

Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirja

Ohjeet ja säännöt markkinaosapuolille
05.05.2025

Liiketoimintaprosessi: Pohjoismainen taseselvitys
Versio: 5.1
Status: Epävirallinen käännös

Termit

TERMIT		
Termi	Lyhenne	Selitys
Aggregointi		Aggregoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa yhdistetään usean verkon käyttäjän kuormia tai tuottamaa sähköä myytäväksi, ostettavaksi tai huutokaupattavaksi sähkömarkkinoilla.
Tasevastaava	BRP	Yritys, jolla on voimassa oleva taseselvityssopimus eSettin kanssa ja voimassa oleva tasehallintasopimus kantaverkkoyhtiön kanssa ja joka on tasevastuussa omasta puolestaan tuottajana, kuluttajana tai sähkön myyjänä tai muiden tuottajien, kuluttajien tai sähkön myyjien puolesta.
Tasepalvelun tarjoaja	BSP	Yritys, jolla on voimassa oleva selvityssopimus eSettin kanssa, ja voimassa oleva tasepalvelun tarjoajan sopimus tai muu sopimus kantaverkkoyhtiön kanssa tai jota sitovat kantaverkkoyhtiön asettamat ehdot. Tasepalvelun tarjoaja eli reservitoimittaja on toimija, jolla on reservikykyisiä yksiköitä (esim. tuotantoyksikkö) tai ryhmiä (säätöobjektit), joilla se voi tarjota tasepalveluita kantaverkkoyhtiölle.
Tasevastuu		Tasevastaavan vastuu suunnitella ja saavuttaa jatkuva tasapaino yhden tai useamman tuottajan, kuluttajan tai sähkön myyjän tuottaman ja kuluttaman sähkön välillä ja laatia näiden osapuolten tuottaman ja kuluttaman sähkön tasepoikkeamista taloudellinen selvitys. Tasevastuuseen liittyvät vaatimukset määrittelee ja niitä hallinnoi tasevastaavan toimialueen mittausalueesta vastaava kantaverkkoyhtiö.
Tasesähkö		Tasepalvelun tarjoajan tarjoama sähköenergia, jota siirtoverkonhaltijat käyttävät verkon tasapainottamiseen.
Säätösähkö- ja reservimarkkinat		Institutionaalisten, kaupallisten ja operatiivisten toimenpiteiden kokonaisuus, jolla hallinnoidaan markkinapohjaisesti säätötaseita eurooppalaisten verkkokoodien mukaisesti.
Tasepalvelu		Tasesähkö tai tasehallintakapasiteetti tai molemmat.
Suljettu jakeluverkko		Markkinaosapuoli, jolla ei ole sähköverkkolupaa, voi muodostaa mittausalueen (esim. teollisuus- tai voimalaitos) hakemalla suljetun jakeluverkon sähköverkkolupaa viranomaisilta, ks. termi verkonhaltija.
Kompensaatio		Rahallinen korvaus tasepalvelun tarjoajan ja myyjän tasevastaavan välillä. Kompensaatiotarve ilmenee, kun itsenäisen aggregaattorin toimittaman alas- tai ylössäädön toimituksen aikana aiheutuneet kustannukset tai tuotot korvataan reserviresurssin tasevastaavan ja itsenäisen aggregaattorin välillä.
Käyttöpäivä		Jakelun aikajakso, jona markkinaosapuolet siirtävät sähköä järjestelmään tai siitä pois. Raportointi seuraa käyttöpäiviä.
Verkonhaltija	DSO	Jakeluverkon omistaja, jonka velvollisuutena on jakaa sähköä tuottajilta kuluttajille. Verkonhaltijoiden vastuulla on mitata tuotanto, kulutus ja siirto muihin verkkoihin ja lisäksi raportoida mittauksista tiedot sidosryhmille. Tämä termi viittaa myös suljettujen jakeluverkkojen haltijoihin.
Taajuuden vakautusreservi	FCR	Taajuuden vakautusreservi tarkoittaa reservilajia, jolla ylläpidetään sähköjärjestelmän taajuus ja tehotasapaino häiriöiden yhteydessä.
Taajuuden palautusreservi	FRR	Taajuuden palautusreservi tarkoittaa aktiivisia sähköreservejä, jotka aktivoidaan sähköjärjestelmän taajuuden palauttamiseksi normaalitasolle ja useammasta kuin yhdestä LFC-alueesta koostuvan synkronialueen tehotasapainon saattamiseksi suunnitellulle tasolle.

TERMIT		
Termi	Lyhenne	Selitys
Tasepoikkeama		Tasevastaavalle laskettu energiamäärä, joka vastaa kyseiselle tasevastaavalle jaetun määrän (fyysinen energia) ja kyseisen tasevastaavan lopputilanteen (kaupat) välistä erotusta, mukaan lukien kyseiseen tasevastaavaan mahdollisesti sovellettu tasepoikkeamakorjaus, tietyinä taseselvitysjaksona.
Tasepoikkeamakorjaus		Tasesähkötoimittajan tasesähköstä koostuva energiasumma, jonka kantaverkkoyhtiö lisää tasevastaaville taseselvitysjakson tasepoikkeaman laskemista varten.
Taseselvitysjakso	ISP	Aikayksikkö, jolta tasevastaavien tasepoikkeama lasketaan. 15 minuutin taseselvitysjakso on voimassa.
Taseselvitysyksikkö	ISR	Osapuoli, joka on vastuussa kunkin markkinatasealueen tasevastaavien energiatuotteiden sovittujen ja toteutuneiden määrien selvityksen toteuttamisesta.
Kannustinkomponentti	IC	Kannustinkomponentti on ylimääräinen komponentti, joka voidaan sisällyttää tasepoikkeaman hinnan laskentaan, jotta kansalliset reunaehdot täyttyvät. Pohjoismaissa reunaehdot rajaavat, että tasepoikkeaman hinnan tulisi olla yhtä suuri kuin sähköpörssin 'day-ahead' -hintaa, jos taseselvitysjaksolla ei ole dominoivaa säätösuuntaa. Tämän varmistamiseksi kannustinkomponenttia käytetään yhdessä VoAA:n kanssa niille taseselvitysjaksoille, joilla ei ole dominoivaa säätösuuntaa.
Itsenäinen aggregaattori		Itsenäisellä aggregaattorilla tarkoitetaan aggregaattoria, joka ei ole sidoksissa asiakkaan avoimeen sähköntoimittajaan.
Suorituskykymittari	KPI	Suorituskykymittareita käytetään mittaamaan eri markkinaosapuolten toimintaa. Ne ovat läpinäkyvä tapa osoittaa, miten hyvin kantaverkkoyhtiöt, verkonhaltijat, tasevastaavat, tasepalvelun tarjoajat ja sähkön myyjät suoriutuvat velvoitteidensa hoitamisesta.
Markkinatasealue	MBA	Markkinatasealue on sähköjärjestelmän alue, joka toimii tasepoikkeama-alueena, jolta tasevastaavien tasepoikkeama lasketaan. Pohjoismaisessa taseselvitysmallissa MBA vastaa tarjousaluetta ja suunnittelualuetta, ja tasepoikkeamahinta-alue muodostuu yhdestä tai useammasta markkinatasealueesta. Markkinatasealueen sisällä on aina sama tasepoikkeaman hinta.
Markkinaobjekti	ME	Markkinaobjekti on markkinatasealueen, mittausalueen, tuotantoyksikön ja sähkön myyjän yhteisnimitys.
Markkinaobjektiliityntä	MEC	Markkinaobjektiliityntä on yhteisnimitys erilaisille liittynöille markkinaosapuolten välillä (esim. kahdenväliset kaupat) tai markkinaosapuolten ja markkinaobjektien välillä (esim. markkinaosapuolen mitattu kulutus mittausalueella tai markkinaosapuolen säätöobjektikohtainen tuotantosuunnitelma) Markkinaobjektiliityntöjen aikasarjatieto on taseselvityksen ydin.
Nimitetty sähkömarkkinaoperaattori	NEMO	Markkinaoperaattori eli sähköpörssi, joka tekee sähköpörssikauppaa niiden markkinaosapuolten kanssa, joilla on voimassa oleva sopimus sähköpörssikaupan harjoittamiseen. Markkinaoperaattori(t) määrittelee energian markkinatasealuekohtaisen markkinanhinnan. Markkinaoperaattori voi myös julkaista mittausaluekohtaisen tasotuslaskennan hinnan.
Markkinaosapuolet	MP	Markkinaosapuolet ovat selvityksen pääsidosryhmät: kantaverkkoyhtiöt, verkonhaltijat, sähkömarkkinaoperaattorit, tasevastaavat, tasepalvelun tarjoajat ja sähkön myyjät. Ne toimivat yksillä tai useammilla sähkön tukkumarkkinoilla.
Mittaustiedot		Mittaustiedot ovat tässä käsikirjassa käytetty yleistermi kaikille tiedoille, jota markkinaosapuolet mittaavat, keräävät ja raportoivat eSettille taseselvitystarkoituksiin.

TERMIT		
Termi	Lyhenne	Selitys
Mittaustietojen aggregaattori		Osapuoli, joka on vastuussa verkonhaltijan mittaustietojen tuottamisesta ja laadusta. Data aggregoidaan määriteltyjen markkinasääntöjen mukaisesti. Tätä roolia tai tehtävää voi edustaa kansallinen sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö (ns. datahub) tai verkonhaltija (DSO).
Mittausalue	MGA	Mittausalue on fyysinen alue, jossa kulutus, tuotanto ja rajapistemittaukset voidaan mitata. Mittausalue voi sisältää sekä tuotantoa että kulutusta, mutta myös vain toista näistä. Sen rajoille on sijoitettu mittareita jakson mittauksia varten alueelta ja alueelle siirtyvää sähköä varten. Sitä käytetään, jotta saadaan kulutuksen ja tuotannon summat sisältäen ei-tuntimitatut lukemat ja verkon häviöt. Mittausalueet päätetään kansallisella tasolla. Yksi yritys voi olla vastuussa useammasta kuin yhdestä mittausalueesta, ja yksi yritys on vastuussa kaikista käyttöpaikoista yhden mittausalueen sisällä.
Sähköpörssi	PX	Sähköpörssi on sähköntuottajien sekä tukkukauppatason kuluttajien käyttämä markkinapaikka.
Tuotantoyksikkö	PU	Tuotantoyksikkö on tuotantolaitos, jossa on yksi tai useampi generaattori yhdellä mittausalueella.
Sähkön myyjä	RE	Sähkön myyjä myy sähköä loppukäyttäjälle. Se myy ja ostaa sähköä suoraan tuottajalta, toiselta sähkön myyjältä tai Nimitetyn sähkömarkkinaoperaattorin kautta. Sähkön myyjällä on sopimus tasevastaavan kanssa. Suomessa sähkön myyjällä voi olla sopimus joko tasevastaavan kanssa tai toisen sähkön myyjän kanssa, jolla on sopimus tasevastaavan kanssa (avoin toimitusketju).
Säätöpoikkeama		Säätöpoikkeamalla tarkoitetaan tasepalvelun tarjoajalta aktivoidun säätöenergian ja tasepalvelun tarjoajan toimittaman säätöenergian erotusta. Mukaan on huomioitu mahdollinen sopimuksellisesta tai oman taseen reserviresursseista johtunut raportoitu säätöpoikkeama kullekin taseselvitysajaksolle.
Säätöobjekti	RO	Säätöobjekti (RO) on yhden tai useamman generaattorin ja tuotantoyksikön ryhmä yhdellä markkinatasealueella. Norjassa säätöobjekti voi ulottua useammalle markkinatasealueelle. Säätöobjekti voi sisältää vain yhden tyyppistä tuotantolajia (tuuli-, vesi-, ydinvoima jne.) Säätöobjektia kohden voi olla vain yksi tasevastaava tuotantosuunnitelmille.
Korvaava reservi	RR	Korvaava reservi tarkoittaa reservejä, joilla palautetaan FRR:n vaadittu taso, ja näin varaudutaan järjestelmän lisähäiriöihin. Niihin kuuluvat valmiustilassa olevat reservit, joiden taajuudenpalautuksen aktivointiaika on useita tunteja.
Palvelutoimittaja	SP	Palvelutoimittaja on osapuoli, joka myy palveluna tasehallintaa ja taseselvitystä markkinaosapuolille, esim. tasevastaaville, sähkön myyjille ja verkonhaltijoille. Riippuen siitä, mitä palveluja palvelutoimittaja tuottaa markkinaosapuolelle, palvelutuottaja huolehtii tarvittavista velvoitteista eSettin suuntaan taseselvitystä varten.
Kantaverkkoyhtiö	TSO	Kantaverkkoyhtiöllä on vastuu tuotantovarmuudesta, sähköjärjestelmän tarjonnan ja kysynnän reaaliaikaisesta koordinoinnista ja suurjänniteverkon toiminnasta. Kantaverkkoyhtiöllä on myös viime kädessä vastuu siitä, että taseselvitys tehdään kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tässä asiakirjassa "kantaverkkoyhtiöllä" viitataan ensisijaisesti ja "pohjoismaisella kantaverkkoyhtiöllä" yksinomaan Tanskan (Energinet), Suomen (Fingrid Oyj), Norjan (Statnett SF) ja Ruotsin (Svenska kraftnät) kantaverkkoyhtiöihin.
Vältetyn aktivoinnin arvo	VoAA	Vältetyn aktivoinnin arvo on referenssihintaa, jonka laskee markkinatasealueen TSO, sen jälkeen, kun tasesähkön tarjousten määräaika taseselvitysajaksolle on sulkeutunut. Se lasketaan ainakin niille markkinatasealueille ja taseselvitysajaksolle, joilla ei ole tasesähkön tarvetta tai aktivointeja.

Lukujen sisältämät asiat

Lukujen sisältämät asiat	
Luku	Sisältö
1. Johdanto	- Perustietoja pohjoismaisesta taseselvityshankkeesta - Pohjoismaisen taseselvityskäsikirjan tarkoitus - Tietoa kunkin maan lainsäädännöstä - Taseselvityksen organisaation kuvaus
2. Pohjoismainen selvitysmalli	- Mallin ja sen toimintojen tarkempi kuvaus - Eri markkinaosapuolten roolit ja vastuut - eSettin ja markkinaosapuolten välisten sopimusten sisältö
3. Rakenteellisten tietojen hallinta	- Taseselvitysrakenteen kuvaus - Vastuut ja rakenteellisten tietojen raportointiaikataulut - Esimerkkejä taseselvitysrakenteen muutoksista
4. Mittaus	Taseselvitystietojen mittaus
5. Taseselvitys-tietojen raportointi	- Raportointivaatimukset - Vastuut ja rakenteellisten tietojen raportointiaikataulut - Tuotannon ja kulutuksen raportointiohjeet
6. Taseselvityksen laskenta	- Taseselvityksen periaatteet - Tasepoikkeaman laskenta - Esimerkki taselaskennasta - Kansalliset tasoituslaskentaprosessit
7. Hinnoittelu ja maksut	- Tasepoikkeamien hinnoittelu yksihintamallin mukaisesti - Tasevastaavilta perittävät taseselvitykseen liittyvät maksut - Esimerkki: tasepoikkeamista maksettavien summien laskenta
8. Laskutus	- Tasevastaaville ja tasepalvelun tarjoajille tasepoikkeamista, reserveistä ja maksuista lähetettävien laskujen sisältö - Laskujen ja maksamisen käytännöt ja aikataulu - Tarvittavat pankkijärjestelyt - Arvonlisäverot - Valuutta-asiat
9. Vakuudet ja riskinhallinta	- Vastapuoliriski - Vakuusvaateen laskeminen - Vakuusmenettely - Selvityspankeilta vaadittavat asiat
10. Viestintä	- Tiedonvälitysstandardi - eSettin tarjoamat palvelut: Messaging Service, Information Service ja Online-palvelu - eSettin raportit
11. Markkina-käyttäytymisen raportointi	- Markkinakäyttäytymisen seuranta ja julkaistavat raportit - Suorituskymittarit - Huonon markkinakäyttäytymisen sanktiot ja valvonta
12. Muutosluettelo	Yhteenveto muutoksista eri käsikirjaversioihin
13. Liitteet	- Tasevastaavaksi pyrkivää koskevat vaatimukset - Pohjoismainen kalenteri - Profilointi ja tasoituslaskenta Ruotsissa

Sisällysluettelo

TERMIT	1
LUKUJEN SISÄLTÄMÄT ASIAT	4
SISÄLLYSLUETTELO	5
1 JOHDANTO	7
1.1 TAUSTAA	7
1.2 LAAJUUS	8
1.3 HYÖDYT	8
1.4 LAINSÄÄDÄNTÖ	9
1.5 POHJOISMAINEN TASESELVITYSYKSIKKÖ ESETT	10
2 POHJOISMAINEN SELVITYSMALLI	13
2.1 TASESELVITYSMALLI JA TASEPALVELUIDEN SELVITYSMALLI	13
2.2 TASOITUSLASKENTAMALLI	15
2.3 ROOLIT, VASTUUT JA VAATIMUKSET	16
2.4 KALENTERI JA AIKAVYÖHYKKEET	20
2.5 TASEVASTUUT JA SOPIMUKSET	21
2.6 YHTIÖTIETOJEN MALLI	24
3 RAKENTEELLISTEN TIETOJEN HALLINTA	27
3.1 RAKENTEELLISET TIEDOT	27
3.2 MARKKINAOSAPUOLET	28
3.3 MARKKINAOBJEKTIT	29
3.4 MARKKINAOBJEKTILIITYNNÄT (MEC)	30
3.5 RAPORTOINTIVASTUUT JA AIKATAULUT	32
4 MITTAUS	39
4.1 MITTAUSTIEDOT	40
4.2 PUUTTUVIEN TIETOJEN KORVAAMINEN TAI ARVIOIMINEN	40
4.3 RAJAPISTEMITTAUKSET JA RAJAPISTESUMMAT	41
4.4 TUOTANTOMITTAUKSET	41
4.5 KULUTUSMITTAUKSET	43
4.6 ENERGIAVARASTOT	44
5 SELVITYSTIETOJEN RAPORTOINTI	47
5.1 RAPORTOINTIVAATIMUKSET	47
5.2 RAPORTOINNIN TIETOVIRRAT	48
5.3 RAPORTOINTIAIKATAULUT	52
5.4 RAPORTOINTIVASTUU	53
5.5 RAPORTOITUJEN TIETOJEN VALIDOINTI	67
5.6 RAPORTOINTI HÄIRIÖTILANTEISSA	68
6 SELVITYKSEN LASKENTA	69
6.1 TASEPOIKKEAMAN LASKENTA	69
6.2 ESIMERKKI: TASEPOIKKEAMAN MÄÄRÄN LASKENTA	71
6.3 TASEPALVELUIDEN SELVITYKSEN LASKENTA	72
6.4 ESIMERKKI: SÄÄTÖPOIKKEAMAN JA KOMPENSAATION LASKENTA	73
6.5 TASESELVITYS JA PUUTTUVAT TIEDOT	74
6.6 TASEPOIKKEAMAVIRHEIDEN KÄSITTELY SELVITYSJAKSON JÄLKEEN	74
6.7 TASESELVITYS HÄIRIÖTILANTEISSA	74
6.8 TASOITUSLASKENTA	75
7 HINNOITTELU JA MAKSUT	77

7.1	TASE- JA SÄÄTÖPOIKKEAMAN HINNOITTELU	77
7.2	KOMPENSAATION HINNOITTELU	78
7.3	TASOITUSLASKENNAN HINNOITTELU	79
7.4	SELVITYKSEN MAKSUT	79
7.5	ESIMERKKI: TASEVASTAAVAN LASKUN SUMMIEN LASKENTA	81
7.6	ESIMERKKI: TASEPALVELUN TARJOAJAN LASKUN SUMMIEN LASKENTA	82
8	LASKUTUS	83
8.1	LASKUJEN SISÄLTÖ	83
8.2	LASKUTUKSEN JAKAUTUMINEN	86
8.3	LASKUJEN MAKSAMINEN	87
8.4	TARVITTAVAT PANKKIJÄRJESTELYT	87
8.5	LASKUTUSAIKATAULU	89
8.6	POIKKEUKSET	91
8.7	ARVONLISÄVEROT	91
8.8	VALUUTTA-ASIAT	93
9	VAKUUKSET JA RISKIENHALLINTA	94
9.1	VASTAPUOLIRISKI	94
9.2	VAKUUSJÄRJESTELYT	95
9.3	VAKUUSVAATEEN LASKEMINEN	95
9.4	USEISSA MAISSA TOIMIVIEN TASEVASTAAVIEN VAKUUS	98
9.5	VAKUUKSIEN VALUUTTA	98
9.6	VAKUUKSIEN HALLINTA	98
9.7	TASEVASTAAVAN RIITTÄMÄTÖN VAKUUS	99
9.8	VAKUUDEN VAPAUTTAMINEN	99
9.9	SELVITYSPANKKIEN SEURANTA	99
9.10	VAKUUKSIEN HALLINTA LIITTYEN TASOITUSLASKENNAN LASKUIHIN	100
9.11	TASEPALVELUN TARJOAJIEN VAKUUKSIEN HALLINTA	100
10	KOMMUNIKOINTI	103
10.1	MESSAGING SERVICE	103
10.2	DATAPAKETIT	104
10.3	INFORMATION SERVICE	107
10.4	TIEDONVAIHTOSTANDARDI	108
10.5	AVOIN DATA	110
10.6	ONLINE-PALVELU	110
10.7	ESIMERKKI TIETOJEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA POHJOISMAISESSA TASESELVITYSMALLISSA	113
10.8	ESETTIN RAPORTIT	115
11	MARKKINAKÄYTTÄYTÄMISEN RAPORTOINTI	116
11.1	SEURANTA	116
11.2	SUORITUSKYKYMITTARIT	116
11.3	SANKTIOT JA VALVONTA	121
12	MUUTOSLUETTELO	122
13	LIITTEET	132
LIITE 1	TASEVASTAAVAKSI PYRKIVÄÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET	133
LIITE 2	POHJOISMAINEN KALENTERI	135
LIITE 3	PROFILOINTI JA TASOITUSLASKENTA RUOTSISSA	136

1 Johdanto

Tämä luku sisältää pohjoismaisen taseselvitysmallin perustiedot. Lisäksi esitellään tämän käsikirjan tarkoitus ja sisältö ja kerrotaan, mistä löytyy tietoa eri maiden lainsäädännöstä.

Sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava koko ajan tasapainossa. Tämän tasapainon saavuttamiseksi kantaverkkoyhtiöt käyttävät tasesähkömarkkinoilta hankittavaa tasesähköä. Suunnitelmien epävarmuustekijät ja tuotannon, kulutuksen ja verkon häiriöt aiheuttavat tasepoikkeamia. Taseselvitys on siksi välttämättömyys kaupallisilla sähkömarkkinoilla. Aiemmin Fingrid, Svenska kraftnät, Statnett ja Energinet ovat erikseen tehneet oman taseselvityksensä ja olleet vastuussa alueidensa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan sähköjärjestelmien tasapainon valvonnasta.

eSett Oy (taseselvitysyksikkö, ISR) on vastuussa taseselvityksen tekemisestä ja tasevastaavien

tasepoikkeamien sekä tasepalvelun tarjoajien tasepalveluiden laskutuksesta. eSett Oy (eSett) on neljän kantaverkkoyhtiön; Energinet, Fingrid, Statnett ja Svenska kraftnät, omistama samansuuruisin osuuksin.

Kukin kantaverkkoyhtiö on yhä vastuussa kansallisesta selvityksestä oman maansa lainsäädännön mukaisesti, sekä siitä että taseselvitysmalli ja eSett noudattavat kansallista lainsäädäntöä.

Malli tarjoaa yhdenmukaistetut toimintaedellytykset kaikille pohjoismaisille taseselvityksestä vastaaville tahoille, maasta tai markkinatasealueesta riippumatta. Raportointia, taseselvitystä, laskutusta ja vakuuksien hallintaa varten perustetaan yhtenäiset liiketoimintaprosessit. Tiedonvaihtoa varten luodaan yhtenäiset säännöt ja standardit.

Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirja on laadittu, jotta kaikki ohjeet ja säännöt on saatu koottua yhteen, helposti saatavilla olevaan lähteeseen. Se toimii pääasiallisena tietolähteenä kullekin markkinaosapuolelle, jotta he ymmärtävät roolinsa ja vastuunsa taseselvitysprosessissa. Markkinaosapuolella voi olla useita rooleja taseselvityksessä (esim. kantaverkkoyhtiö voi olla tasevastaavan, tasepalvelun tarjoajan, sähkön myyjän ja verkonhaltijan roolissa).

Yksi käsikirjan tärkeimmistä tavoitteista on tiedon tarjoaminen johdonmukaisella ja ymmärrettävällä tavalla, jotta kaikki markkinaosapuolet voivat sopeutua ja valmistautua taseselvitysmalliin ja mahdollisuuteen toimia Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla. Joitakin maakohtaisia eroja tulee jäämään, koska kaikkea ei ole mahdollista yhdenmukaistaa lyhyellä aikavälillä. Siksi kunkin maan lainsäädäntö on tärkeä tietolähde tämän käsikirjan ohella. Tämä käsikirja sisältää myös viittauksia kansallisen lainsäädännön tietolähteisiin.

1.1 Taustaa

Käsikirjasta julkaistaan uusia versioita säännöllisesti. Markkinaosapuolille tiedotetaan käsikirjan päivityksistä eSettin verkkosivustolla ja uutiskirjeellä, jonka markkinaosapuolet voivat tilata verkkosivustolta osoitteesta www.esett.com.

eSettin ja sidosryhmien välistä keskustelua varten on perustettu asiakaskomitea (Customer Committee). Asiakaskomiteassa on mukana markkinoiden edustajia ja kantaverkkoyhtiön edustajia jokaisesta hankkeesta mukana olevasta maasta. Lisäksi energiamarkkinaviranomaiset, jotka vastaavat sääntelyn hyväksymisestä ja toteutuksesta hankkeessa mukana olevissa maissa, voivat osallistua kokouksiin. Kaikista malliin suunnitelluista suuremmista muutoksista keskustellaan asiakaskomiteassa ennen niiden käyttöönottoa. Siksi asiakaskomitealla on tärkeä rooli pohjoismaisen taseselvitysmallin kehittämisessä. Malliin tulevat muutokset ja päivitykset merkitään käsikirjaan.

Käsikirjan normaali päivitystahti on kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, eSettin toiminnan käynnistyttyä. eSett varaa kuitenkin oikeuden tehdä pieniä päivityksiä ja selvennyksiä käsikirjaan silloin, kun niillä on kiireellinen luonne ja niiden katsotaan olevan selvästi eduksi markkinoille ja/tai päivitys selventää käsikirjassa kuvattuja prosesseja. Yhteenvedo kaikista muutoksista näkyvät tämän asiakirjan lopussa olevassa muutosluettelossa (ks. Luku 12 Muutosluettelo).

Käsikirjan lisäksi seuraavissa lähteissä on tietoja, jotka markkinaosapuolten tulee ottaa heidän valmisteluissa huomioon:

- Sähkömarkkinalain ja asetusten yleiset säännöt Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa, joita käsitellään luvussa 1.4 Lainsäädäntö
- *The User Guide for XML documents for NBS*, yksityiskohtainen pohjoismaisessa taseselvityksessä käytettävien ENTSO-E- ja eBIX® XML-asiakirjojen käyttöohje, saatavilla osoitteessa <https://ediel.org/>
- *BRS (Business Requirement Specification for Data Exchange in Nordic Balance Settlement)*, pohjoismaisessa taseselvityksessä käytettävien ENTSO-E- ja eBIX® XML-asiakirjojen tekninen kuvaus, saatavilla osoitteessa <https://ediel.org/>
- Pohjoismaisen taseselvityksen XML-skeemat ja esimerkit osoitteessa <https://ediel.org/>
- NBS:ään liittyvät Acknowledgement-sanomat ovat NEG UserGuiden Acknowledgements-kuvauksen mukaiset ja löytyvät osoitteesta <https://ediel.org/>
- *Communication guidelines*, tietoliikenneyhteyksien ohjeistus <https://www.esett.com/customers/data-communications/>
- Tasevastaavan sopimukset <https://www.esett.com/customers/agreements/>.
- Tasepalvelun tarjoajan sopimukset <https://www.esett.com/agreements-fees-bsp/>

1.2 Laajuus

Pohjoismaisen taseselvitysmallin tärkein osa on yhtenäinen taseselvitys. eSett tekee taseselvityksen ja huolehtii tasevastaavien (BRP) ja tasepalvelun tarjoajien (BSP) laskutuksesta ja vakuuksista kunkin maan kantaverkkoyhtiön (TSO) puolesta. Kaikki suoraan järjestelmän toimintaan liittyvät asiat, esimerkiksi tasehallintapalvelut, jäävät taseselvitysmallin ulkopuolelle. Taseselvitysmalli ottaa tasepoikkeamien laskennassa huomioon kaikki tarvittavat volyymit, ja eSett vastaa lisäksi tasehallintapalveluiden laskutuksesta osana taseselvitystä.

1.3 Hyödyt

Pohjoismaisen taseselvitysmallin käyttöönotosta seuraa useita hyötyjä sähkömarkkinoiden kannalta. Malli on Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin yhteisen taseselvityksen perusta. Sen ansiosta tasevastaavalla on aina yksi yhteystaho (eSett) ja yhdet säännöt, kun sen tasepoikkeamat selvitetään pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Kilpailukykyisten vähittäismarkkinoiden luominen on yhteisen taseselvitysmallin tärkein syy. Lisääntyvästä kilpailusta ja sähköntarjoajien pienentyvistä marginaaleista seuraa sosioekonomista tehokkuushyötyä.

Kilpailua yhteisillä pohjoismaisilla vähittäismarkkinoilla pidetään olennaisena, jotta voidaan varmistaa laadukkaat palvelut alhaisimpaan hintaan, kannustaa innovaatioihin ja saada mahdollisimman paljon yhteiskunnallista hyvinvointia Pohjoismaiden alueelle.

Pohjoismaisen taseselvitysmalli madaltaa tasevastaavana toimimisen kynnystä, koska toiminnan voi ulottaa mallin ansiosta helpommin kaikkiin neljään maahan. Lisäksi tasevastaavalta vaadittavia toimia on yksinkertaistettu. Tämä helpottaa sähköä myyjän aloittamista markkinoilla ja pienentää kuluja, koska kilpailevia tasevastaavia on enemmän ja sähköä myyjän tasehallinnan kulut voivat siitä johtuen laskea. Lisäksi sähköä myyjän on helpompi toimia myös tasevastaavana.

Pohjoismainen taseselvitysmalli kannustaa mittaustietojen laadun parantamiseen, koska verkonhaltijoiden on ilmoitettava ja vastattava tietoihin jääneistä virheistä taseselvitysjakson umpeuduttua. Tietojen parantunut laatu ei paranna ainoastaan taseselvityksen laatua, mutta myös loppuasiakkaan selvitystä ja laskutusta, koska sekä tasevastaavat että sähkön myyjät saavat käyttöönsä samat mittaustiedot.

Samojen sääntöjen mukaan toimivat laajemmat markkinat houkuttelevat investoimaan innovaatioihin. Tasevastaavilla, tasepalvelun tarjoajilla ja sähkön myyjillä on laajemmat mahdollisuudet innovatiivisiin ratkaisuihin, erityisesti IT-järjestelmiin ja uusiin maksamisen ja luotonhallinnan tapoihin. Tämä tekee myös myyjän markkinoista houkuttelevammat, kun eri palveluntarjoajien tarjoukset kattavat laajemmat markkinat.

Yhteinen pohjoismainen lähestymistapa taseselvitykseen edesauttaa EU:n kehittymistä enemmän, kuin jos Pohjoismaissa olisi useita eri malleja. Malli tulee pitkällä aikavälillä alentamaan taseselvityksen kustannuksia, koska yksi organisaatio, jolla on yhteinen järjestelmä, on tehokkaampi kuin useat erilliset olisivat. Malli tekee myös muista kuluista läpinäkyvämpiä, kun nämä ovat erillään kunkin kantaverkkoyhtiön kuluista. Tällainen läpinäkyvyys on edellytys toiminnan kustannustehokkuudelle.

1.4 Lainsäädäntö

Tässä luvussa kerrotaan, mistä löytyy tietoa kunkin maan lainsäädännöstä ja muista ohjeista.

Pohjoismainen taseselvitysmalli noudattaa taseselvityksen periaatteita, kuten ne on määritelty Komission Asetuksessa (EU) 2017/2195, annettu 23. marraskuuta 2017, sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista, kohdassa V Osasto - Selvitys.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32017R2195>

1.4.1 Suomi

Suomessa sähkömarkkinoita ohjaavat seuraavat lait ja asetukset:

- Sähkömarkkinalaki (588/2013), sähkömarkkinalain yleiset säännökset sekä Pohjoismaiden muut viranomaismääräykset, <https://finlex.fi/fi/lainsaadanto/2013/588>
- Valtioneuvoston asetukset ja työ- ja elinkeinoministeriön asetukset:
 - Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (767/2021) 12.8.2021, <https://finlex.fi/fi/lainsaadanto/2021/767>
 - Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdesta (839/2021) 24.9.2021, <https://finlex.fi/fi/lainsaadanto/saaduskokoelma/2021/839>

Kansalliset ehdot tasevastaavien tasehallintaan ja taseselvitykseen liittyen:

<https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/tasepalvelut/>

Kansalliset ehdot tasepalveluiden tarjoajien reserveihin ja säätösähköön liittyen:

<https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/>

1.4.2 Norja

Norjassa sähkömarkkinoita ohjaavat seuraavat lait ja asetukset:

- Lait: Laki 1990-06-29 nro 50: Laki energian tuotannosta, muuntamisesta, siirtämisestä, myymisestä, jakelusta ja käytöstä ym. (energialaki), <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-06-29-50>
- Asetukset: Asetus 1999-03-11 nro 301: Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester - "MAF", <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301>

Kansalliset ehdot tasevastaavien tasehallintaan ja taseselvitykseen liittyen: <https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/avregningsansvaret/balanseavregning/>

Kansalliset ehdot tasepalveluiden tarjoajien reserveihin ja säätösähköön liittyen: <https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/leverandor-av-balansetjenester-bsp/>

1.4.3 Ruotsi

Ruotsissa sähkömarkkinoita ohjaavat seuraavat lait ja asetukset:

- Sähkömarkkinalaki: SFS 1997:857 "Ellag" http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857
- Sähköasetus: "Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el" <http://www.regeringen.se/>
- Asetus: EIFS 2023:1 <https://ei.se/download/18.575c50c318602a42957643/1675150192171/EIFS-om-m%C3%A4tning-ber%C3%A4kning-och-rapportering-av-%C3%B6verf%C3%B6rd-el-EIFS-2023-1.pdf>

Kansalliset ehdot tasevastaavien tasehallintaan ja taseselvitykseen liittyen: <https://www.svk.se/en/stakeholders-portal/electricity-market/balance-responsibility/balance-responsibility-agreement/>

Kansalliset ehdot tasepalveluiden tarjoajien reserveihin ja säätösähköön liittyen: <https://www.svk.se/en/stakeholders-portal/electricity-market/balancing-service-provider-bsp/bsp-agreement/>

1.4.4 Tanska


Tanskassa sähkömarkkinoita ohjaavat seuraavat lait ja asetukset:

- Sähköntoimituslaki: "Lov om elforsyning, LBK nr 1248 af 24/10/2023" <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1248>
- Sähköasetus: "Systemansvarsbekendtgørelsen, BEK nr 1358 af 24/11/2023" <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1358>
- Asetus: <https://energinet.dk/regler/el/elmarked/>

1.5 Pohjoismainen taseselvitysyksikkö eSett

eSettin omistavat Energinet, Fingrid, Svenska kraftnät ja Statnett. Yhtiö toimii taseselvitysyksikkönä. On huomattava, että maakohtaiset lainsäädännöt määräävät, että kunkin maan kantaverkkoyhtiöllä on silti viime kädessä tasevastuu ja vastuu taseselvityksestä.

Yhtiön toimintakieli on englanti, mutta asiakaspalvelu palvelee myös suomeksi, ruotsiksi ja norjaksi. eSettin suhteet markkinaosapuoliin näkyvät alla (**Kuva 1**).



Kuva 1. eSettin ja markkinaosapuolten väliset suhteet.

1.5.1 eSettin tehtävät

eSettillä on useita tehtäviä. Sen päivittäisiin prosesseihin kuuluvat taseselvitystietojen kerääminen, validointi ja hallinta, kerättyjen tietojen pitäminen markkinaosapuolten saatavilla, alustava taseselvitys, raportoidun tiedon seuranta ja lopullisen taseselvityksen tekeminen. eSettin viikoittaisiin velvollisuuksiin kuuluvat taseselvityksen laskutus, muiden maksujen laskutus kantaverkkoyhtiöiden puolesta, tasevastaavien ja tasepalvelun tarjoajien vakuuksien valvonta, niiden seuranta sekä kassavarojen hallinta. eSett laskee, julkaisee ja seuraa taseselvitysprosessia säännöllisesti suorituskykykymittareiden (KPI) avulla. eSett seuraa jatkuvasti markkinoita, antaa asiakastukea sekä raportoi ja julkaisee taseselvitystuloksia (ja syötettyjä tietoja).

eSett Oy:n yhteystiedot

www.esett.com

settlement@esett.com

Puhelin +358 10 5018500



**Aukioloajat työpäivinä klo 9:00 – 15:00 CET
(10:00 – 16:00 EET)**

2 Pohjoismainen selvitysmalli

Tässä luvussa esitellään tarkemmin pohjoismainen selvitysmalli ja sen toiminnot. Markkinaosapuolten roolit ja vastuut sekä tasevastuun toimintamalli ja sopimukset käydään myös läpi.

Taseselvityksen tarkoituksena on muodostaa sähkömarkkinoille taloudellinen tasapaino käyttöjakson jälkeen. Taseet lasketaan kullekin tasevastaavalle sähköpörssikauppojen, kahdenvälisten kauppojen ja toteutuneen kulutuksen ja tuotannon perusteella. Kukin tasevastaava on taloudellisessa vastuussa tasepoikkeamistaan, joita tasataan kantaverkkoyhtiöiden ylläpitämiltä tasesähkömarkkinoilta hankittavan tasesähkön avulla.

Taseselvityksessä käytetään profiilikuormituskäyriin perustuvia kulutustietoja silloin, kun mitattua kulutusta ei ole saatavilla. Tasoituslaskennassa korjataan profiilikulutuksen ja mitatun kulutuksen väliset eroavaisuudet sähköpörssin markkinatasealueen vuorokausimarkkinan hinnalla. Tämä korjaa taseselvitykseen jääneet profiilikulutuksen aiheuttamat virheet.

Kantaverkkoyhtiöt (TSO) hankkivat tasesähkön tasepalvelun tarjoajilta (BSP) hallitakseen sähköjärjestelmän tuotannon ja kulutuksen tasapainoa reaaliajassa. Tasepalveluiden selvityksessä tasesähkön ja tasehallintakapasiteetin taloudellinen selvitys toteutetaan kantaverkkoyhtiöiden ja tasepalvelun tarjoajien välillä. Mahdolliset säätöpoikkeamat lasketaan kullekin tasepalvelun tarjoajalle aktivoidun ja toimitetun säätöenergian erotuksesta.

Pohjoismainen selvitysmalli perustuu harmonisoituun yhden taseen malliin, jossa tasepoikkeamat lasketaan ja selvitetään. Pohjoismaisessa taseselvitysmallissa keskeinen toimija on yhteinen palveluyhtiö (eSett), joka vastaa taseselvityksestä, tasepalveluiden selvityksestä ja Ruotsin tasoituslaskennasta. eSett tuottaa palveluita neljän kantaverkkoyhtiön puolesta.

Taseselvityssopimus on oikeudellinen sopimus, jossa on määritelty eSettin ja tasevastaavan vastuut, vakuudet, muut edellytykset ja rajoituksiin ja lainsäädäntöön liittyvät menettelytavat. Tasepalveluiden selvityssopimus on oikeudellinen sopimus, jossa on määritelty eSettin ja tasepalvelun tarjoajan vastuut, vakuudet, muut edellytykset ja rajoituksiin ja lainsäädäntöön liittyvät menettelytavat. Selvitysmallin pääsidosryhmiä ovat sähkön myyjät (RE), tasevastaavat (BRP), tasepalvelun tarjoajat (BSP), verkonhaltijat (DSO), kantaverkkoyhtiöt (TSO), Nimitetty sähkömarkkinaoperaattori(t) (NEMO) ja eSett. Näiden sidosryhmien määritelmät löytyvät tämän käsikirjan alussa olevasta termiluettelosta.

Pohjoismaisen taseselvitysmallin toiminnot voidaan jakaa viiteen pääryhmään: rakenteellisten tietojen hallinta, mittaustiedot ja niiden raportointi, taseselvitys, laskutus ja raportointi.

Lisäksi pohjoismaisessa selvitysmallissa on omat kohtansa vakuuksien hallinnalle ja markkinakäyttämisen seurannalle.

2.1 Taseselvitysmalli ja tasepalveluiden selvitysmalli

Pohjoismainen selvitysmalli takaa läpinäkyvän ja yhtenäisen taseselvityksen ja markkinaosapuolten tasapuolisen kohtelun. Pohjoismaisen selvitysmallin tärkein tavoite on se, että selvitys tehdään mukana olevissa maissa samojen periaatteiden mukaisesti ja se perustuu yhteen taseeseen. Malli tarjoaa yhdenmukaistetut menettelytavat selvitystä varten:

- **Rakenteellisia tietoja** koskevassa osiossa on määritelty, miten taserakenteen ja hierarkian (suhteiden) tiedot kerätään ja käsitellään, esim. tieto uudesta mittausalueesta (MGA) tai markkinaosapuolen yhteystiedot. Ks. luku 3 Rakenteellisten tietojen hallinta.
- **Mittausta** koskeva osio määrittelee erilaiset tietotyypit ja perustan taseselvitystietojen mittaukselle. Ks. luku 4 Mittaus.
- **Raportointi** käsittelee sitä, miten eSett vastaanottaa, validoi, säilyttää ja raportoi taseselvitystiedot. Ks. luku 5 Selvitystietojen raportointi.
- **Taseselvitystä** koskevassa osiossa käydään läpi tuotannon ja kulutuksen taseselvityslaskennat, laadunvarmistus ja tulosten julkaiseminen. Ks. luku **Error! Reference source not found. Error! Reference source not found..**
- **Laskutus** käsittelee sitä, miten eSett laskuttaa tasevastaavia toteutuneiden tasepoikkeamien perusteella ja tasepalvelun tarjoajia tasepalveluista. Ks. luku 8 Laskutus.
- **Vakuuksien hallinta** käsittelee eSettin määrittelemien ja laskemien tasevastaavien ja tasepalvelun tarjoajien vakuusvaateiden valvontaa ja asetettujen vakuuksien seuranta. Ks. luku 9 Vakuudet ja riskienhallinta.
- **Kommunikointi** esittelee eri kommunikointikanavat sekä sen, miten kommunikointi on toteutettu Pohjoismaisessa taseselvitysmallissa. Lisäksi se sisältää eSettin raporttien ja tiedostojen luomisen, jakelun ja julkaisemisen. Raportointia tehdään myös markkinaosapuolten käytössä olevien Online-palvelun, Messaging Servicen ja Information Servicen kautta. Ks. luku 10 Kommunikointi.
- **Markkinakäyttäytymisen seuranta** perustuu tasevastaavien tasepoikkeamien analysointiin. Ne analysoidaan käyttämällä suorituskykykymittareita, jotka osoittavat tasevastaavan suorituskyvyn markkinoilla (esim. raportoitujen tietojen laatu, raportointitiheys, suhteelliset tasepoikkeamat, tasepoikkeamien itseisarvot ja tasepoikkeamien kustannukset yksikköä kohti). Myös verkonhaltijoiden raportoinnin laatua seurataan. Ks. luku 11 Markkinakäyttäytymisen raportointi.
- **Markkina-analyysi** viittaa sähkömarkkinoiden dynamiikan arviointiin selvityksen näkökulmasta. Analyysin tavoitteena on varmistaa selvityksen tarkkuus ja tehokkuus, tunnistaa trendejä sekä tarjota näkemyksiä omistajille, sidosryhmille ja markkinoiden toiminnan parantamiseksi.

Kaikki taseselvitysmallin toiminnot on esitetty seuraavassa kuvassa (**Kuva 2**).




Kuva 2. Taseselvitysmallin ja tasepalveluiden selvitysmallin toiminnot.

2.2 Tasoituslaskentamalli

Tasoituslaskentamalli varmistaa läpinäkyvän ja yhtenäisen tasoituslaskennan ja markkinaosapuolten tasapuolisen kohtelun. eSett tekee tasoituslaskennan vain Ruotsin markkinatasealueille, ja tämä koskee ainoastaan Ruotsin tasevastaavia ja verkonhaltijoita, joilla on profiloitua kulutusta tasevastaavatasolla. Tasoituslaskennan päätavoitteet ovat laskea profiilikulutussarjat taseselvitystä varten sekä selvittää erot alustavien ja lopullisten profiilikulutusten välillä käyttämällä markkinatasealueen vuorokausimarkkinan hintoja.

- **Rakenteellisia tietoja** koskevassa osiossa on määritelty, miten taserakenteen ja hierarkian (suhteiden) tiedot kerätään ja käsitellään, esim. tieto uudesta profiilikulutuksen aikasarjasta tai markkinaosapuolen yhteystiedot. Ks. luku 3 Rakenteellisten tietojen hallinta.
- **Mittausta** koskeva osio määrittelee erilaiset tietotyypit ja perustan tasoituslaskennalle. Ks. luku 4.5.1 Ruotsin tasoituslaskenta.
- **Raportointi** käsittelee sitä, miten eSett vastaanottaa, validoi, säilyttää ja raportoi selvityksen aikasarjatiedot. Ks. luku 5 Selvitystietojen raportointi.
- **Selvitystä** koskevassa osiossa käydään läpi profiilikulutuksen ja tasoituslaskennan laskentamallit, laadunvarmistus ja tulosten julkaiseminen. Ks. luku **Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.**
- **Laskutus** käsittelee sitä, miten eSett laskuttaa tasevastaavia taseselvityksen profiilikulutuksen ja lopullisten mitattujen kulutuslukemien välisestä erotuksesta. Ks. luku 8 Laskutus.
- **Kommunikointi** esittelee eri kommunikointikanavat sekä sen, miten kommunikointi on toteutettu Pohjoismaisessa taseselvitysmallissa. Lisäksi se sisältää eSettin raporttien ja tiedostojen luomisen, jakelun ja julkaisemisen. Raportointia tehdään myös markkinaosapuolten käytössä olevien Online-palvelun, Messaging Servicen ja Information Servicen kautta. Ks. luku 10 Kommunikointi.



Kuva 3. Tasoituslaskentamallin toiminnot.

Mallin ja tiedonvaihdon yksityiskohdat löytyvät dokumentista "Svensk Elmarknadshandbok" sekä Ruotsin Ediel-portaalista.

- Svensk Elmarknadshandbok: <https://www.elmarknadshandboken.se/>
- Ediel-portaali: <https://www.ediel.se/Info/edielanvisningar>

2.3 Roolit, vastuut ja vaatimukset

Seuraavissa alakohdissa käydään läpi tärkeimmät pohjoismaisen selvitysmallin sidosryhmät (markkinaosapuolet) sekä heidän roolinsa ja vastuunsa. Markkinaosapuolen voimassaolo (ajanjakso, jolloin markkinaosapuolen katsotaan olevan aktiivinen markkinoilla) hyväksytään, kun eSett on vastaanottanut tarvittavat asiakirjat. Tämän käsikirjan **Taulukko 6** esittää markkinaosapuolten aktiivisuutta koskevat määräajat.

2.3.1 Taseselvitysyritys (eSett)

eSett vastaa taloudellisesta taseselvityksestä taseselvityssopimuksen ja käsikirjan mukaisesti ja sen tehtäviä ovat

- taseselvityksen rakenteellisten tietojen keräys ja ylläpito
- taseselvityksen tekeminen ja tasesähkön laskutus/hyvitys tasevastaavilta
- tasepalveluiden laskutus/hyvitys tasepalvelun tarjoajilta
- vakuustasoista päättäminen siten, että ne kattavat taseselvitykseen liittyvät riskit
- tasevastaavien ja tasepalvelun tarjoajien vakuuksien kerääminen ja seuranta ja vaadittavien vakuusmäärien muuttaminen tarvittaessa
- maksujen kerääminen tasevastaavilta ja tasepalvelun tarjoajilta seuraavien kulujen kattamiseksi:
 - kantaverkkoyhtiöiden tasehallinta- ja taseselvityskustannukset
 - osuus reservikustannuksista ja kantaverkkoyhtiöille niistä aiheutuneista kustannuksista
- tasepoikkeamien seuranta ja sen arviointi, ovatko ne julkaistujen ohjeiden ja sääntöjen mukaisia
- markkinaosapuolten taseselvitystietojen syöttämiseen ja raportointiin käyttämän IT-järjestelmän hallinta ja ylläpito
- taseselvitystietojen, kuten tilastojen, suorituskykymittareiden ja muun markkinatiedon raportointi ja julkaiseminen.

2.3.2 Kantaverkkoyhtiö (TSO)

Kantaverkkoyhtiöillä on viime kädessä vastuu sähköjärjestelmän fyysisen tasapainon valvomisesta ja järjestelmän tasapainon palauttamistoimenpiteistä. Sen tehtäviä ovat

- käyttöpäivän aikaisen tuotannon/tuonnin tasapainottaminen kulutuksen/viennin kanssa niin, että järjestelmän taajuus pysyy vaaditussa 50 hertsissä
- tasepoikkeamakorjauksien laskeminen ja hinnoittelu taseselvitysjaksoittain sekä tasepoikkeamien hinnoittelu
- riittävien tasevastaava- ja tasepalvelun tarjoajakohtaisten tietojen toimittaminen eSettille mm. tuotantosuunnitelmien ja hankittujen tasepalveluiden osalta käyttöpäivän aikana
- tasepalvelun tarjoajien taloudellisena vastapuolena toimiminen kaikissa reservikapasiteetin luovutuksissa (eSett on taseselvitykseen liittyvien vastaavien aktivoitujen reservien taloudellinen vastapuoli)
- markkinatasealueiden ja mittausalueiden rakenteellisten tietojen ja niiden välisten riippuvuuksien raportointi eSettille.

2.3.3 Verkonhaltija (DSO)

Verkonhaltijan vastuulla on kytkeä tuottajat ja kuluttajat verkkoonsa. Verkonhaltijoiden on myös tehtävä tuotannon, kulutuksen ja rajapisteiden mittaukset ja raportoitava mittauksista määrättyille osapuolille. Tämä koskee myös suljettujen jakeluverkkojen haltijoita. Verkonhaltijalla on useita taseselvitykseen liittyviä velvoitteita. Osa verkonhaltijan velvoitteista voidaan siirtää mittauksien aggregaattorille, eli esimerkiksi kansalliselle datahubille. Mittauksien aggregaattorin rooli on kuvattu luvussa 2.3.9. Verkonhaltijoiden vastuulla ovat

- sähkön myyjien tuotannon ja kulutuksen käyttöpaikkojen rekisteröinti kullakin mittausalueella
- Mittausjärjestelmien ylläpito ja vaadittujen mittauksien toimitus sähkön myyjille, tasevastaaville, kantaverkkoyhtiöille ja eSettille¹
- kuormituskäyrämenettelyyn liittyvä laskenta ja raportointi (maakohtaisten ohjeiden mukaisesti)
- lopullisen profiloidun kulutuksen laskenta ja tasoituslaskenta, kun kaikki mittausalueen mittarinluennat on suoritettu (maakohtaisten ohjeiden mukaisesti, ks. 6.8 Tasoituslaskenta)
- tasepoikkeamien selvitys verkonhaltijan ja sähkön myyjien välillä taseselvitysraportoinnin päätyttyä; kunkin maan energiateollisuus määrittelee tarkemman toimintatavan tasepoikkeamien selvittämistä varten.

Mittausvastaavana voi toimia jakeluverkkoluvan tai suljetun jakeluverkon luvan haltija tai toimija, joka on rekisteröitynyt mittausvastaavaksi. Jos erityisten mittausalueiden (esim. tuotantolaitoksen tai teollisuuden mittausalueiden) taseselvitystietojen mittauksista ja raportointia varten ei ole selvää vastuullista osapuolta, silloin tämän mittausalueen tasevastaava tai avoin toimittaja vastaa taseselvitystietojen mittauksesta ja raportoinnista. Näillä mittauksesta vastaavilla toimijoilla tulee olla pohjoismaisessa taseselvitysmallissa verkonhaltijan rooli.

Kaikkien suomalaisten verkonhaltijoiden on rekisteröitävä omat mittausalueensa kantaverkkoyhtiö Fingridille.

Ruotsissa maan oman sähkömarkkinaviranomaisen on hyväksyttävä markkinaosapuolet, joilla on linjan tai alueen toimilupa, jotta ne voivat saada verkonhaltijan roolin.

Norjassa myyntiluvan haltija, joka omistaa siirtoverkon tai vastaa verkkopalveluista, voi saada verkonhaltijan roolin. *Verkkopalvelujen* on määritelty sisältävän vähintään yhden seuraavista:

1. sähkönsiirto, sisältäen verkkolaitteiston hallinnan ja ylläpidon ja niihin kohdistuvat investoinnit
2. sähkönhinnoittelu
3. mittarinluenta, laskutus ja asiakaspalvelu
4. valvonta ja turvallisuus
5. toiminnan koordinointi
6. tarkistusmittaukset

¹ Verkonhaltijat vastaavat tasevastaavien mittauksien raportoinnista eSettille. Kunkin maan lainsäädännössä ja toimintaohjeissa on määritelty vastuun jakautuminen. eSetillä ei ole velvollisuutta varmistaa taseselvitystietojen oikeellisuutta ja kattavuutta.

7. sähköjärjestelmän suunnittelu.

2.3.4 Tasevastaava (BRP)

Tasevastaava on markkinaosapuoli, jolla on voimassa oleva sopimus eSettin ja alueensa kantaverkkoyhtiön kanssa. Tasevastaavien vastuut on määritelty tasehallintasopimuksessa, taseselvityssopimuksessa ja tässä käsikirjassa. Vastuisiin sisältyvät

- taseselvityssopimuksen tekeminen eSettin kanssa ja vaadittavien vakuuksien asettaminen
- suunnitelmat per taseselvitysjakso
- säätöobjektikohtaisten suunnitelmien toimittaminen kantaverkkoyhtiölle
- kahdenvälisten kauppojen raportointi eSettille ja vastapuolten kahdenvälisten kauppojen oikeellisuuden todentaminen, myös myyjien tasolla
- taloudellisena vastapuolena toimiminen tasepoikkeamien ja niistä johtuvien tasoituslaskelmien tekeminen maakohtaisten ohjeiden mukaisesti
- taloudellisena vastapuolena toimiminen tasepalveluille, jos tasevastaavalla on myös tasepalvelun tarjoajan rooli
- taseselvityksen rakenteellisten tietojen päivittäminen
- kaikkien eSettin raportointien tietojen tarkistaminen ja poikkeamista ilmoittaminen
- tasevastaavan vastuulla olevien sähkön myyjien ilmoittaminen eSettille, ja vastuu myyjän kulutuksesta ja tuotannosta eri mittausalueilla.

Tasevastaava, jolla on voimassa oleva sopimus kantaverkkoyhtiön kanssa tasepalvelun tarjoamisesta, omaa tällöin automaattisesti myös tasepalvelun tarjoajan (BSP) roolin sekä siihen liittyvät velvollisuudet (ks. luku 2.3.5 Tasepalvelun tarjoaja (BSP)).

2.3.5 Tasepalvelun tarjoaja (BSP)

Tasepalvelun tarjoaja eli reservitoimittaja on markkinaosapuoli, jolla on voimassa oleva sopimus eSettin ja kantaverkkoyhtiön kanssa tasepalvelujen tarjoamisesta kyseisen kantaverkkoyhtiön alueella. Tasepalvelun tarjoajan vastuut on määritelty sopimuksissa kantaverkkoyhtiön ja eSettin kanssa, sekä tässä käsikirjassa. Vastuisiin sisältyvät

- sopimuksen tekeminen eSettin kanssa ja vaadittavien vakuuksien asettaminen
 - Jos osapuolella on jo voimassa oleva taseselvityssopimus samalla y-tunnuksella, erillistä tasepalveluiden selvityssopimusta ei tarvitse tehdä.
- taloudellisena vastapuolena toimiminen tasepalveluille, jos tasepalvelun tarjoajalla ei ole myös tasevastaavan roolia
- taloudellisena vastapuolena toimiminen säätöpoikkeamille kansallisten ohjeiden mukaisesti
- toimitetun säätöenergian raportointi eSettille tai kantaverkkoyhtiölle kansallisten tasepalveluehtojen mukaisesti
- selvityksen rakenteellisten tietojen päivittäminen
- eSettille raportoitujen tasepalvelutietojen oikeellisuuden todentaminen
- kaikkien eSettin raportointien tietojen tarkistaminen ja poikkeamista ilmoittaminen.


2.3.6 Sähkön myyjä (RE)

Sähkön myyjä on markkinaosapuoli, joka esimerkiksi myy sähköä loppukäyttäjille, ostaa tuotantoa tai harjoittaa kauppaa. Seuraavassa luetellaan sähkön myyjän velvollisuudet.

- Kaikkien pohjoismaiseen taseselvitykseen osallistuvien maiden alueilla toimivien sähkön myyjien on rekisteröidyttävä eSettille määräaikojen (**Taulukko 6**) mukaisesti.
- Sähkön myyjällä on oltava tasevastaavan kanssa sopimus kulutuksesta ja tuotannosta kaikille mittausalueille, joiden alueella myyjä toimii.
 - Suomessa tätä vastuuta sovelletaan avoimien toimitusketjujen helpottamiseksi. Tämä malli mahdollistaa sen, että sähkön myyjällä voi olla sopimus tasevastaavan kanssa tai jonkin toisen sähkön myyjän kanssa, jolla on sopimus tasevastaavan kanssa. Tätä havainnollistaa **Kuva 4**.


Tasevastaava vastaa kaikista sen tasevastuun alaisista sähkön myyjistä, myös avoimen toimituksen osalta.

eSett tekee tasevastaavien taseselvityksen verkonhaltijoiden toimittamien tietojen perusteella. Tasepoikkeamat lasketaan tasevastaavakohtaisesti.



Kuva 4. Avoimien toimitusketjujen käsittely Suomen markkina-alueella.

- Sähkön myyjä voi käyttää yhtä tasevastaavaa kulutusta varten ja toista tasevastaavaa tuotantoa varten saman mittausalueen sisällä ja käyttää eri mittausalueilla eri tasevastaavia. Tämä tulee esille seuraavassa kuvassa (**Kuva 5**), jossa käytetään Suomea esimerkkinä.



Kuva 5. Esimerkki sähkön myyjästä (RE), joka käyttää eri mittausalueilla (MGA) eri tasevastaavia (BRP).

2.3.7 Markkinaoperaattori (NEMO)

Nimitetyn sähkömarkkinaoperaattorin vastuut sähköpörssin roolissa ja taseselvityksessä ovat seuraavat:

- Day-ahead ja Intraday-kauppojen (Sähköpörssikaupat) raportointi eSettille (ja tarvittaessa kantaverkkoyhtiöille) myyjä- ja markkinatasealuekohtaisesti
- muiden sähköpörssien kanssa tehtävien rajasiirtojen (markkinoiden yhdistäminen) raportointi eSettille ja kantaverkkoyhtiöille
- NEMOjen keskinäisten kahdenvälisten kauppojen raportointi markkinatasealueittain eSettille
- Edellä mainittujen lisäksi nimitetty sähkömarkkinaoperaattori harjoittaa markkinoiden valvontaa ja ilmoittaa mahdollisista sääntörikkomuksista kunkin maan viranomaisille.
- Jokainen NEMO voi delegoida tasevastuuseen liittyvien tehtävien suorittamisen NEMOn keskusvastapuolelle (CCP) sellaisenaan kun ne on määritelty tasepalvelusopimuksessa ja tasehallintasopimuksessa.
- Sähköpörssikauppojen rakenteellisten tietojen päivittäminen.
- Kaikkien eSettin raportointien tietojen tarkistaminen ja poikkeamista ilmoittaminen.

2.3.8 Palvelutoimittaja (SP)

Palvelutoimittaja tarjoaa operationaalisia tasehallinta- ja taseselvityspalveluja markkinaosapuolille, esimerkiksi tasevastaaville (BRP), tasepalvelun tarjoajille (BSP), sähkön myyjille (RE) ja verkonhaltijoille (DSO). Palvelutoimittajalla on oikeus hoitaa eSettin taseselvitysjärjestelmän kautta niitä taseselvityksen tehtäviä, joiden hoitamisesta se on sopinut kyseisten markkinaosapuolten kanssa.

Palvelutoimittaja voi tarjota esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

- Raportoida ja syöttää taseselvitystietoja eSettin taseselvitysjärjestelmään.
- Tarkistaa tasepoikkeamalaskentojen tulokset.
- Hoitaa vakuuksien hallintaa Online-palvelussa markkinaosapuolen puolesta.

Yhdellä markkinaosapuolella voi olla useita eri palvelutoimittajia (jokaiselle palvelulle omansa) ja yksi palvelutoimittaja voi palvella montaa eri markkinaosapuolta.

2.3.9 Mittaustietojen aggregaattori

Mittaustietojen aggregaattori saa mittaustiedot verkonhaltijalta ja raportoi aggregoidut arvot eSettille verkonhaltijan sijaan. Kansalliset sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksiköt eli datahubit toimivat verkonhaltijoiden mittaustietojen aggregaattorina omissa maissaan. Jos kansallinen datahub ei ole vastuussa mittausalueesta, verkonhaltijat aggregoivat itse mittausdatan ja raportoivat arvot suoraan eSettille. Mittaustietojen aggregaattorin tehtäviin kuuluu

- sähkön myyjän tuotannon ja kulutuksen rekisteröinti kullakin mittausalueella
- mitatun ja profiloidun tiedon vastaanottaminen sekä aggregoitujen kulutus- ja tuotantoaikasarjojen laskeminen kullekin mittausalueelle
- aggregoitujen aikasarjojen raportointi eSettille.

2.4 Kalenteri ja aikavyöhykkeet

Pohjoismainen selvitysmalli käyttää pohjoismaista yhdistelmäkalenteria, jossa näkyvät kaikkien mukana olevien maiden yleiset kansalliset juhlapäivät. Pohjoismainen kalenteri löytyy eSettin verkkosivustolta ja käsikirjan kohdasta

Liite 2 Pohjoismainen kalenteri. Yleisinä juhlapäivinä ei hoideta laskutusta, ja tämä otetaan huomioon taseselvitykseen liittyvän laskutuksen maksuehdoissa. Myöskään vakuuksia ei vapauteta kalenterin mukaisina yleisinä vapaapäivinä.

Jos tietty päivä on yleinen vapaapäivä esimerkiksi Ruotsissa, sitä pidetään yleisenä vapaapäivänä kaikissa mukana olevissa maissa.


Pohjoismainen taseselvitysmalli noudattaa Keski-Euroopan aikaa (CET), Keski-Euroopan kesäaikaa (CEST) ja 24-tuntista kelloa (klo 10 illalla kirjoitetaan 22.00) toiminnassaan (esim. laskutuksessa ja tasepoikkeamien selvityksessä). Kaikkien eSettin kanssa toimivien markkinaosapuolten on noudatettava tätä toimintatapaa. Pohjoismainen taseselvitysmalli käyttää myös talvi- ja kesäajan siirtymää. Maaliskuun viimeisessä sunnuntaissa on 23 tuntia ja lokakuun viimeisessä sunnuntaissa on 25 tuntia.

Taseselvityksen rakenteellisissa tiedoissa (esim. sähkön myyjän tasevastuuta, RBR) noudatetaan kunkin maan lainsäädäntöä. Suomessa rakenteellisten tietojen hallinta tapahtuu Itä-Euroopan ajassa (EET) ja Itä-Euroopan kesäajassa (EEST). Ruotsissa rakenteellisten tietojen hallinta tapahtuu Ruotsin normaaliajassa (SNT). Tanskassa ja Norjassa käytetään Keski-Euroopan aikaa (CET) ja Keski-Euroopan kesäaikaa (CEST).

2.5 Tasevastuut ja sopimukset

Voidakseen toimia tasevastaavana eSettin taseselvitysalueen sähkömarkkinoilla tasevastaavalla on oltava voimassa oleva tasehallintasopimus oman alueensa kantaverkkoyhtiön kanssa sekä taseselvityssopimus eSettin kanssa (**Kuva 6**). Vastaavasti, voidakseen toimia tasepalvelun tarjoajana eSettin taseselvitysalueen sähkömarkkinoilla, tasepalvelun tarjoajalla on oltava sopimus oman alueensa kantaverkkoyhtiön kanssa sekä tasepalveluiden selvityssopimus eSettin kanssa, ellei osapuolella ole jo voimassa olevaa taseselvityssopimusta samalla y-tunnuksella.

Taseselvityssopimus ja tasepalveluiden selvityssopimus koskee ainoastaan taseselvitykseen ja aktivoitujen tasepoikkeamiin vaikuttavien säätöjen laskutukseen liittyviä asioita. Tasehallinta- ja tasepalvelusopimusten avulla ohjataan tasehallintaan ja tasepalveluihin liittyviä asioita.



Kuva 6. Tasevastaavan ja tasepalvelun tarjoajan sopimukset.

Kuten ennenkin, tasevastaavan ja tasepalvelun tarjoajan on noudatettava kantaverkkoyhtiön sääntöjä ja ehtoja, jos se tarjoaa reservejä tasesähkömarkkinoilla.

Lisäksi tasevastaavalla ja tasepalvelun tarjoajalla on oltava pankkitili(t) hyväksytyssä pankissa eli pankissa, jonka eSett on hyväksynyt käytettäväksi selvityksessä. Luvussa 8.4 on kuvattu tarvittavat pankkijärjestelyt ja sopimukset.

2.5.1 Taseselvitys sopimus

eSettin ja tasevastaavan välisen taseselvitys sopimuksen avulla ohjataan osapuolten välisiä suhteita ja vaatimuksia, joita tasevastaavan on noudatettava. Taseselvitys sopimus sisältää seuraavat asiat:

- Tasevastaavan oikeudet ja velvoitteet
- eSettin oikeudet ja velvoitteet
- Maksut ja verot
- Laskutus- ja maksuprosessi ja niitä koskevat vaatimukset
- Vakuusmenettely ja velvoitteet
- Käsikirjassa määritellyt taseselvityssäännöt
- Osapuolten sopimusvastuu
- Tasevastaavan sopimusrikkomus
- Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
- Sopimuksen ja sen liitteiden muuttaminen
- Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava lainsäädäntö.

2.5.2 Tasepalveluiden selvitys sopimus

eSettin ja tasepalveluiden tarjoajan välisen sopimuksen avulla ohjataan osapuolten välisiä suhteita ja vaatimuksia, joita tasepalveluiden tarjoajan on noudatettava. Sopimus sisältää seuraavat asiat:

- Tasepalvelun tarjoajan oikeudet ja velvoitteet
- eSettin oikeudet ja velvoitteet
- Maksut ja verot
- Laskutus- ja maksuprosessi ja niitä koskevat vaatimukset
- Vakuusmenettely ja velvoitteet
- Käsikirjassa määritellyt selvityssäännöt
- Osapuolten sopimusvastuu
- Tasepalvelun tarjoajan sopimusrikkomus
- Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
- Sopimuksen ja sen liitteiden muuttaminen
- Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava lainsäädäntö.

2.5.3 Sopimuksen tekeminen

Tasevastaavan tai tasepalvelun tarjoajan on otettava yhteys eSettiin sopimusten tekemistä varten. Voimassa olevat taseselvitys sopimukset ja tasepalveluiden selvitys sopimukset, liitteet, ohjeet ja yhteystiedot löytyvät eSettin verkkosivustolta.

2.5.4 Sopimuksen irtisanominen

Kullakin osapuolella on oikeus irtisanoa eSettin ja kantaverkkoyhtiöiden kanssa tehdyt sopimukset niissä mainittujen ehtojen mukaisesti.

Ehdot, joiden perusteella eSett ja/tai kantaverkkoyhtiö(t) voivat irtisanoa tehdyt sopimukset, on määritelty kussakin sopimuksessa. Jos BRP tai BSP toimii sopimusehtojen vastaisesti, eSett ja kantaverkkoyhtiö(t) toimivat seuraavien vaiheiden mukaisesti.

1. eSett ja kantaverkkoyhtiö informoivat toisiaan ja arvioivat yhdessä tilanteen.
2. eSett tai kantaverkkoyhtiö ilmoittaa osapuolelle sopimusrikkomuksesta ja mahdollisesti
 - a. pyytää selvitystä sopimusrikkomuksesta
 - b. antaa määräajan, johon mennessä tilanteen tulee olla korjaantunut
3. Kantaverkkoyhtiö voi ilmoittaa kansalliselle viranomaiselle, eSettille ja NEMOille, että poissulkeminen on mahdollista. (Vain Norjassa.)
4. Analyysin jälkeen kantaverkkoyhtiöllä on oikeus päättää, että tarvitseeko sopimus irtisanoa päättymään välittömästi vai ei.

Mikäli sopimus irtisanotaan päättymään välittömästi, ja sen seurauksena tasevastaava suljetaan pois markkinoilta, edetään seuraavan prosessin mukaisesti.

5. eSett tai kantaverkkoyhtiö ilmoittaa päätöksestä ja poissulkemisesta osapuolelle.
6. eSett tai kantaverkkoyhtiö ilmoittaa poissulkemisesta kansalliselle viranomaiselle, NEMOille, verkonhaltijoille ja niille sähkön myyjille, joihin asia vaikuttaa.
7. eSett julkistaa tiedon asiasta, samoin kuin mahdollisesti kantaverkkoyhtiö ja/tai kansallinen viranomainen.

Tapauksessa, jossa tasevastaava poissuljetaan markkinoilta, on sähkön myyjien käsittelyssä kansallisia eroavaisuuksia, jotka on kuvattu omissa luvuissaan alla.

2.5.4.1 Sähkön myyjien käsittely Tanskassa

Sähkön myyjien, joihin poissulkeminen vaikuttaa, tulee solmia sopimus uuden tasevastaavan kanssa 3 päivän sisällä siitä, kun Energinet ilmoittaa asiasta. Tasevastaavan poissulkemisen ja uuden sopimuksen voimaan astumisen välisenä aikana, Energinet toimii tasevastaavana myyjälle. eSett auttaa tarvittavien järjestelyjen tekemisessä taseselvitysjärjestelmään. Jos sähkön myyjä ei onnistu saamaan sopimusta uuden tasevastaavan kanssa määräaikaan mennessä, Energinet jakaa myyjän käyttöpaikat muille myyjäosapuolille.

2.5.4.2 Sähkön myyjien käsittely Suomessa

Verkonhaltijat lopettavat toimitukset ja jakelun sähkön myyjälle, jolla ei ole avointa toimittajaa tai tasevastaavaa. Verkonhaltija ei voi kuitenkaan lopettaa toimituksia loppukäyttäjille sähkön myyjästä johtuvista syistä ennen kuin loppukäyttäjälle on asianmukaisesti ilmoitettu toimituksen päättymisestä. Verkonhaltija varmistaa toimitukset loppukäyttäjille vähintään 3 viikon ajan päättymisilmoituksen jälkeen. Jos verkonhaltija ei ole osoittanut muuta avointa toimittajaa, toimitukset käsitellään osana mittausalueen häviöitä.

2.5.4.3 Sähkön myyjien käsittely Norjassa

Norjassa sähkön myyjät, joihin poissulkeminen vaikuttaa, poissuljetaan markkinoilta välittömästi nykyisen tasevastaavan tasevastuun päättyessä, jos he eivät pysty tekemään sopimusta uuden tasevastaavan kanssa. Verkonhaltijat toimivat viime kädessä sähkön toimittajina loppukäyttäjille, joiden sähkön myyjät poissuljetaan.

2.5.4.4 Sähkön myyjien käsittely Ruotsissa

Sähkön myyjillä, joihin poissulkeminen vaikuttaa, on 10 työpäivää ja enintään 15 kalenteripäivää aikaa solmia sopimus uuden tasevastaavan kanssa. Tasevastaavan poissulkemisen ja uuden sopimuksen voimaan astumisen välisenä aikana, kukin sähkön myyjä toimii tasevastaavana itselleen. Jos sähkön myyjä ei onnistu saamaan sopimusta uuden tasevastaavan kanssa määräaikaan mennessä, verkonhaltijan tulee korvata myyjä mittausalueen toimitusvelvollisella myyjällä.

2.6 Yhtiötietojen malli

Tämä luku selventää eri vaihtoehtoja, jotka markkinaosapuolella ovat valittavanaan pohjoismaisessa taseselvitysmallissa. Kuten aiemmin on mainittu, taseselvitysmallin tarkoituksena on madaltaa kynnystä usean eri maan sähkömarkkinoilla toimimiseen. Kunkin maan lainsäädäntö ja taseselvitysjärjestelmä asettavat tietyt vaatimukset ja rajoitukset, joiden mukaan markkinaosapuolten tulee toimia. Yhtiötietojen mallinnuksessa yhdistetään maa, yhtiö, osapuoliroolit, vakuudet, laskutustiedot, selvitystiliedot, sopimukset, koodiskeema – ja osapuolitunnukset. Periaatteessa on kolme eri tapaa toimia eri maissa ja nämä vaihtoehdot esitellään seuraavassa taulukossa tasevastaavan näkökulmasta. Tässä luvussa ei oteta kantaa siihen, mikä vaihtoehdoista olisi paras kullekin yhtiölle, ja näin ollen valinta jää yhtiön itsensä tehtäväksi.

Esimerkki yhtiötietojen mallista								
#	Yritys	Tasevastaava-rooli	Vakuudet	Lasku	Selvitystili	Taseselvityssopimus eSettin kanssa	Tasehallintasopimus TSO:n kanssa	Osapuolitunnus
1.	2	2	2	2	2	2	2	2
2.	1	2	2	2	2	1	2	2
3.	1	1	1	2	1 - 2	1	2	1

Taulukko 1. Esimerkki yhtiötietojen mallista.

Yllä olevassa taulukossa ensimmäinen vaihtoehto kuvaa tilannetta, jossa kaksi erillistä yhtiötä erillisillä yhtiötunnuksilla on perustettu (tai ne ovat jo valmiiksi olemassa) toimiakseen tasevastaavan rooleissa kahdessa eri maassa. Käytännössä tämä järjestely tarkoittaa, että molemmilla rooleilla on omat vakuutensa, erilliset laskut, omat selvitystilien, omat sopimuksensa eSettin kanssa, yksi sopimus molempien maiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa riippuen siitä, missä maissa tasevastaavat ovat aktiivisia sekä omat osapuolitunnuksensa esimerkiksi sanomaliikennöintiä varten. Tässä tapauksessa osapuolitunnusten osalta voidaan käyttää kansallisia koodiskeemoja. Sopimukset tässä tapauksessa ovat taseselvityssopimus eSettin kanssa sekä tasehallintasopimus kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Yhtiöt on rekisteröity kahteen eri maahan.

Toinen vaihtoehto perustuu tilanteeseen, että yhdellä yhtiöllä on kaksi erillistä tasevastaavaroolia. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa on kahdet erilliset vakuudet, laskut, selvitystilien, sopimukset ja osapuolitunnukset.

Jotta voidaan välttää useiden vakuuksien asettamista, on olemassa myös kolmas vaihtoehto. Yhtiörakenne voidaan muuttaa siten, että on vain yksi yhtiö, jolla on yksi tasevastaarooli ja joka toimii useassa eri maassa. Kuitenkin eri maiden lainsäädäntöjen erot asettavat rajoituksia tämän vaihtoehdon käytölle silloin, kun yhtiö on rekisteröity Norjaan. Tämä johtuu siitä, että Norjassa tasevastaavana toimivan yhtiön täytyy olla rekisteröityneenä Norjaan.

Yksi markkinaosapuolirooli johtaa yksin vakuuksiin, koska ne ovat rooliperusteisia. Tässä vaihtoehdossa yritys vastaanottaa niin monet eri laskut, kuin mitä tasevastaavien määrä eri maissa on. Tämä johtuu siitä, että laskutus on maakohtaista. Selvitystilien määrä riippuu käytettävien valuuttojen määrästä, eli mikäli tasevastaava käyttää vain yhtä valuuttaa, tarvitaan vain yksi selvitystili. Sopimukseen pätee sama kuin vakuuksiin, ne ovat rooliperusteisia. Loogisesti, yksi BRP rooli tarvitsee yhden osapuolitunnuksen, kunhan se ei ole mikään kansallisista tunnuksista

vaan EIC tai GS1 tunnus. Kuitenkin, mikäli markkinaosapuoliroolit liittyvät norjalaiseen yritykseen, norjalaisen GS1 tunnuksen käyttö on pakollista.

2.6.1 Datamalli tasepalvelun tarjoajan (BSP) roolissa toimimiseksi

Tämä luku selventää eri vaihtoehtoja, jotka markkinaosapuolilla on käytössään pohjoismaisessa taseselvitysmallissa tasepalvelun tarjoajana (BSP). Monet tasepalvelun tarjoajat ovat myös tasevastaavia, mikä vaikuttaa heidän sopimus- ja laskutusjärjestelyihinsä verrattuna osapuoleen, joka toimii vain tasepalvelun tarjoajana. Kansallinen sääntely ja taseselvitysjärjestelmä asettavat myös omat vaatimuksensa ja rajoitteensa, joiden puitteissa osapuolten tulee toimia. Datamalli yhdistää yhtiön, markkinaroolit, vakuudet, laskutuksen, selvitystiliedot, sopimukset, koodiskeeman ja osapuolitunnukset. Periaatteessa on kolme eri tapaa toimia, ja nämä vaihtoehdot esitetään seuraavassa taulukossa.

Esimerkki datamallista: toimiminen BSP-roolissa yhdessä maassa													
#	Lyhyt kuvaus	Yritys	BRP-rooli	BSP-rooli	BRP-vakuudet	BSP-vakuudet	BSP:n viikkomaksu	Lasku	Selvitystili	Taseselvitys-sopimus eSettin kanssa	Tasepalveluiden selvitys-sopimus eSettin kanssa	Osapuolitunnus	Salittua maassa
1.	BRP-BSP, jolla yksi lasku	1	1	1	1	0-1	0	1	1	1	0	1	DK, FI, NO, SE
2.	BRP-BSP, jolla erilliset laskut	1	1	1	1	0	0	2 ²	2	1	0	1	NO
3.	Itsenäinen BSP	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	FI, NO
4.	BRP-BSP + itsenäinen BSP	1	1	2	1	0	0	2	2	1	0	2	NO
5.	BRP-BSP, jolla erilliset laskut + itsenäinen BSP	1	1	2	1	0	0	3	3	1	0	2	NO

Taulukko 2. Esimerkki datamallista, kun toimii tasepalvelun tarjoajana yhdessä maassa.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa sama yritys hoitaa sekä tasevastaavan (BRP) että tasepalvelun tarjoajan (BSP) roolit yhdessä maassa. Tämä tarkoittaa, että yrityksellä on vain yksi BRP-vakuus ja -lasku, jotka kattavat myös BSP-roolin tuotteet. Poikkeus tähän on Suomessa toimiva BSP, joka tarjoaa itsenäisen aggregoinnin tuotteita. Heidän pitää toimittaa BRP-vakuuden päälle myös BSP-vakuus. Yrityksen ei tarvitse allekirjoittaa erillistä Tasepalveluiden selvityssopimusta eSettin kanssa, koska Taseselvityssopimus kattaa jo tarvittavat oikeudet ja velvollisuudet tasepalvelun tarjoajana toimimiseksi. Lisäksi tässä vaihtoehdossa tarvitaan vain yksi selvitystili ja siihen liittyvä sopimus. BRP- ja BSP-roolit voivat käyttää samaa osapuolitunnusta tiedonvaihdossa.

Toisessa vaihtoehdossa yrityksellä on samanlainen rakenne kuin ensimmäisessä, mutta BSP- ja BRP-rooleihin liittyvät tuotteet menevät omille laskuilleen. Tämä on hyödyllistä tilanteissa, joissa eri roolien tuotteet halutaan saada laskulle eri valuutoissa. Tämä järjestely vaatii kaksi erillistä selvitystiliä sekä niihin liittyvät sopimukset ja pankkijärjestelyt.

Kolmas vaihtoehto esittää tapausta, jossa osapuoli toimii tasepalvelun tarjoajana ilman tasevastaavan roolia. Tässä tapauksessa osapuolella on BSP-vakuus, kuten määritelty luvussa 9.11, ja kansallinen BSP:n viikkomaksu. Tasepalvelun tarjoaja tarvitsee vain yhden selvitystilin ja saa yhden laskun. Taseselvityssopimuksen sijaan osapuoli allekirjoittaa Tasepalveluiden selvityssopimuksen eSettin kanssa. Tasepalvelun tarjoajalla on oma yksilöllinen osapuolitunnus tiedonvaihtoa varten.

² Kaikki tasepalvelut (eli kapasiteetti- ja aktivoidut reservit) ovat BSP-laskulla, kun taas taseselvitys (eli tasepoikkeamat ja maksut) ovat BRP-laskulla.

Neljäs vaihtoehto on tilanne, jossa yrityksellä on tasevastaavan (BRP) rooli, joka toimii samassa maassa yhden yrityksen kautta (vaihtoehto 1). Lisäksi samalla yrityksellä on yksittäinen tasepalvelun tarjoajan (BSP) rooli omalla uniikilla osapuolitunnuksellaan (vaihtoehto 3). Tätä järjestelyä voidaan käyttää, kun yritys haluaa erottaa joitakin tasepalveluita eri BSP-roolin ja -laskun alle tai käyttää eri valuuttoja eri tasepalveluille.

Viidennessä vaihtoehdossa yritys erottaa BRP- ja BSP-rooleihin liittyvät tuotteet omiin laskuihinsa (vaihtoehto 2). Lisäksi samalla yrityksellä on yksittäinen tasepalvelun tarjoajan rooli omalla uniikilla osapuolitunnuksellaan (vaihtoehto 3). Tätä järjestelyä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun yritys haluaa erottaa taseselvityksen BRP-laskuun ja joitakin tasepalveluita eri BSP-roolin ja -laskun alle tai haluaa käyttää eri valuuttoja eri tasepalveluille.

3 Rakenteellisten tietojen hallinta

Kolmannessa luvussa käsitellään pohjoismaisen selvitysmallin rakenteellisten tietojen ja hierarkian hallintaa. Luvussa käydään läpi raportointivastuut, rakenteellisten tietojen muutosten raportointiin liittyvät säännöt ja ohjeet sekä raportoinnin aikataulut ja käytännöt.

Selvityksen rakenteelliset tiedot ovat yksi pohjoismaisen selvitysmallin tärkeimmistä elementeistä. Jokainen markkinaosapuoli on vastuussa rakenteellisten tietojen toimittamisesta ja päivittämisestä. Rakenteelliset tiedot ovat tietoja markkinaosapuolista ja niiden suhteista toisiinsa (esim. tasevastaavan ja sähkön myyjän suhde) sekä markkinaobjekteista ja markkinaobjektiliittynnöistä (esim. myyjän ja mittausalueen suhde). Voidakseen toimia markkinoilla jokaisen markkinaosapuolen on rekisteröidyttävä. Markkinaosapuolet ovat itse vastuussa rekisteröitymisestä ja omien tietojensa ajantasaisuudesta.

Pohjoismaisessa taseselvitysmallissa jokainen taseselvitykseen osallistuva yhtiö rekisteröidään eSettin taseselvityksen IT-järjestelmään. Yhtiötiedot rekisteröidään rooleittain perustuen yhtiön ilmoittamiin roolitietoihin. Yksi yhtiö

voi toimia useassa eri roolissa, kuten tasevastaavana (BRP), tasepalvelun tarjoajana (BSP), verkonhaltijana (DSO), sähkön myyjänä (RE) ja palveluntoimittajana (SP). Jokaiselle roolille, jota yhtiö käyttää, rekisteröidään markkinaosapuolittiedot erikseen. On myös mahdollista, että yhtiöllä on useita markkinaosapuolia, jotka toimivat markkinoilla samassa roolissa.

eSett ylläpitää rakenteellisia tietoja verkonhaltijoiden (DSO), tasevastaavien (BRP), tasepalvelun tarjoajien (BSP) ja kantaverkkoyhtiöiden (TSO) antamien tietojen perusteella. Verkonhaltijat vastaavat mittausalueidensa käyttöpaikkoihin liittyvien rakenteellisten tietojen päivittämisestä (esim. myyjäkohtaiset kulutukset ja tuotannot mittausalueen sisällä), ja tasevastaavat päivittävät omia vastuitaan koskevat rakenteelliset tiedot (esim. mistä sähkön myyjistä he vastaavat eri mittausalueilla). Tasepalvelun tarjoajat ovat vastuussa reserviresurssiensa tasevastuutiedon oikeellisuudesta.

Markkinaosapuolten tulee ylläpitää rakenteellisia tietojaan ja syöttää mahdolliset muutokset eSettin Online-palveluun. Kun muutokset on syötetty eSettin taseselvitysjärjestelmään, ne validoidaan ja hyväksytään. Muutettuja tietoja käytetään taseselvityksessä hyväksymisen jälkeen. Rakenteelliset tiedot julkaistaan Online-palvelussa, jossa markkinaosapuolet voivat tarkastella ajantasaisia tietoja. Rakenteellisten tietojen tarkastelua rajoitetaan lainsäädännön mukaisilla käyttöoikeuksilla.

Lisäksi markkinaosapuolet voivat tarkastella muidenkin maiden rakenteellisia tietoja ja kopioida ne omaan käyttöönsä. Näitä ovat mittausalueen perustiedot, markkinatasealueen perustiedot, mittausalueiden väliset suhteet ja mittausalueiden ja markkinatasealueiden väliset suhteet. Mittausalueiden ja markkinatasealueiden perustietoja ovat aluekohtaiset tiedot, kuten tyyppi, nimi, alueen tunnus jne.

3.1 Rakenteelliset tiedot


Raportoinnin ja muiden taseselvitystoimintojen kannalta on olennaisen tärkeää, että rakenteelliset tiedot ovat ajan tasalla. Rakenteelliset tiedot ovat eri markkinaosapuoliin liittyviä tietoja: kantaverkkoyhtiöt, verkonhaltijat, tasevastaavat, tasepalvelun tarjoajat ja sähkön myyjät sekä tiedot markkinaosapuolten välisistä suhteista.

On tärkeää tietää tasevastaavan myyjätiedot mittausalueittain, jotta tasepoikkeamatiedot voidaan laskea ja raportoida eSettille oikein. Sen vuoksi eSettin taseselvitysjärjestelmässä tehdään yksi yhteinen ja julkinen rakenteellisten tietojen yleiskatsaus markkinoita varten.

Jokaisella rakenteellisten tietojen kokonaisuudella on voimassaoloaika, jolloin se katsotaan aktiiviseksi. Annettu alkamis- ja päättymisajankohta määrittää tämän ajanjakson. Päättymisajankohta ei ole välttämätön silloin kun uusi rakenteellisten tietojen kokonaisuus luodaan, mutta tulee syöttää heti, päättymisajankohta on varmistettu.

Kuva 7 havainnollistaa rakenteellisia tietoja ja niiden välisiä suhteita.

Tarkempia tietoja tietojen syöttämisestä ja rakenteellisten tietojen hallintaprosessista on käyttöohjeessa, joka on saatavilla Online-palvelussa.



Kuva 7. Esimerkki rakenteellisista tiedoista ja niiden suhteista toisiinsa.

3.2 Markkinaosapuolet

Rakenteelliset tiedot liittyvät markkinaosapuolten erilaisiin rooleihin (RE, BRP, BSP, DSO ja TSO). Yhtiöllä voi olla sähkömarkkinoilla toimiessaan monta eri roolia. On myös mahdollista, että yhdellä yhtiöllä on monta samassa roolissa toimivaa osapuolta. Pohjoismaisessa selvitysmallissa rakenteellisten tietojen ja tiettyjen markkinaosapuolten välillä on aina yhteys, joka on voimassa tiettyinä ajanjaksona. Roolit määritellään ja kuvaillaan seuraavassa taulukossa (**Taulukko 3**).

Markkinaosapuolet		
Nimi	Lyhenne	Kuvaus
Tasevastaava	BRP	Tasevastaavalla on voimassa oleva taseselvityssopimus, joka takaa taloudellisen turvan ja yksilöi tasevastuun eSettin kanssa. Tasevastuu tarkoittaa velvoitteita, joilla varmistetaan sähkön toimitusten ja tuonnin sekä osto- ja myyntisopimusten välinen tasapaino.
Tasepalvelun tarjoaja	BSP	Tasepalvelun tarjoaja eli reservitoimittaja on yritys, jolla on voimassa oleva sopimus eSettin ja kantaverkkoyhtiön kanssa tasepalvelun tarjoamisesta kantaverkkoyhtiölle. Tasepalvelun tarjoajalla on reservikykyisiä yksiköitä (esim. tuotantoyksikkö) tai ryhmiä (säätöobjektit), joilla se voi tarjota tasepalveluita kantaverkkoyhtiölle.
Verkonhaltija	DSO	Verkonhaltija on jakeluverkon omistaja, jonka vastuulla on sähkön jakelu tuottajalta asiakkaille. Verkonhaltijoiden vastuulla on mitata tuotanto, kulutus ja siirto muihin verkkoihin ja lisäksi raportoida mittaustiedot tarvittaville sidosryhmille. Tämä vastuu koskee myös suljetun jakeluverkon haltijoita.
Kantaverkkoyhtiö	TSO	Kantaverkkoyhtiön vastuulla on sekä jakelun turvaaminen että suurjänniteverkko. Sillä on myös viime kädessä vastuu siitä, että taseselvitys tehdään maakohtaisten lakien mukaisesti. Tässä käsikirjassa TSO:lla tarkoitetaan seuraavia pohjoismaisia kantaverkkoyhtiöitä: Energinet, Statnett, Fingrid ja Svenska kraftnät.
Sähkön myyjä	RE	Sähkön myyjä myy sähköä loppukäyttäjälle. Se myy ja ostaa sähköä suoraan tuottajalta, toiselta sähkön myyjältä tai Markkinaoperaattorin kautta. Sähkön myyjällä on sopimus tasevastaavan kanssa. Suomessa sähkön myyjän sopimuskumppanina voi olla myös toinen sähkön myyjä, jolla on sopimus tasevastaavan kanssa (avoin toimitusketju, ks. 2.2.6).

Taulukko 3. Pohjoismaisen selvitysmallin markkinaosapuolet.

3.2.1 Sähkön myynti- ja sähköverkkoliitetoimintojen eriyttäminen

Sähkön myynti- ja sähköverkkoliitetoimintojen eriyttäminen määrittää, mitä eri rooleja yhtiöt voivat käyttää. Tällä hetkellä kansallisissa lainsäädännöissä on eroja, jotka vaikuttavat taseselvitykseen.

Eriyttämissäännöt Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa määrittävät, että sähkön myyjien ja verkkonhaltijoiden täytyy kuulua eri yhtiöihin. Poikkeuksena Suomessa ja Norjassa ovat mittausvastuulliset osapuolet, joilla ei ole verkkolupaa, mutta vastaavat esimerkiksi teollisuuslaitostensa ja tuotantolaitostensa mittausalueiden taseselvityksestä.

3.3 Markkinaobjektit

Jotta taseselvitystiedot voitaisiin järjestää jäsennellysti, rakenteellisten tietojen yhteydessä käytetään myös käsitettä markkinaobjekti (ME). Markkinaobjektien avulla voidaan eritellä tarkemmin alueet, joilla taseselvitykseen liittyvä tuotanto ja kulutus tapahtuvat, myös tehontuotanto. Markkinaobjektit ja niiden kuvaukset näkyvät seuraavassa taulukossa (**Taulukko 4**).

Markkinaobjektit		
Nimi	Lyhenne	Kuvaus
Markkinatasealue	MBA	Markkinatasealue on sähköjärjestelmän alue, joka toimii tasepoikkeama-alueena, jolta tasevastaavien tasepoikkeama lasketaan. Pohjoismaisessa taseselvitysmallissa MBA vastaa tarjousaluetta ja suunnittelualuetta, ja tasepoikkeamahinta-alue muodostuu yhdestä tai useammasta markkinatasealueesta. Markkinatasealueen sisällä on aina sama tasepoikkeaman hinta.
Mittausalue	MGA	Mittausalue on fyysinen alue, jossa kulutus, tuotanto ja rajapistesummat voidaan mitata. Mittausalueen sisällä voi olla sekä tuotantoa että kulutusta, mutta myös vain toista näistä. Sen rajoilla sijaitsee mittauslaitteita, jotka mittaavat alueelta ja alueelle siirtyvää energiasummaa. Sen avulla saadaan kulutuksen ja tuotannon summat sisältäen ei-tuntimitatut lukemat ja verkon häviöt. Mittausalueet päätetään kunkin maan tasolla.
Tuotantoyksikkö	PU	Voimalaitos, joka käsittää yhden tai useamman generaattorin. Tuotantoyksiköt jaetaan kahteen tyyppiin, normaaliin tuotantoon ja pientuotantoon. Normaali on Suomessa ≥ 1 MW, ja pientuotanto < 1 MW. Norjassa raja on 3 MW. Kaikki Ruotsissa sijaitsevat tuotantoyksiköt kuuluvat normaaliin tuotantoon ja niiden kapasiteetin on oltava ≥ 1 MW. Tuotantoyksiköitä ei käytetä pohjoismaisen taseselvitysmallin implementointiin Tanskassa ennen vuotta 2024.
Säätöobjekti	RO	Säätöobjekti (RO) on yhden tai useamman generaattorin ja tuotantoyksikön ryhmä yhdellä markkinatasealueella. Norjassa ja Tanskassa säätöobjekti voi ulottua useammalle markkinatasealueelle. Säätöobjektilla voi olla ainoastaan yksi tasevastaava tuotantosuunnitelmalle, ja tuotannon säätöobjekti voidaan muodostaa vain yhden tyyppisestä tuotantolajista (tuuli-, vesi-, ydinvoima jne.) Tasevastaava toimittaa kantaverkkoyhtiölle säätöobjektikohtaiset tuotantosuunnitelmat ennen toimituspäivää. Säätöobjekteista päättävät kantaverkkoyhtiöt. Jos säätöobjektia käytetään tasepalveluissa ja itsenäinen aggregointi on sallittua kyseisessä maassa, yksi tasepalvelun tarjoaja (BSP) voi aggregoida resursseja useammasta taseesta yhden säätöobjektin alle.

Taulukko 4. Pohjoismaisen selvitysmallin markkinaobjektit.

3.4 Markkinaobjektiliitynnät (MEC)

Pohjoismaisessa taseselvityksessä vaihdetaan suuri määrä taseselvitystietoja markkinaosapuolten välillä. Tiedot järjestellään niin kutsutuiksi markkinaobjektiliitynnöiksi (MEC). Markkinaobjektiliitynnät ovat keskeisiä rakenteellisia tietoja, jotka liittyvät taseselvityksen aikasarjojen raportointiin.

Markkinaobjektiliitynnät ovat erilaisia liityntöjä joko markkinaosapuolten välillä (esimerkiksi kahdenväliset kaupat) tai markkinaosapuolten ja markkinaobjektien välillä (esim. markkinaosapuolen mitattu kulutus mittausalueella tai markkinaosapuolen tuotanto tuotantoyksikköä kohden). Markkinaobjektiliityntöjen aikasarjatieto on taseselvityksen perusta.

Seuraavassa taulukossa (**Taulukko 5**) on selitetty pohjoismaisessa selvitysmallissa käytetyt markkinaobjektiliitynnät.

Markkinaobjektiliitynnät	
Nimi	Kuvaus
Mitattu ja profiloitu kulutus	Mitattu ja profiloitu kulutus mittausalue- ja myyjäkohtaisesti. Poikkeuksena Ruotsin profiloitu kulutus, joka ilmoitetaan mittausalue- ja tasevastaavakohtaisesti. Tietoja käytetään taseselvityksessä taseselvitysjaksoperusteisesti. Mitattu ja profiloitu kulutus jaetaan seuraaviin kulutuslajeihin: verkostohäviöt, irti kytkettävien yksiköiden kulutus, yli 50 MW:n teollisuuskulutus, pumput, pumppuvarastot, energiavarastot ja tuotantoyksikön omakäyttö.
Tuotanto	Taseselvityksessä käytetty mitattu tuotanto tuotantoyksiköittäin. Tuotanto jaetaan kahteen luokkaan, normaaliin ja pientuotantoon. Tuotantolajeja ovat seuraavat: vesi, tuuli, ydin, lämpö, aurinko ja muut.
Yhdistetty tuotanto	Taseselvityksessä käytetään yhdistettyä tuotantoa mittausalue- ja myyjäkohtaisesti. Yhdistetty tuotanto jaetaan kahteen luokkaan, normaaliin ja pientuotantoon. Kaikki alle 1 MW:n tuotanto Ruotsissa raportoidaan yhdistettynä pientuotantona. Tuotantolajeja ovat seuraavat: vesi, maatuuli, merituuli, ydin, lämpö, aurinko, energiavarasto ja muut.
Rajapistesummat	Vierekkäisten mittausalueiden välinen rajapistemittaussumma. Ne mitataan rajapisteistä ja raportoidaan taseselvitysjaksoittain.
Rajapistekauppa	Rajapistekauppa tarkoittaa kahden eri markkinatasealueisiin kuuluvan mittausalueen välillä syntyvää rajapistesummaa, joka on ostettava tai myytävä. Verkonhaltija ohjaa tämän kaupan jollekin sähkön myyjälle.
Sähköpörssikauppa	Sähköpörssikauppa on kauppa, joka tehdään nimitetyn sähkömarkkinaoperaattorin alueella. Tyyppejä ovat joko day-ahead tai intraday.
Sähköpörssiirrot	Sähköpörssiirtoja on NBS-alueella kahdenlaisia: day-ahead ja intraday-siirtoja. Day-ahead -siirto on suunniteltu siirto kahden markkinatasealueen välillä, ja se perustuu day-ahead -markkinoihin. Intraday-siirto on suunniteltu siirto kahden markkinatasealueen välillä, ja se perustuu intraday-markkinoihin.
Kahdenväliset kaupat	Kahden markkinaosapuolen välillä sovittu sähkökauppa, joka raportoidaan taseselvitysjaksoittain.
Tuotantosuunnitelmat	Kantaverkkoyhtiö raportoi tasevastaavilta saadut tuotantosuunnitelmat säätöobjektikohtaisesti. Tuotantosuunnitelmat eivät ole osa tasepoikkeaman laskentaa.
Tasepoikkeamakorjaus	Tasesähkötoimittajan tasesähköstä koostuva energiasumma, jonka kantaverkkoyhtiö lisää tasevastaaville taseselvitysjakson tasepoikkeaman laskemista varten.
Mittausalueen tasepoikkeama	Mittausalueelle toimitetun ja sieltä pois siirretyn sähkön (sisältäen häviöt) summa. Jos raportoidut tiedot ovat oikein, laskennan tulos on nolla.
Reservikapasiteetti	Reservikapasiteetti, jonka kantaverkkoyhtiö on hankkinut tasepalvelun tarjoajalta, jotta se olisi käytettävissä reaaliaikaiseen kysynnän ja tarjonnan koordinoituihin sähköjärjestelmässä. Se koostuu ylös- ja alassäätökapasiteeteista ja -määristä. Kantaverkkoyhtiö raportoi tiedot BSP- ja reservilajikohtaisesti.
Aktivoitu säätöenergia	Aktivoidun reservin, eli tasesähkön energiamäärä, jonka kantaverkkoyhtiö on aktivoinut tasepalvelun tarjoajalta koordinoitakseen reaaliaikaista kysyntää ja tarjontaa sähköjärjestelmässä. Se koostuu ylös- ja alassäätöenergioista ja niiden kustannuksista. Kantaverkkoyhtiö raportoi tiedot BSP-, säätöobjekti- ja reservilajikohtaisesti.
Toimitettu säätöenergia	Toimitetun reservin energiamäärä, jonka tasepalvelun tarjoaja on toimittanut kantaverkkoyhtiön tilattua aktivointi. Käytetään niillä tuotteilla ja niissä maissa, joissa itsenäinen aggregointi on sallittua. Tietojen raportointi on tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaista, tai myyjä- ja mittausaluekohtaista riippuen kansallisista ehdoista kyseiselle tuotteelle. Kun on kyse sopimuksellisesta reservitoimituksesta (eli BSP, joka ei ole kohteen tasevastaava, mutta tarjoaa reserviresurssia perustuen sopimukseen kohteen tarjoamisesta), voidaan myös raportoida säätöpoikkeamaa, jolla tasepalvelun tarjoaja siirtää vastuun säätöpoikkeaman määrästä ja kustannuksista sopimuksen tasevastaavalle.

Taulukko 5. Pohjoismaisen selvitysmallin markkinaobjektiliitynnät.

3.5 Raportointivastuut ja aikataulut

eSett vastaanottaa Online-palvelun kautta markkinaosapuolilta rakenteellisia tietoja, jotka viedään taseselvitysjärjestelmään ja validoidaan. Kun rakenteelliset tiedot on käsitelty, eSett julkaisee ne markkinaosapuolille Online-palvelussa.

Kaikkien sähkön tukkumarkkinoilla toimivien osapuolten on haettava eSettiltä lupaa rakenteellisten tietojen tarkasteluun. Markkinaosapuolet vastaavat itse rekisteröitymisestä ja omien tietojensa ajantasaisuudesta. Rakenteellisten tietojen hallintaan liittyvät vastuut käydään läpi seuraavissa kohdissa.

3.5.1 eSett

eSett hallinnoi taseselvitykseen liittyviä yleisiä rakenteellisia tietoja. Siihen liittyvät vastuut ovat seuraavat:

- tasevastaavien merkitseminen aktiivisiksi, kun taseselvityssopimus on saatettu voimaan ja siihen liittyvät velvoitteet on täytetty (Liite 1 Tasevastaavaksi pyrkivää koskevat vaatimukset)
- tasevastaavien aktiivisuuden päättäminen, kun taseselvityssopimuksen voimassaolo on päättynyt
- tasepalvelun tarjoajien merkitseminen aktiivisiksi, kun tarvittavat sopimukset on saatettu voimaan ja siihen liittyvät velvoitteet ovat täytetty (esim. mahdollinen vakuus)
- tasepalvelun tarjoajien aktiivisuuden päättäminen, kun tarvittavien sopimusten voimassaolo on päättynyt
- verkonhaltijoiden merkitseminen aktiivisiksi, kun kaikki verkonhaltijan velvoitteet on täytetty (paikallisen viranomaisen toimilupa, tunnus, sertifikaatti, testaus)
- verkonhaltijan aktiivisuuden päättäminen, kun verkonhaltija ei ole enää aktiivinen
 - esim. kun verkonhaltija on yhdistynyt toisen verkonhaltijan kanssa
- sähkön myyjien merkitseminen aktiivisiksi, kun niille asetetut velvoitteet on täytetty
 - Koska myyjällä voi olla eri tasevastaava jokaisella mittausalueella, on selkeintä, että eSett suorittaa tämän valvonnan sen sijaan, että samaa myyjää valvoisi useampi verkonhaltija tai tasevastaava.
 - Aktiivinen sähkön myyjä pystyy käsittelemään kulutusta, kauppvoja ja tuotantoa.
- sähkön myyjän aktiivisuuden päättäminen, kun tämä ei ole enää aktiivinen.

3.5.2 Sähkön myyjä (RE)

Sähkön myyjä vastaa seuraavien rakenteellisten tietojen raportoinnista eSettille:

- Yrityksen rekisteröiminen sähkön myyjäksi.
- Sähkön myyjä aloittaa myyjänvaihtoprosessin. Tämän prosessin voi aloittaa vain, kun sähkön myyjällä on voimassa oleva tasevastaava mittausalueella, jolla toimitus tapahtuu.
- Omien yhteystietojen päivitys.

3.5.3 Tasevastaava (BRP)

Tasevastaava vastaa seuraavien rakenteellisten tietojen raportoinnista eSettille:

- Yrityksen rekisteröiminen tasevastaavaksi
- Yrityksen rekisteröiminen tasepalvelun tarjoajaksi, jos tasevastaavalla on voimassa oleva sopimus kantaverkkoyhtiön kanssa tasepalvelun tarjoamisesta

- Sen merkitseminen, mistä sähkön myyjistä he vastaavat tuotannon osalta ja millä mittausalueilla; uusi tasevastaava on vastuussa oikean tiedon antamisesta
- Sen merkitseminen, mistä sähkön myyjistä he vastaavat kulutuksen/kauppojen osalta ja millä mittausalueilla; uusi tasevastaava on vastuussa oikean tiedon antamisesta
- Kahdenvälisen kauppohen markkinaobjektiiityntöjen (MEC) hallinta niiden sähkön myyjien osalta, joista tasevastaava on vastuussa; kahdenvälisen kaupan rekisteröi jompikumpi tasevastaavista, jonka jälkeen vastapuolen täytyy hyväksyä tämän tasevastaavan kanssa tehdyn kahdenvälisen kaupan rekisteröinti
- Tuotantoyksikön merkitseminen oikealle säätöobjektiiille (RO)
- Riittävän tiedon toimittaminen kantaverkkoyhtiölle säätöobjektien rekisteröintiä varten
- Omien yhteistietojen päivitys.

3.5.4 Tasepalvelun tarjoaja (BSP)

Tasepalvelun tarjoaja vastaa seuraavien rakenteellisten tietojen raportoinnista eSettille:

- Yrityksen rekisteröiminen tasepalvelun tarjoajaksi
- Riittävän tiedon toimittaminen kantaverkkoyhtiölle säätöobjektien rekisteröintiä varten, mukaan lukien reserviresurssien tasevastaavat
- Omien yhteistietojen päivitys.

3.5.5 Verkonhaltija (DSO)

Verkonhaltijoilla on päävastuu rakenteellisten tietojen ylläpidosta. Verkonhaltija vastaa seuraavien rakenteellisten tietojen raportoinnista eSettille, ellei mittautietojen aggregaattori ole ottanut tehtäviä vastuulleen:

- Yrityksen rekisteröiminen verkkonhaltijaksi
- Mittausalueen markkinaobjektiiityntöjen kulutusta koskevien rakenteellisten tietojen päivitys
 - seuraavien tietojen toimitus: sähkön myyjä, mittausalue, kulutuslaji ja voimassaolo
 - lisäksi Ruotsin profiilikulutusta varten: tasevastaava, mittausalue, kulutuslaji ja voimassaolo kuukausitasolla
- Mittausalueen markkinaobjektiiityntöjen yhdistettyä tuotantoa koskevien rakenteellisten tietojen päivitys
 - Seuraavien tietojen toimitus: sähkö myyjä, mittausalue, tuotantotyyppi, tuotantolaji ja voimassaolo
- Mittausalueen tuotantoyksiköiden rakenteellisten tietojen päivitys
 - seuraavien tietojen toimitus: mittausalue, tuotantotyyppi, tuotantolaji, voimassaolo, tuotantoyksikön tunnus ja kapasiteetti (tuotantoyksikön nimelliskapasiteetti)
- Tuotannon markkinaobjektiiityntöjen rakenteellisten tietojen päivitys
 - sähkön myyjän nimeäminen tuotantoyksikölle
- Verkonhaltijan on valittava sähkön myyjä jokaiselle mittausalueelle mittausalueen tasepoikkeaman käsittelyä varten
- Omien yhteistietojen päivitys.

3.5.6 Mittautietojen aggregaattori

Mittautietojen aggregaattori ylläpitää verkkonhaltijoiden rakenteellisia tietoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi kansallinen datahub, joka hoitaa raportoinnin eSettille ja toimii verkkonhaltijan ja eSettin välissä. Näin ollen mittautietojen aggregaattori huolehtii monista verkkonhaltijan vastuista. He raportivat seuraavat asiat eSettille:

- Mittausalueen markkinaobjektiiityntöjen kulutusta koskevien rakenteellisten tietojen päivitys

- seuraavien tietojen toimitus: sähkön myyjä, mittausalue, kulutuslaji ja voimassaolo
- jokaiselle mittausalueelle yhden sähkön myyjän määrittäminen mittausalueen tasepoikkeaman käsittelyä varten
- Mittausalueen markkinaobjektiliityntöjen yhdistettyä tuotantoa koskevien rakenteellisten tietojen päivitys
 - Seuraavien tietojen toimitus: sähkö myyjä, mittausalue, tuotantotyyppi, tuotantolaji ja voimassaolo
- Mittausalueen tuotantoyksiköiden rakenteellisten tietojen päivitys
 - seuraavien tietojen toimitus: mittausalue, tuotantotyyppi, tuotantolaji, voimassaolo, tuotantoyksikön tunnus ja kapasiteetti (tuotantoyksikön nimelliskapasiteetti)
- Tuotannon markkinaobjektiliityntöjen rakenteellisten tietojen päivitys
 - sähkön myyjän nimeäminen tuotantoyksikölle
- Omien yhteystietojen päivitys.

3.5.7 Nimitetty markkinaoperaattori (NEMO)

Nimitetyn markkinaoperaattorin on rekisteröidyttävä tasevastaavaksi ja myyjäksi taserakenteeseen. Lisäksi sen vastuulla on NBS-alueella tehtyjen day-ahead ja intraday-kauppojen (PX Market Trades) raportointi. Markkinaoperaattori vastaa seuraavien rakenteellisten tietojen raportoisesta eSettille:

- Yrityksen rekisteröiminen tasevastaavaksi
- Day-ahead kauppia koskevien markkinaobjektiliityntöjen hallinta
- Intraday -kauppia koskevien markkinaobjektiliityntöjen hallinta
- Day-ahead siirtoja koskevien markkinaobjektiliityntöjen hallinta
- Intraday -siirtoja koskevien markkinaobjektiliityntöjen hallinta
- Markkinaobjektiliityntöjen kahdenvälisten kauppia hallinta
- Omien yhteystietojen päivitys
- NEMO voi delegoida tasevastuuseen liittyvien tehtävien suorittamisen NEMOn keskusvastapuolelle (CCP). Tässä tapauksessa kaikki yllä mainitut vastuut ovat CCP:n vastuulla.

3.5.8 Kantaverkkoyhtiö (TSO)

Kantaverkkoyhtiöillä on seuraavassa mainittujen vastuiden lisäksi samat vastuut kuin tasevastaavilla (soveltuvin osin):

- Mittausalueiden määrittäminen
- Sen määrittäminen, mitkä mittausalueet kuuluvat markkinatasealueeseen
- Rajapistesumman markkinaobjektiliityntöjen hallinta
- Tasepoikkeamaan vaikuttavien säätöjen markkinaobjektiliityntöjen hallinta
- Säättöobjektikohtaisten suunnitelmien markkinaobjektiliityntöjen hallinta
- Säättöobjektien hallinta.

3.5.9 Raportointiaikataulu ja määrääjat

Taseselvityksen rakennetiedot on rekisteröitävä tiettyjen määräaikaisten mukaisesti. Kunkin vastuullisen osapuolen määrääjat on esitetty seuraavassa taulukossa (**Taulukko 6**).

Rakenteellisten tietojen päivittämisen määräajat			
Rakenteellinen tieto	Edellytykset/huomautukset	Vastuullinen osapuoli	Määräaika
Mittausalueen kulutukset	- Voimassa oleva mittausalue ja sähkön myyjä - Voimassa oleva myyjän ja tasevastaavan välinen suhde (RBR) kulutukselle	verkonhaltija	- Seitsemän (7) päivää käyttöpäivän jälkeen (7 päivää tarkoittaa, että tiistaina tehty muutos on voimassa edellisen viikon tiistain alusta) Suomessa 10 päivää käyttöpäivän jälkeen Ruotsissa 12 päivää käyttöpäivän jälkeen Norjassa ja Tanskassa
Mittausalueen yhdistetty tuotanto	- Voimassa oleva mittausalue ja sähkön myyjä - Voimassa oleva myyjän ja tasevastaavan välinen suhde (RBR) tuotannolle	verkonhaltija	- Ei käytössä Suomessa 10 päivää käyttöpäivän jälkeen Ruotsissa 12 päivää käyttöpäivän jälkeen Norjassa ja Tanskassa
Mittausalueen tasepoikkeamasta vastaava myyjä	- Voimassa oleva mittausalue - Voimassa oleva myyjä - Voimassa oleva myyjän ja tasevastaavan välinen suhde (RBR) kulutukselle	verkonhaltija	- Yksi (1) päivä ennen käyttöpäivää (yksi päivä tarkoittaa, että tänään tehty rakennemuutos tulee voimaan seuraavan päivän alussa) Suomessa ja Ruotsissa 12 päivää käyttöpäivän jälkeen Norjassa ja Tanskassa
Tuotantoyksikkö (PU)	Voimassa oleva mittausalue, jolla tuotantoyksikkö sijaitsee	verkonhaltija	- Yksi (1) päivä ennen käyttöpäivää ennen normaalille tuotannolle Suomessa - Seitsemän (7) päivää käyttöpäivän jälkeen pientuotannolle Suomessa - Kymmenen (10) päivää käyttöpäivän jälkeen kaikelle tuotannolle Ruotsissa 12 päivää käyttöpäivän jälkeen kaikelle tuotannolle Norjassa
Tuotantoyksikkö → Myyjä (PU-RE)	- Voimassa oleva tuotantoyksikkö - Voimassa oleva myyjä - Voimassa oleva myyjän ja tasevastaavan välinen suhde (RBR) tuotannolle	verkonhaltija	- Yksi (1) päivä ennen käyttöpäivää ennen normaalille tuotannolle Suomessa - Seitsemän (7) päivää käyttöpäivän jälkeen pientuotannolle Suomessa - Kymmenen (10) päivää käyttöpäivän jälkeen kaikelle tuotannolle Ruotsissa 12 päivää käyttöpäivän jälkeen kaikelle tuotannolle Norjassa
Kahdenväliset kaupat	Voimassa oleva myyjän ja tasevastaavan välinen suhde (RBR) kulutukselle	- tasevastaava - vastapuolen tasevastaava	Kolme (3) kokonaista päivää ennen käyttöjaksoa
Säätöobjekti (RO)	- Kantaverkkoyhtiölle tieto siitä, mitkä tuotantoyksiköt kuuluvat säätöobjektiin - RO-tietojen ilmoittaminen eSettille	- tasevastaava - kantaverkkoyhtiö	14 kokonaista päivää ennen käyttöjaksoa - Kolme (3) kokonaista päivää ennen käyttöpäivää

Rakenteellisten tietojen päivittämisen määräajat			
Rakenteellinen tieto	Edellytykset/huomautukset	Vastuullinen osapuoli	Määräaika
Tuotantoyksikkö → Säätöobjekti (PU-RO)	- Voimassa oleva tuotantoyksikkö - Voimassa oleva säätöobjekti - Tuotantoyksikön ja säätöobjektin on oltava samaa tyyppiä - Tuotantoyksikön ja säätöobjektin pitää sijaita samalla markkinatasealueella	tasevastaava	- Yksi (1) päivä ennen käyttöpäivää ennen normaalille tuotannolle Suomessa - Seitsemän (7) päivää käyttöpäivän jälkeen pientuotannolle Suomessa - Kymmenen (10) päivää käyttöpäivän jälkeen kaikelle tuotannolle Ruotsissa 12 päivää käyttöpäivän jälkeen kaikelle tuotannolle Norjassa
Sähkön myyjän ja tasevastaavan suhde (Retailer Balance Responsibility, RBR)	- On tiedettävä, mikä tasevastaava vastaa kulutuksesta ja/tai tuotannosta milläkin mittausalueella, jolla tietyllä sähkön myyjällä on toimintaa - Markkinaobjektiiityntöjä (MEC) ei voi luoda mittausalueille, joilla sähkön myyjällä ei ole voimassa olevaa tasevastaavaa - eSettin manuaalinen hyväksyntä vaaditaan	tasevastaava (myyjän uusi tasevastaava)	- Tasevastuun luonti tai muutos tulee tehdä 5 kokonaista päivää ennen käyttöpäivää - Jos tasevastaavan tasevastuu myyjään päättyy, päättämisen määräaika on 14 kokonaista päivää ennen käyttöpäivää
Markkinaosapuolen voimassaolo (yritykset ja siihen linkittyvät osapuoliroolit)	Markkinaosapuolen voimassaolo eli ajanjakso, jolloin osapuolen katsotaan olevan aktiivinen markkinoilla hyväksytään, kun osapuoli on täyttänyt kaikki vaatimukset	eSett	ehdot on täytettävä 14 kokonaista päivää ennen kuin markkinaosapuoli aloittaa toiminnan markkinoilla
Mittausalue	- Voimassa oleva verkonhaltija - TSO on tietoinen uudesta mittausalueesta - Voimassa oleva mittausalueen koodi - Voimassa oleva mittausalueen tasepoikkeaman myyjä	kantaverkkoyhtiö	14 kokonaista päivää ennen kuin muutokset asetetaan voimassa oleviksi
Mittausalue → Markkinatasealue	- Voimassa oleva mittaus- ja markkinatasealue - Kantaverkkoyhtiöt jakavat mittausalueet maiden sisällä markkinatasealueille	kantaverkkoyhtiö	14 kokonaista päivää ennen kuin muutokset asetetaan voimassa oleviksi
Mittausalue → Verkonhaltija	Voimassa oleva mittausalue ja verkonhaltija	kantaverkkoyhtiö	14 kokonaista päivää ennen kuin muutokset asetetaan voimassa oleviksi
Mittausalueiden väliset rajapistesummat	Voimassa olevat mittausalueet	kantaverkkoyhtiö	7 kokonaista päivää ennen kuin muutokset asetetaan voimassa oleviksi

Taulukko 6. Rakenteellisten tietojen raportoinnin määräajat.

Esimerkkejä rakenteellisten tietojen raportoinnin määräajoista:

Uusi sähkön myyjä, joka rekisteröidään markkinoille:

1. Uuden sähkön myyjän on annettava eSettille yrityksen rekisteröimistä varten tarvittavat tiedot. eSett rekisteröi uuden sähkön myyjän ja merkitsee sen voimassaolon alkavaksi aikaisintaan 14 päivää sen jälkeen, kun kaikki pakolliset tiedot on annettu.
2. Siitä päivästä lukien, kun eSett on rekisteröinyt uuden sähkön myyjän, tasevastaava pystyy rekisteröimään tasevastaavan ja myyjän relaation (RBR) tietylle mittausalueelle. Voimassaolon alkamispäivä voi olla aikaisintaan sama kuin uuden sähkön myyjän aloituspäivä, mutta ei aikaisemmin kuin 14 päivää siitä ajankohdasta, kun tasevastaava on rekisteröinyt tasevastuunsa kyseiselle myyjälle.
3. Kun eSett on hyväksynyt tasevastaavan ja sähkön myyjän välisen suhteen (RBR), verkonhaltija pystyy tallentamaan mittausalueen rakenteelliset tiedot (kulutukset ja tuotannot. Voimassaolon alkamispäivä voi olla aikaisintaan sama kuin tasevastaavan ja sähkön myyjän relaation (RBR) voimassaolon alkamispäivä, jos verkonhaltija antaa rakenteelliset tiedot vähintään päivää ennen käyttötuntia.

Pohjoismaisilla markkinoilla toimiva rekisteröity ja voimassa oleva sähkön myyjä:

1. Tasevastaava voi rekisteröidä jo rekisteröityä ja voimassa olevaa myyjää koskevan tasevastaavan ja myyjän relaation tietylle mittausalueelle. Tasevastaavan täytyy syöttää tiedot ainakin 5 päivää ennen suunnitellun toiminnan alkamispäivää.
2. Kun eSett on hyväksynyt tasevastaavan ja sähkön myyjän relaation, verkonhaltija pystyy ilmoittamaan mittausalueen rakenteelliset tiedot. Voimassaolon alkamispäivä voi olla aikaisintaan sama kuin tasevastaavan ja myyjän relaation voimassaolon alkamispäivä, jos verkonhaltija antaa rakenteelliset tiedot vähintään kolme päivää ennen käyttötuntia.

Ensimmäisessä esimerkissä prosessi kestää vähintään 14 päivää. Toisessa esimerkissä prosessi kestää vähintään 5 päivää.

3.5.10 Rakenteellisten tietojen lähettäminen markkinaosapuolille

Online-palvelussa julkaistut rakenteelliset tiedot lähetetään myös XML-tiedostona. **Taulukko 7** on esimerkki verkonhaltijaa koskevasta rakenteellisesta tiedosta, joka toimitetaan tiedostona. Esimerkki perustuu taseselvitystiedon formaattiin, joka julkaistaan osoitteessa <https://ediel.org/>.

Asiakirjan tunnus	Asiakirja-tyyppi	Prosessi-tyyppi	Lähetäjän tunnus	Lähetäjän rooli	Vastaan-ottajan tunnus	Vastaan-ottajan rooli	Luomis-päivämäärä
"Document 0001"	Z12	Z07	"eSett"	A05		A26	20151020
Osapuolen tiedot							
Osapuoli	Osapuolten rooli	Mittausalueen tunnus	Voimassaolon alkamispäivä	Voimassaolon päättymispäivä	Liiketoiminta-tyyppi	Selvitys-tapa	
	A12	MGA 1 (oma tunnus, esim. LDG)	20151101		A04	E02	
	A12	MGA1	20151101		A72	E02	
	A12	MGA1	20151101		A15	E02	
	A12	MGA1	20151201		A04	E02	
	A12	MGA1	20151201		A04	E01	

	A12	MGA1	20160101		A04	E02	
	A08	MGA1	20151101		B29	E02	
Kommentti:							
Vastaan- ottajan tunnus:	Perustietojen vastaanottajan tunnus						
Osapuoli:	Kyseessä olevan sähkön myyjän tai tasevastaavan oma tunnus						
Osapuolen rooli:	Sähkön myyjä tai tasevastaava						

Taulukko 7. Esimerkki mittausalueen rakenteellisten tietojen raportista.

4 Mittaus

Neljännessä luvussa käsitellään mittaustoimet, jotka verkonhaltijoiden on suoritettava. Luku sisältää eri mittaustietojen määritelmät ja verkonhaltijoille tarkoitetut ohjeet tietojen käsittelyyn, validointiin ja laadunvarmistukseen.

Pohjoismaisessa selvitysmallissa kaikki mittausdata, rajapistesummat ja kulutuksen ja tuotannon mittaustiedot järjestetään mittausalueittain. Kunkin mittausalue on kytköksissä yhteen markkinatasealueeseen ja verkonhaltijaan, ja markkinaosapuolten mitattu kulutus ja tuotanto kohdistuvat sitä kautta taseselvitysjärjestelmässä oleviin rakenteellisiin tietoihin (MEC, markkinaobjektiiitynnät).

Pohjoismaisessa selvitysmallissa verkonhaltijat ovat velvollisia ilmoittamaan mittaustietonsa (tarkempi kuvaus luvussa 5), ja tiedoista lasketaan kunkin sähkön myyjän osuudet. eSett vastaa saamiensa mittaustietojen aggregoinnista tasevastaavien tasolla taseselvitystä varten.

Koska mittaustiedot ovat olennaisia taseselvityksen kannalta, on tärkeää varmistaa ilmoitettujen tietojen riittävä laatu. Tietojen laadussa ei saisi olla vaihtelua (esim. puuttuvia tai virheellisiä tietoja), ja on varmistettava, että tiedot toimitetaan määräaikoihin mennessä. eSett seuraa siksi tarkasti annettujen tietojen laatua sekä laatii niistä erillisiä raportteja ja suorituskyky mittareita markkinaosapuolille (tarkempia tietoja luvussa 11 Markkinakäyttäytymisen raportointi).

Tässä luvussa määritellään ja käydään läpi pohjoismaisessa selvitysmallissa hyödynnettävät eri mittaustietotyytit rajapistesummille, tuotannolle ja kulutukselle. Lisäksi käydään läpi, miten verkonhaltijoiden tulee käsitellä niitä tietoja ja toimittaa ne eSettille.

Kunkin maan kantaverkkoyhtiöt määrittelevät mittausalueet kansallisen lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. Käytännöt voivat siksi vaihdella pohjoismaiseen selvitykseen osallistuvien maiden välillä.

Suomessa taseselvityksen ja kulutuksen ja tuotannon mittausalueet on määritelty yhteistyössä kantaverkkoyhtiö Fingridin, tasevastaavien ja verkonhaltijoiden kanssa. Kullakin mittausalueella on oltava yksi vastuullinen verkonhaltija mittausta ja tietojen toimitusta varten (verkonhaltijan toimilupa, suljetun verkon toimilupa tai sovittu Fingridin kanssa). Kunkin mittaosalueen tasepoikkeamasta vastaa aina yksi sähkön myyjä.

Norjassa taseselvitysvastaava on määritelty mittaosalueet kantaverkkoyhtiön ja verkonhaltijan tuella. Mittaosalueen verkonhaltija vastaa mittaosalueen kaikkien käyttöpaikkojen mittauksesta ja raportoinnista. Mittaosalueen kaikkien käyttöpaikkojen on kuuluttava samaan markkinatasealueeseen. Norjassa Elhub raportoi tiedot eSettille norjalaisten verkonhaltijoiden sijaan.

Ruotsissa taseselvityksen sekä kulutuksen ja tuotannon mittaosalueet on määritelty yhteistyössä kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin kanssa. Periaatteena on, että mittaosalue on sähköisesti kytketty ja sen jakelu rajoittuu yhdelle markkinatasealueelle. Jokaisella mittaosalueella on oltava yksi mittauksesta ja raportoinnista vastaava verkonhaltija. Vain yksi sähkön myyjä on vastuussa kunkin mittaosalueen häviöistä.

Tanskassa taseselvityksen mittaosalueet ovat määritelty yhteistyössä kantaverkkoyhtiön Energinetin kanssa. Kullakin mittaosalueella on vastuullinen verkonhaltija mittausta ja tietojen toimitusta varten. Kunkin mittaosalueen tasepoikkeamasta vastaa aina yksi sähkön myyjä. Verkonhaltijat raportoivat kaikki mittaustietonsa Energinet DataHubille, joka raportoi tiedot eSettille tanskalaisten verkonhaltijoiden sijaan.

4.1 Mittaustiedot

Pohjoismaisessa selvitysmallissa käytettävät mittaustiedot (tai käyttöpaikat) voidaan jakaa kolmeen pääryhmään. Mallissa käytetään alla lueteltuja mittaustietoja.

- Rajapistemittaukset mittausalueiden välillä:
 - mitattu rajapistesumma vierekkäisten mittausalueiden välillä
- Tuotannon käyttöpaikat:
 - mitattu tuotanto tuotantoyksiköittäin
 - mittausalueen mitattu yhdistetty tuotanto
- Kulutuksen käyttöpaikat:
 - Mittausalueen mitattu kulutus, joka voidaan jakaa seuraaviin kulutuslajeihin:
 - mitattu kulutus
 - mitattu energiavarastojen kulutus
 - pumpput (vain Norjassa)
 - pumppuvarastot (vain Norjassa)
 - irti kytkettävät (vain Ruotsissa)
 - yli 50 MW:n teollisuus (vain Ruotsissa)
 - tuotantoyksikön omakäyttö (vain Suomessa) – tuotantoyksiköiden omakäyttö voidaan erotella mitattusta kulutuksesta tätä kulutuslajia käyttämällä
 - Taseselvitysjaksokohtainen profiloitu kulutus, jakautuu seuraaviin kulutuslajeihin:
 - profiloitu kulutus
 - pumpput (vain Norjassa)
 - tuotantoyksikön omakäyttö (vain Suomessa)
 - Häviöt taseselvitysjaksoittain, voidaan jakaa seuraaviin lajeihin:
 - mitatut verkostohäviöt
 - profiloidut verkostohäviöt
 - Joustomitatut ("flex settled") häviöt (vain Tanskassa)
 - Taseselvitysjaksokohtainen joustomitattu ("flex settled") kulutus (vain Tanskassa)

Suomessa häviöt lasketaan luvussa 5.4.3.4 kuvatulla tavalla, eikä häviöitä tarvitse erotella mitattuihin ja profiloituihin häviöihin (käytössä ovat vain mitatut häviöt, jotka raportoidaan eSettille).

Eri kulutuslajit selitetään tarkemmin luvussa 5.4.3.4.

On syytä huomata, että pohjoismaisessa selvitysmallissa käytetään useita maakohtaisia kulutuksen mittaustietoja, kuten edellä on mainittu.

4.2 Puuttuvien tietojen korvaaminen tai arvioiminen

eSett ei määrittele sitä, kuinka puuttuvien mittauslukemien arviointi pitäisi tehdä. Tällä hetkellä eri maiden käytännöt poikkeavat toisistaan. Seuraavassa on tietoa kansallisista periaatteista.

Suomen Energiateollisuuden ohjeet puuttuvien lukemien arvioimisesta tai korvaamisesta on esitetty oppaassa ”Sähkön mittauksen periaatteita 2024”. Opas on saatavilla osoitteessa https://energia.fi/energiasta/energiamarkkinat/sanomaliikenne/ohjeet_ja_suositukset.

Ruotsin ohjeet puuttuvien lukemien arvioimisesta tai korvaamisesta on koottu julkaisuun ”Elmarknadshandboken”. Se on saatavilla osoitteessa <http://elmarknadshandboken.se/Dokumentation/Texter/NEMHB.pdf>.

Norjan Elhub-projektissa on määritelty laadunvarmistuksen vaatimukset, joita verkonhaltijan on noudatettava ennen raportointia Elhubille. Nämä vaatimukset on esitetty mitattujen arvojen validointia, arviointia ja muuttamista koskevana standardina. Norjalaisen ohjeistuksen nimi on ”Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av AMS måleverdier” ja se on saatavilla osoitteessa Elhub.no.

Tanskassa markkinaregulaatio ohje D1 ”AFREGNINGSMÅLING OG AFREGNINGSGRUNDLAG” kuvaa puuttuvien tietojen käsittelyn ja vaatimuksen arvioimiseen. Ohje löytyy Energinetin kotisivuilta kohdasta markkinaregulaatio: <https://energinet.dk/regler/el/elmarked/>.

4.3 Rajapistemittaukset ja rajapistesummat

Rajapistemittauksilla mitataan vierekkäisten mittausalueiden välisiä sähkönsiirtoja. Ne mitataan rajapisteistä. Verkonhaltijat vastaavat rajapistemittauksista ja raportoivat lukemat taseselvitystä varten.

Rajapistesummalla tarkoitetaan energiasummaa, joka siirtyy vierekkäisten mittausalueiden välillä. Näitä summia käytetään taseselvityksessä. Vierekkäisten mittausalueiden molempien verkonhaltijoiden tulee raportoida summat taseselvitystä varten, tai sitten verkonhaltijat voivat sopia, että vain toinen raportoi summat.

4.4 Tuotantomittaukset

Kaikki pohjoismaisen taseselvitysmallin tuotantomittaukset perustuvat nettomittauksiin. Nettomittaus tarkoittaa sitä, että tuotantoyksikön omakäyttö vähennetään mitatusta tuotannosta. Siihen asti, kunnes Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin lainsäädännöt on yhdenmukaistettu, pohjoismaisessa taseselvitysmallissa käytetään sekä tuotannon brutto- että nettomittauksia, ja ne voidaan mitata, aggregoida ja raportoida seuraavassa määriteltujen periaatteiden mukaisesti.


Teollisuuslaitokset, joilla on myös omia tuotantoyksiköitä, eivät saa netottaa tuotannosta omaa kulutustaan. Tuotanto ja kulutus tulee mitata ja raportoida erikseen eSettin taseselvitykseen.

Omakäytön määritelmää ei ole yhdenmukaistettu. Alla on tietoa kansallisista periaatteista.

- Suomessa tuotantolaitosten omakäyttöä koskevasta lainsäädännöstä on tietoa asetuksessa ”Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus voimalaitosten omakäyttölaitteista.” Se on saatavilla osoitteessa <https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/saaduskokoelma/2003/309>.
- Ruotsissa tuotantolaitosten omakäytöstä ei ole lainsäädäntöä.
- Norjassa tuotantolaitoksen omakäytön määritelmä löytyy asiakirjasta ”Forskrift om elsertifikater” luvussa 3 § 16 ”Bestemmelser om måledata og korreksjonsfaktor”.
- Tanskassa tuotantomittauksen säännöt, mukaan lukien omakäyttö, on kuvattu markkinaregulaation ohjeessa D1 luvussa 5 ja dokumentissa ”RETNINGSLINJER FOR UDFØRELSE AF MÅLINGER TIL BRUG FOR NETTOAFREGNING”. Molemmat dokumentit löytyvät Energinetin kotisivuilta kohdasta markkinaregulaatio: <https://energinet.dk/regler/el/elmarked/>.

4.4.1 Tuotannon nettomittauksen kuvaus


Nettomittaus on toteutettu niin, että sekä tuotanto että omakäyttö mitataan samalla mittauslaitteella. Tämä malli näkyy alla (**Kuva 8**). Tässä tapauksessa mittauslaite on kaksisuuntainen, ja sillä voidaan mitata molempien suuntien energiamäärää. Jos tuotettu energia ylittää omakäytön, se raportoidaan tuotantona. Jos taseselvitysjakson aikana ei ole tuotantoa, omakäyttö (OC) raportoidaan kulutuksena (kulutuslaji: tuotantoyksikön omakäyttö).



Kuva 8. Tuotannon nettomittaus.

4.4.2 Tuotannon bruttomittauksen kuvaus


Bruttomittaus on tuotetun energian summa kaikista laitteistoista päägeneraattorin (G) navoista mitattuna. **Kuva 9** näyttää bruttomittauksen periaatteen. Mittari 1 on tuotannon mittaukseen varten, ja mittarilla 2 mitataan omakäyttö (OC). Mittarin 1 lukema raportoidaan tuotantoyksikön tuotantona. Mittarin 2 tuotanto aggregoidaan muiden sähkön myyjän tällä mittausalueella sijaitsevien mittareiden lukemien kanssa ennen eSettille raportointia.



Kuva 9. Tuotannon bruttomittaus.

4.4.3 Sekä tuotantoa että kulutusta sisältävien kotitalouksien (“prosumer”) ja kulutusta sisältävän teollisuuden kuvaus

Tuotantoyksiköillä, joilla on omakäyttöä (OC) ja lisäksi muuta kulutusta (C), nettomittaus voidaan toteuttaa kuten **Kuva 10** esittää. (Suomessa ei vaadita mittaria 2, jos pääsulake on enintään 3x63A.) Muuta kulutusta (esim. tehtaassa) ei saa netottaa tuotannon kanssa. Vain mittarin 2 takana olevan omakäytön netotus on sallittua.



Kuva 10. Tuotannon, omakäytön ja kulutuksen mittaus.

Kulutus (C) lasketaan näin: $C = (1 - 2)$

Jos tuotanto (2) on ≥ 1 MW, tuotanto (2) raportoidaan erillään kulutuksesta. Jos verkonhaltijalla ei ole tätä tehtävää, laitoksen omistajan on järjestettävä laitos omaksi mittausalueekseen ja raportoitava sen tuotanto ja kulutus.

Kuten edellä on määritelty, pientuotanto (esim. alle 1 MW Suomessa) voidaan netottaa kulutuksen kanssa, esim. jos kotitaloudessa on tuuliturbiineja ja aurinkopaneeleja. Tämä tuotanto vähentää kulutusta, ja se voidaan netottaa sähkön myyjän aggregoituun kulutukseen kyseisellä mittausalueella. Kun tämäntyyppinen pientuotanto ylittää sähkön myyjän kulutuksen mittausalueella, se on kuitenkin raportoitava erikseen. Käytännössä (esim. sanomaformaattien takia) tämäntyyppisestä pientuotannosta on perustettava oma tuotantoyksikkö. Kaikelle sähkön myyjän pientuotannolle yhden mittausalueen sisällä voidaan perustaa virtuaalinen tuotantoyksikkö. On myös aina mahdollista raportoida pientuotannon tuotanto ja kulutus erikseen.

Sähköteholtaan yli 1 MW:n varavoimageneraattorit, energiavarastot tai muut pientuotantolaitteet, jotka on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön tai häiriötilanteita varten, käsitellään kuten alle 1 MW pientuotanto.

4.5 Kulutusmittaukset

Verkonhaltijan tulisi mitata lukemat mitatussa käyttöpaikassa aina taseselvitysjakson vaihtuessa. Verkonhaltijan on suositeltavaa ilmoittaa tiedot mahdollisimman nopeasti toimituspäivän jälkeen.

Kulutusmittaukset käsitellään olemassa olevien kansallisten säännösten mukaisesti.

4.5.1 Ruotsin tasoituslaskenta

Jos verkkoyhtiöllä on Ruotsissa profiilikulutusta (kuukausimitattua kulutusta), heillä on myös velvollisuus mitata tai arvioida:

- Alustavat kuormituskäyräosuudet mittausalue- ja tasevastaavakohtaisesti
 - Mukaan lukien yksi kuormituskäyräosuus häviöille
- Kuormituskäyrät mittausaluekohtaisesti
- Lopulliset kuormituskäyräosuudet mittausalue- ja tasevastaavakohtaisesti
 - Mukaan lukien yksi kuormituskäyräosuus häviöille.

4.6 Energiavarastot

Energiavarastojen käsittelyyn taseselvityksessä ei vielä ole harmonisoituja sääntöjä, mutta pääperiaatteet ovat samat joka maahan NBS-mallissa. Käytännössä on pientä maakohtaista vaihtelua, joka on kuvattu alla.

Pääperiaate on, että energiavarasto rekisteröidään kahtena mittauspisteenä; yksi kulutukselle, kun energiavarasto latautuu, ja toinen tuotannolle, kun energiavarasto purkautuu. Latauksen ja purkauksen netottaminen ei ole sallittua energiavarastoille. Purkautumiselle tarvitaan tuotantosuunnitelma aina Tanskassa ja Ruotsissa, mutta myös Suomessa ja Norjassa, jos energiavaraston kapasiteetti on 1 MW tai suurempi.

Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa ei ole erillisiä sääntöjä koskien energiavarastojen mittausta. Energiavarastot käsitellään tuotantomittauksen (purkaus) ja kulutusmittauksen (lataus) sääntöjen mukaisesti. Netotus muiden mittauspisteiden kanssa ei ole sallittua energiavarastoille.

Suomessa on käytössä erilliset säännöt energiavarastoille, jotka on kuvattu luvussa 4.6.1.

Taulukko 8 koostaa edellä mainitut tavat käsitellä energiavarastoja taseselvityksessä maittain ja tyypeittäin.

Energiavarastot				
Maa	Tyyppi	Lataus	Purkaus	Tuotanto-suunnitelma
Suomi	Normaali	Kulutuksen mittauspiste Tuotantoyksikön omakäyttö tai netotettuna tuotannon kanssa (vain muun tuotannon yhteydessä)	Tuotannon mittauspiste. Netotettuna tuotannon kanssa (vain muun tuotannon yhteydessä) Netotettuna kulutuksen kanssa (vain tilapäinen ja häiriötilanteet)	Kyllä
	Pientuotanto (< 1 MW)	Kulutuksen mittauspiste	Tuotannon mittauspiste Netotettuna kulutuksen kanssa	Ei
Norja	Normaali	Kulutuksen mittauspiste	Tuotannon mittauspiste	Kyllä
	Pientuotanto (< 3 MW)	Kulutuksen mittauspiste	Tuotannon mittauspiste	Kyllä, jos ≥ 1 MW
Ruotsi	Normaali	Kulutuksen mittauspiste	Tuotannon mittauspiste	Kyllä
	Pientuotanto (< 1 MW)	Kulutuksen mittauspiste	Tuotannon mittauspiste	Kyllä
Tanska	Normaali	Kulutuksen mittauspiste	Tuotannon mittauspiste	Kyllä

Taulukko 8. Energiavarastojen käsittely eri maissa.

4.6.1 Energiavarastojen käsittely Suomessa

Suomessa sovelletaan seuraavia sääntöjä riippuen tapauksesta:

- Energiavarasto jakeluverkon tai valtakunnallisen sähköverkon yhteydessä:
 - 1 MW tai suurempi energiavarasto
 - Purkaus = Tuotanto
 - Lataus = Kulutus
 - Purkautumiselle vaaditaan tuotantosuunnitelma.

- Energiavarastot, joita käytetään häiriötilanteisiin tai tilapäisesti, voidaan netottaa kulutuksen kanssa.
- Alle 1 MW energiavarasto
 - Purkautuminen voidaan netottaa myyjän kulutuksen kanssa.
- Energiavarasto muun tuotannon yhteydessä:
 - Jos energiavarasto on yhdistetty tuotantoyksikköön ja tuotantoyksikkö tuottaa energiaa, energiavaraston lataus voidaan käsitellä tuotantoyksikön omakäyttönä. Energiavaraston lataus ja purkaus voidaan netottaa tuotantoyksikön tuotannon kanssa.
- Jos tuotantoyksikkö ei tuota, energiavarasto käsitellään samoin kuin jakeluverkossa tai valtakunnallisessa verkossa.
- Energiavarasto kulutuksen yhteydessä:
 - Alle 1 MW energiavarasto voidaan netottaa kulutuksen kanssa.
 - 1 MW tai suurempi energiavarasto, jota käytetään häiriötilanteisiin tai tilapäisesti, voidaan netottaa kulutuksen kanssa. Muussa tapauksessa energiavarasto käsitellään samoin kuin jakeluverkossa tai valtakunnallisessa verkossa.


4.6.2 Kuvaus energiavarastosta ilman netotusmahdollisuutta

Energiavarasto on käytössä jakelu- tai kantaverkkoon kytkeytyneenä. Sekä energiavaraston purkaus (tuotanto) että lataus (kulutus) tapahtuu samalla mittarilla, kuten **Kuva 11** esittää. Tässä tapauksessa mittauslaite on kaksisuuntainen, ja sillä voidaan mitata molempien suuntien energiamääriä. Sekä tuotanto että kulutus taseselvitysjakson aikana raportoidaan erillisinä käyttäen tyyppiä energiavarasto.

Suomessa, jos energiavaraston kapasiteetti on alle 1 MW:n, sen tuotanto voidaan netottaa myyjän kulutuksen kanssa kyseisellä mittausalueella.

Seuraavat rakenteelliset tiedot tarvitaan taseselvitystä varten:

- Tuotannon mittauspiste, tyypiltään energiavarasto.
- Kulutuksen mittauspiste, tyypiltään energiavarasto.



Kuva 11. Mittalaite energiavarastolle, jota ei voida netottaa tuotannon tai kulutuksen kanssa.

4.6.3 Kuvaus energiavarastosta netotettuna tuotannon kanssa


Tämä skenaario on sallittu vain Suomessa, kuten kohdassa 4.6.1 on kuvattu. Energiavarasto on käytössä yhdessä tuotannon kanssa. **Kuva 12** esittää mainittua tapausta. Sekä tuotanto (purkaus) että kulutus (lataus) taseselvitysjakson aikana voidaan netottaa tuotannon kanssa, jos tuotanto $\neq 0$.

Tuotanto (P) lasketaan seuraavasti: $P = (1 + 2)$, jos $G > 0$.

Jos muu tuotanto on nollassa, sekä tuotanto että kulutus taseselvitysjakson aikana raportoidaan erikseen tyyppinä energiavarasto.

Seuraavat rakenteelliset tiedot tarvitaan taseselvitystä varten:

- Tuotannon mittauspiste asiaan kuuluvalla tuotantotyyppillä.
- Kulutuksen mittauspiste omakäyttökulutuksena, jos lataus ylittää tuotannon taseselvitysjaksolla.
- Tuotannon mittauspiste, tyyppiltään energiavarasto, kun muu tuotanto on nollassa.
- Kulutuksen mittauspiste, tyyppiltään energiavarasto, kun muu tuotanto on nollassa.



Kuva 12. Mittalaite energiavarastolle, joka on netotettu tuotannon kanssa.

4.6.4 Kuvaus energiavarastosta netotettuna kulutuksen kanssa


Tämä skenaario on sallittu vain Suomessa, kuten kohdassa 4.6.1 on kuvattu. Energiavarasto on käytössä yhdessä kulutuksen kanssa. **Kuva 13** esittää mainittua tapausta. Jos energiavaraston kapasiteetti on alle 1 MW tai se on käytössä vain ainoastaan häiriötilanteita tai tilapäistä käyttöä varten, se voidaan netottaa muun kulutuksen kanssa.

Kulutus (C) lasketaan seuraavasti: $C = (1 - 2)$.

Jos energiavaraston kapasiteetti on vähintään 1 MW, sekä tuotanto että kulutus tulee raportoida erikseen tyyppinä energiavarasto.

Seuraavat rakenteelliset tiedot tarvitaan taseselvitystä varten:

- Tuotannon mittauspiste, tyyppiltään energiavarasto, jos purkaus ylittää kulutuksen.
- Kulutuksen mittauspiste asiaan kuuluvalla kulutustyyppillä.



Kuva 13. Mittalaite energiavarastolle, joka on netotettu kulutuksen kanssa.

5 Selvitystietojen raportointi

Viides luku käsittelee selvitystietojen raportointia. Luvussa käydään läpi jokaisen markkinaobjektiliittynän raportointivastuut ja määraajat. Lisäksi esitellään kahdenvälisiä kauppvoja ja mittausalueiden rajapistesummaa koskevien tietojen korjaussäännöt.

Selvitystiedot raportoidaan eSettille sanomien tai Online-palvelun kautta. eSett aggregoi raportoidun tiedon selvittääkseen tasepoikkeamat. Tietojen raportoinnin määraajat vaihtelevat raportoitavan tiedon mukaan. Jos yksi tai useampi taseselvitystieto myöhästyy, koko sanoma hylätään.

Verkonhaltijoiden tulee raportoida mittaustiedot (tuotantoyksikkökohtainen tuotanto, yhdistetty tuotanto mittausalue- ja myyjäkohtaisesti, sähkön myyjän ja mittausalueen aggregoitu mitattu kulutus ja rajapistesummat). Kahdenvälisen kauppvojen raportointi eSettille on tasevastaavien vastuulla. Tasevastaavien on myös pidettävä tuotantosuunnitelmansa ajantasaisina, eli raportoitava muuttuneet arvot paikalliselle kantaverkkoyhtiölle. Tasepalvelun tarjoajat raportivat säätöobjektikohtaiset suunnitelmat ja ylös- ja alassäättötarjoukset kantaverkkoyhtiöille. Markkinaoperaattori vastaa day-ahead ja

intraday-kauppvojen tulosten raportoinnista kantaverkkoyhtiölle ja eSettille. Kantaverkkoyhtiöt raportivat myös reservit ja hinnat eSettille.

eSett validoi vastaanottamansa tiedon ja julkaisee sen Online-palvelussa. Taseselvitys ja viikoittainen laskutus suoritetaan sen jälkeen selvityksen IT-järjestelmässä.

Kahdenvälisen kauppvojen ja rajapistesummien vahvistaminen tehdään tarkistamalla, että kahden vastapuolen raportoidut arvot täsmäävät. Jos arvot eivät täsmää, ne muutetaan ennalta määritettyjen korjaussääntöjen mukaisesti, ja molemmille vastapuolille lähetetään tästä ilmoitus. Osapuolet voivat myös päättää, että vain toinen raportoi tiedot.

Pohjoismaisessa selvitysmallissa taseselvitysjaksokohtaiset tiedot kerätään päivittäin, raportoidaan kahden päivän kuluessa ja päivitetään säädetyn 13 päivän määraajan sisällä. Verkonhaltijan raportointia ja aikatauluja koskevista raportointivastuista on säädetty kunkin maan lainsäädännössä.

5.1 Raportointivaatimukset

Kaikki pohjoismaisen selvitysmallin raportointi on tehtävä markkinoiden tiedonvaihtomallin ”*Business Requirement Specification for Data Exchange in NBS (BRS)*” ohjeiden mukaisesti. Sen uusimman versio on saatavilla osoitteessa <https://ediel.org/>.

Tästä velvoitteesta on säädetty eri maissa näin:

- Ruotsi: Raportointivastuut on määritelty markkinaosapuolten ja Svenska kraftnätin välisessä EDIEL-sopimuksessa.
- Suomi: Vastuista on säädetty sähkömarkkina-asetuksissa, ja markkinaosapuolten tulee noudattaa kantaverkkoyhtiön ohjeita ja energia-alan sovittuja toimintatapoja.
- Norja: Vastuista on säädetty toissijaisessa lainsäädännössä, ja markkinaosapuolten tulee noudattaa Ediel User Guiden ohjeita.
- Tanska: Raportointivastuut on määritelty Tanskan sähkömarkkinaregulaatiossa

Raportoinnissa käytettävän tarkkuuden, merkkien ja yksiköiden tulee noudattaa seuraavien alakohtien ohjeita. Raportoinnin aikatauluista ja määraajoista on lisätietoja luvussa 5.3.

Jos palveluntarjoaja raportoi esim. mittaustietoja verkonhaltijan puolesta, on huomattava, että muodollinen vastuu säilyy silti verkonhaltijalla kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

5.1.1 Yksikkö ja pyöristystarkkuus

Raportoitavien arvojen yksikkö voi olla kWh tai MWh tiedonvaihtomallin (BRS) mukaisesti. Pyöristystarkkuus on korkeintaan wattitunti, eli korkeintaan kolme desimaalia/kWh ja korkeintaan kuusi desimaalia/MWh.

Tällä hetkellä yksiköiden ja desimaalien käyttötavoissa on maakohtaisia eroja.

- Ruotsi: Teollisuussopimuksen mukaisesti mittausarvot raportoidaan kilowattitunteina korkeintaan kolmen desimaalin tarkkuudella, pyöristys ei ole sallittua.
- Norja: Mittausarvot raportoidaan täysinä kilowattitunteina kolmen desimaalin tarkkuudella.
- Suomi: Tarkimmillaan tiedot voidaan välittää MWh:na kuudella desimaalilla ja kWh:na kolmella desimaalilla, eli 1 Wh:n tarkkuudella. Tämä vaatimus on Suomen Energiateollisuuden ohjeen ”Sähkön mittauksen periaatteita 2024” mukainen. Ohje on saatavilla osoitteessa https://energia.fi/energiasta/energiamarkkinat/sanomaliikenne/ohjeet_ja_suositukset.
- Tanska: Mittausarvot raportoidaan kilowattitunteina korkeintaan kolmen desimaalin tarkkuudella (Markkinaregulaatio D1).

5.1.2 Merkkien käyttö

Kun tietoja raportoidaan eSettille, noudatetaan BRS-mallia ”*Business Requirement Specification for Data Exchange in NBS*”. Kun tietoja tarkastellaan taseselvitysjärjestelmässä, sovelletaan seuraavia ohjeita. Mittausalueelta viereiselle mittausalueelle viety energia ja aggregoitu kulutus merkitään miinusmerkillä. Tuotantoyksiköiden mittausarvot ja mittausalueelle viereiseltä mittausalueelta tuodun energian mittausarvot merkitään plusmerkillä.


5.1.3 Raportoitujen arvojen status

Jokaiselle raportoidulle mittausarvolle merkitään status (*quantity quality* BRS-mallissa), joka kertoo mittausarvojen laadusta. Kaikkien arvojen oletusstatus on ”mitattu”, esimerkiksi quantity quality arvoa käytetään vain tilanteissa, joissa arvo on erisuuri kuin Mitattu. Mittaustietojen muut statusvaihtoehdot ovat seuraavat:


- väliaikainen
- arvioitu, hyväksytty laskutukseen
- Ei olemassa (käytetään ainoastaan mittauspaikkatasolla)

5.2 Raportoinnin tietovirrat


Seuraavat kuvat havainnollistavat raportoinnin tietovirtoja eri ajankohtina: ennen käyttötuntia, käyttötunnin jälkeen ja taseselvityksen valmistumisen jälkeen.



Kuva 14. Raportointi ennen käyttöä.



Kuva 15. Raportointi käyttöhetken jälkeen (1-13 päivää).



- 1 Lopullisen taselaskennan tulos (NEG ESP Energy account report (EAR))
- 2 Mittausalueen tasepoikkeama (Online-palvelu ja/tai tietopalvelu)
- 3 Muut taseselvityksen vahvistamista koskevat tiedot (Online-palvelu ja/tai tietopalvelu ja/tai sanomat)
- 4 Taseselvityksen laskutus (laskutusjärjestelmästä, tiedot myös Online-palvelussa ja/tai tietopalvelussa. Sähkön jakelusta voidaan raportoida myös sanomilla)
- 5 Tasepalveluiden laskutus (laskutusjärjestelmästä, tiedot myös Online-palvelussa ja/tai tietopalvelussa)
- 6 Säättöpoikkeamien laskutus (laskutusjärjestelmästä, tiedot myös Online-palvelussa ja/tai tietopalvelussa)
- 7 Kompensaation laskutus (laskutusjärjestelmästä, tiedot myös Online-palvelussa ja/tai tietopalvelussa)
- 8 Lopulliset kuormituskäyräosuudet mittausalueittain ja tasevastaavittain Ruotsissa (UTILTS E31)

Kuva 16. Raportointi taseselvityksen valmistumisen jälkeen (13 päivää).

Seuraava **Taulukko 9** osoittaa, miten eSett raportoi tietoja markkinaosapuolille ja mitä viestintäkanavaa käyttäen.

Tietotyypit						
Tiedon kuvaus	Sähkön myyjä	Verkonhaltija	Tasevastaava	Tasepalvelun tarjoaja	Julkinen	Tietotyyppi
Aktivoidut reservit ⁽¹⁾			ONLS, IS, F	ONLS, IS, F		D
Kahdenväliset kaupat	ONLS, IS		ONLS, IS, F			D
Vakuudet			ONLS	ONLS		
Kompensaatio	ONLS		ONLS, F	ONLS, F		D
Kulut	ONLS, IS	ONLS, IS, F	ONLS, IS, F		OD ⁽³⁾	D
Sovitut reservit (kapasiteettimarkkina) ⁽¹⁾				ONLS, IS, F		D
Toimitettu säätöenergia ⁽¹⁾	ONLS		ONLS, F	ONLS, F		D
Maksut					ONLS, OD	D
Tasepoikkeamaan vaikuttavat säädöt			ONLS, IS, F			D
Taseselvityksen tulokset ⁽²⁾			ONLS, IS, F		OD ⁽³⁾	D
Laskut			ONLS	ONLS		D
Kuormituskäyrät ⁽⁴⁾		ONLS, F	ONLS, F		ONLS, OD	D
Kuormituskäyräosuudet ⁽⁴⁾		ONLS	ONLS, F			D
Markkinaseuranta (KPI)			ONLS			D
Rajapistesummat		ONLS, IS, F				D
Rajapistekaupat	ONLS, IS		ONLS, IS, F			D
Mittausalueen tasepoikkeama	ONLS	ONLS, IS, F	ONLS, IS, F			D
Hinnat	ONLS	ONLS, IS	ONLS, IS, F	ONLS, IS, F	ONLS, OD	D
Tuotanto	ONLS, IS	ONLS, IS, F	ONLS, IS, F		OD ⁽³⁾	D
Tuotantosuunnitelmat			ONLS, IS, F			
Sähköpörssikaupat	ONLS, IS		ONLS, IS, F			D
Säätöpoikkeamat				ONLS, F		D
Raportit	ONLS	ONLS	ONLS	ONLS	ONLS	D
Selvityspankit					ONLS, OD	
ONLS = Online-palvelu F = sanomatiedosto/datapaketti Messaging Servicen kautta D = taseselvitystieto IS = Information Service OD = Open Data						

¹ Reservit tarkoittavat erityyppisiä reservejä, kuten taajuuden vakautusreservi FCR, taajuuden palautusreservi FRR, korvaava reservi RR ja niiden alatyypit, tasesähkö, erikoissäätö, tunninvaihdessäätö jne. vaihdellen maittain.

Tasevastaavalla on pääsy ainoastaan aktivoitujen reservien energiamääriin.

² Taseselvityksen tuloksilla tarkoitetaan taseen energiasummia ja kustannuksia.

³ Summatut tiedot markkinatasealuekohtaisesti. Tasepoikkeamavolyymit vain Suomen ja Norjan osalta.

⁴ Profiilikulutuksen ja kuukausittaisen tasotuslaskennan vaatima data Ruotsissa.

Taulukko 9. Tietotyypit.

5.3 Raportointiaikataulut

Pohjoismaisessa selvitysmallissa käytetään Pohjoismaista kalenteria kaikissa raportointiaikatauluissa (CET/CEST).

Verkonhaltijoiden raportointiaikataulun perusta on 13 päivän jakso, jonka aikana taseselvitystiedot on raportoitava eSettille. Verkonhaltijat raportoivat mittaustiedot viimeistään klo 10.00 CE(S)T toisena toimituspäivän jälkeisenä päivänä. eSett laatii raportoitujen tietojen perusteella alustavan taseselvityksen. Verkonhaltijat voivat sen jälkeen päivittää tietoja niin, että viimeinen raportointipäivä on 13. toimituspäivän jälkeinen päivä, ja raportointi päättyy klo 12.00 CE(S)T. eSett laatii ja julkaisee taseselvityksen lopulliset tulokset Online-palvelussa ja Information Servicessä viimeistä raportointipäivää seuraavan työpäivän aikana.


Norjalaiset verkkonhaltijat raportoivat kaikki mittaustietonsa Elhubille, joka raportoi aggregoidut aikasarjat eSettille.

Suomen lainsäädäntöön perustuen suomalaiset verkkonhaltijat voivat raportoida toimituspäivän taseselvitystiedot Suomen ajassa (EET/EEST), ja raportointi päättyy 12. toimituspäivän jälkeisenä päivänä klo 00.00 (EE(S)T).

Ruotsin sähkömarkkina-asetuksesta johtuen ruotsalaiset verkkonhaltijat voivat raportoida toimituspäivän taseselvitystietoja 13. toimituspäivän jälkeiseen päivään klo 00.00 (SNT) asti.

Tanskassa, tanskalaiset verkkonhaltijat raportoivat kaikki mittaustietonsa Energinet DataHubille, joka raportoi aggregoidut aikasarjat eSettille.

Yhden toimituspäivän taseselvitystietojen raportointiaikataulu on esitetty seuraavassa kuvassa (**Kuva 17**). Kuvassa viikon 1 sunnuntain mittaustiedot on raportoitava viimeistään toisena toimituspäivän jälkeisenä päivänä, eli viikon 2 tiistaina. Muutokset on raportoitava viimeistään 13 päivää toimituspäivän jälkeen, eli viikon 3 lauantaina, kuten kuvaan on merkitty. Päiväkohtaiset tiedot tai pelkät muuttuneet arvot voi raportoida päivittäin. Viikon 2 sunnuntain päättyessä viikon 1 maanantain tiedot katsotaan lopullisiksi, eikä niitä voi enää raportoida viikon 3 maanantaina. Viikon 3 lauantain päättyessä kaikki viikkoa 1 koskevat tiedot katsotaan lopullisiksi, ja niistä tehdään lopullinen taseselvitys. Viikon 1 laskutus tehdään viimeisen raportointipäivän jälkeisenä ensimmäisenä työpäivänä. (Lisätietoja laskutuksesta on luvussa 8 Laskutus.)



Kuva 17. Taseselvitystietojen raportointiaikataulu.

5.4 Raportointivastuu

Seuraavissa alakohdissa esitellään kunkin markkinaosapuolen raportointiin liittyvät roolit ja vastuut. Tietojen raportointitehtävät on jaettu markkinaroolin ja tietojen raportointiajankohdan mukaan. Jokaisen raportointitehtävän vastapuoli on merkitty taulukoiden viimeiseen sarakkeeseen

5.4.1 Tasevastaava (BRP)

5.4.1.1 Kahdenvälisten kauppojen raportointi

Kaikki kahdenväliset kaupat tulee raportoida ennen kunkin taseselvitysjakson määräaika. Kahdenvälinen kauppa tulee raportoida myyjän tasolla. Pohjoismaisessa taseselvitysmallissa eSett aggregoi tiedot tasevastaavan tasolla. Tasevastaavat ovat vastuussa omien myyjänsä kahdenvälisten kauppojen raportoinnista. eSettin taseselvitysjärjestelmä tarkistaa kahdenvälisten kauppojen arvot.

Kahden vastapuolen raportointien tietojen on vastattava toisiaan. Jos arvot eivät täsmää, taseselvitysjärjestelmä korjaa ne ennalta määriteltujen korjaussääntöjen mukaisesti ja lähettää molemmille osapuolille tästä tiedon. Tasevastaavat voivat sen jälkeen toimia alla kuvatun menetelmän mukaisesti. On mahdollista, että vain toinen tasevastaava ilmoittaa kahdenvälisestä kaupasta, ja silloin sovelletaan korjaussääntöjä.

Korjaussäännöt ovat seuraavat (jos arvot poikkeavat toisistaan):

- Jos molemmat tasevastaavat raportoivat myynnin, käytetään nollaa.
- Jos molemmat tasevastaavat raportoivat oston, käytetään nollaa.
- Jos toinen tasevastaava raportoi myynnin ja toinen oston, käytetään alinta itseisarvoa taseselvitysjaksoa kohden (nolla katsotaan numeroksi).
- Jos vain toinen tasevastaava on raportoinut arvot, käytetään niitä.

Kahdenvälisen kaupan ensimmäinen määräaika on Norjassa ja Ruotsissa 45 minuuttia kun taas Tanskassa se on 20 minuuttia ja Suomessa se on 20 minuuttia ennen taseselvitysjakson alkua 22.5.2023 01:00 EEST saakka. Siitä alkaen se on 0 minuuttia ennen taseselvitysjakson alkua. Tietojen vertailu tehdään aina, kun tasevastaavilta tulee ilmoitus kahdenvälisestä kaupasta. Kun vertailu on valmis, molemmille tasevastaaville lähetetään tiedostona alustava vahvistusraportti (iCNF).

Siihen sisältyvät vertailut arvot ja raportoitujen arvojen erotus (delta). Delta lasketaan näin:

$$\Delta = ARVO_{TASEVASTAAVAN\ MYYNTI} - ARVO_{TASEVASTAAVAN\ OSTO}$$

Kahdenvälisen kaupan toinen määräaika on toimituspäivän jälkeisenä työpäivänä klo 24.00 (CET). Vertailuprosessi ensimmäisen ja toisen määräajan välissä etenee seuraavalla tavalla:

- Taseselvitysjaksot, joiden arvot täsmäävät:
 - Kyseessä olevat tasevastaavat saavat välittömästi ensimmäisen määräajan jälkeen lopullisen vahvistusraportin (fCNF) tunneilta, joiden arvot täsmäävät.
- Vastapuolten arvojen hyväksynnän avulla saadut täsmäävät taseselvitysjaksot:
 - Tasevastaavilla on mahdollisuus hyväksyä Online-palvelussa manuaalisesti vastapuolen arvojen käyttäminen niiltä taseselvitysjaksoilta, joiden arvot poikkeavat toisistaan. Tasevastaava voi tehdä tämän taseselvitysjakso kerrallaan tai pidemmältä ajanjaksolta samalla kertaa.
 - Molemmilla tasevastaavilla on yhtäläiset mahdollisuudet hyväksyä vastapuolen arvojen käyttäminen. Tämä tehdään ensin ehtivän periaatteella. Arvot voidaan korjata vain yhden kerran ensimmäisen ja toisen määräajan välissä.

- Niiltä taseselvitysjaksoilta, joilta toinen tasevastaavista on päätenyt hyväksymään vastapuolen arvot, lähetetään fCNF pian hyväksynnän jälkeen.
- Toisen määrääjän jälkeen (klo 24.00 CE(S)T toimituspäivän jälkeisenä työpäivänä):
 - Edellisen päivän kahdenvälisistä kaupoista lähetetään fCNF.

5.4.1.2 Tasevastaavan raportointiaikataulu

Tasevastaavan vastuut				Vastapuoli
Vastuu	Ennen käyttöjaksoa	Pian käyttöajan jälkeen	Toimituspäivä + 1 klo 24:00 CET	
Kahdenvälisen kauppajen raportointi				eSett
Vastapuolen kahdenvälisen kauppajen arvojen hyväksyntä				Tasevastaava

Taulukko 10. Tasevastaavan vastuut.

Ennen käyttöjaksoa:

1. Kahdenväliset kaupat raportoidaan eSettille
 - 20 minuuttia ennen taseselvitysjaksoa Suomessa ajalle ennen 22.5.2023 01:00 EEST, ja 0 minuuttia ennen taseselvitysjaksoa 22.5.2023 01:00 EEST alkaen
 - 20 minuuttia ennen taseselvitysjaksoa Tanskassa
 - 45 minuuttia ennen taseselvitysjaksoa Ruotsissa ja Norjassa

Käyttöjakson jälkeen:

2. Osapuoli voi hyväksyä vastapuolen arvot toimituspäivän jälkeisenä työpäivänä klo 24.00 CE(S)T mennessä.

5.4.2 Tasepalvelun tarjoaja (BSP)

5.4.2.1 Toimitetun säätöenergian raportointi

Tasepalvelun tarjoaja voi olla vastuussa oman toimitetun säätöenergian raportoinnista. Raportointi tapahtuu säätöobjekti-, myyjä-, mittaualue-, reservilaji- ja metodikohtaisesti eSettille, joka aggregoi tiedot myyjä-, mittaualue- ja reservilajikohtaisesti. Osassa maista on myös mahdollista raportoida tiedot säätöobjekti-, tasevastaava-, markkinatasealue-, reservilaji- ja metodikohtaisesti eSettille, joka aggregoi tiedot tasevastaava-, markkinatasealue- ja reservilajikohtaisesti.

Toimitetun säätöenergian eri menetit ovat: omien reserviresurssien aktivointi (eli tasepalvelun tarjoaja on myös kohteen tasevastaava), itsenäinen aggregointi, ja sopimuksellinen reserviresurssien aktivointi (eli tasepalvelun tarjoaja on sopinut reserviresurssin myyjän ja tasevastaavan kanssa kohteen tarjoamisesta markkinoille).

Suomessa tasepalvelun tarjoaja (BSP), jolla on sopimuksellista reservitoimitusta, voi lisäksi raportoida säätöpoikkeamaa. Se raportoidaan samalla tiedostolla samoin säännöin kuin toimitettu säätöenergia, mutta reserviojektin status on "delta" ja arvoissa käytetään etumerkkejä. Säätöpoikkeama on toimitetun ja aktivoidun säätöenergian välinen erotus, josta tasevastaava on vastuussa. Raportoimalla säätöpoikkeaman, tasepalvelun tarjoaja siirtää säätöpoikkeaman tasevastaavan tasepoikkeamakorjaukseen. Esimerkiksi, jos kantaverkkoyhtiön aktivoima volyymi on ollut 3, mutta toimitettu säätöenergia vain 2, ja tasevastaava on vastuullinen erotuksesta, tasepalvelun tarjoaja voi raportoida säätöpoikkeaman -1 (puuttuva osuus aktivoinnista).

Toimitettua säätöenergiaa raportoidaan tasepalvelun tarjoajan toimesta seuraavissa tapauksissa maittain:

Suomi:

- Tasepalvelun tarjoajan säätöenergian metodi on "itsenäinen aggregointi" ja reservilaji aFRR.
 - Raportoidaan säätöobjekti-, myyjä-, mittausalue- ja reservilajikohtaisesti.
- Tasepalvelun tarjoajan säätöenergian metodi on "sopimuksellinen reservi", toimitus yhdelle säätöobjektille tulee useasta taseesta ja reservilaji on aFRR.
 - Raportoidaan säätöobjekti-, tasevastaava-, markkinatasealue- ja reservilajikohtaisesti, tai säätöobjekti-, myyjä-, mittausalue- ja reservilajikohtaisesti.
- Tasepalvelun tarjoajan toimitettu säätöenergia on yhdistelmä metodeja "itsenäinen aggregointi" ja mikä tahansa muu, ja reservilaji on aFRR.
 - Itsenäinen aggregointi raportoidaan säätöobjekti-, myyjä-, mittausalue- ja reservilajikohtaisesti.
 - Muut metodit raportoidaan säätöobjekti-, tasevastaava-, markkinatasealue- ja reservilajikohtaisesti, tai säätöobjekti-, myyjä-, mittausalue- ja reservilajikohtaisesti.

Lisätietoja on saatavilla Fingridin "Reservikaupankäynti ja tiedonvaihto" -ohjeesta:

<https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit/reservituotteet-ja-markkinoille-osallistuminen/reservikaupankaynti-ja-tiedonvaihto/>.

5.4.2.2 Tasepalvelun tarjoajan raportointiaikataulu

Tasepalvelun tarjoajan vastuut				Vastapuoli
Vastuu	Ennen käyttöjaksoa	Toimituspäivä + 2	Toimituspäivä + 13 at 12:00 CET	
Toimitetun säätöenergian raportointi per säätöobjekti		1		eSett
Päivitetty toimitetun säätöenergian raportointi per RO			2	

Taulukko 11. Tasepalvelun tarjoajan vastuut.

0-2 päivää toimituksen jälkeen

- Toimitetun säätöenergian raportointi ennen klo 10.00 CE(S)T toisena päivänä toimituspäivän jälkeen.
 - Toimitettu säätöenergia raportoidaan eSettille.
- Päivitettyjen toimitetun säätöenergian tietojen raportointi 13. toimituspäivän jälkeisenä päivänä ennen klo 12.00 CE(S)T.

5.4.3 Verkonhaltija (DSO)

5.4.3.1 Rajapistesummien raportointi

Verkonhaltijat vastaavat rajapistesummien raportoinnista. Molempien verkkonhaltijoiden oletetaan raportoivan rajapistesummat, mutta korjaussäännöt ottavat huomioon sen, että vain toinen saattaa raportoida ne. Taseselvitysjärjestelmä vahvistaa raportoidut rajapistesummat ja tarkistaa, täsmäävätkö kahden vastapuolen tiedot toistensa kanssa. Jos arvot poikkeavat toisistaan, ne muutetaan ennalta määriteltujen korjaussääntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen taseselvitysjärjestelmä lähettää vastapuolille ilmoituksen. Ilmoitus lähetetään verkkonhaltijoille, ja se näkyy myös Online-palvelussa. Ilmoitus sisältää uuden, korjatun arvon tiedot.

Rajapistesummien korjaussäännöt:

- Jos molemmat verkkonhaltijat raportoivat vientiä, käytetään nollaa.
- Jos molemmat verkkonhaltijat raportoivat tuontia, käytetään nollaa.

- Jos toinen tasevastaava raportoi vientiä ja toinen tuontia, käytetään alinta itseisarvoa taseselvitysjaksoa kohden (nolla katsotaan numeroksi).
- Jos vain toinen verkonhaltija on raportoinut arvot, käytetään

Verkonhaltija tarkistaa korjatut rajapistesummat. Jos aikalukko on vielä auki, verkonhaltija voi lähettää uudet arvot joko Online-palvelun tai sähköisesti lähetettävän sanoman avulla. Jos määräaika on umpeutunut, verkonhaltija voi ainoastaan tarkastella korjattua arvoa.


Vertailuprosessi etenee seuraavalla tavalla toisesta toimituspäivän jälkeisestä päivästä alkaen siihen asti, kun toimituspäivästä on kulunut 13 päivää:

- Toisesta toimituspäivän jälkeisestä päivästä alkaen
 - vertailu tehdään aina, kun rajapistesummaa saapuu.
 - molemmille verkonhaltijoille lähetetään alustava vahvistusraportti (iCNF). Siihen sisältyvät delta ja vertailtu arvo.
- 13 päivän kuluttua toimituspäivästä
 - kyseessä olevan jakson kaikilta taseselvitysjaksoilta lähetetään lopullinen vahvistusraportti (fCNF).

Jos kahden mittausalueen rajapistesummat sijaitsevat eri maissa, joissa on eri raportointiaikataulu, molemmille verkonhaltijoille sovelletaan tiukempaa raportointiaikataulua rajapistesummien arvojen raportointiin.

5.4.3.2 Esimerkki rajapistesummien raportoinnista

Seuraava **Kuva 18** esittää, miten verkonhaltija aggregoi rajapistesummat raportoinnin yhteydessä. Rajapistemittausten (1–5) summa raportoidaan eSettille.



Kuva 18. Esimerkki rajapistesummien raportoinnista.

5.4.3.3 Tuotannon raportointi

Verkonhaltija raportoi mitatut tiedot tuotantoyksiköittäin eSettille, joka aggregoi tiedot tasevastaavan tasolla mittausalueittain ja tuotantolajeittain. Joissain maissa voi myös raportoida mitattua yhdistettyä tuotantoa myyjäkohtaisesti, mittausaluekohtaisesti ja lajeittain, jotka aggregoidaan tasevastaavan tasolla mittausalueittain ja tuotantolajeittain.

Tuotantolajeja voivat olla esimerkiksi vesi-, tuuli-, ydin-, aurinko- ja lämpövoima.

Ruotsissa alle 1 MW:n asennetun kapasiteetin tuotanto tulisi raportoida yhdistettynä tuotantona per myyjä, mittausalue ja tuotantolaji, käyttäen tuotantotyyppiä pientuotanto.

Suomessa pientuotannon raportoisessa (alle 1 MW) tiedot tulisi yhdistää yhdeksi tuotantoyksiköksi per myyjä, mittausalue ja tuotantolaji. Näin toimitaan silloin, kun pientuotannon määrä ylittää sähkön myyjien aggregoidun kulutuksen. Tämä tuotanto raportoidaan myös tuotantoyksiköittäin, mutta pientuotantona.

Tanskassa kaikki tuotanto raportoidaan kansalliselta datahubilta yhdistettynä tuotantona myyjä- ja mittausaluekohtaisesti käyttäen tuotantoyksikötyyppiä *muu* ja tuotantotyyppiä *normaali*.

5.4.3.4 Kulutuksen raportointi

Verkonhaltijan vastuulla on mittautietojen raportointi eSettille. Verkonhaltija raportoi aggregoidut mittautiedot myyjittäin ja mittausalueittain.

Aggregoitu kulutus raportoidaan seuraavalla tavalla eri maissa:

Ruotsi:

- Mitattu kulutus
- Alustava profiloitu kulutus (kuukausittain mitattu)
- Mitattu irti kytkettävä kuorma
 - Irti kytkettävällä kuormalla tarkoitetaan kohteita, joita voidaan valvoa ja jotka voidaan kytkeä pois käytöstä täysin, esimerkiksi lämminvesivaraajat, lämpöpumput tai vastaavat (niiden on oltava tuntimitattuja).
 - Niitä sulkemalla voidaan säädellä kulutusta markkinatilanteen (sähkön hintakehityksen) mukaan tai vähentää sähköjärjestelmässä siirtyvän sähkön määrää.
- Mitattu yli 50 MW:n teollisuuskulutus
 - Yli 50 MW:n teollisuuskulutus raportoidaan Ruotsissa omana säätöobjektinaan, mikä merkitsee sitä, että kulutussuunnitelmat raportoidaan säätöobjekteittain.
- Profiloitunut ja mitatut häviöt
 - Mittausaluekohtaiset häviöt lasketaan rajapistesummien, mitatun tuotannon ja mitatun kulutuksen perusteella seuraavalla tavalla:
 - $\text{profiloidut häviöt} = - (\text{rajapistesumma} + \text{mitattu tuotanto} + \text{mitattu kulutus} + \text{alustava profiloitu kulutus})$
 - $\text{mitatut häviöt} = - (\text{rajapistesumma} + \text{mitattu tuotanto} + \text{mitattu kulutus})$

Norja:

- Mitattu kulutus
- Alustava profiloitu kulutus (kuukausittain mitattu)
- Profiloitunut ja mitatut pumput
 - Profiloituja ja mitattuja pumppujen kulutuksia käytetään pumpuille, joilla pumpataan vettä vesiväylältä toiseen niin, että sitä voidaan käyttää tuotantoyksiköissä.
 - Profiloitu ja mitattu pumppukulutus vähennetään tuotannosta ennen kuin nämä takuut julkaistaan.
- Mitatut pumppuvarastot
 - Norjassa on merkittävä määrä yhdistelmäpumppujen ja tuotantoyksiköiden kapasiteettia eli tuotantoyksiköitä, jotka voivat kääntää turbiinin niin, että se toimii pumpun tavoin. Nämä yksiköt lisäävät joustavuutta ylös- ja alassäätöihin normaaleihin tuotantoyksiköihin verrattuna. Jotta tätä

joustavuutta voidaan hyödyntää tehokkaasti, tasevastaava antaa kantaverkkoyhtiölle yksittäisen sekä tuotannon että kulutuksen sisältävän reservitarjouksen. Ylössäätö voidaan toteuttaa pumppausta vähentämällä, tuotantoa lisäämällä tai näiden kahden yhdistelmänä.

- Häviöt
 - Mittausaluekohtaiset häviöt lasketaan nykyisten ”Elhub Edielstandard” -vaatimusten mukaisesti.

Suomi:

- Mitattu kulutus
- Alustava profiloitu kulutus (kuukausittain mitattu)
- Häviöt
 - Mittausaluekohtaiset häviöt lasketaan rajapistesumman, mitatun tuotannon ja mitatun kulutuksen perusteella seuraavalla tavalla:
 - $\text{häviöt} = - (\text{rajapistesumma} + \text{mitattu tuotanto} + \text{mitattu kulutus} + \text{alustava profiloitu kulutus})$

Tanska:

- Mitattu kulutus
- Joustomitattu (”Flex settled”) kulutus
 - Joustomitasta käytetään mittauspisteisiin, joiden vuosittainen kulutus on alle 100,000 kWh, missä verkko-operaattori jatkuvasti etälukee ja jakaa mittausarvoja ja missä näitä arvoja käytetään taseselvityksessä.

5.4.3.5 Kuormituskäyräosuusien raportointi Ruotsissa

Verkonhaltijan vastuulla on raportoida kuukausitason kuormituskäyräosuudet per tasevastaava ja mittausalue eSettille. Tämä koskee ruotsalaisia verkkonhaltijoita, joilla on profiilikulutusta heidän mittausalueellaan. Alustavia kuormituskäyräosuuksia käytetään profiilikulutusten laskennassa per tasevastaava ja mittausalue Ruotsissa. Lopullisia kuormituskäyräosuuksia käytetään taas tasoituslaskennassa.

Kuormituskäyräosuudet raportoidaan seuraavin yhdistelmin:

- Alustava – profiloitu
- Alustava – profiloitu häviö
- Lopullinen – profiloitu
- Lopullinen – profiloitu häviö

Alustavat kuormituskäyräosuudet raportoidaan ennen toimituskuukautta. Lopulliset kuormituskäyräosuudet raportoidaan toimituskuukauden jälkeen kun mittarilukemat toimituskuukaudelle ovat saatavilla.

5.4.3.6 Kuormituskäyrien raportointi Ruotsissa

Verkonhaltijan vastuulla on raportoida eSettille kuormituskäyrät per taseselvitysjakso ja mittausalue. Tämä koskee ruotsalaisia verkkonhaltijoita, joilla on profiilikulutusta heidän mittausalueellaan. Kuormituskäyriä käytetään Ruotsissa profiilikulutusten laskennassa per tasevastaava ja mittausalue, sekä tasoituslaskennassa.

5.4.3.7 Verkonhaltijan raportointiaikataulu

Verkonhaltijan vastuut					Vastapuoli
Vastuu	Ennen toimitusta	Toimituspäivä + 2	Toimituspäivä + 13 klo 12:00 CET	Toimituskuukausi + 2 kk	
Mittaustietojen raportointi tuotantoyksiköittäin		2			eSett
Päivitettyjen mittaustietojen raportointi tuotantoyksiköittäin			4		
Aggregoitujen mittaustietojen raportointi		3			
Päivitettyjen aggregoitujen mittaustietojen raportointi			4		
Mittaustietojen raportointi kulutuspaikoittain		2			Sähkön myyjä
Päivitettyjen mittaustietojen raportointi kulutuspaikoittain			4		
Alustavien kuormituskäyrä-osuuksien raportointi per BRP, MGA ja kuukausi Ruotsissa	1				eSett / Tasevastaava
Kuormituskäyrien raportointi per MGA Ruotsissa		2			
Päivitettyjen kuormituskäyrien raportointi per MGA Ruotsissa			4		
Lopullisten kuormituskäyrä-osuuksien raportointi per BRP, MGA ja kuukausi Ruotsissa				5	

Taulukko 12. Verkonhaltijan vastuut.

Ennen toimituskuukautta:

- Alustavat kuormituskäyräosuudet raportoidaan viimeistään kaksi päivää ennen toimituskuukautta.
 - Raportoidaan vain mittausalueille Ruotsissa, joilla on BRP-tason profiilikulutusta.
 - Kuormituskäyräosuudet raportoidaan kuukausitasolla per tasevastaava ja mittausalue tyypeille yleinen ja häviöt.

0–13 päivää toimituspäivästä:

- Mittaustiedot raportoidaan viimeistään toisena toimituspäivän jälkeisenä päivänä klo 10.00 CE(S)T.
 - Mitatut tuotantotiedot raportoidaan eSettille ja sähkön myyjälle tuotantoyksikkökohtaisesti.
 - Mitatut kulutustiedot käyttöpaikoittain raportoidaan sähkön myyjälle.
 - Kuormituskäyrät raportoidaan eSettille ja tasevastaaville per mittausalue.
- Aggregoidut mittaustiedot raportoidaan viimeistään toisena toimituspäivän jälkeisenä päivänä klo 10.00 CE(S)T. Mittaustietojen pitäisi olla käytettävissä eSettin tietokannassa tasevastaavaa ja sähkön myyjää varten aggregoituna, myyjäkohtaisena summana. Verkonhaltijan on arvioitava yksittäisen käyttöpaikan puuttuvat, päivittäin kerätyt mittaustiedot kansallisen käytännön tai sääntöjen mukaisesti ennen aggregointia.
 - mittausaluekohtaiset aggregoidut mittaustiedot rajapisteistä eSettille
 - mittausaluekohtaiset aggregoidut kulutustiedot myyjittäin eSettille

- mittausaluekohtaiset aggregoidut alustavat profiloidut kulutustiedot myyjittäin eSettille
 - mittausaluekohtaiset aggregoidut yhdistetyn tuotannon mittaustiedot myyjittäin eSettille.
4. Päivitettyjen mittaustietojen raportointiaika päättyy 13. toimituspäivän jälkeisenä päivänä klo 12.00 CE(S)T.
5. Lopulliset kuormituskäyräosuudet raportoidaan viimeistään toisen toimituskuukauden jälkeisen kuun loppuun mennessä.
- Svenska kraftnät ja eSett suosittelevat, että alustavat arvot raportoidaan viimeistään toimituskuukautta seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä.
 - Raportoidaan vain mittausalueille Ruotsissa, joilla on BRP-tason profiilikulutusta.
 - Kuormituskäyräosuudet raportoidaan kuukausitasolla per tasevastaava ja mittausalue tyypeille yleinen ja häviöt.

5.4.4 eSett

eSett laatii alustavan ja lopullisen taseselvityksen ja raportoi/julkaisee tulokset jokaisen selvityksen jälkeen. Alustavan taseselvityksen tulokset raportoidaan toisena toimituspäivän jälkeisenä päivänä. eSett laatii säännöllisesti alustavia taseselvityslaskelmia ja julkaisee tulokset Online-palvelussa. Lopullisen taseselvityksen tulokset raportoidaan tasevastaavien viimeisen raportointipäivän (D+13) jälkeisenä ensimmäisenä työpäivänä.

eSettin taseselvityksen raportointia ja julkaisua koskevat yksityiskohdat sisältävät esimerkiksi seuraavien alakohtien sisältämät tiedot. Tiedot voivat olla saatavina tietovirtana tilauksenteon jälkeen, Online-palvelussa tai molemmissa.

Ruotsin profilointiin ja tasoituslaskentaan liittyvät tietovirrat on listattu kohdassa **Taulukko 33**. UTILTS-datapaketit liittyen Ruotsin profilointiin ja tasoituslaskentaan. Lisätietoja siitä, mitä eSett julkaisee aiheeseen liittyen, löytyy kohdasta Liite 3.

5.4.4.1 eSettin raportointi tai julkaisu tasevastaaville (BRP)

eSett toimittaa tasevastaaville seuraavat tiedot:

- aggregoidut tuotantosuunnitelmat tasevastaavittain ja markkinatasealueittain
- aggregoidut tuotantosuunnitelmat tasevastaavittain ja säätöobjekteittain
- aggregoitu normaali tuotanto tasevastaavittain ja markkinatasealueittain
- aggregoitu pientuotanto tasevastaavittain ja markkinatasealueittain
- aggregoitu kulutus tasevastaavittain ja markkinatasealueittain
- aggregoitu kulutus tyypeittäin per tasevastaava ja per markkinatasealue
- aggregoitu kulutus per myyjä ja per mittausalue
- aggregoitu pumpattujen varastojen kulutus tasevastaavittain ja markkinatasealueittain
- mittausalueen tasepoikkeamalaskelma tasevastaavittain ja mittausalueittain
- aggregoidut tasevastaavan ja markkinatasealueen tuonnit (import) ja viennit (export) mittausalueittain
- aggregoitu mittausaluekohtainen tasepoikkeaman alijäämä ja ylijäämä per tasevastaava ja markkinatasealue
- aggregoidut day-ahead -kaupat (ostot ja myynnit) tasevastaavittain ja markkinatasealueittain
- aggregoidut intraday-kaupat (ostot ja myynnit) tasevastaavittain ja markkinatasealueittain
- aggregoidut kahdenväliset kaupat (ostot ja myynnit) tasevastaavittain ja markkinatasealueittain
- tasevastaavataso reservidata (energiamäärät) tasevastaavittain, markkinatasealueittain ja reservilajeittain

- tasesähkön ostot ja myynnit (energiat ja kustannukset) tasevastaavittain ja markkinatasealueittain
- tuotannon ja kulutuksen tasepoikkeamakorjaukset (ylös- ja alassäädöt) tasevastaavittain ja markkinatasealueittain.
- suhteellinen tasepoikkeama tasevastaavittain ja markkinatasealueittain
- tasepoikkeaman, säätösähkön (mFRR) ja automaattisen taajuudenpalautusreservin (aFRR) hinta markkinatasealueittain

5.4.4.2 eSettin raportointi tai julkaisu tasepalvelun tarjoajille (BSP)

eSett toimittaa tasepalvelun tarjoajille seuraavat tiedot:

- aktivoidut reservit tyypeittäin, tasepalvelun tarjoajittain ja markkinatasealueittain
- sovitut reservit tyypeittäin, tasepalvelun tarjoajittain ja markkinatasealueittain
- toimitetut säätöenergiat tyypeittäin, tasepalvelun tarjoajittain ja markkinatasealueittain
- kompensaation ostot ja myynnit (energiat ja kustannukset) tyypeittäin, tasepalvelun tarjoajittain ja mittausalueittain
- säätöpoikkeaman ostot ja myynnit (energiat ja kustannukset) tasepalvelun tarjoajittain ja markkinatasealueittain
- tasepoikkeaman, säätösähkön (mFRR) ja automaattisen taajuudenpalautusreservin (aFRR) hinta markkinatasealueittain

5.4.4.3 eSettin raportointi ja julkaisu verkonhaltijoille (DSO)

eSett toimittaa verkonhaltijoille seuraavat tiedot:

- aggregoitu mitattu tuotanto mittausalueittain
- aggregoitu mitattu kulutus mittausalueittain
- mittausalueen tasepoikkeamat
- rajapistesummat.

5.4.4.4 eSett sähkön myyjää (RE) koskevat julkaisut ja tiedot

eSett toimittaa seuraavat sähkön myyjää koskevat tiedot:

- aggregoitu mitattu tuotanto myyjittäin ja markkinatasealueittain
- aggregoitu mitattu kulutus myyjittäin ja markkinatasealueittain
- aggregoidut kahdenväliset kaupat myyjittäin ja markkinatasealueittain
- rajapistekaupat myyjittäin ja mittausalueittain
- myyjäkohtaiset toimitetut säätöenergiat tyypeittäin, myyjittäin ja mittausalueittain
- kompensaation ostot ja myynnit (energiat ja kustannukset) tyypeittäin, myyjittäin ja mittausalueittain.

5.4.4.5 eSettin raportointiaikataulu

eSettin vastuut				Vastapuoli
Vastuu	Ennen käyttöjaksoa	2 - 13 päivää toimituspäivän jälkeen	Lopullisen tase-selvityksen jälkeen	
Aggregoitujen tietojen antaminen		1		Tasevastaava
Lopullisten aggregoitujen tietojen antaminen			4	
Alustavien taseselvitystulosten raportointi		3		
Lopullisten taseselvitystulosten raportointi			6	
Laskujen lähetyks			7	
Aggregoitujen tietojen antaminen		1		Tasepalvelun tarjoaja
Lopullisten aggregoitujen tietojen antaminen			4	
Laskujen lähetyks			7	
Aggregoitujen tietojen antaminen		1		Sähkön myyjä
Lopullisten aggregoitujen tietojen antaminen			4	
Aggregoitujen tietojen antaminen		1		Verkonhaltija
Lopullisten aggregoitujen tietojen antaminen			4	
Alustavien laadunvarmistus-tietojen antaminen		2		
Lopullisten laadunvarmistus-tietojen antaminen			5	

Taulukko 13. eSettin vastuut.

2–13 päivää toimituspäivästä:

1. Aggregoidut mittaus-, kaupankäynti-, taseselvitys- ja reservitiedot toimitetaan tasevastaavalle, tasepalvelun tarjoajalle, sähkön myyjälle ja verkkonhaltijalle.
2. Laadunvarmistustiedot (mittausalueen tasepoikkeama) raportoidaan mittausalueittain verkkonhaltijalle.
3. Alustavat taseselvitystulokset raportoidaan tasevastaavalle.

Lopullisen taseselvityksen jälkeen:

4. Lopulliset aggregoidut mittaus-, kaupankäynti-, taseselvitys- ja reservitiedot toimitetaan tasevastaavalle, tasepalvelun tarjoajalle, sähkön myyjälle ja verkkonhaltijalle.
5. Lopulliset laadunvarmistustiedot (mittausalueen tasepoikkeama) raportoidaan mittausalueittain verkkonhaltijalle.

6. Lopulliset taseselvitystulokset raportoidaan tasevastaavalle.
7. Yhtä toimitusviikkoa koskeva lasku lähetetään sähköisesti tasevastaavalle ja tasepalvelun tarjoajalle lopullisen raportin antamispäivää seuraavana työpäivänä.

5.4.5 NEMO

5.4.5.1 Sähköpörssikauppojen, sähköpörssisiirtojen ja bilateraali-kauppojen raportointi

NEMO raportoi Day-ahead ja Intraday kaupat asiakkailleen ja eSettille. Day-ahead- ja intraday-huutokauppojen kaupat raportoidaan, kun NEMO on saanut hintalaskelmat valmiiksi ja jatkuvia Intraday kauppia raportoidaan jatkuvasti. Day-ahead ja Intraday kaupat raportoidaan sähkön myyjän tasolla.

NEMO raportoi Day-ahead ja Intraday kaupat vastaavien markkinatasealueiden välillä eSettille ja kantaverkkoyhtiöille.

NEMO raportoi bilateraali-kaupat NEMOjen välillä markkinatasealueittain eSettille.

Sähköpörssikauppojen, sähköpörssisiirtojen ja bilateraali-kauppojen lopulliset arvot raportoidaan eSettille viimeistään D+13 klo 12:00 CE(S)T toimituspäivän jälkeen ja kantaverkkoyhtiöille NEMOn ja kantaverkkoyhtiöiden välisten sopimusten mukaisesti.

5.4.5.2 Hintojen raportointi

Day-ahead hinta lasketaan EUPHEMIA (Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm) algoritmin avulla, joka laskee day-ahead sähkön hinnan koko Euroopassa ja allokoii rajat ylittävän siirtokapasiteetin day-ahead kohtaisesti. Day-ahead hinta markkinoilla perustuu markkinaosapuolten osto- ja myyntitarjouksiin kaikissa saatavilla olevilla day-ahead markkinoilla. Day-ahead hintaa käytetään Pohjoismaissa useimpien rahoitussopimusten kaupankäynnin ja selvityksen viitehintana.

Day-ahead markkinat jakaantuvat useisiin markkinatasealueisiin. Saatavilla oleva siirtokapasiteetti voi vaihdella, ja se rajoittaa sähköenergian siirtoa alueiden välillä. Tästä syystä eri alueilla on käytössä aluehinnat.

NEMO laskee ja julkaisee Day-ahead aluehinnat. Hinnat raportoidaan sen jälkeen eSettille.

5.4.5.3 NEMO:n raportointiaikataulu

NEMO:n vastuut				Vastapuoli
Vastuut	Ennen käyttöjaksoa	Toimituspäivä + 2	Toimituspäivä + 13 klo 12:00 CET	
Day-ahead ja Intraday kauppajen raportointi	1			eSett
Lopullisten Day-ahead ja Intraday kauppajen raportointi			2	
Bilateraalikauppajen raportointi	1			
Lopullisten bilateraalikauppajen raportointi			2	
Day-ahead ja Intraday siirtojen raportointi	1			
Lopullisten Day-ahead ja Intraday siirtojen raportointi			2	
Day-ahead hintojen raportointi	1			
Lopullisten Day-ahead hintojen raportointi			2	

Taulukko 14. NEMO:n vastuut.

Ennen raportoinnin aikarajaa ja lopullista käyttöpäivää

1. Kaikki Day-ahead sähköpörssikaupat, sähköpörssisiirrot, bilateraalikaupat ja Day-ahead hinnat seuraavaa päivää varten raportoidaan eSettille ja markkinaosapuolille, jotka ovat aktiivisia sähköpörssissä. Kaikki Intraday sähköpörssikaupat, sähköpörssisiirrot ja bilateraalikaupat ennen käyttöjaksoa raportoidaan eSettille ja markkinaosapuolille, jotka ovat aktiivisia sähköpörssissä.

0-13 päivää toimituspäivästä:

2. Käyttöpäivän lopulliset Day-ahead sähköpörssikaupat, sähköpörssisiirrot ja bilateraalikaupat sekä Day-ahead hinnat raportoidaan viimeistään D+13 klo 12:00 CE(S)T eSettille ja markkinaosapuolille, jotka ovat aktiivisia sähköpörssissä. Käyttöpäivän lopulliset Intraday sähköpörssikaupat, sähköpörssisiirrot ja bilateraalikaupat raportoidaan viimeistään D+13 klo 12:00 CE(S)T eSettille ja markkinaosapuolille, jotka ovat aktiivisia sähköpörssissä.


5.4.6 Kantaverkkoyhtiö (TSO)

5.4.6.1 Reservien raportointi

Tasepalvelun tarjoaja jättää reservitarjoukset kantaverkkoyhtiön ylläpitämälle kauppapaikalle. Kantaverkkoyhtiö raportoi tarvittavat tasepalvelutiedot eSettille. Kantaverkkoyhtiö raportoi aktivoidut reservit säätöobjektikohtaisesti ja tasepalvelun määrät ja summat. Energinet, Statnett ja Svenska kraftnät raportoivat lisäksi sovitut reservimäärät ja summat tasepalvelukohtaisesti. Raportointi tehdään toimitusta seuraavana päivänä. Mitä tulee tasepalvelun alatyyppeihin, niissä on maakohtaisia eroavaisuuksia. eSett aggregoi raportoidut aktivoidut reservit tasepoikkeamakorjauksien kanssa.

15 minuutin automaattinen pohjoismainen mFRR energiamarkkina (EAM) käyttää eurooppalaisen mFRR-tuotteen kauppapaikan (MARI) mukaisia standardituotteita. Kun mFRR-reservejä aktivoidaan, huomioidaan sekä ennen taseselvitysjaksoa että sen jälkeen tapahtuva aktivoinnin ramppi raportoiduissa volyyymeissa. Aktivoinnin kustannukset raportoidaan kuitenkin vain varsinaiselle aktivoinnin taseselvitysjaksolle (ajastettu aktivointi) tai -jaksoille (suora aktivointi) käyttäen näiden taseselvitysjaksojen hintaa. **Kuva 15** esittelee ajastetun aktivoinnin

ideaalirampin, jonka aktivoinnin volyymit vaikuttavat kolmeen taseselvitysjaksoon, sekä suoran aktivoinnin, jonka volyymit vaikuttavat neljään taseselvitysjaksoon. Näitä vastaavat tasepoikkeamakorjaukset seuraavat aktivoinnin volyymeja, kun taas aktivoinnin kustannukset raportoidaan ja maksetaan yhdelle tai kahdelle taseselvitysjaksolle riippuen aktivoinnista.



Kuva 19. Ramppi mFRR-energiämäärän aktivoinneissa kolmella tai neljällä taseselvitysjaksolla.

Kantaverkkoyhtiöt ovat vastuussa toimitetun säätöenergian tietojen raportoinnista eSettille, jos itsenäinen aggregointi on sallittua maassa ja reservilajissa, eikä vastuu kuulu tasepalvelun tarjoajalle. Kantaverkkoyhtiö voi myös käyttää kansallista datahubia raportointiin. Toimitettujen säätöenergioiden tiedot raportoidaan per säätöobjekti, myyjä, mittausalue, reservilaji ja metodi, tai per säätöobjekti, tasevastaava, markkinatasealue, reservilaji ja metodi. eSett aggregoi sitten tiedot myyjätasolla per mittausalue ja reservilaji, sekä tasevastaavatasolla per markkinatasealue ja reservilaji.

Toimitettujen reservien käyttö ja vastuu maittain:

Suomi:

- Käytetään seuraavissa reservilajeissa:
 - aFRR, aFRR AOF ja aFRR non-AOF.³
- Raportoija tasepalvelun tarjoaja (BSP) (katso luku 5.4.2.1) tai Fingrid.
- Fingrid raportoi tiedot per säätöobjekti, tasevastaava, markkinatasealue, reservilaji ja menetelmä.

5.4.6.2 Säätohintojen raportointi

Säätohinnat lasketaan pohjoismaisessa hinnoittelumoduulissa. Kantaverkkoyhtiöt raportoivat hintoja eSettille jatkuvasti sitä mukaa, kun ne virallistetaan.

³ Alkaen toimituspäivästä 5.6.2025 klo 12.00 CEST (13.00 EEST).

5.4.6.3 Tuotantosuunnitelmien raportointi

Kantaverkkoyhtiö raportoi sitovat tuotantosuunnitelmat eSettille tasevastaavien raporttien perusteella. Sitovat tuotantosuunnitelmat ovat tasevastaava- ja säätöobjektikohtaisia. Tanskassa tuotantosuunnitelmia ei raportoida eSettille.

5.4.6.4 Kantaverkkoyhtiön raportointiaikataulu

Kantaverkkoyhtiön vastuut				Vastapuoli
Vastuu	Ennen käyttöjaksoa	Pian käyttöjakson jälkeen	Toimituspäivä + 13 klo 12:00 CET	
Kaikkien säätöreservien raportointi		1		Säätömarkkina-osapuoli
Kaikkien sovittujen reservien raportointi		1		eSett
Kaikkien aktivoitujen reservien raportointi		1		
Sitovien tuotantosuunnitelmien raportointi		2		

Taulukko 15. Kantaverkkoyhtiön vastuut.

Ennen käyttötuntia:

Tasevastaavien ja tasepalvelun tarjoajien raportointien tietojen yhtenäisyys tarkistetaan ja korjaukset pyydetään tarvittaessa.

Käyttötunnin jälkeen:

1. Kaikki aktivoidut reservit, sovitut reservit ja mitkä tahansa muut sovitut tasepalvelun tarjoajan ja kantaverkkoyhtiön väliset käyttöpäivän aikaiset kaupat raportoidaan tasepalvelun tarjoajalle ja eSettille.
2. Sitovat tuotantosuunnitelmat raportoidaan eSettille.

5.4.6.5 Sitovien day-ahead ja intraday-siirtojen raportointi

Ruotsissa Svenska kraftnät raportoi sitovat kantaverkkoyhtiöiden väliset pörssien intraday-siirrot eSettille, NEMO-raportoinnin pohjalta. eSett saa sitovat day-ahead-siirrot osana päivittäistä day-ahead -kaupankäyntiprosessia.

5.5 Raportoitujen tietojen validointi

Tiedot raportoidaan sähköisesti markkinasanomilla markkinaosapuolten IT-järjestelmistä eSettin selvitysjärjestelmään tai syötetään Online-palvelun kautta. Poikkeustapauksissa tiedot voidaan raportoida sähköpostitse tai puhelimitse suoraan eSettin henkilökunnalle. Ennen aggregointia saapuvien tietojen syntaksi ja sisältö validoidaan eSettin selvitysjärjestelmässä, jotta voidaan varmistua siitä, että tietoja voidaan käyttää taselaskennassa. Raportoiville osapuolille tiedotetaan validoinnin tulos (esim. kuittausanomien avulla). Validoinnin jälkeen tiedot tallennetaan eSettin taseselvitysjärjestelmään, ja suoritetaan taseselvityslaskenta.

Sekä markkinaosapuolten lähettämät tiedot että lopullisesti lasketut taseselvitystiedot julkaistaan Online-palvelussa, jotta ne voidaan tarkistaa ja mahdolliset virheet voidaan raportoida eSettille. Lisäksi markkinaosapuolet saavat mahdollisuuden käyttää Information Serviceä, jossa markkinaosapuolille on tarjolla (aikasarjatietoina) ne taseselvitystiedot, joihin heillä on katseluoikeus. Information Service (ks.10.3 Information Service) toimii laitteiden välillä M2M-periaatteella, ja se on eSettin valtuuttamien markkinaosapuolten käytettävissä.

Markkinaosapuolet ovat itse vastuussa raportoitujen tietojen oikeellisuudesta ja laadusta. eSett lähettää ja julkaisee osapuolilta saamansa tiedot, eikä pysty varmistamaan vastaanottamansa tiedon paikkansapitävyyttä.

5.6 Raportointi häiriötilanteissa

Markkinaosapuolen järjestelmässä ilmenevä häiriö ei vapauta markkinaosapuolta taseselvitystietojen raportointivelvollisuudesta eSettille. Jos markkinaosapuoli ei voi raportoida taseselvitystietoja sähköisesti markkinaosapuolen järjestelmässä olevan häiriön takia, taseselvitystiedot tulee raportoida Online-palvelun kautta.

Jos raportointia ei pystytä tekemään eSettin IT-järjestelmän häiriötilanteen takia, sanomat vastaanotetaan häiriön mentyä ohitse siinä järjestyksessä, missä ne on lähetetty eSettille.

6 Selvityksen laskenta

Tämä luku sisältää yleiskatsauksen selvityksen eri laskennoista. Niihin kuuluvat tasepoikkeamien ja tasepalveluiden laskenta, sekä kansallinen tasoitusbaskenta, ja näiden laskuesimerkit.

Pohjoismaisessa selvitysmallissa tasevastaavan tasepoikkeamien laskennassa käytetään yhdenmukaistettua, kaikissa Pohjoismaissa vuonna 2009 käyttöön otettua ja vuonna 2021 päivitettyä mallia, joka perustuu yhteen laskettavaan ja selvitetävään taseeseen.

Tasepalveluiden selvityksessä aggregoidaan ja laskutetaan tasepalvelun tarjoajien reservikapasiteettia ja tasesähköä. Osana selvitystä voi olla tasepalvelun tarjoajien kompensaatiot ja lasketut säätöpoikkeamat.

Tasointulaskenta tehdään kansallisten mallien mukaisesti. Tasointulaskennassa alustavien profiilikulutusten ja lopullisen mitatun kulutuksen eroavaisuudet selvitetään tasevastaavien välillä. Yleinen lähestymistapa on esitetty kaikkien maiden osalta, ja Ruotsin malli yksityiskohtaisemmin, koska se on eSettin vastuulla.

Tasepoikkeama lasketaan niin, että se on mitatun tuotannon, kulutuksen, kauppojen, mittausalueen tasepoikkeaman ja tasepoikkeamakorjauksien välinen poikkeama. Tasepoikkeaman hinnoittelu käydään läpi luvussa 7 Hinnoittelu ja maksut.

eSett tekee alustavan taseselvityksen päivittäin toisesta toimituspäivän jälkeisestä päivästä alkaen siihen saakka, kun lopullinen taseselvitys valmistuu 13 päivää toimituspäivän jälkeen.

Tasepoikkeaman määrät lasketaan näin:



Tasevastaavat, tasepalvelun tarjoajat ja verkonhaltijat vastaavat mahdollisten virheiden korjaamisesta vastapuolen kanssa määrääjän sisällä. Verkonhaltijalla ja tasepalvelun tarjoajalla on enintään 13 päivää aikaa korjata virheelliset tiedot ja lähettää ne uudelleen, ennen kuin eSett laskuttaa tasepoikkeamista ja tasepalveluista. Raportointivastuut ja aikataulut on esitelty luvussa 5 Selvitystietojen raportointi. eSett ei tee mitään korjauksia selvitykseen sen jälkeen, kun lasku on luotu ja lähetetty.

6.1 Tasepoikkeaman laskenta


Tasepoikkeaman määrä lasketaan saatujen taseselvitystietojen perusteella. Laskenta tehdään markkinatasealuekohtaisesti tasevastaavan tasolla. Se sisältää tasevastaavan tasehierarkian osapuolten tietoja, ja siinä hyödynnetään taseselvitysjärjestelmässä olevia rakenteellisia tietoja (esim. tasevastaavien vastuuta sähkön myyjistä).

Tasepoikkeama muodostetaan tasevastaavan kaupoista, mittausalueen tasepoikkeamasta, kulutuksesta, tuotannosta ja tuotanto- ja kulutustasepoikkeamakorjauksista. Taseeseen syntyy poikkeama, kun esimerkiksi kulutus, tuotanto ja kaupat poikkeavat toisistaan. Jos tasevastaava kuluttaa ja myy sähköä enemmän kuin se tuottaa ja ostaa, tase on alijäämäinen, ja tasevastaava ostaa tasepoikkeaman energiamäärän eSettiltä korjatakseen alijäämän.

Vastaavasti jos tasevastaava tuottaa ja ostaa enemmän sähköä kuin se kuluttaa ja myy, tase on ylijäämäinen, ja tasevastaava myy tasepoikkeaman energiamäärän eSettille, jotta ylijäämä tasoittuu.

Tasepoikkeama lasketaan markkinaosapuolten taseselvitysjärjestelmään syöttämistä tiedoista. Nämä tiedot sisältävät myyjäkohtaisen mitatun ja profiloitun kulutuksen mittausalueittain, mitatun tuotannon tuotantoyksiköittäin, rajapistemittaussummat viereisiä mittausalueita kohden, myyjäkohtaiset day-ahead ja intraday -kaupat markkinatasealueittain, vastapuolikohtaiset kahdenväliset kaupat markkinatasealueittain ja tasepoikkeamakorjaukset (taajuuden vakautusreservien (FCR), taajuuden palautusreservien (FRR) ja korvaavien reservien (RR) summa).

eSett laskee toimitettujen tietojen perusteella mitatun ja profiloitun kulutuksen, mitatun tuotannon, mittausalueen tasepoikkeaman, rajapistekaupat, kahdenväliset-, intraday- ja day-ahead-kaupat ja tasepoikkeamakorjauksien ylös- ja alassäätötoimenpiteet tasevastaavakohtaisesti kullakin mittausalueella. Laskennan tuloksena on tasevastaavakohtainen tasepoikkeama mittausalueella. Tasepoikkeaman laskentaa havainnollistaa **Kuva 20**.



Kuva 20. Tasepoikkeaman laskenta.

6.1.1 Tasepoikkeaman laskennan maakohtaiset erot

Ruotsissa alustavan profiloitun kulutuksen arvot lasketaan eSettissä tasevastaavakohtaisesti mittausalueittain myyjäkohtaisen raportoinnin sijaan. Verkkoyhtiöt ovat kuormituskäyräosuuksien ja kuormituskäyrien raportoinnista vastaava osapuoli Ruotsissa, jos heillä on profiloitua kulutusta.

6.1.2 Mittausalueen tasepoikkeama

eSett laskee mittausalueen tasepoikkeaman mittaustietojen aggregaattorin raportointien arvojen perusteella. Mittausalueen tasepoikkeama toimii lähtötietona kulutustaselaskelmaan, ja se lasketaan seuraavalla tavalla:

Mittausalueen tasepoikkeama = kulutus + tuotanto + tuonnin rajapistesumma kutakin viereistä mittausaluetta kohti + viennin rajapistesumma kutakin viereistä mittausaluetta kohti.

6.1.3 Tasepoikkeamakorjaus

eSett laskee tasepoikkeamakorjaukset raportoitujen säätöenergioiden perusteella. Jos reservilajille on maassa käytössä toimitettu säätöenergia, sitä käytetään laskennassa, muulloin käytetään kantaverkkoyhtiön raportoimaa aktivoitua säätöenergiaa. Tasepoikkeamakorjaus on mukana tasepoikkeaman laskennassa ja sillä korjataan tasesähkön aiheuttama muutos tuotannossa tai kulutuksessa. Esimerkiksi tuotannon ylössäätö aiheuttaa tuotantosuunnitelmasta poikkeavan kasvun tasevastaavan tuotantomäärässä. Siksi tasepoikkeamakorjausta sovelletaan vastakkaissuuntaisella etumerkillä vastapainoksi säädön aiheuttamalle tuotannon kasvulle.

Jos tasepalvelun tarjoaja on Suomessa raportoinut toimitetun säätöenergian yhteydessä säätöpoikkeaman, se otetaan huomioon tasevastaavan tasepoikkeamakorjausta laskettaessa.

Tasepoikkeamakorjaus (ylös) = - Toimitettu säätöenergia (ylös) - Aktivoitu säätöenergia (ylös) + Säätöpoikkeama (ylös)

Tasepoikkeamakorjaus (alas) = Toimitettu säätöenergia (alas) + Aktivoitu säätöenergia (alas) - Säätöpoikkeama (alas)

6.2 Esimerkki: Tasepoikkeaman määrän laskenta

Tässä on esimerkki tasevastaavan tasepoikkeaman määrän laskennasta. Esimerkki on tehty tasevastaavan näkökulmasta, ja siinä käytetään seuraavissa taulukoissa mainittuja arvoja (**Taulukko 16** ja **Taulukko 17**).

Tasepoikkeaman komponentit	MWh
Mitattu kulutus	-50
Profiloitu kulutus	-15
Mitattu tuotanto	55
Kahdenväliset kaupat (osto)	65
Day-ahead kaupat (myynti)	-40
Intraday kaupat (osto)	5
Mittausalueen tasepoikkeama	5
Tasepoikkeamakorjaukset (ylös)	-15

Taulukko 16. Tasepoikkeaman laskennan esimerkkiarvot.

Tasepoikkeaman laskenta						
Tasepoikkeaman laskenta	Mitattu + profiloitu kulutus [MWh]	Mitattu tuotanto [MWh]	Kahdenväliset, day-ahead ja intraday kaupat [MWh]	Mittausalueen tasepoikkeama [MWh]	Tasepoikkeamakorjaukset [MWh]	Tasepoikkeama [MWh]
Taseselvitysjakso	-65	55	30	5	-15	10

Taulukko 17. Tasepoikkeaman laskenta.

Tasevastaavan tasepoikkeaman laskennan $(-65 + 55 + 30 + 5 + (-15))$ tulos on se, että tasevastaavan kulutustaseessa on 10 MWh:n ylijäämä. Tasevastaava myy 10 MWh eSettille.

6.3 Tasepalveluiden selvityksen laskenta

Tasepalveluiden selvitystä käytetään laskutustuotteiden laskemiseen eri tasepalveluille kaikissa maissa. Suomessa, missä itsenäinen aggregointi on sallittua tietyille tasepalveluille, se sisältää myös laskennat kompensatioista ja säätöpoikkeamista.

Tasepalveluiden volyymit lasketaan vastaanotettujen selvitystietojen perusteella. Laskenta suoritetaan markkinatasealueella tasepalvelun tarjoajan tasolla. Joissakin laskennoissa käytetään tasevastaavan tasehierarkian osapuolten tietoja, ja siinä hyödynnetään taseselvitysjärjestelmässä olevia rakenteellisia tietoja (esim. tasevastaavien vastuuta sähkön myyjistä).

Aktivoidut reservit yhdistetään ostetuiksi ja myydyiksi tuotteiksi per tasepalvelun tarjoaja, reservilaji ja energiatyyppi. Kapasiteettireservit yhdistetään ostetuiksi tuotteiksi per tasepalvelun tarjoaja, reservilaji ja energiatyyppi. Yleisesti kaikki reservikapasiteetti ja aktivoitu ylössäätö ostetaan tasepalvelun tarjoajalta, ja aktivoitu alassäätö myydään tasepalvelun tarjoajalle.

Säätöpoikkeama muodostuu tasepalvelun tarjoajan aktivoiduista ja toimitetuista säätöenergioista, edellyttäen että toimitettu säätöenergia on käytössä maassa ja reservilajissa. Se edustaa eroa aktivoitujen ja toimitettujen säätöenergioiden välillä, huomioiden mahdolliset raportoidut säätöpoikkeamat taseselvitysjakson aikana. Raportoitu säätöpoikkeama on energiamäärä sopimuksellisille reserveille (eli toisen markkinaosapuolen reserviresurssien aktivointi kahdenvälisen sopimuksen mukaisesti). Se edustaa määrällistä eroa aktivoitujen ja toimitettujen säätöenergioiden välillä, jossa tasepalvelun tarjoaja siirtää säätöpoikkeaman vastuun sopimuksen tasevastaavalle. Säätöpoikkeaman laskenta kattaa kaikki tuotteet, jotka käyttävät toimitettua säätöenergiaa kyseisessä maassa, mikä johtaa netotettuun summaan eri reservilajien välillä.


Jos tasepalvelun tarjoaja toimittaa vähemmän sähköä kuin mitä kantaverkkoyhtiö on aktivoinut, syntyy säätöpoikkeama (vajaus), ja tasepalvelun tarjoajan on ostettava säätöpoikkeamaenergiaa eSettiltä vajeen kattamiseksi. Vastaavasti, jos tasepalvelun tarjoaja toimittaa enemmän sähköä kuin mitä kantaverkkoyhtiö on aktivoinut, syntyy säätöpoikkeaman ylijäämä, ja tasepalvelun tarjoaja myy säätöpoikkeamaenergian eSettille.

Tasepalvelun tarjoaja, joka toimittaa säätöenergiaa itsenäisenä aggregointina, ei itse osta tai myy reserviresurssin energiaa, vaan kohteen myyjä ostaa tai myy energian. Kompensatio kohdistuu itsenäisen aggregoinnin energiamäärään, joka on vaikuttanut myyjien reserviresursseihin tasesähkön vuoksi. Syntynyt voitto tai tappio korvataan taloudellisesti tasepalvelun tarjoajan ja myyjän tasevastaavan välillä. Tarkoitus on luoda tasapuoliset toimintaedellytykset eri osapuolille, riippumatta siitä, tarjoaako omia resurssejaan, vai itsenäistä aggregointia.

Esimerkiksi: reserviresurssi on loppukäyttäjän lämpöpumppu, joka sammutetaan osana ylössäätöä. Myyjä on ostanut odotetun kulutusmäärän sähkömarkkinoilta, mutta ei saa tuloja sähkön myynnistä loppukäyttäjälle. Vertailu tehdään tilanteeseen, jossa lämpöpumppu ei olisi ollut osa ylössäätöä, ja myyjä saisi tulon loppukäyttäjältä. Vaihtoehtoisesti, jos myyjä (tai sen tasevastaava) hallitsisi lämpöpumppua, se kattaisi ylössäädöstä johtuvan myyntitappion saadusta aktivointimaksusta ja ottaisi sen huomioon tarjousta tehdessään. Kompensatio maksetaan arvioidusta tappiosta, joka johtuu myyjän myynnin vähenemisestä. Alassäädön tapauksessa tilanne on päinvastainen, ja kompensatio maksetaan tasepalvelun tarjoajalle. Ilman kompensatiota itsenäisillä aggregaattoreilla ei olisi kannustinta tarjota alassäätöä markkinoille, kun hinta on positiivinen, koska niiden voitto koostuu kompensaation ja aktivointikustannusten välisestä erosta.

Kompensatio määräytyy markkinaosapuolten selvitysjärjestelmään raportoitujen toimitettujen säätöenergioiden perusteella. Vain itsenäistä aggregointia käyttäen toimitetut säätöenergiat sisällytetään tähän laskelmaan. Kompensaation energiat ja kustannukset aggregoidaan tasevastaava-, myyjä- ja reservilajikohtaisesti, sekä tasepalvelun tarjoaja- ja reservilajikohtaisesti. Taloudellisesti kompensatio tehdään selvityksenä tasepalvelun tarjoajien ja tasevastaavien välillä, mutta tiedot lasketaan ja näytetään myös myyjätasolla.

Toimitettujen tietojen perusteella eSett laskee reservikapasiteetit, aktivoidut säätöenergiat, ja kompensatiot tasepalvelun tarjoajalle reservilajikohtaisesti markkinatasealueella. Lisäksi lasketaan kompensatiot myyjälle ja tasevastaavalle reservilajikohtaisesti markkinatasealueella, ja säätöpoikkeamat sekä kompensatiot osapuoli- ja markkinatasealuekohtaisesti. **Kuva 21** esittää tasepalveluiden selvityksen eri laskennat.



Kuva 21. Tasepalveluiden selvityksen laskenta.

6.4 Esimerkki: Säätöpoikkeaman ja kompensaation laskenta

Tässä on esimerkki tasepalvelun tarjoajan säätöpoikkeaman ja kompensaation laskennasta. Esimerkki on tehty tasepalvelun tarjoajan näkökulmasta, ja siinä käytetään seuraavissa taulukoissa mainittuja arvoja (**Taulukko 18** ja **Taulukko 19**). Raportoitua säätöpoikkeamaa käytetään vain Suomessa sopimukselliselle reservitoimitukselle. Raportoidun säätöpoikkeaman arvoille käytetään etumerkkejä kuvaamaan, onko kyseessä ”ylitoimitus” vai ”alitoimitus”.

Säätöpoikkeaman komponentti	MWh/ISP
Aktivoitu aFRR säätöenergia (ylös)	15
Aktivoitu mFRR säätöenergia (ylös)	5
Toimitettu aFRR säätöenergia (ylös)	(-) 13
Toimitettu mFRR säätöenergia (ylös)	(-) 3
Toimitettu mFRR säätöpoikkeama (ylös)	-2
Aktivoitu aFRR säätöenergia (alas)	(-) 14
Aktivoitu mFRR säätöenergia (alas)	(-) 22
Toimitettu aFRR säätöenergia (alas)	14
Toimitettu mFRR säätöenergia (alas)	20
Toimitettu mFRR säätöpoikkeama (alas)	(-) -2
BSP:n säätöpoikkeama (vaja)	-2

Taulukko 18. Säätöpoikkeaman laskentaesimerkki yhdelle taseselvitysjaksolle.

Tasepalvelun tarjoajan säätöpoikkeaman laskennan $(15 + 5 + (-13) + (-3) - 2 + (-14) + (-22) + 14 + 20 - (-2))$ tulos on se, että tasepalvelun tarjoajalla on 2 MWh:a säätöpoikkeaman alijäämää. Tasepalvelun tarjoaja ostaa 2 MWh:a säätöpoikkeamaa eSettiltä.

Kompensaation komponentti	MWh/ISP
Toimitettu säätöenergia (ylös) – omat resurssit	(-) 7
Toimitettu säätöenergia (alas) – omat resurssit	4
Toimitettu säätöenergia (ylös) – sopimuksellinen toimitus	(-) 3
Toimitettu säätöenergia (alas) – sopimuksellinen toimitus	10
Toimitettu säätöenergia (ylös) – itsenäinen aggregointi	(-) 6
Toimitettu säätöenergia (alas) – itsenäinen aggregointi	10
BSP:n kompensaatio	4

Taulukko 19. Kompensaation laskentaesimerkki yhdelle taseselvitysjaksolle ja reservilajille.

Voin toimitettu säätöenergia metodilla "itsenäinen aggregointi" on mukana kompensaation laskennassa. Tasepalvelun tarjoajan kompensaation laskennan $((-6) + 10)$ tulos on se, että tasepalvelun tarjoajalla on 4 MWh:a kompensoitavaa energiaa, joka kompensoidaan tasepalvelun tarjoajalle. Tasepalvelun tarjoaja myy 4 MWh:a kompensaatiota eSettille.

Tasevastaavalle etumerkit ovat käänteiset, ja laskennan $(6 + (-10))$ tulos on se, että tasevastaavalla on -4 MWh:a kompensoitavaa energiaa, jonka tasevastaava kompensoi. Tasevastaava ostaa 4 MWh:a kompensaatiota eSettiltä.

6.5 Taseselvitys ja puuttuvat tiedot

Selvityksen laskenta tehdään eSettin selvitysjärjestelmässä, vaikka kaikkia tietoja ei olisikaan saatu. Laskennassa käytetään arvoa nolla niiden markkinaobjektiliityntöjen kohdalla, joilta tiedot puuttuvat, mutta tietokannan puuttuvien tietojen kenttiä ei muuteta tyhjästä nolliksi.

Markkinaosapuolet pääsevät katsomaan Online-palvelusta, minkä tietojen osalta laskelma tehdään niin, ettei kaikkia tietoja ole saatavilla. Online-palvelussa on tieto siitä, mikä tieto puuttui.

6.6 Tasepoikkeamavirheiden käsittely selvitysjakson jälkeen

eSett ei tee korjauksia taseselvitykseen sen jälkeen, kun selvitysjakson lasku on luotu ja lähetetty. Poikkeuksena tästä ovat tilanteet, joissa eSett on tehnyt virheitä tai kyseessä on täysin poikkeuksellinen tilanne (force majeure tai vastaava). Laskutuksen jälkeen tasepoikkeamavirheet käsitellään kahdenkeskisesti sopimusosapuolten välillä.

eSett ei tee taseselvityksen kahdenkeskisiä korjauksia jälkikäteen. Taseselvityksen kahdenkeskiset korjaukset tehdään maakohtaisten ohjeiden mukaisesti.

6.7 Taseselvitys häiriötilanteissa

Jos taseselvitystä ei pystytä tekemään aikataulun mukaisesti eSettistä johtuvasta syystä, taseselvitys tehdään ja muutetaan lopulliseksi heti, kun häiriötilanne on saatu korjattua.

6.8 Tasoituslaskenta

Tasoituslaskenta tehdään kunkin maan nykyisen käytännön mukaisesti. Siksi pohjoismaisessa taseselvitysmallissa käytetään tasoituslaskentaan kunkin maan omaa toimintatapaa. Tasoituslaskenta tehdään kaikissa kolmessa maassa eri tavoin, kunkin maan voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Taseselvityksessä käytetään taseselvitysjaksokohtaisesta profiloidusta kulutuksesta arvioita, kun mitattuja arvoja ei ole saatavilla ajoissa (13 päivän kuluttua toimituspäivästä). Kun mittaustiedot saadaan, tehdään uusi, parempi taseselvitysjaksokohtainen arvio ja sitä kutsutaan lopulliseksi profiloiduksi kulutukseksi (FPC). Tasoituslaskennassa lopullisen profiloidun kulutuksen ja alustavan profiloidun kulutuksen (PPC) erotus selvitetään käyttämällä mittausalueen taseselvitysjaksokohtaisia sähköpörssihintoja. Tällä tavoin profiloidun kulutuksen arviointivirheistä johtuva tasevirhe tulee korjatuksi.

Tasoituslaskennan suoritustiheys ja aikataulu riippuvat kunkin maan omasta toimintatavasta, jotka käydään läpi seuraavissa alakohdissa. Tasoituslaskenta tehdään, jos taserakenteessa tapahtuu jokin seuraavista muutoksista: myyjän vaihdos, asiakkaan paikanvaihdos, profiloidun ja profiloimattoman kulutuksen käyttöpaikan vaihdos tai mittarin vaihdos.

6.8.1 Ruotsin toimintatapa

Ruotsissa eSett vastaa Ruotsin markkinoiden tasoituslaskentasähkön laskemisesta ja raportoinnista. Tasoituslaskenta tehdään Ruotsissa tasevastaavan tasolla. eSett on vastuussa tasoituslaskentasähkön selvityksestä, ja huolehtii laskutuksesta. Tästä laskutuksesta on lisätietoja luvussa 8.1 Laskujen sisältö. Lisäksi profiloidun kulutuksen raportoinnissa on eroja verrattuna Ruotsin taseselvitysmalliin. Ruotsin raportointi tehdään alla kuvatulla tavalla. Profiloidun kulutuksen mittaustiedot kerätään kuukausittain. Kulutus aggregoidaan lopullisen profiloidun kulutuksen kanssa kaksi kuukautta toimituskuukauden jälkeen verkonhaltijalle mittausalueittain. eSett laskee tasoituslaskentasähkön tasevastaavittain kuukausittaisessa lopullisessa laskelmassa kolme kuukautta toimituskuukauden jälkeen.

Profilointi

Verkonhaltija laskee kuormituskäyräosuudet ennen toimituskuukautta. eSett laskee tasevastaavan profiloidun kulutuksen mittausalueittain. Raportointi tehdään seuraavalla tavalla:

- Verkonhaltija raportoi kuormituskäyräosuudet mittausalueittain ja tasevastaavittain eSettille ja tasevastaavalle viimeistään kaksi päivää ennen toimituskuukautta.
- Verkonhaltija raportoi kuormituskäyrät mittausalueittain eSettille kulutuksen raportointiaikataulun puitteissa.
- eSett laskee profiloidun kulutuksen tasevastaava- ja mittausaluekohtaisesti – laskenta on automaattinen ja jatkuva avoimelle jaksolle.
- eSett raportoi aggregoidun profiloidun kulutuksen tasevastaava- ja mittausaluekohtaisesti, sekä tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti tasevastaavalle.


Tasoituslaskenta

Verkonhaltija raportoi lopulliset kuormituskäyräosuudet eSettille. eSett laskee tasevastaavan tasoituslaskentasähkön ja raportoi sen tasevastaaville. Raportointi tehdään seuraavalla tavalla:

- Verkonhaltija raportoi lopulliset kuormituskäyräosuudet mittausalueittain ja tasevastaavittain eSettille.
 - Svenska kraftnät ja eSett suosittelevat, että alustavat arvot raportoidaan viimeistään toimituskuukautta seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä.
 - Päivitetyjä arvoja voi raportoida toimituskuukautta seuraavan toisen kuun loppuun asti.

- eSett laskee tasoituslaskennan energioita tasevastaava- ja mittausaluekohtaisesti, ja aggregoi tietoa markkinatasealuekohtaisesti – laskenta on automaattinen ja jatkuva laskuttamattomalle jaksolle.
- eSett raportoi tasoituslaskentasähkön laadunvarmistustiedot mittausalueittain tasevastaavalle.
- eSett julkaisee tasoituslaskentasähkön määrät mittausalue- ja tasevastaavakohtaisesti.
- eSett raportoi tasoituslaskentasähkön määrät ja mittausaluekohtaiset maksettavat summat tasevastaavalle.
- eSett lähettää laskut tasevastaaville.

Toimitetun datan perusteella eSett laskee kuukausittaiset alustavat kuormituskäyräosuudet ja profiilikulutuksen tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti, kuormituskäyrät markkinatasealuekohtaisesti, sekä kuormituskäyrän poikkeamat ja lopulliset kuormituskäyräosuudet tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti. **Kuva 22** esittää tasoituslaskennan.



Kuva 22. Tasoituslaskenta Ruotsissa.

Lyhyt kuvaus mallista löytyy liitteestä 3. Tarkempi kuvaus on määritelty dokumenttiin Svensk Elmarknadshandbok (<https://www.elmarknadshandboken.se/handbok.html>), joka on saatavilla vain Ruotsiksi.

6.8.2 Suomen toimintatapa

Suomessa tasoituslaskenta tehdään vuosittain lopullisen käyttöpaikkakohtaisen mittarinluennan jälkeen. Tasoituslaskenta tehdään verkonhaltijoiden ja sähkön myyjien välillä. Profiloitun kulutuksen mittarinluenta tehdään vuosittain, ja siitä vastaa verkonhaltija. Sähkön myyjät ovat prosessissa verkonhaltijoiden taloudellisia vastapuolia. Lopullinen kuormituskäyrien laskenta tehdään kaikille mittareille samalla tavalla mittarin tyylistä riippumatta. Tasoituslaskentaselvitys tehdään taseselvitysajaksoperusteisesti, ja hinta on mittausalueen sähköpörssihinta käyttötunnin aikana. Profiloitu kulutus selvitetään vuosittain.

6.8.3 Norjan toimintatapa

Norjassa tasoituslaskennan tekee Elhub. eSett ei ole osallisena tasoituslaskentaprosessissa.

6.8.4 Tanskan toimintatapa

Tanskassa ei ole käytössä tasoituslaskentaa sillä kaikki mittauspisteet ovat mitattuja ja ne selvitetään taseselvitysajaksokohtaisesti. Tanskan DataHub käsittelee korjauksia, jotka aiheutuvat muutoksista mitatuissa arvoissa ja rakennetiedoissa taseselvityksen määrääjän jälkeen, korjauslaskennassa asianomaisten osapuolten välillä.

7 Hinnoittelu ja maksut

Tässä luvussa käydään läpi tasepoikkeamien hinnoittelu yksihintamallin mukaan. Myös taseselvityksen ja tasepalveluiden selvityksen yhteydessä perittävät maksut esitellään tässä luvussa.

Tasevastaavan tasepoikkeamat ja tasepalvelun tarjoajan säätöpoikkeamat hinnoitellaan taseselvitysjaksokohtaisesti säätösähkö- ja reservimarkkinoiden hintojen mukaisesti yhdessä kannustinkomponentin (IC) kanssa. Taseselvitysjakson tasepoikkeamaan sovellettava hinta voi olla joko ylös- tai alassäätohinta riippuen dominoivasta säätösuunnasta säätösähkömarkkinoilla tai, jos tasesähköä ei ole aktivoitu, käytetään tasesähkön (mFRR) vältetyn aktivoinnin arvoa (VoAA) yhdessä kannustinkomponentin (IC) kanssa.

Tasepoikkeamien hinnoittelun lisäksi eSett laskee myös maksut, jotka peritään tasevastaavilta taseselvityksen ja tasepalvelun tarjoajilta tasepalveluiden selvityksen yhteydessä. Sovellettavat maksut käsitellään alakohdassa 7.2.

Tasepoikkeamien hintojen laskennassa käytettävät tiedot
Vältetyn aktivoinnin arvo + kannustinkomponentti (EUR/MWh)
Markkinatasealueen mFRR-energiamarkkinoiden ylössäätohinta (EUR/MWh)
Markkinatasealueen mFRR-energiamarkkinoiden alassäätohinta (EUR/MWh)
Markkinatasealueen aFRR-energiamarkkinoiden volyymipainotettu ylössäätohinta (EUR/MWh)
Markkinatasealueen aFRR-energiamarkkinoiden volyymipainotettu alassäätohinta (EUR/MWh)
Markkinatasealueen säätöjen dominoiva säätösuunta

Taulukko 20. Hinnat.

7.1 Tase- ja säätöpoikkeaman hinnoittelu

Taulukko 21 esittelee yhteenvedon tasepoikkeamien hinnoittelumalleista.

Tasepoikkeaman yksihintamalli				
Alue	Tyyppi	Ylössääto- taseselvitysjaksot	Alassääto- taseselvitysjaksot	Taseselvitysjaksot ilman dominoivaa säätösuuntaa
Norja ja Ruotsi	Osapuolen negatiivinen tase- tai säätöpoikkeama (alijäämä)	mFRR ylössäätohinta	mFRR alassäätohinta	VoAA + IC
	Osapuolen positiivinen tase- tai säätöpoikkeama (yliäämä)	mFRR ylössäätohinta	mFRR alassäätohinta	VoAA + IC
Tanska ja Suomi	Osapuolen negatiivinen tase- tai säätöpoikkeama (alijäämä)	Korkeampi ylössäätohinta (mFRR tai volyympainotettu aFRR)	Alempi alassäätohinta (mFRR tai volyympainotettu aFRR)	VoAA + IC
	Osapuolen positiivinen tase- tai säätöpoikkeama (yliäämä)	Korkeampi ylössäätohinta (mFRR tai volyympainotettu aFRR)	Alempi alassäätohinta (mFRR tai volyympainotettu aFRR)	VoAA + IC

Taulukko 21. Tasepoikkeaman hinnoittelumalli.

7.1.1 Tase- ja säätöpoikkeaman hinnoittelu Norjassa ja Ruotsissa

Tasepoikkeama hinnoitellaan yksihintamallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että positiivisilla ja negatiivisilla tasepoikkeamilla on sama hinta. Hinta on hinta-alueella tehtyjen säätöjen dominoivan suunnan mukainen mFRR-energiamarkkinahinta.

- Taseselvitysjaksoilla, joiden pääsuunta on ylössäätö, negatiivisten ja positiivisten tasepoikkeamien hinta on mFRR-energian ylössäätöhinta.
- Taseselvitysjaksoilla, joiden pääsuunta on alassäätö, negatiivisten ja positiivisten tasepoikkeamien hinta on mFRR-energian alassäätöhinta.

7.1.2 Tase- ja säätöpoikkeaman hinnoittelu Tanskassa ja Suomessa

Tasepoikkeama hinnoitellaan yksihintamallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että positiivisilla ja negatiivisilla tasepoikkeamilla on sama hinta. Hinta on hinta-alueella tehtyjen säätöjen dominoivan suunnan mukainen mFRR- tai volyymipainotettu aFRR-energiamarkkinahinta.

- Taseselvitysjaksoilla, joiden pääsuunta on ylössäätö, negatiivisten ja positiivisten tasepoikkeamien hinta on joko mFRR-energian ylössäätöhinta tai aFRR-energiamarkkinan volyymipainotettu ylössäätöhinta.
 - Korkeampaa hintaa sovelletaan.
- Taseselvitysjaksoilla, joiden pääsuunta on alassäätö, negatiivisten ja positiivisten tasepoikkeamien hinta on joko mFRR-energian alassäätöhinta tai aFRR-energiamarkkinan volyymipainotettu alassäätöhinta.
 - Alempaa hintaa sovelletaan.

7.1.3 Tase- ja säätöpoikkeaman hinnoittelu säätösuunnan puuttuessa

Pohjoismaissa on yhteinen malli tasepoikkeamien hinnoitteluun taseselvitysjaksoilla, joilta puuttuu säätösuunta:

- Taseselvitysjaksoilla, joilta puuttuu dominoiva säätösuunta, negatiivisten ja positiivisten kulutustaseen tasepoikkeamien hinta on tasesähkön (mFRR) vältetyn aktivoinnin arvo (VoAA) yhdessä kannustinkomponentin (IC) kanssa.
 - Vältetyn aktivoinnin arvo lasketaan matalimman ylössäätötarjouksen ja korkeimman alassäätötarjouksen keskiarvona.
 - Reunaehtona Pohjoismaissa on, että tasepoikkeaman hinta on yhtä suuri kuin sähköpörssihinta. Jotta voidaan varmistua siitä, että tasepoikkeaman hinta taseselvitysjaksolla ja markkinatasealueella on sama kuin sähköpörssihinta, käytetään kannustinkomponenttia (IC) säätämään vältetyn aktivoinnin arvoa (VoAA).
 - Siten tasepoikkeaman hinta on vältetyn aktivoinnin arvon ja kannustinkomponentin summa, jossa kannustinkomponentti voi olla positiivinen tai negatiivinen:

$$\text{Tasepoikkeaman hinta} = \text{VoAA} + \text{IC}$$
 - Esimerkiksi, jos sähköpörssihinta on 38, ja VoAA on 35, IC olisi 3, ja "säädetty VoAA" ja tasepoikkeaman hinta on 38.

7.2 Kompensaation hinnoittelu

Kompensaatio hinnoitellaan yksihintamallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että positiivisilla ja negatiivisilla kompensaatioilla on sama hinta. Referenssihintana kompensaatiolle käytetään markkinatasealueen day-ahead sähköpörssihintaa.

7.3 Tasoituslaskennan hinnoittelu

Ruotsin tasoituslaskenta hinnoitellaan yksihintamallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että positiivisilla ja negatiivisilla tasoituslaskennan määrillä on sama hinta. Hinta on markkinatasealueen volyymipainotettu day-ahead sähköpörssihinta. Markkinatasealueen volyymipainotettu hinta lasketaan painottamalla kunkin taseselvitysjakson hintaa kyseisen taseselvitysjakson ja markkinatasealueen kuormituskäyrien energiamäärällä.

7.4 Selvityksen maksut

Selvityksestä kantaverkkoyhtiöille syntyvät tulot kattavat maakohtaiset kulut, esimerkiksi eSettin käyttökustannukset ja osan reservikuluista.

Selvitysmallin maksut lasketaan ja laskutetaan erikseen kullakin markkinatasealueella. Maksuluokat on yhdenmukaistettu maiden välillä, mutta perittävien maksujen summat vaihtelevat, koska kustannusten määräytymisperusteet ovat maakohtaiset. Kolme yhdenmukaistettua maksuluokkaa ovat volyymimaksu tuotannolle ja kulutukselle, tasepoikkeaman volyymimaksu ja kiinteä viikkomaksu. Yhdenmukaistetusta maksujärjestelmästä huolimatta Ruotsin huippukuormitusreserveihin liittyvä lisämaksu peritään vain Ruotsin markkinatasealueilla aktiivisina olevilta tasevastaavilta, ja tasepalvelun tarjoajien säätöpoikkeamamaksu vain Suomen markkinatasealueilla.

Kukin kantaverkkoyhtiö määrittelee maksujen suuruuden oman maansa kustannusten pohjalta. Maksuja voidaan muuttaa yhden kuukauden varoitusajalla. Tavoitteena on pitää maksujen suuruus samana vähintään yhden kalenterivuoden ajan kerrallaan, mikäli mahdollista. Kantaverkkoyhtiöt vastaavat maksujen laskemisesta ja määrittelystä ja ilmoittavat eSettille maksujen muutoksista. Kaikki maksut ovat näkyvillä Online-palvelussa.

Taseselvityksen maksut		
Maksu	Sovellettava osapuoli	Yksikkö
Viikkomaksu	Tasevastaava ja tasepalvelun tarjoaja	EUR/viikko
Volyymimaksu	Tasevastaava	EUR/MWh
Tasepoikkeaman volyymimaksu	Tasevastaava	EUR/MWh
Huippukuormitusreservimaksu (vain Ruotsissa)	Tasevastaava	EUR/MWh
Säätöpoikkeamamaksu (vain Suomessa)	Tasepalvelun tarjoaja	EUR/MWh

Taulukko 22. Selvitysmallin maksut.

7.4.1 Volyymimaksu

Volyymimaksu peritään tasevastaavan kokonaiskulutuksen ja kokonaistuotannon perusteella seuraavan taulukon mukaisesti (**Taulukko 23**). Volyymimaksu määritellään kulutuksesta ja tuotannosta euroissa megawattituntia kohden ja se lasketaan markkinatasealueittain kultakin taseselvitysjaksolta.

Volyymimaksun muodostuminen maittain			
Maa	Kulutus	Tuotanto	
		Normaali	Pientuotanto
Tanska	X	X	N/A
Suomi	X	X	–
Norja	X	X	X

Volyymimaksun muodostuminen maittäin			
Maa	Kulutus	Tuotanto	
		Normaali	Pientuotanto
Ruotsi	X	X	X

Taulukko 23. Volyymimaksun muodostuminen maittäin.

7.4.2 Tasepoikkeaman volyymimaksu

Tasepoikkeaman volyymimaksu peritään tasevastaavan positiivisten ja negatiivisten tasepoikkeamien itseisarvosta. Tasepoikkeaman volyymimaksu määritellään taseesta euroissa megawattituntia kohden, ja se lasketaan markkinatasealueittain kultakin taseselvitysjaksolta.

Vaihtoehtoisesti, jokaisella kantaverkkoyhtiöllä on vaihtoehtona periä tasepoikkeaman volyymimaksu positiivisten ja negatiivisten tasepoikkeamien itseisarvosta, joka on ensin netotettu tunnin sisällä. Tällöin tasepoikkeaman volyymimaksu määritellään taseesta euroissa megawattituntia kohden, ja se lasketaan markkinatasealueittain kultakin tunnilta. Seurauksena tasevastaaville ei muodostu kontrolloimattomia kustannuksia siirtymävaiheen aikana, kun mittaukset ovat vartissa, mutta ei ole realistisia vaihtoehtoja taseen tasapainottamiseksi tunnin sisäisille varteille.

7.4.3 Viikkomaksu

Viikkomaksu peritään jokaiselta viikolta ja maalta, jossa tasevastaavat ovat olleet aktiivisia laskun kohdeviikon aikana. Viikkomaksu määritellään euroissa viikkoa ja maata kohden. Jos tasevastaava on aktiivinen kaikilla pohjoismaisilla markkinatasealueilla, viikkomaksu on enintään nelinkertainen. (Jos viikkomaksu on 50 euroa/viikko/maa, niin Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa toimivan tasevastaavan viikkomaksu on 200 euroa.)

Tasepalvelun tarjoajan viikkomaksu peritään jokaiselta viikolta ja maalta, jossa tasepalvelun tarjoaja on ollut aktiivinen laskun kohdejaksen aikana. Tasepalvelun tarjoajan viikkomaksu määritellään euroissa viikkoa ja maata kohden. Jos tasepalvelun tarjoaja on aktiivinen kaikilla pohjoismaisilla markkinatasealueilla, viikkomaksu on enintään nelinkertainen. (Jos tasepalvelun tarjoajan viikkomaksu on 50 euroa/viikko/maa, niin Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa toimivan tasepalvelun tarjoajan viikkomaksu on 200 euroa.)

Jos yhtiöllä on sekä BRP- että BSP-rooli maassa, niin siltä peritään ainoastaan tasevastaavan viikkomaksu.

7.4.4 Huippukuormitusreservimaksu (Ruotsi)

Yhdenmukaistettujen maksujen lisäksi käytössä on yksi maakohtainen lisämaksu, joka liittyy Ruotsin huippukuormitusreservien rahoitukseen. Tämä maksu peritään Ruotsin markkinatasealueilla toimivilta tasevastaavilta. Huippukuormitusreservimaksu perustuu tasevastaavan mitattuun ja profiloituun kulutukseen, johon ei sisälly verkon häviöitä niiltä verkoilta, joihin vaaditaan toimilupa. Maksu peritään 16.11. ja 15.3. välisen ajan työpäivien kellonaikojen 06.00–22.00 (CET) välisiltä tunneilta. Jos huippukuormitusreservikauden päättyessä on muodostunut voittoa tai tappiota, se huomioidaan seuraavan vuoden maksun laskennassa.

7.4.5 Säättöpoikkeamamaksu (Suomi)

Säättöpoikkeamamaksu peritään tasepalvelun tarjoajien positiivisten ja negatiivisten säättöpoikkeamien itseisarvosta. Säättöpoikkeamamaksu määritellään euroissa megawattituntia kohden, ja se lasketaan markkinatasealueittain kultakin taseselvitysjaksolta.

7.5 Esimerkki: Tasevastaavan laskun summien laskenta

Tässä luvussa on esimerkki taseen loppusumman laskennasta ja hinnoista. Ne pohjautuvat luvussa 6 käytettyyn esimerkkiin tasepoikkeamien laskennasta. Selvytyden vuoksi esimerkin eri tasepalvelut on yhdistetty, ja niihin kaikkiin käytetään samaa säätöhintaa esimerkissä. Laskelmassa taseselvitysjakson dominoiva säätösuunta on ylössäätö. Esimerkissä käytetyt hinnat ja maksut on määritelty seuraavassa taulukossa (**Taulukko 24**).

Hinta tai maksu	€/MWh
Ylössäätöhinta	40
Alassäätöhinta	10
Vältetyn aktivoinnin arvo + Kannustinkomponentti	30
Tasepoikkeaman osto- ja myyntihinta	40
Volyymihinta	0,50
Tasepoikkeaman volyymimaksu	1,50
Säätöpoikkeaman volyymimaksu	1,50

Taulukko 24. Taselaskennassa käytetyt maksut ja hinnat.

Ensimmäinen esimerkki kuvaa tasevastaavan tasepoikkeaman loppusumman laskentaa. Esimerkki on tehty tasevastaavan näkökulmasta. Tasevastaavan tasepoikkeaman laskennan tuloksena tasevastaavan taseessa on 10 MWh:n ylijäämä. Tasevastaava myy 10 MWh tasesähköä eSettille.

Laskutus on tehty tasevastaavan näkökulmasta. Taseessa on 10 MWh:n ylijäämä. Tasepoikkeama saadaan tasattua, kun tasevastaava myy tasesähköä eSettille. Laskutuksessa negatiivinen kustannus tarkoittaa hyvitystä tasevastaavalle. Lisäksi laskulla on kompensatioon liittyviä tuotteita, koska tasevastaavan taseessa on ollut itsenäistä aggregointia.

Tasepoikkeama laskutetaan seuraavalla tavalla:

Tasevastaavan laskutus			
Selite	Määrä [MWh]	Hinta [EUR]	Summa [EUR]
Tasepoikkeaman myynti eSettille	-10	40	-400
Kompensaation myynti eSettille	-4	30	-120
Tasepoikkeaman osto eSettiltä	0	40	0
Kompensaation osto eSettiltä	10	30	300
Volyymimaksu	120	0,50	60
Tasepoikkeaman volyymimaksu	10	1,50	15
Ostot eSettiltä yhteensä			375
Myynti eSettille yhteensä			-520
Laskun summa yhteensä			-145,00

Taulukko 25. Tasevastaavan laskutus.

7.6 Esimerkki: Tasepalvelun tarjoajan laskun summien laskenta

Tässä luvussa on tasepalveluiden loppusumman laskennasta ja hinnoista. Esimerkki kuvaa Esimerkki on tehty tasepalvelun tarjoajan näkökulmasta. Laskennan tuloksena tasepalvelun tarjoajalla on säätöpoikkeamassa 2 MWh:n alijäämä. Tasepalvelun tarjoaja ostaa 2 MWh säätöpoikkeamaa eSettiltä.

Laskutus on tehty tasepalvelun tarjoajan näkökulmasta. Taseessa on 2 MWh:n alijäämä. Säätöpoikkeama saadaan tasattua, kun tasepalvelun tarjoaja ostaa säätöpoikkeaman eSettiltä. Laskutuksessa negatiivinen kustannus tarkoittaa hyvitystä tasepalvelun tarjoajalle. Lisäksi laskulla on tasepalvelun eri tuotteet sekä kompensaatioon liittyviä tuotteita, koska tasepalvelun tarjoaja on tehnyt itsenäistä aggregointia.

Tasepalvelun tarjoajaa laskutetaan seuraavalla tavalla:

Tasepalvelun tarjoajan laskutus			
Selite	Määrä [MWh]	Hinta [EUR]	Summa [EUR]
Säätöpoikkeaman myynti eSettille	0	40	0
Aktivoidun säätöenergian myynti eSettille	-20	40	-800
Kompensaation myynti eSettille	-10	30	-300
Säätöpoikkeaman osto eSettiltä	2	40	80
Aktivoidun säätöenergian osto eSettiltä	36	10	360
Kompensaation osto eSettiltä	4	30	120
Säätöpoikkeamamaksu	2	1,50	3
Ostot eSettiltä yhteensä			563
Myynti eSettille yhteensä			-1100
Laskun summa yhteensä			-537,00

Taulukko 26. Tasepalvelun tarjoajan laskutus.

8 Laskutus

Tässä luvussa käsitellään taseselvityksen, tasepalvelun tuotteiden, tasoituslaskennan tulosten, ja niihin liittyvien maksujen laskutusta ja maksamista. Läpi käydään myös arvonlisäveron ja valuuttojen käsittely.

eSett huolehtii selvityksen laskutuksesta ja rahansiirroista. Laskutettavat summat sisältävät tasevastaavan tasepoikkeamat, tasepalvelun tarjoajan säätöpoikkeamat, molemmilta perittävät maksut, eri tasepalveluiden maksut kantaverkkoyhtiön ja tasepalvelun tarjoajan välillä, ja tasevastaavien ja tasepalvelun tarjoajien väliset kompensatiomaksut. Kantaverkkoyhtiöillä on lakisääteinen vastuu selvityksestä, mutta eSett huolehtii laskennasta ja laskutuksesta niiden puolesta. Selvityksessä on kyse siitä, että rahaa siirretään tasevastaavien, tasepalvelun tarjoajien ja kantaverkkoyhtiöiden välillä. Kaikki siirrot kulkevat kuitenkin eSettin kautta, ja eSett on vastuussa taloudellisesta selvityksestä. Kunkin maan taseselvityksen nettosummat siirretään maan kantaverkkoyhtiölle. Euro on yleisvaluutta, ja

kaikki selvitys tehdään euroissa. Tanskan, Norjan ja Ruotsin tasevastaavat ja tasepalvelun tarjoajat voivat kuitenkin valita paikallisen laskutusvaluutan.

8.1 Laskujen sisältö

eSettin laskut tasevastaaville sisältävät tasejakson tasepoikkeamien volyymit (MWh), hinnat⁴ ja maksettavat summat (euroissa tai paikallisessa valuutassa). Laskut sisältävät myös tasejaksolta kertyneet maksut sekä mahdolliset itsenäisen aggregoinnin aiheuttamat kompensatiot. **Kuva 23** esittää laskun sisällön.

eSettin lasku tasevastaavalle	Määrä MWh	Hinta EUR, SEK, NOK tai DKK per MWh	Summa EUR, SEK, NOK tai DKK
eSettin myynnit			
Myyty tasepoikkeama	xxx	xxx	xxx
Myyty kompensatio (reservilajeittain)	xxx	xxx	xxx
Volyymimaksu	xxx	xxx	xxx
Tasepoikkeaman volyymimaksu	xxx	xxx	xxx
Huippukuormitusreservimaksu (vain Ruotsissa)	xxx	xxx	xxx
Viikkomaksu	xxx	xxx	xxx
eSettin ostot			
Ostettu tasepoikkeama	xxx	xxx	xxx
Ostettu kompensatio (reservilajeittain)	xxx	xxx	xxx
eSettin myynnit yhteensä (positiivinen summa)			
eSettin ostot yhteensä (negatiivinen summa)			
Laskun loppusumma (positiivinen tai negatiivinen)			
Alv. peruste ja Alv. summat (Suomen alv./Norjan alv./ei arvonlisäveroa)			
Käytetty vaihtokurssi (tarvittaessa) euroista paikalliseen valuuttaan			

Kuva 23. eSettin lasku tasevastaaville.

⁴ Tasepoikkeamien ja säätösähkön hinnat vaihtelevat taseselvitysjaksoittain. Laskussa näkyvät hinnat ovat kunkin laskurivin keskihintoja, jotka on ilmoitettava laskuja koskevien säädösten mukaisesti. Taseselvitysjaksokohtaiset hinnat näkyvät Online-palvelussa.

eSettin laskut tasepalvelun tarjoajille sisältävät tasejakson ostettujen ja myytyjen reservien, säätöpoikkeamien ja kompensatioiden volyymit (MWh tai MW sovituille reserveille), hinnat⁴ ja maksettavat summat (euroissa tai paikallisessa valuutassa). Laskut voivat myös sisältää tasejaksolta kertyneen tasepalvelun tarjoajan maksut, jos kantaverkkoyhtiöt sellaisia asettavat. Laskun sisältö näkyy seuraavassa kuvassa (**Kuva 24**).

eSettin lasku tasepalvelun tarjoajalle			
	Määrä MWh/MW	Hinta EUR, SEK, NOK tai DKK per MWh/MW	Summa EUR, SEK, NOK tai DKK
eSettin myynnit			
Myydyt säätöpoikkeamat	xxx	xxx	xxx
Myydyt aktivoidut reservit (reservilajeittain)	xxx	xxx	xxx
Myydyt kompensatiot (reservilajeittain)	xxx	xxx	xxx
Viikkomaksu	xxx	xxx	xxx
Säätöpoikkeamamaksu	xxx	xxx	xxx
eSettin ostot			
Ostetut säätöpoikkeamat	xxx	xxx	xxx
Ostetut aktivoidut reservit (reservilajeittain)	xxx	xxx	xxx
Ostetut sovitut reservit (reservilajeittain)	xxx	xxx	xxx
Ostetut kompensatiot (reservilajeittain)	xxx	xxx	xxx
eSettin myynnit yhteensä (positiivinen summa)			
eSettin ostot yhteensä (negatiivinen summa)			
Laskun loppusumma (positiivinen tai negatiivinen)			
Alv. peruste ja Alv. summat (Suomen alv./Norjan alv./ei arvonlisäveroa)			
Käytetty vaihtokurssi (tarvittaessa) euroista paikalliseen valuuttaan			

Kuva 24. eSettin lasku tasepalvelun tarjoajalle.

eSettin laskut tasevastaaville, joilla on myös tasepalvelun tarjoajan rooli, sisältävät tasejakson tasepoikkeamien, säätöpoikkeamien, mahdollisten ostettujen ja myytyjen reservien ja kompensatioiden volyymit (MWh), hinnat⁴ ja maksettavat summat (euroissa tai paikallisessa valuutassa). Laskut sisältävät myös tasejaksolta kertyneet maksut. Laskun sisältö näkyy seuraavassa kuvassa (**Kuva 25**).

eSettin lasku yhdistetylle tasevastaavalle ja tasepalvelun tarjoajalle			
	Määrä MWh/MW	Hinta EUR, SEK, NOK tai DKK per MWh/MW	Määrä EUR, SEK, NOK tai DKK
eSettin myynnit			
Myyty tasepoikkeama	xxx	xxx	xxx
Myyty säätöpoikkeama	xxx	xxx	xxx
Myydyt aktivoidut reservit (reservilajeittain)	xxx	xxx	xxx
Myydyt kompensatiot (reservilajeittain)	xxx	xxx	xxx
Volyyimimaksu	xxx	xxx	xxx
Tasepoikkeaman volyyimimaksu	xxx	xxx	xxx
Huippukuormitusreservimaksu (vain Ruotsissa)	xxx	xxx	xxx
Säätöpoikkeamamaksu	xxx	xxx	xxx
Viikkomaksu	xxx	xxx	xxx
eSettin ostot			
Ostettu tasepoikkeama	xxx	xxx	xxx
Ostettu säätöpoikkeama	xxx	xxx	xxx
Ostetut aktivoinnit (reservilajeittain)	xxx	xxx	xxx
Ostetut sovitut reservit (reservilajeittain)	xxx	xxx	xxx
Ostetut kompensatiot (reservilajeittain)	xxx	xxx	xxx
eSettin myynnit yhteensä (positiivinen summa)			
eSettin ostot yhteensä (negatiivinen summa)			
Laskun loppusumma (positiivinen tai negatiivinen)			
Alv. Peruste ja Alv. summat (Summan alv./Norjan alv./ei arvonlisäveroa)			
Käytetty vaihtokurssi (tarvittaessa) euroista paikalliseen valuuttaan			

Kuva 25. eSettin lasku yhdistetylle tasevastaavalle ja tasepalvelun tarjoajalle.

Tasevastaavien tai tasepalvelun tarjoajien ostoja kantaverkkoyhtiöltä edustavat laskurivit ovat otsikon ”eSettin myynnit” alla. Näiden rivien summat ovat positiivisia, eli tasevastaava maksaa nämä summat eSettille. Tasevastaavien tai tasepalvelun tarjoajien myyntejä kantaverkkoyhtiölle edustavat laskurivit ovat otsikon ”eSettin ostot” alla. Näiden rivien summat ovat negatiivisia, eli ne vähentävät summaa, jonka tasevastaava tai tasepalvelun tarjoaja maksaa eSettille. Laskun loppusumma voi olla positiivinen tai negatiivinen laskun ostojen, myyntien ja maksujen summista riippuen. Laskuihin, joiden loppusumma on positiivinen, merkitään ”Veloituslasku”, ja niiden maksamiseksi tasevastaava tai tasepalvelun tarjoaja siirtää rahaa eSettille. Laskuihin, joiden loppusumma on negatiivinen, merkitään ”Hyvityslasku” ja niiden maksamiseksi eSett siirtää rahaa tasevastaavalle tai tasepalvelun tarjoajalle. Kun eSett antaa tasevastaaville tai tasepalvelun tarjoajille hyvityslaskuja, tätä sanotaan itselaskutukseksi.

Normaalien taseselvityslaskujen lisäksi eSett laskuttaa Ruotsissa toimivilta tasevastaavilta myös profiilikulutuksen tasotuslaskennasta syntyneitä erääntyneitä summia. eSett vastaa tasotuslaskennasta ja sen laskutusprosessista. Tasotuslaskutus tehdään kuukausittain. Lasku sisältää tasotuslaskentasähkön volyymit (MWh) ja erääntyneet summat, profiilikompensaation sekä erääntyneille summille kertyneen koron. Tämän laskun sisältö näkyy seuraavassa kuvassa (**Kuva 26**).

Laskuihin sovelletaan korkoa, ja Svenska kraftnät ilmoittaa kulloisenkin korkotason eSettille. Korkotaso voi muuttua kaksi kertaa vuodessa: 1 tammikuuta ja 1 heinäkuuta. Korkoa lasketaan alkaen siitä, kun toimituskuukauden viimeinen taseselvitys on laskutettu siihen asti, että tasotuslaskennan laskutus tehdään. Esimerkiksi, marraskuun 2023 laskujen korko lasketaan pankkipäiviltä 18. joulukuuta 2023 - 6 helmikuuta 2024.

eSettin tasoituslasku Ruotsissa toimiville tasevastaaville			
	Määrä MWh	Hinta EUR tai SEK per MWh	Summa EUR tai SEK
eSettin myynnit			
Myyty tasoituslaskentasähkö	xxx	xxx	xxx
eSettin ostot			
Ostettu tasoituslaskentasähkö	xxx	xxx	xxx
Korko			xxx
eSettin myynnit yhteensä (positiivinen summa)			
eSettin ostot yhteensä (negatiivinen summa)			
Laskun loppusumma (positiivinen tai negatiivinen)			
Alv. Peruste ja Alv. summat (Suomen alv./Norjan alv./ei arvonlisäveroa)			
Käytetty vaihtokurssi (tarvittaessa) euroista paikalliseen valuuttaan			

Kuva 26. Ruotsissa toimiville tasevastaaville lähetettävän tasoituslaskun sisältö

8.2 Laskutuksen jakautuminen

Tasevastaava tai tasepalvelun tarjoaja saa laskun erikseen jokaisesta maasta, jossa sillä on toimintaa. Yritykset, joilla on useita tasevastaavan tai tasepalvelun tarjoajan rooleja samassa maassa, saavat erillisen laskun jokaista roolia kohden.

Yritykset, jotka toimivat samassa maassa sekä tasevastaavan että tasepalvelun tarjoajan roolissa, saavat vain yhden tasevastaavalle osoitetun laskun. Laskun sisältö kattaa sekä tasevastaavan että tasepalvelun tarjoajan roolit, kuten **Kuva 25** esittää. Yritykset, joilla on samassa maassa usea tasevastaavan rooli ja yksi tasepalvelun tarjoajan rooli, saavat tasepalvelun tarjoajalle kohdistuvan laskun osana yhtä sitä varten määritellyn tasevastaavan roolin laskua.

Lasku lähetetään verkkolaskuna verkkolaskuoperaattorien kautta Pohjoismaiden alueella. eSettin verkkolaskuoperaattori on Basware. Voidakseen vastaanottaa verkkolaskuja tasevastaavan ja tasepalvelun tarjoajan on laadittava sopimus verkkolaskuoperaattorin kanssa ja tiedotettava eSettille käyttämänsä verkkolaskuoperaattori sekä verkkolaskutusosoite. Verkkolasku koostuu

- XML-muotoisesta laskusanomasta, jonka avulla lasku siirtyy automaattisesti tasevastaavan tai tasepalvelun tarjoajan kirjanpitojärjestelmään
- PDF-tiedostosta, eli laskusta, jota on helpompi tarkastella.

eSett muuntaa laskusanoman suomalaisen laskuformaatin Finvoice 3.0 mukaiseksi. Tasevastaava tai tasepalvelun tarjoaja voi kuitenkin sopia oman laskuoperaattorinsa kanssa laskun vastaanottamisesta missä tahansa tuetussa verkkolaskuformaattissa. Sanoman sisältö muuttuu tarvittavaan muotoon, kun sanoma siirtyy eSettin verkkolaskuoperaattorilta tasepalvelun tarjoajan vastaanottajan verkkolaskuoperaattorille.

Tasevastaavat ja tasepalvelun tarjoajat, jotka eivät halua vastaanottaa verkkolaskuja, voivat ottaa laskut vastaan sähköpostitse PDF-tiedostoina.

8.3 Laskujen maksaminen

eSett käyttää tasevastaavilta ja tasepalvelun tarjoajilta saapuviin maksuihin suoraveloitusta. Kun tasevastaava tai tasepalvelun tarjoaja saa eSettiltä veloituslaskun, sitä ei laiteta maksuun. Sen sijaan eSett toimittaa oman pankkinsa välityksellä ohjeet tasevastaavan tai tasepalvelun tarjoajan pankille, ja pankki siirtää tasevastaavan tai tasepalvelun tarjoajan tililtä erääntyneen summan eSettille. Tällä tavoin voidaan varmistaa oikea-aikainen tilitys lyhyen selvityssyklin mukaisesti. Kaikki tasevastaavan ja eSettin, sekä tasepalvelun tarjoajan ja eSettin väliset maksut suoritetaan 0-arvopäivämaksuina, eli maksetut summat ovat vastaanottajan pankin hallussa samana päivänä, jona maksaja on maksanut ne. Yleensä rahat siirretään myös saajan tilille samana päivänä, mutta tämä riippuu saajan ja hänen pankkinsa sopimista ehdoista.

8.4 Tarvittavat pankkijärjestelyt

Voidakseen osallistua selvitykseen tasevastaavalla ja tasepalvelun tarjoajalla on oltava pankkitili(t) hyväksytyssä pankissa eli pankissa, jonka eSett on hyväksynyt käytettäväksi taseselvityksessä. Tämä pankkitilin mahdollistaa laskujen suoraveloituksen luvun 8.3 mukaisesti. Mikäli pankkitilin ehtojen, esimerkiksi rahanpesun torjuntaa koskevien säädösten tai pakotteiden takia, suoraveloitus ei ole mahdollista Selvityspankin ja BRP:n tai BSP:n välillä, BRP:n tai BSP:n oikeus osallistua sähkömarkkinoiden selvitykseen ei täyty, ja eSetillä on oikeus irtisanoa taseselvityssopimus (BRP) tai tasepalveluiden selvityssopimus (BSP).

eSett määrittelee kriteerit, joiden perusteella pankit voidaan hyväksyä selvityspankeiksi. Nämä kriteerit sisältävät vaatimuksia, jotka liittyvät luottoluokitukseen ja kykyyn vaihtaa maksujenvälityksen ja saldoraportoinnin edellyttämiä SWIFT-sanomia eSettin pankin kanssa. Selvityspankin on myös allekirjoitettava selvityspankkia koskeva sopimus eSettin kanssa. Hyväksytyjen selvityspankkien luettelo on saatavilla Online-palvelussa ja avoimen datan palvelussa (opendata.esett.com). Jos osapuoli haluaa käyttää pankkia, joka ei ole hyväksytyjen selvityspankkien luettelossa, tulee tästä ilmoittaa eSettille ja toimittaa pankin yhteyshenkilön yhteystiedot. Jos pankki täyttää edellytykset, voidaan aloittaa prosessi sen hyväksymiseksi selvityspankiksi.

Valitusta selvityspankista riippuen, on olemassa kaksi vaihtoehtoista tapaa järjestää tilit taseselvitystä varten (katso lista hyväksytyistä selvityspankeista sivulla www.esett.com):

Alkuperäinen malli – Pantatun selvitystilin malli

Pantattu selvitystili: Pantattua tiliä käytetään sekä käteisvakuutta että laskutustapahtumia varten

Laskutus ja käteisvakuutus

- On vain yksi tili, ja se on pantattu eSettille.
- Veloitus- ja hyvityslaskujen summat veloitetaan pantatulta selvitystililtä ja hyvitetään pantatulle selvitystilille.
- Käteisvakuus talletetaan tälle tilille. Kaikki käteisvarojen vapautuspyynnöt pantatulta selvitystililtä käsitellään eSettin kautta.

Tilien hallinnointi

- Tasevastaava myöntää eSettille pääsyn tilin saldoon MT940-sopimuksella ja oikeuden veloittaa tiliä MT101-sopimuksella.
- Tämä malli vaatii, että tasevastaavan, eSettin ja tasevastaavan selvityspankin on allekirjoitettava eSettin määrittelemä pantattua selvitystiliiä koskeva sopimus (Pledged Cash Account Agreement).

Taulukko 27. Pantatun selvitystilin malli.

Uusi malli – Käteistilimalli

Käteistili: Panttaamaton tili, jota käytetään laskutustapahtumia varten

Käteisvakuustili: Pantattu tili, jota käytetään käteisvakuuden asettamiseksi

Laskutus

- Veloitus- ja hyvityslaskujen summat veloitetaan käteistililtä ja hyvitetään käteistilille. Käteistili voi olla osana tasevastaavan tai tasepalvelun tarjoajan konsernitilijärjestelyä (ns. "cash pool") tai se voi olla luottorajalla varustettu tili.

Käteisvakuutus

- Vakuus asetetaan käteisvakuustilille, joka on pantattu eSettille. Tasevastaava voi vapauttaa käteisvaroja tililtä eSettin hyväksynnällä, pyytämällä varojen vapautusta eSettiltä.

Tilien hallinnointi

- Tasevastaava tai tasepalvelun tarjoaja myöntää eSettille pääsyn molempien tilien saldoon MT940-sopimuksella ja oikeuden veloittaa käteistiliä MT101-sopimuksella.
- Tasevastaavalla tai tasepalvelun tarjoajalla on vapaa pääsy käteistilillä oleviin varoihin. Kaikki käteisvarojen vapautuspyynnöt käteisvakuustililtä käsitellään eSettin kautta.
- Tämä malli vaatii, että asiakkaan, eSettin ja asiakkaan selvityspankin on allekirjoitettava eSettin määrittelemä käteistiliä ja -vakuutta koskeva sopimus (Agreement on Right of Disposal of Cash Account and Cash Collateral)

Taulukko 28. Käteistilimalli.

Pantattua selvitystiliiä/Käteistiliä käytetään kaikkien erääntyneiden summien maksamiseen tasevastaavan ja eSettin, sekä tasepalvelun tarjoajan ja eSettin välillä. Pantatun selvitystilin mallissa myös tasevastaavan ja tasepalvelun tarjoajan käteismuotoiset vakuudet säilytetään pantatulla selvitystilillä. Käteistilimallissa kaikki käteismuotoiset vakuudet säilytetään Käteisvakuustilillä. Vakuuksiin liittyvät vaatimukset ja käytännöt käsitellään tarkemmin luvussa 9.

Selvitystilin valuutta voi olla EUR, DKK, NOK tai SEK riippuen maasta, jossa tasevastaava tai tasepalvelun tarjoaja toimii (katso luku 8.8 Valuutta-asiat). Tasevastaavan ja tasepalvelun tarjoajan täytyy valita Pantatun selvitystilin/Käteistilin valuutaksi se, minkä se on valinnut laskuilleen. Jos osapuoli toimii useassa maassa, sillä voi olla jokaista maata kohden oma pantattu selvitystilii/käteistili, jonka kautta ko. maan laskut kulkevat, tai sitten yksi yhteinen tili, jonka kautta laskut kulkevat, mikäli laskutusvaluutta on sama kaikissa maissa. Tilin tiedot päivitetään Online-palvelun kautta tasevastaavan tai tasepalvelun tarjoajan toimesta. Mitkä tahansa tilijärjestelyt ovat eSettin tarkastuksen ja hyväksynnän alaisia.

Pantatun selvitystilin mallissa, mahdollistaakseen maksut pantatulta selvitystililtä ja tilin varojen käyttämisen vakuutena tasevastaavan ja tasepalvelun tarjoajan on allekirjoitettava eSettin määrittelemä pantattua selvitystiliiä koskeva sopimus (Pledged Cash Account Agreement), jolla tasevastaava ja tasepalvelun tarjoaja asettaa tilin varat vakuudeksi eSettille ja myöntää eSettille oikeuden käyttää tiliä. Tasevastaavan ja tasepalvelun tarjoajan tarvitsee myös solmia MT101 ja MT940 sopimukset selvityspankinsa kanssa. Nämä sopimukset ovat välttämättömiä, jotta eSett voi suoraveloittaa selvityspankin tiliä ja noutaa tiliotteet. Sopimus 0-arvopäivämaksuista täytyy olla olemassa, mikäli tasevastaava haluaa maksut 0-arvopäivämaksuina tililleen. Selvityspankista saa tiedot tarvittavista sopimuksista.

Käteistilimallissa, mahdollistaakseen maksut käteistililtä, tasevastaavan tai tasepalvelun tarjoajan on allekirjoitettava eSettin määrittelemä käteistiliä ja -vakuutta koskeva sopimus (Agreement on Right of Disposal of Cash Account and Cash Collateral), jolla tasevastaava myöntää eSettille oikeuden käyttää tiliä. Tasevastaavan ja tasepalvelun tarjoajan tarvitsee myös solmia MT101 ja MT940 sopimukset selvityspankinsa kanssa. Nämä sopimukset ovat välttämättömiä, jotta eSett voi suoraveloittaa selvityspankin tiliä ja noutaa tiliotteet. Sopimus 0-arvopäivämaksuista täytyy olla olemassa, mikäli osapuoli haluaa maksut 0-arvopäivämaksuina tililleen. Selvityspankista saa tiedot tarvittavista sopimuksista.

8.5 Laskutusaikataulu

Selvitys laskutetaan viikoittain. Laskut lähetetään joka maanantai. Jokainen lasku sisältää suoritukset toimituspäiviltä, joilta on tehty lopullinen taseselvitys, mutta jotka ovat vielä laskuttamatta. Tämä tarkoittaa sitä, että maanantain lasku sisältää edellisen viikon aikana valmistuneet taseselvitykset. Tämä taseselvitys kattaa kolme viikkoa ennen laskutuspäivää alkaneen viikon toimituspäivät. Taseselvityksen ja laskutuksen aikataulu suhteessa toimituspäiviin näkyy seuraavassa kuvassa (**Kuva 27**).

Koska eSett ei tee selvitystä viikonloppuisin, sunnuntain ja maanantain selvitys muutetaan lopulliseksi maanantaisin. Sunnuntain tapahtumat laskutetaan samana maanantaina, jolloin niiden selvitys muutetaan lopulliseksi. Maanantain tapahtumat laskutetaan viikon kuluttua siitä maanantaista, jolloin niiden selvitys muutetaan lopulliseksi.

Toimitus- päivät 		Päivät taseselvitysprosessissa																											
		Viikko 1							Viikko 2							Viikko 3							Viikko 4						
		Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su	Ma	Ti	Ke	To	Pe	La	Su	Ma	Ti	Ke	To			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
Ma	1																												
Ti	2																												
Ke	3																												
To	4																												
Pe	5																												
La	6																												
Su	7																												

	Toimituspäivä		Taseselvitys lopullinen		eSettille saapuvien laskujen maksupäivä
	Tiedot raportoitu		Taseselvitys laskutettu		eSettiltä lähtevien maksujen maksupäivä

Kuva 27. Taseselvityksen, laskutuksen ja maksamisen aikataulu.

Veloituslaskujen erääntyneet summat siirtyvät selvitystililtä eSettille kaksi päivää laskutuspäivän jälkeen, siis keskiviikkona. eSett maksaa hyvityslaskujen erääntyneet summat selvitystilille kolme päivää laskutuspäivän jälkeen, siis torstaina.

Laskut ja päivitetty vakuusvaateet julkaistaan Online-palvelussa maanantaisin viimeistään klo 13 CE(S)T-aikaa. Tasevastaavien ja tasepalvelun tarjoajien on asetettava vaadittava lisävakuus saman päivän aikana. Vakuuden lisäksi tasevastaavilla ja tasepalvelun tarjoajalla on myös oltava riittävästi katetta tileillään seuraavaa laskua varten siltä varalta, että se on veloitus. Rahojen on oltava tilillä maanantain aikana. Vakuuksiin liittyvät vaatimukset ja käytännöt käsitellään tarkemmin luvussa 9.

Selvyyden vuoksi, tasevastaavien ja tasepalvelun tarjoajien on hyvä huomioida, että selvityspankkia koskeva sopimus (Settlement Bank agreement) tai pantattua tiliä koskeva sopimus (Pledged Cash Account Agreement) ei estä selvityspankkia hyödyntämästä sen mahdollista oikeutta kuitata negatiivisen koron kerryttämiä maksuja tasevastaavilta tai tasepalvelun tarjoajalta pantatun tilin ehtojen mukaisesti, jos negatiivisia korkoja ei peritä muilla tavoin. Kuitenkin, jos sellainen kuittausoikeus on olemassa ja selvityspankki sitä käyttää, on tasevastaava tai tasepalvelun tarjoaja silti vastuussa siitä, että selvitystilille on asetettu vaatimusten mukaisesti riittävät vakuudet kattamaan sekä seuraavan taseselvityslaskun että vakuusvaateen.

Laskuihin, maksamiseen, vakuuksiin ja valuuttoihin liittyvien viikoittaisten tapahtumien yhteenveto on näkyvillä seuraavassa taulukossa (**Taulukko 29**).


Viikonpäivä	Tapahtumat
Maanantai	- Viimeisen laskutukseen kuuluvan päivän (sunnuntai) taseselvitys muutetaan lopulliseksi. - eSett laskee valuuttapositiot, käyttää valuuttatermiinejä ja muuntaa laskujen loppusummat (selitetty kohdassa 8.8). - eSett lähettää veloitus- ja hyvityslaskut tasevastaaville ja tasepalvelun tarjoajille klo 13 CE(S)T mennessä. - eSett laskee ja ilmoittaa päivitettyt vakuusvaatteet tasevastaaville ja tasepalvelun tarjoajalle klo 13 CE(S)T mennessä. - Tasevastaava tai tasepalvelun tarjoaja siirtää riittävästi rahaa selvitystilille seuraavaa laskua varten, jos se on veloitus. Selvitystilillä on oltava maanantain aikana vaadittava summa veloitettavaksi niin, että se sisältyy tilin saldoon maanantain päättyessä.
Tiistai	- Tasevastaava tai tasepalvelun tarjoaja asettaa tarvittavat lisävakuudet päivitettyjen vakuusvaatteiden mukaisesti ennen klo 11 CE(S)T: - Käteisvakuus talletetaan selvitystilille. - Ensi vaatimuksessa maksettavien takuusitoumusten tulee olla eSettiin käytettävissä. - Tasevastaava tai tasepalvelun tarjoaja ottaa yhteyttä eSettiin, jos laskussa on epäselvyyksiä. - eSett toimittaa korjatun laskun, jos laskussa oli eSettistä johtuva virhe.
Keskiviikko	eSett suoraveloittaa veloituslaskun saaneiden tasevastaavien ja tasepalvelun tarjoajien selvitystililtä tarvittavat summat.
Torstai	- eSett maksaa hyvityslaskun saaneille tasevastaaville ja tasepalvelun tarjoajalle tarvittavat summat. - Tasevastaavat ja tasepalvelun tarjoajat saavat hyvityslaskujen mukaiset maksut selvitystililleen (jos he ovat sopineet selvityspankkinsa kanssa 0-arvopäivämaksuista).

Taulukko 29. Laskuihin, maksamiseen, vakuuksiin ja valuuttoihin liittyvät viikoittaiset tapahtumat.

8.5.1 Tasoituslaskennan laskutusaikataulu

Laskut lähetetään tasevastaaville, jotka ovat mukana Ruotsin tasoituslaskennassa. Laskut julkaistaan Online-palvelussa tiistaina viimeistään klo 13 CE(S)T. eSett käyttää samoja asiakasnumeroita ja vastaavaa logiikkaa kuin taseselvityksen laskutuksessa. Laskutus tehdään kuukausitasolla SNT-ajassa.

Laskutus tapahtuu kolme (3) kuukautta toimituskuukauden jälkeen ensimmäisenä tiistaina. Käytössä on suoraveloitus käytössä olevilta taseselvityksen selvitystililtä. Lisätietoja laskujen sisällöstä, jakelusta, tarvittavista pankkijärjestelyistä jne. löytyy luvusta 8 Laskutus. Esimerkki laskutuksen aikataulusta on esitetty alla olevassa kuvassa.



Kuva 28. Tasoituslaskennan selvityksen, laskutuksen ja maksamisen aikataulu.

Jos maanantaille ennen laskutusta tai laskutusssyklin (tiistaista perjantaihin) kohdalle osuu yksi tai useampi lomapäivä, lomapäivien aikaiset ja jälkeiset laskutustapahtumat siirtyvät eteenpäin vastaavasti. Tällöin tasoituslaskennan ja taseselvityksen laskutukset eivät osu samalle päivälle, ja tapahtumien välissä on aina sama lukumäärä työpäiviä. Laskutuspäivän ja saapuvien summien maksupäivän välissä on yksi työpäivä, ja laskutuspäivän ja lähtevien summien maksupäivän välissä on kaksi työpäivää. Lomapäivä missä tahansa pohjoismaisen taseselvityksen maassa katsotaan lomapäiväksi koko järjestelmässä.

8.6 Poikkeukset

Laskut ja päivitettyt vakuusvaateet julkaistaan Online-palvelussa maanantaisin klo 13 CE(S)T mennessä. Tasevastaavien ja tasepalvelun tarjoajien pitää asettaa mahdollisesti tarvittavat varat veloituslaskua varten saman päivän aikana ja tarvittavat lisävakuudet klo 11 CE(S)T mennessä julkaisua seuraavana päivänä. Jos päivitetty vakuusvaateet julkaistaan klo 13 CE(S)T jälkeen maanantaina (laskutuspäivänä), mahdollisesti tarvittavat lisävakuudet pitää asettaa viimeistään seuraavana päivänä.

Jos laskutusssyklin (maanantaista torstaihin) kohdalle osuu yksi tai useampi lomapäivä, lomapäivien aikaiset ja jälkeiset laskutustapahtumat siirtyvät eteenpäin vastaavasti niin, että tapahtumien välissä on aina sama lukumäärä työpäiviä. Laskutuspäivän ja saapuvien summien maksupäivän välissä on yksi työpäivä, ja laskutuspäivän ja lähtevien summien maksupäivän välissä on kaksi työpäivää. Lomapäivä missä tahansa pohjoismaisen taseselvityksen maassa katsotaan lomapäiväksi koko järjestelmässä. Lomapäivä maanantaina ennen Ruotsin tasoituslaskennan laskutusta aiheuttaa myös sen, että kaikki tasoituslaskentaan liittyvät tapahtumat liikkuvat vastaavasti eteenpäin, jotta taseselvityksen ja tasoituslaskennan laskutus eivät osu samalle päivälle.

Jos selvityksen muuttaminen lopulliseksi viivästyy eSettin teknisen ongelman vuoksi, eikä edellisen viikon selvitys ole vielä lopullinen laskutusajankohtaan mennessä, eSett ei laskuta epätäydellistä viikkoa vaan siirtää laskutusta, kunnes kaikki selvitystiedot ovat lopullisia. Jos laskutus on siirretty maanantaista jollekin saman viikon muulle päivälle, muutkin laskutusssyklin päivät siirretään yhtä monella päivällä eteenpäin niin, että laskutuspäivän ja saapuvien maksujen veloituksen välillä on yksi työpäivä ja laskutuspäivän ja ulos lähtevien summien maksamisen välillä on kaksi päivää.

Jos tasevastaava tai tasepalvelun tarjoaja huomaa laskussa virheen, joka johtuu eSettin virheestä, heidän tulisi ilmoittaa tästä eSettille mahdollisimman pian, viimeistään saman viikon aikana. Jos lasku on mahdollista korjata laskutuspäivää seuraavan päivän aikana (tiistaina), korjattu summa veloitetaan keskiviikkona tai maksetaan tasevastaavalle torstaina. Muussa tapauksessa alkuperäinen summa veloitetaan keskiviikkona tai maksetaan torstaina ja korjauksen mukainen summa veloitetaan tai maksetaan sen jälkeen, kun korjattu lasku on tehty. Koska laskutuksen ja veloituksen/maksamisen välissä oleva aika on lyhyt, on tärkeää, että tasevastaavat ja tasepalvelun tarjoajat tarkistavat alustavat ja lopulliset taseselvitys- sekä tasepalvelusummat sitä mukaa, kun ne ovat saatavilla, jotta summien mahdolliset virheet voidaan huomata ja korjata hyvissä ajoin ennen laskutusta. eSett ei korjaa markkinaosapuolten virheistä johtuvia tai laskutusviikon jälkeen raportoituja laskutusvirheitä. Tällaiset virheet on korjattava kahdenkeskisesti sopimusosapuolten kesken.

Vuoden alussa vuodenvaihteen molemmilta puolilta käyttötunteja sisältävän selvityksen laskutusjakso jaetaan kahtia, ja tältä jaksolta muodostetaan kaksi laskua. Toiseen tulee selvitys toimituspäiviltä, jotka ovat edellisen vuoden puolella ja toiseen selvitys toimituspäiviltä, jotka ovat uuden vuoden puolella. Viikkomaksu jakautuu vastaavasti molemmille laskuille. Molemmat laskut tehdään samana päivänä, ja veloitetaan tai maksetaan saman aikataulun mukaisesti.

8.7 Arvonlisäverot

Tasepoikkeamat, maksut ja aktivoidut reservit, joista eSett laskuttaa tasevastaavia ja tasepalvelun tarjoajia, ovat arvonlisäverollisia kaikissa Pohjoismaissa. Verosäännöt ja prosentit vaihtelevat riippuen siitä, missä maassa ostaja on alv-rekisterissä, missä maassa myyjä on alv-rekisterissä ja toimituspaikasta. Pohjoismaisen taseselvityksen arvonlisäverokäytännöt perustuvat niille lähtökohdille, että eSett sijaitsee Suomessa ja se toimii kantaverkkoyhtiöiden puolesta. Suurimmalla osalla tasevastaavista ja tasepalvelun tarjoajasta on toimipaikka ja alv-

rekisteröinti siinä maassa, jossa ne toimivat tasevastaavina, mutta myös muiden EU-jäsenmaiden ja Norjan yrityksillä on mahdollisuus toimia tasevastaavana tai tasepalvelun tarjoajana Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa ilman toimipaikkaa ja alv-rekisteröintiä näissä maissa. Norjan lainsäädännön takia tasevastaavien on kuuluttava Norjan alv-rekisteriin, jotta ne voivat ostaa ja myydä sähköä Norjassa. Seuraavassa taulukossa (**Taulukko 30**) näkyvät eri maissa sovellettavat alv-prosentit tasevastaavan alv-rekisteröinnin ja toimitusmaan mukaan. Ne selitetään seuraavissa alakohdissa.

Taseselvityksen laskutuksessa käytettävät alv-prosentit					
		Taseselvityksen toimitukset			
		Suomi	Ruotsi	Tanska	Norja
Tasevastaavan tai tasepalvelun tarjoajan alv-rekisterimaa	Suomi	Alv. 25,5 %	Alv. 25,5 %	Alv. 25,5 %	Ei mahdollista *
	Ruotsi, Tanska tai muu EU-maa	Alv. 0 %	Alv. 0 %	Alv. 0 %	Ei mahdollista *
	Norja	Alv. 0 %	Alv. 0 %	Alv. 0 %	Alv. 25 %

* Norjan sähkömarkkinoilla toimiminen edellyttää paikallista alv-rekisteröintiä.

Taulukko 30. Käytettävät alv-prosentit tasevastaavan tai tasepalvelun tarjoajan rekisteröintipaikasta ja toimitusmaasta riippuen.

8.7.1 Taseselvityksen laskujen arvonlisävero Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa

Koska eSett on Suomen arvonlisäverorekisterissä, kaikki eSettin myymä ja muilta Suomen alv-rekisterissä olevilta yrityksiltä ostama sähkö on Suomen arvonlisäverotuksen alaista. Sen taso on 25,5 % 1.9.2024 alkaen (aiemmin 24 %). Sähkön toimituksen fyysisellä sijainnilla ei ole merkitystä (paitsi jos se toimitetaan Norjaan, ks. alakohta 8.7.2). Jos Suomen alv-rekisterissä oleva yritys osallistuu taseselvitykseen Ruotsissa tai Tanskassa, eSettin taseselvitystä koskeva lasku tälle tasevastaavalle tai tasepalvelun tarjoajalle on Suomen arvonlisäverotuksen alainen. Siten Suomessa ja Ruotsissa tehdyn taseselvityksen laskuissa Suomen alv-rekisterissä oleville yrityksille on aina Suomen arvonlisävero.

Kun eSett myy sähköä, joka on toimitettu Suomessa tai Ruotsissa yritykselle, joka ei ole Suomen, vaan jonkun muun EU-maan alv-rekisterissä, (kuten Ruotsin), tai EU:n ulkopuolella, (kuten Norjan), lasku ei ole Suomen arvonlisäverotuksen alainen. Sen sijaan sähkö laskutetaan ilman arvonlisäveroa, ja yritys on velvollinen ilmoittamaan arvonlisäveron eSettin puolesta käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Yhtä lailla silloin, kun Suomen alv-rekisteriin kuulumaton yritys myy eSettille sähköä, joka on toimitettu Suomessa tai Ruotsissa, laskuun ei lisätä arvonlisäveroa ja eSett on velvollinen ilmoittamaan arvonlisäveron yrityksen puolesta. Tämä perustuu EU:n arvonlisäverodirektiivin artiklaan 38, joka koskee sähkön myyntiä. Sähkön toimituksen fyysisellä sijainnilla ei ole merkitystä (paitsi jos fyysinen sijainti on Norjassa, ks. alakohta 8.7.2). Siten kaikissa Ruotsin, Tanskan, Norjan tai muiden Suomen ulkopuolella sijaitsevien maiden alv-rekisterissä olevien yritysten laskuissa on 0 % arvonlisävero, kun taseselvitys tehdään Ruotsissa, Tanskassa tai Suomessa.

8.7.2 Taseselvityksen laskujen arvonlisävero Norjassa

Norjan arvonlisäverosäännöt sähkön myynnille ja ostolle ovat erilaiset, koska Norja ei ole EU:n jäsenmaa. Arvonlisäverovelvollisuus riippuu enemmän toimituksen fyysisestä sijainnista kuin ostajan ja myyjän sijainnista. Siten kaiken Norjassa toimitetun sähkön taseselvitys on Norjan arvonlisäverotuksen alaista. Sen tämänhetkinen taso on 25 %.

8.8 Valuutta-asiat

8.8.1 Laskutusvaluutan valinta

Selvityksen yleisvaluutta on euro. Tasepoikkeamat, reservit ja maksut hinnoitellaan euroissa, ja kaikki selvityksen summat lasketaan euroissa. Euro on myös laskutuksen oletusvaluutta. Norjassa toimivat tasevastaavat ja tasepalvelun tarjoajat voivat kuitenkin vaihtoehtoisesti valita laskutusvaluutaksi Norjan kruunun (NOK), Ruotsissa toimivat tasevastaavat ja tasepalvelun tarjoajat voivat valita laskutusvaluutaksi Ruotsin kruunun (SEK) ja Tanskassa toimivat tasevastaavat ja tasepalvelun tarjoajat voivat valita laskutusvaluutaksi Tanskan kruunun (DKK). Kaikkien Suomessa toimivien tasevastaavien ja tasepalvelun tarjoajien laskutusvaluutta on euro.

Jos yritys toimii useammassa kuin yhdessä maassa, se voi valita laskutusvaluutan erikseen joka maalle. Jos yritys toimii maan sisällä useissa tasevastaavan rooleissa, se voi myös halutessaan valita laskutusvaluutan erikseen jokaiselle tasevastaavan roolille. Laskutusvaluutan valinta tehdään vähintään yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jos tasevastaava tai tasepalvelun tarjoaja haluaa vaihtaa laskutusvaluutan seuraavaksi vuodeksi, sen tulee ilmoittaa tästä eSettille viimeistään kuluvin vuoden joulukuun ensimmäiseen päivään mennessä.

8.8.2 Valuutan muuntaminen

Jos tasevastaava tai tasepalvelun tarjoaja on valinnut laskutusvaluutakseen Ruotsin, Tanskan tai Norjan kruunun, taseselvityksen summat muunnetaan euroista paikalliseen valuuttaan laskutuspäivänä. Samana päivänä (maanantaina) eSett tekee tarvittavat valuuttatransaktiot tasataksien erot kussakin valuutassa saapuvien ja lähtevien maksujen välillä. Summien valuutat vaihdetaan siitä tai niistä kahdesta valuutasta, joissa on ylijäämää (saapuva summa on suurempi kuin lähtevä) siihen tai niihin kahteen valuuttaan, joissa on alijäämää (lähtevä summa on suurempi kuin saapuva). Nämä transaktiot ovat termiinikauppoja, jotka tehdään torstaina, jolloin lähtevät summat laitetaan maksuun.

eSett käyttää näihin transaktioihin käytettyjä valuuttakursseja myös laskujen summien muuntamiseen euroista Ruotsin, Tanskan tai Norjan kruunuiksi. Näin ollen eSettille ei pääse syntymään taseselvityksestä valuuttakurssivoittoja tai -tappioita. Valuuttakurssit ovat pankin termiinkursseja maanantailta torstaille. Valuuttakursseihin sisältyy tietty pankin perimä voittomarginaali. Valuutan vaihdosta ei peritä mitään muita palkkioita. Koska samaa kurssia käytetään laskun summien muuntamiseen euroista paikalliseen valuuttaan, valuutan muuntamisen kustannukset siirtyvät kokonaisuudessaan niille tasevastaaville ja tasepalvelun tarjoajalle, jotka ovat valinneet laskutuksen paikallisessa valuutassa. eSett ei ota valuuttamuunnoksista mitään palkkiota. Erillisen valuuttapalkkion perimiselle ei ole tarvetta, koska eSettille ei koidu valuutan muuntamisesta kustannuksia.

9 Vakuudet ja riskienhallinta

Tässä luvussa esitellään pohjoismaisen taseselvitysmallin vastapuoliriskin hallinta. Siihen sisältyvät käytetyn vakuusmallin kuvaus, vakuusvaateiden laskeminen ja selvityspankkeihin liittyvien riskien hallinta.

eSett on taseselvityksessä tasevastaavien taloudellinen vastapuoli. Tästä syntyy eSettille merkittävä vastapuoliriski. Siksi kunkin tasevastaavan on asetettava eSettille vakuus siltä varalta, että tasevastaava ei pystykään täyttämään velvoitteitaan eSettiä kohtaan. Vakuuden avulla voidaan varmistaa, että eSett saa taseselvityksen valmiiksi kaikkina aikoina asianmukaisessa järjestyksessä. Vakuus voidaan asettaa käteistalletuksena vakuustilille tai pankkitakuuna. Tasevastaavalta, joka toimii aktiivisena vain Tanskan markkinoilla, ei vaadita asettamaan vakuutta eSettille. Tanskan TSO Energinet kantaa kaikki vastapuoliriskit Tanskan markkinoilla.

Pohjoismaisessa taseselvitysmallissa käytetään dynaamista vakuusmallia. Tämä tarkoittaa, että vakuusvaateet lasketaan uudelleen viikoittain viimeisimmän saatavilla olevan taseselvityksen ja hintatietojen perusteella. Vaatimuksia voidaan muuttaa milloin tahansa, jos eSett havaitsee vastapuolen riskiprofiilissa merkittäviä muutoksia. Dynaamisen vakuusmallin etuna verrattuna staattiseen on se, että dynaamisen mallin vakuustasot ovat lähempänä todellista vastapuoliriskiä. Koska vakuusvaateet lasketaan uudelleen olosuhteiden muuttuessa, vakuuskaavassa ei tarvitse olla yhtä paljon vallitsevan riskin varmuusmarginaalia kuin staattinen malli vaatisi.

Riittävän vakuuden asettaminen on edellytyksenä sille, että tasevastaava saa toimia sähkömarkkinoilla. Jos tasevastaava ei pysty asettamaan vaadittua vakuussummaa vaaditussa ajassa, tämä katsotaan taseselvityssopimuksen merkittäväksi rikkomiseksi. Tällainen sopimusrike antaa eSettille ja kantaverkkoyhtiölle oikeuden välttämättömiin toimiin menetysten estämiseksi. Näihin toimiin voivat sisältyä taseselvityssopimuksen välitön irtisanominen ja tasevastaavan poistaminen sähkömarkkinoilta.

Tasevastaavan vastapuoliriskin hallinnan lisäksi eSett tarkkailee myös selvityspankkeja, joissa tasevastaavilla on selvitystilejä ja vakuuksia. Tämän seurannan tarkoituksena on varmistaa, että kaikki selvityspankit tuottavat taseselvitykseen liittyvät palvelunsa eSettin kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

Tasevastaavia kehoitetaan tutustumaan huolellisesti taseselvityssopimuksen liitteeseen 2 ”Vakuudet”. Vakuusehdot on määritelty sopimuksen liitteessä, ja jos liitteen ja tämän käsikirjan vakuuksia käsittelevien lukujen välillä on ristiriitaisuuksia, toimitaan liitteen mukaan.

9.1 Vastapuoliriski

eSettin vastapuoliriski aiheutuu tasevastaavien suorittamatta olevista velvoitteista eli tasepoikkeamista, jotka ovat jo muodostuneet, mutta joita ei ole vielä maksettu. Tasevastaavaa koskevaan vastapuoliriskiin liittyy myös se riski, ettei tasevastaava pysty maksamaan negatiivisia tasepoikkeamia, jotka kertyvät kuluva päivästä eteenpäin siihen asti, kun mahdollinen epänormaali käyttäytyminen havaitaan ja tulevien tasepoikkeamien kertyminen estetään. eSett joutuu taseselvityksen yhteydessä epävarmuuteen, joka koskee merkittävää aikajaksoa. eSettin vastapuoliriski myös vaihtelee oleellisesti eri aikoina, riippuen hintatasoista ja tuotannon ja kulutuksen volyyymeista. Siksi on hyvin tärkeää seurata kauppvoja verrattuna odotettavissa oleviin sitoumuksiin ja muuta markkinakehitystä, kuten hintoja.

9.2 Vakuusjärjestelyt

Tasevastaavan on asetettava vakuus eSettille turvaksi vastapuoliriskiä vastaan.

Vakuus voidaan asettaa käteis muodossa, ensi vaatimuksesta maksettavana takuusitoumuksena tai näiden yhdistelmänä. Käteisvakuudet on säilytettävä pankissa, jonka eSett on hyväksynyt taseselvityksen selvityspankiksi, vakuuksien säilyttämiseen tarkoitetulla tilillä

Pankkitakauksen tulee olla ehdoton, peruuttamaton, heti vaadittaessa maksettava ja hyväksytyn selvityspankin myöntämä.

eSett on oikeutettu käyttämään vakuutta tarvittaessa kattaakseen tasevastaavan suorittamatta jääneet sitoumukset, joita tämä ei pysty täyttämään kohdassa 8.5 esitellyn laskutusprosessin aikataulun mukaisesti.

9.3 Vakuusvaateen laskeminen

Vakuusmallin tavoitteena on saada paras mahdollinen arvio vallitsevasta vastapuoliriskistä kullakin hetkellä saatavissa olevan tiedon perusteella. Todella korkeat vakuusvaatimukset olisivat kynnyksenä markkinoille pääsemiselle. Tarkoituksena on siksi asettaa vakuusvaade tasolle, joka tarjoaa riittävän suojan todellista vastapuoliriskiä vastaan olematta kuitenkaan suurempi kuin on välttämätöntä.

eSettin kokonaisriski koostuu seuraavista osista:

1. Taseselvitysjaksot, joilta taseselvityssummat on laskutettu, mutta ei vielä maksettu.
2. Taseselvitysjaksot, joilta taseselvityssummat ovat tiedossa, mutta niitä ei ole vielä laskutettu.
3. Taseselvitysjaksot, joiden aikana tasevastaava on ollut aktiivinen, mutta joiden osalta tasepoikkeamia ei tiedetä. Vain kaupat ja tasepoikkeamakorjaukset tiedetään.
4. Tulevat taseselvitysjaksot, joiden aikana tasevastaava on aktiivinen, mutta joiden osalta tasevastaavan toiminnasta ei ole vielä tietoa. Tämäkin on otettava huomioon, koska on olemassa riski, että rahavaikeuksissa oleva tasevastaava voisi luistaa velvoitteistaan sähkömarkkinoilla ja kerryttää merkittävästi suurempia tasepoikkeamia kuin normaalisti, kunnes tämä huomataan ja estetään.

Kun vakuutta lasketaan, lopulliset taseselvitystiedot ovat saatavilla vain osille 1 ja 2. Kokonaistilanne on siksi arvioitava parhaiden tähän tarkoitukseen saatavilla olevien tietojen perusteella.

9.3.1 Vakiokaava

Normaalioloissa tasevastaavan vakuusvaade lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

$$Vakuusvaade = 3 * (S_1 + S_2) + m * (V_1 + V_2) * P$$

missä

S₁ = kolmen viimeksi laskutetun viikon viikoittaisten laskutettujen volyymimaksujen ja tasepoikkeaman volyymimaksujen summien keskiarvo, sisältäen mahdollisen arvonlisäveron

S₂ = kolmen viimeksi laskutetun viikon viikoittaisten laskutettujen tasepoikkeamien summien keskimääräiset itseisarvot, sisältäen mahdollisen arvonlisäveron

(Tämä lasketaan niin, että ensin lasketaan yhteen viikon ostettu ja myyty tuotannon ja kulutuksen tasepoikkeama. Sitten otetaan tämän summan itseisarvo. Tämä tehdään kolmelta viimeksi laskutetulta viikolta. Sitten lasketaan näiden itseisarvojen keskiarvo.)

V₁ = kulutusvolyyymi seitsemältä viimeksi selvitetyltä päivältä (alkaen 20 päivää ennen kuluvaan päivää ja päättyen 14 päivää ennen kuluvaan päivää)

V₂ = kahdenvälisten kauppojen ja sähköpörssikauppojen myynnit seitsemältä viime päivältä, joilta volyymit ovat saatavilla (alkaen 8 päivää ennen kuluvaan päivää ja päättyen 2 päivää ennen kuluvaan päivää)

m = painokerroin:

- Norjassa ja Ruotsissa:
 - o 3/7 (V₁+V₂):n osuudelle, joka on korkeintaan 80 000 MWh
 - o 1/7 (V₁+V₂):n osuudelle, joka ylittää 80 000 MWh mutta on korkeintaan 400 000 MWh
 - o 0 (V₁+V₂):n osuudelle, joka ylittää 400 000 MWh
- Suomessa:
 - o 1/7 (V₁+V₂):n osuudelle ilman volyymin rajoitusta

P = tasepoikkeaman keskihinta seitsemältä viime päivältä, joilta hinnat ovat saatavilla, markkinatasealueilta, joilla tasevastaava on aktiivinen. Keskihintaa laskettaessa negatiiviset hinnat on korvattu nolllalla, ja kunkin markkinatasealueen hinta on painotettu riippuen sen osuudesta tasevastaavan kokonaisliiketoiminnasta (kulutus, myynnit sähköpörssissä ja kahdenväliset myynnit) kolmen viimeksi laskutetun viikon aikana kullakin markkinatasealueella.

Kaavan ensimmäinen osa [$3 * (S_1 + S_2)$] sisältää kaikki maksamattomat tasepoikkeamat, jotka ovat kertyneet kuluvaan päivään mennessä, mutta joita ei ole vielä maksettu. Maksamattomien summien ajanjakson pituus vaihtelee, mutta se on keskimäärin noin kolme viikkoa. Näistä kahdelta viimeiseltä viikolta taseselvitystiedot eivät ole vielä lopullisia, eivätkä ne siksi ole käytettävissä vakuusvaateen laskentaa varten. Sen sijaan vakuusvaateen laskenta perustuu kolmen viimeksi laskutetun viikon tietoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuusvaade pohjautuu enimmäkseen tietoihin, jotka ovat vanhempia kuin suorittamatta olevat summat. Sen vuoksi vakuusvaade ei edusta suoraan laskentahetkellä suorittamatta olevia summia, mutta on ennemminkin arvio siitä, mitä nämä summat voisivat olla saatavilla olevien tietojen perusteella. Meidän on noudatettava tässä arvioinnissa epätarkkuusperiaatetta ja käytettävä laskutettujen summien itseisarvoa.

Kaavan toinen ehto [$m * (V_1 + V_2) * P$] antaa arvion tulevaa aikaa koskevasta osuudesta, eli tasepoikkeamista, joita väärinkäytökseen syyllistynyt tasevastaava voisi kerryttää tästä hetkestä eteenpäin siihen asti, kunnes epänormaali käyttäytyminen huomattaisiin ja tasepoikkeamien kertyminen voitaisiin estää.

Laskelma pohjautuu siihen pahimman tapauksen olettamukseen, että koko tasevastaavan liikevaihto muuttuisi tasepoikkeamaksi. Ennustettavuuden pituus on suunnilleen yksi päivä arkipäivisin, mutta se kasvaa kolmeen päivään perjantaina, koska seuranta ei tehdä samalla tavalla viikonloppuisin. Siksi kaavassa käytetään kolmea päivää (kerroin 3/7) alle 80 000 MWh:n määrille. Määrän 80 000 MWh ylittävälle osuudelle käytetään pienempää kerrointa 1/7. Tämä johtuu siitä, että suurempien tasevastaavien mahdolliset väärinkäytökset on helpompi havaita, ja siten nopeampi estää. Laskennassa käytettävälle määrälle on asetettu 400 000 MWh:n yläraja, jotta estetään

huomattavan suuret vakuusvaateet suurimpien tasevastaavien kohdalla. Suomessa toimiviin tasevastaaviin sovelletaan poikkeusta. Painokerrointa 1/7 käytetään tasevastaavan Suomen toiminnan vakuuslaskennassa riippumatta volyymeista. Laskennalla ei ole 400 000 MWh:n kattoa.

Maakohtainen minimivakuusvaade on 40 000 € eikä sitä voida kompensoida toiseen maahan asetetuilla vakuuksilla. Mikäli laskettu vakuustaso on alhaisempi kuin minimitaso, käytetään minimitasoa.

9.3.2 Vakiokaavan poikkeukset

Tietyissä tilanteissa, kun vakiokaava ei vastaa vastapuoliriskiä tarkoituksenmukaisella tavalla, eSett voi muuttaa vakuusvaateita vallitsevan riskin mukaisiksi. Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, jolloin tämä on mahdollista:

- a) **Yleiset lomapäivät** – Kun suorittamatta olevien summien laskutus tai maksupäivä viivästyy yleisten lomapäivien vuoksi, tämä johtaa summien kertymiseen normaalitilannetta useammalta päivältä, ennen kuin ne voidaan maksaa. Tulevien tapahtumien riski siis kasvaa, jos viikossa on tavallista useampi päivä, jolloin normaalia seurantaa ei tehdä. Näissä tapauksissa vakiokaavaa muutetaan niin, että taseselvitysprosessin lisäpäivät otetaan huomioon.
- b) **Viivästyvät maksut** – Joskus voi vallita selvä riski, että suorittamatta olevien taseselvityssummien laskutus tai maksu viivästyy esimerkiksi pankkeja tai muita taseselvitykseen osallisia tahoja koskevan työtaistelun vuoksi. Näissä tapauksissa vakiokaavaa muutetaan niin, että taseselvitysprosessin arvioitu lisäpäivien lukumäärä otetaan huomioon.
- c) **Markkinoiden muutokset** – Kun sähköpörssimarkkinoilla tai säätösähkömarkkinoilla on tapahtunut huomattavia muutoksia tai niitä on odotettavissa, näiden markkinoiden hinnat eivät ehkä enää edusta nykyistä tai tulevaa hintatasoa. Silloin vakiokaavaa muutetaan niin, että seitsemän viime päivän keskimääräinen säätöhinta korvataan hinta-arviolla, joka vastaa paremmin nykyistä tai tulevaa hintatasoa.
- d) **Sähköpörssimarkkinoiden laskelmien viiveet** – Jos Markkinaoperaattori ei pysty laskemaan seuraavan päivän tuloksia normaalin käytännön mukaisesti, on odotettavissa suurempia tasepoikkeamia ja säätöhintojen nousua. Silloin sähköpörssihintalista kopioidaan viimeisestä käytettävissä olevalta päivältä ja sitä käytetään seuraavalle päivälle, ja vakuuskaavaa ja säätöhintaa muutetaan kasvaneen taseselvitysrisikin kattamiseksi.

On myös tilanteita, joissa vakiokaavaa ei voida soveltaa tietyille tasevastaavalle tai se ei vastaa tasevastaavan vastapuoliriskiä tarkoituksenmukaisella tavalla. Silloin eSett voi laskea tasevastaavan vakuusvaateen eri kaavalla, joka vastaa paremmin juuri tämän erityistilanteen vastapuoliriskiä. Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, jolloin tämä on välttämätöntä.

- a) **Uusi tasevastaava** – Kun uusi tasevastaava tulee markkinoille, eSett laskee alustavan vakuusvaateen, joka pohjautuu tasearviota, odotettavissa olevien kauppojen ja kulutuksen määriä ja luottoluokitusta koskeviin asiakirjoihin, jos niitä on saatavilla. Uuden tasevastaavan vakuuden minimisumma on 40 000 euroa.
- b) **Tasevastaavan salkun muutos** – Kun tasevastaavan salkussa tapahtuu merkittäviä muutoksia, esimerkiksi fuusion tai yrityskauppojen, joko oston tai myynnin tuloksena, tasevastaavan on annettava eSettille tarvittavat tiedot odotettavissa olevista muutoksista kauppojen määrissä, ja eSett laskee niiden perusteella uuden vakuusvaateen. Laskelman volyymin parametreja muutetaan, jotta vakuusvaade saadaan vastaamaan muutoksesta johtuvia epävarmuustekijöitä. Vakuuden laskemisen vakiokaava otetaan taas käyttöön, kun uudella salkulla on tehty riittävä määrä kauppia.
- c) **Huutokauppaan osallistuminen** – Jotkut tasevastaavat osallistuvat huutokauppoihin, joita käytetään rajan ylittävien siirtokapasiteettien kohdistamiseen esimerkiksi NorNedin kautta silloin, kun European Market Coupling Companylla (EMCC) on teknisiä ongelmia. Näille tasevastaaville tulee määräaikainen lisävakuusvaade, joka vastaa taseselvityksen lisäriskiä.

- d) **Tasevastaavan virheelliset volyymitiedot** – Joskus tasevastaavan raportoimissa volyymeissa saattaa olla tiedossa olevia virheitä, ja tämä aiheuttaa sen, että tasevastaavan vakuusvaade vääristyy merkittävästi. Silloin tasepoikkeamien määrät voidaan muuttaa vastaamaan kahden edellisen selvitetyn viikon tasepoikkeamia.
- e) **Tasevastaavan taloudelliset vaikeudet** – Kun tasevastaavan talousvaikeuksista havaitaan merkkejä ja voidaan osoittaa sen riskin kasvaneen, ettei tasevastaava pysty täyttämään taloudellisia velvoitteitaan eSettiä kohtaan, eSett ryhtyy tarvittaviin toimiin minimoidakseen luottotappioiden riskin. Tällaisissa tapauksissa eSett laskee uuden erityisen vakuusvaateen seuraavien asioiden perusteella:
- tasearviota koskevat asiakirjat
 - tulevan toiminnan ehtoja koskevat asiakirjat
 - markkinakäyttäytyminen
 - luottoluokitus.

9.4 Useissa maissa toimivien tasevastaavien vakuus

Jos tasevastaava toimii useissa maissa, eSett julkaisee tasevastaavalle vain yhden vakuusvaateen, joka kattaa tasevastaavan vastapuoliriskin kaikissa näissä maissa. Tämä vakuusvaade on kunkin maan yksittäisten vakuusvaateiden summa. Vakuusvaateet lasketaan luvussa 9.3 kuvatulla tavalla tasevastaavan laskujen ja kunkin maan tietojen perusteella. Jos tasevastaavalla on erilliset selvitystililtä eri maita varten, kunkin selvitystilin saldo otetaan vakuutena huomioon. Kaikkien yksittäisten vakuustalletusten summan on vastattava vakuusvaadetta.

9.5 Vakuuksien valuutta

Kaikki vakuusvaateet lasketaan ja julkaistaan euromääräisinä. Käteisvakuus ja pankkitakuu voidaan antaa euroissa, Norjan kruunuissa (NOK), Ruotsin kruunuissa (SEK) tai Tanskan kruunuissa (DKK). Norjan, Ruotsin tai Tanskan kruunuissa annetut vakuudet muunnetaan euroiksi käyttäen uusinta saatavilla olevaa Euroopan keskuspankin viitekurssia vakuuksien seuranta varten.

9.6 Vakuuksien hallinta

eSett laskee vakuusvaateet maanantaisin ja julkaisee ne Online-palvelussa samana päivänä klo 13 CE(S)T mennessä. eSett seuraa riskitilannetta viikon aikana ja laskee vakuusvaateet tarvittaessa uudelleen. Jos vakuusvaateita päivitetään viikon aikana, eSett julkaisee päivitettyt vakuusvaateet samana päivänä klo 13 CE(S)T mennessä. Uusia vakuuksia ei julkaista Pohjoismaisen kalenterin mukaisina pyhäpäivinä. Tasevastaavien tulee tarkistaa vakuusvaateensa Online-palvelusta päivittäin ja asettaa tarvittaessa lisävakuudet selvityspankkiinsa.

Tasevastaavan on asetettava riittävä, vakuusvaadetta vastaava vakuus julkaisupäivää seuraavana päivänä klo 11 CE(S)T mennessä, kun päivitetty vakuusvaade julkaistaan. Käteisvakuuden lisäosuus on siirrettävä tilille julkaisupäivää seuraavana päivänä klo 11 CE(S)T mennessä. Pankkitakuut on annettava eSettille julkaisupäivää seuraavana päivänä klo 11 CE(S)T mennessä.

Voidakseen seurata vakuuksia, eSett saa tasevastaavien tilien saldot selvityspankeista päivittäin. Tarvittaessa selvityspankit myös vahvistavat eSettille vakuuksissa päivän aikana tapahtuneet muutokset.

9.7 Tasevastaavan riittämätön vakuus

Jos tasevastaava ei pysty asettamaan vaadittua vakuussummaa vaaditussa ajassa, tämä katsotaan taseselvityssopimuksen vakavaksi rikkomiseksi. Jos sopimusta rikotaan tällä tavoin, eSettillä on yhdessä kantaverkkoyhtiön/yrityksien kanssa oikeus ryhtyä tarvittaviin toimiin tappioiden ehkäisemiseksi. Tasevastaavaan otetaan yhteyttä, ja sitä pyydetään selvittämään tilanteensa pikaisesti. Jos tasevastaava ei pysty korjaamaan vakuuttaan riittävälle tasolle, tämä johtaa siihen, että tasevastaavan taseselvityssopimus irtisanotaan välittömästi ja tasevastaava poistetaan sähkömarkkinoilta.

9.8 Vakuuden vapauttaminen

Jos tasevastaavan asettama vakuussumma ylittää vakuusvaateen, tasevastaava voi pyytää eSettiltä vakuuden ylimääräisen osuuden vapauttamista. Näitä pyyntöjä voi tehdä Online-palvelun kautta minä viikonpäivänä tahansa. Jos pyyntö on oikeutettu, eSett antaa tasevastaavan selvityspankille ohjeet rahojen siirtämiseksi jollekin muulle tasevastaavan tilille. Selvityspankki ei anna tasevastaavan siirtää rahaa pois pantatulta selvitystililtä tai käteisvakuustililtä muulla tavalla.

Tasevastaava täytyy informoida eSettiä tilistä, jota käytetään vakuuksien vapauttamiselle, kun käytössä on pantatun selvitystilin malli. Jos käytössä on pantatun selvitystilin malli, tasevastaava päivittää vakuuksien vapauttamiseen käytettävän tilin Online Palvelun kautta samaan aikaan kuin pantatun selvitystilin (kts. luku 8.4 pantatun selvitystilin perustamisesta). Tasevastaava lähettää eSettille sellaisen henkilön allekirjoittamat maksuohjeet, jolla on yhtiön nimenkirjoitusoikeus. eSett vertaa tämän jälkeen maksuohjeita Online-palvelun kautta päivitetyn vapautustilin numeroon ja hyväksyy sen käyttöön. Jos käytössä on käteistilimalli, käteisvakuudet vapautetaan käteistilille. Pyyntöjä vapauttaa vakuutta käsitellään tiistaista perjantaihin. Pyyntöjä vapauttaa ylimääräistä vakuutta ei käsitellä Pohjoismaisen kalenterin mukaisina pyhäpäivinä.

Jos taseselvityssopimus on irtisanottu, eSett on oikeutettu pidättämään vakuutta, kunnes tasevastaava on täyttänyt kaikki sopimuksen velvoitteet ja tarvittaessa käyttämään vakuutta kattamaan sitoumukset, joita tasevastaava ei pysty noudattamaan. Jäljelle jäävä vakuus vapautetaan tasevastaavalle, kun lopullinen taseselvitys on tehty.

Vaikka sopimuksen mukaan on kirjattu, että pantatulle selvitystilille kertynyt (positiivinen) korko kuuluu pantattua tiliä koskevan sopimuksen (Pledged Cash Account Agreement) panttauksen piiriin, selvyiden vuoksi on hyvä huomioida, että selvityspankkia koskeva sopimus (Settlement Bank agreement) tai pantattua tiliä koskeva sopimus (Pledged Cash Account Agreement) ei estä selvityspankkia hyödyntämästä sen mahdollista oikeutta kuitata negatiivisen koron kerryttämiä maksuja tasevastaavilta pantatun tilin ehtojen mukaisesti, jos negatiivisia korkoja ei peritä muilla tavoin.

9.9 Selvityspankkien seuranta

Tasevastaavien vastapuoliriskin hallinnan lisäksi eSettin on myös varmistettava, että selvityspankit pystyvät suoriutumaan roolistaan selvitysprosessissa. Tätä tarkoitusta varten pankeille on tiettyjä vaatimuksia, jotka niiden on täytettävä, jotta ne voidaan hyväksyä taseselvityksen selvityspankiksi.

- Pankilla on oltava vähintään yhden pääluottoluokituslaitoksen luottoluokitus (Fitch, Moody's tai Standard & Poor's) ja luokituksen (tai jos niitä on useita, suurimman osan) on oltava A-tasoa⁵.
- Jos selvityspankki on luokiteltu useamman luokituslaitoksen toimesta, ainakin yksi luokista täytyy olla tarvittavalla tasolla ja alimman luokituksen täytyy olla ainakin BBB+ (Fitch, Standard & Poor's) tai Baa1 (Moody's).

⁵ Standard & Poor's: pitkäaikainen luokitus vähintään "A-"
Moody's: pitkäaikainen luokitus vähintään "A3"
Fitch: pitkäaikainen luokitus vähintään "A-"

- Pankin on sitouduttava tekemään tilisiirrot, joita eSett pyytää oman pankkinsa kautta.
- Pankin on sitouduttava raportoimaan tasevastaavan saldot eSettille.
- Pankilla on oltava tekninen valmius viestintään eSettin pankin kanssa tilisiirtopyyntöjä ja saldoraportointipalveluja varten.
- Pankin on allekirjoitettava tarvittavat sopimukset eSettin ja eSettin pankin kanssa.

eSett seuraa selvityspankkien luottoluokitusta ja palveluja varmistaakseen, että pankit täyttävät taseselvityksen vaatimukset. Jos selvityspankki ei pysty ylläpitämään vaadittua luottoluokitusta tai tarjoamaan sovittuja palveluita riittävällä tavalla, eSett ryhtyy toimiin poistaakseen pankin hyväksytyjen selvityspankkien listalta. Tätä pankkia käyttäneiden tasevastaavien on siirrettävä selvitystilinsä ja vakuutensa toiseen, hyväksytyyn selvityspankkiin. Jos havaitaan merkkejä siitä, etteivät vaatimukset täyty, pankki joutuu ensin tarkkailulistalle. Tarkkailulista julkaistaan Online-palvelussa, jotta asianomaiset tasevastaavat saavat ennakkovaroituksen valmistautumisesta siihen, että pankki saatetaan poistaa hyväksytyjen selvityspankkien listalta. Jos selvityspankki poistetaan hyväksytyjen listalta, tasevastaavien on siirrettävä tili ja vakuudet hyväksytyyn selvityspankkiin kolmen kuukauden kuluessa.

9.10 Vakuuksien hallinta liittyen tasoituslaskennan laskuihin

Edellä kuvatut proseduurit liittyen vakuuksien hallintaan ja laskentoihin eivät koske tasoituslaskentaa. Tasoituslaskennan laskut perustuvat tuloksiin, jotka toimittaa Svenska kraftnät. Tämä tarkoittaa, että energiat ja kustannukset, jotka ovat osa tasoituslaskentaa, eivät ole mukana vakuuksien laskennassa. Tämän lisäksi suoraveloitusta ei käytetä näissä laskuissa. Valuuttana on SEK tai EUR.

9.11 Tasepalvelun tarjoajien vakuuksien hallinta

eSettin vastapuoliriski aiheutuu tasepalvelun tarjoajien suorittamatta olevista velvoitteista eli tasepalveluista kuten reservi- ja säätösähkömarkkinoilla aktivoidusta alassäädöistä, jotka ovat jo muodostuneet, mutta joita ei ole vielä maksettu. Tasepalvelun tarjoajaa koskevaan vastapuoliriskiiin liittyy myös se riski, ettei tasepalvelun tarjoaja pysty maksamaan tasepalveluita, jotka kertyvät kuluva päivästä eteenpäin siihen asti, kun mahdollinen epänormaali käyttäytyminen havaitaan ja tulevien kustannusten kertyminen estetään. eSettin vastapuoliriski myös vaihtelee oleellisesti eri aikoina, riippuen hintatasoista ja tasepalveluiden volyymeista.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt pidättävät oikeuden vaatia vakuuksia tasepalvelun tarjoajilta. Kukin kantaverkkoyhtiö määrittää kansallisesti käytettävän vakuusjärjestelmän, kunnes yhteinen pohjoismainen malli on määritelty. Tasepalvelun tarjoajien vakuusvaade koskee vain Suomea ja vain niitä tasepalvelun tarjoajia, jotka toimivat itsenäisen aggregaattorina säätösähkömarkkinoilla. Lisätietoa tasepalvelun tarjoajien vakuusvaateesta on tasepalveluiden selvityssopimuksen liitteessä 2 (Appendix 2 – Collaterals), kun jokin pohjoismainen kantaverkkoyhtiö päättää kansallisesti soveltaa vakuusvaadetta.

Vakuus tasepalvelun tarjoajille, joilla on myös tasevastaavan rooli, katetaan olemassa olevalla tasevastaavien dynaamisella vakuusvaateella. Poikkeus tähän on tasepalvelun tarjoaja Suomessa, joka toimii itsenäisenä aggregaattorina, sillä heidän tulee toimittaa vakuusvaade tasevastaavan vakuuden lisäksi. Tasepalvelun tarjoajille, joilla ei ole tasevastaavan roolia, määritellään riskiperusteinen manuaalinen vakuusvaade, jos kansallinen kantaverkkoyhtiö niin vaatii.

9.11.1 Vakiokaava itsenäisille aggregaattoreille Suomessa

Normaalioloissa itsenäisenä aggregaattorina toimivan tasepalvelun tarjoajan vakuusvaade lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

$$Vakuusvaade = 3 * (R_1 + R_2) + X$$

missä

- R₁** = kolmen viimeksi laskutetun viikon viikoittaisten laskutettujen säätöpoikkeamamaksujen summien keskiarvo, sisältäen mahdollisen arvonlisäveron
- R₂** = kolmen viimeksi laskutetun viikon viikoittaisten laskutettujen säätöpoikkeamien summien keskimääräiset itseisarvot, sisältäen mahdollisen arvonlisäveron
- X** = 40 000 EUR

Suomessa minimivakuusvaade on 40 000 €.

9.11.2 Vakiokaavan poikkeukset

Tietyissä tilanteissa, kun vakiokaava ei vastaa vastapuoliriskiä tarkoituksenmukaisella tavalla, eSett voi muuttaa vakuusvaateita vallitsevan riskin mukaisiksi. Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, jolloin tämä on mahdollista:

- Yleiset lomapäivät** – Kun suorittamatta olevien summien laskutus tai maksupäivä viivästyy yleisten lomapäivien vuoksi, tämä johtaa summien kertymiseen normaalitilannetta useammalta päivältä, ennen kuin ne voidaan maksaa. Tulevien tapahtumien riski siis kasvaa, jos viikossa on tavallista useampi päivä, jolloin normaalia seuranta ei tehdä. Näissä tapauksissa vakiokaavaa muutetaan niin, että taseselvitysprosessin lisäpäivät otetaan huomioon.
- Viivästyvät maksut** – Joskus voi vallita selvä riski, että suorittamatta olevien taseselvityssummien laskutus tai maksu viivästyy esimerkiksi pankkeja tai muita taseselvitykseen osallisia tahoja koskevan työtaistelun vuoksi. Näissä tapauksissa vakiokaavaa muutetaan niin, että taseselvitysprosessin arvioitu lisäpäivien lukumäärä otetaan huomioon.
- Markkinoiden muutokset** – Kun sähköpörssimarkkinoilla tai säätösähkömarkkinoilla on tapahtunut huomattavia muutoksia tai niitä on odotettavissa, näiden markkinoiden hinnat eivät ehkä enää edusta nykyistä tai tulevaa hintatasoa. Silloin vakiokaavaa muutetaan niin, että seitsemän viime päivän keskimääräinen säätöhinta korvataan hinta-arviolla, joka vastaa paremmin nykyistä tai tulevaa hintatasoa.
- Sähköpörssimarkkinoiden laskelmien viiveet** – Jos Markkinaoperaattori ei pysty laskemaan seuraavan päivän tuloksia normaalin käytännön mukaisesti, on odotettavissa suurempia tasepoikkeamia ja säätöhintojen nousua. Silloin sähköpörssihintalista kopioidaan viimeisestä käytettävissä olevalta päivältä ja sitä käytetään seuraavalle päivälle, ja vakuuskaavaa ja säätöhintaa muutetaan kasvaneen taseselvitysriskin kattamiseksi.

On myös tilanteita, joissa vakiokaavaa ei voida soveltaa tietyille tasepalvelun tarjoajalle tai se ei vastaa tasepalvelun tarjoajan vastapuoliriskiä tarkoituksenmukaisella tavalla. Silloin eSett voi laskea vakuusvaateen eri kaavalla, joka vastaa paremmin juuri tämän erityistilanteen vastapuoliriskiä. Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, jolloin tämä on välttämätöntä.

- Uusi tasepalvelun tarjoaja** – Kun uusi tasepalvelun tarjoaja tulee markkinoille, eSett laskee alustavan vakuusvaateen, joka pohjautuu tasearviota, odotettavissa olevien kauppohen määriä ja luottoluokitusta koskeviin asiakirjoihin, jos niitä on saatavilla. Uuden tasepalvelun tarjoajan vakuuden minimisumma on 40 000 euroa.

- b) **Tasepalvelun tarjoajan salkun muutos** – Kun tasepalvelun tarjoajan salkussa tapahtuu merkittäviä muutoksia, esimerkiksi fuusion tai yrityskauppojen, joko oston tai myynnin tuloksena, tasepalvelun tarjoajan on annettava eSettille tarvittavat tiedot odotettavissa olevista muutoksista kauppojen määrissä, ja eSett laskee niiden perusteella uuden vakuusvaateen. Laskelman volyymin parametreja muutetaan, jotta vakuusvaade saadaan vastaamaan muutoksesta johtuvia epävarmuustekijöitä. Vakuuden laskemisen vakiokaava otetaan taas käyttöön, kun uudella salkulla on tehty riittävä määrä kauppia.

10 Kommunikointi

Tässä luvussa esitellään pohjoismaisen selvityksen sidosryhmien välinen kommunikointi. Lisäksi käydään läpi eSettin käyttämät eri kommunikointikanavat ja raportointi.

eSettin ja markkinaosapuolten välinen kommunikointi tapahtuu eSettin selvityksen IT-järjestelmässä, joka on eSettin toiminnan keskus. eSettin pääasialliset kommunikointikanavat ovat Messaging Service, Online-palvelu ja Information Service. Sisällöltään viestintä on pääosin taseselvitystietojen jakamista tarvittavien sidosryhmien kanssa, mutta myös erilaisia raportteja, joissa on tietoa taseselvityksestä ja suorituskyvystä markkinoilla.

Pohjoismaista selvitysmallia varten on kehitetty markkinasanomien yhteinen tiedonvälitysstandardi (lisätietoja alakohdassa 10.4 Tiedonvaihtostandardi). Yhteisen sanomastandardin tarkoitus on varmistaa, että selvitystietojen

kuten suunnitelmien, kauppojen, toimitusten ja mittaustietojen vaihto perustuu samaan tekniikkaan ja formaatteihin, jotta selvitystiedot siirtyvät sujuvasti kaikkien pohjoismaisten markkinaosapuolten välillä.

Online-palvelu toimii ensisijaisena yhteysskanavana tasevastaaviin ja muihin markkinaosapuoliin. eSettin taseselvitystiedot julkaistaan palvelussa, ja markkinaosapuolet voivat tarkastella käyttöoikeuksiansa mukaisia tietoja ja ladata tiedot itselleen. Online-palvelu koostuu sekä julkisesta puolesta, jossa kaikille näkyvät selvitystiedot julkaistaan, että kirjautumisen vaativasta rajatusta puolesta, jonka taseselvitystiedot ovat vain tiettyjen markkinaosapuolten saatavilla. Markkinaosapuolet voivat myös lähettää eSettille tietoja Online-palvelun kautta ja esimerkiksi hallita vakuus- ja laskutustietojaan. Lisäksi on mahdollista poimia otteita julkaistuista tiedoista ja tilata palvelusta datapaketteja.

Kaikki tarvittavat eSettin selvitystiedot lähetetään Messaging Servicen automaattisten tietovirtojen ja datapakettien avulla, niiden kuvaus on alakohdassa 10.2. Lisäksi eSett tarjoaa markkinaosapuolille mahdollisuuden ladata uusia tai päivitettyjä tietoja taseselvityksen IT-järjestelmästä suoraan omiin järjestelmiinsä Information Servicen kautta. Information Service toimii laitteiden välisenä yhteytenä markkinaosapuolten ja eSettin järjestelmien välillä. Voidakseen käyttää Information Service -palvelua markkinaosapuolten on ensin saatava eSettin määrittelemät käyttöoikeudet. Markkinaosapuolet voivat ladata Information Servicestä aikasarjatietoja ja vain sellaisia tietoja, joihin markkinaosapuoli on oikeutettu. Lisätietoja Information Service rajapinnasta on oppaassa *Communication guideline*, joka on saatavilla eSettin verkkosivuilla osoitteessa <https://www.esett.com/customers/data-communications/>.

Selvitysjärjestelmässä on saatavilla vähintään kahden täyden vuoden taseselvitystiedot. Selvitystietojen määrää rajoitetaan arkistomalla dataa sekä poistamalla vanhoja arkistoja. Arkistointi ja arkistointien poisto on ennaltaehkäisevä tapa hallita datamäärän kasvua. Tämä auttaa takaamaan saumattoman ja kustannustehokkaan toiminnan ja suorituskyvyn järjestelmässä. Arkistointi tapahtuu kerran vuodessa yli kaksi kalenterivuotta vanhalle datalle. Data tallennetaan arkistoon seitsemäksi vuodeksi, ja yli seitsemän vuotta vanhat arkistot poistetaan kerran vuodessa.

10.1 Messaging Service

Messaging Service mahdollistaa eSettin ja markkinaosapuolten selvitysprosessissa tarvittavien sanomien vaihdon. Sitä käytetään sekä saapuville sanomille, kuten verkonhaltijoiden lähettämille mittaustiedoille, ja lähteville sanomille, kuten taseselvitystulosten lähettämiseen tasevastaaville. Jotta voitaisiin varmistaa, että selvitystietojen vaihto perustuu samaan viestintätekniikkaan ja samoihin formaatteihin, on kehitetty yhteinen tiedonvaihtostandardi, joka esitellään alakohdassa 10.4.

eSett viestii SMTP-, SFTP-, webservice- tai ECP-kanavan kautta, kun sanomia lähetetään eSettille tai eSettiltä Messaging Servicen kautta. Ruotsin ja Norjan markkinaosapuolet käyttävät SMTP-formaattia, Suomen markkinaosapuolet voivat käyttää mitä tahansa kanavaa ja Tanskan markkinaosapuolia kehoitetaan käyttämään ECP-kanavaa.

10.2 Datapaketit

Datapakettien avulla markkinaosapuolet (tasevastaavat, tasepalvelun tarjoajat ja verkonhaltijat) voivat tilata selvitystietoja. eSett määrittelee datapaketin sisällön ja sen, milloin datapaketit kootaan ja lähetetään automaattisesti. Tämän jälkeen eSett lisää uuden määritellyn datapaketin saatavilla olevien datapakettien listalle Online-palveluun. Markkinaosapuolet voivat sen jälkeen tilata datapaketin Online-palvelusta. eSettin taseselvitysjärjestelmä kokoaa ja lähettää paketit Messaging Servicen kautta eSettin määrittelemän jakeluaikataulun mukaisesti. Datapaketit luodaan markkinaosapuolien roolien perusteella niin, että kukin paketti sisältää vain tietoja, joita markkinaosapuoli on oikeutettu tarkastelemaan. Yleensä datapaketit lähetetään markkinaosapuolille päivittäin taseselvitysjaksotasolla sisältäen selvitystiedot avoinna olevalta jaksolta, kuten myös lopulliset taseselvitystiedot suljetulta jaksolta.

Datapaketit jaetaan spesifisiin ja geneerisiin datapaketteihin. Spesifiset datapaketit käyttävät samoja tietovirtoja kuin Information Service, ja nämä on määritelty Communication Guidelines -dokumentissa. Geneeriset datapaketit käyttävät omaa formaattiaan (esimerkiksi suurin osa taseselvityksen aggregoiduista aikasarjoista on geneerisessä formaatissa). Geneerinen formaatti määritellään Communication Guidelines -dokumentissa.

Lisäksi eSett tarjoaa datapaketteja UTILTS-formaatissa koskien Ruotsin profilointia ja tasoituslaskentaa. Nämä on määritelty dokumentissa "UTILTS & APERAK guide", joka on ladattavissa Ruotsin Ediel-portaalista:

<https://www.ediel.se/Info/edielanvisningar>.

Datapaketti	Kuvaus	Markkinaosapuoli
Mittausalueiden häviöt mittausaluekohtaisesti	Häviöt niiltä mittausalueilta, joista verkonhaltija on vastuussa	Verkonhaltija
Mittausalueiden tasepoikkeamat	Lasketut mittausalueen tasepoikkeamat niiltä mittausalueilta, joista verkonhaltija on vastuussa	Verkonhaltija
Mittausalueiden tasepoikkeamat	Lasketut mittausalueen tasepoikkeamat niillä sähkön myyjillä, joille tasevastaava on tasevastuussa	Tasevastaava
Tuotanto tuotantoyksikkökohtaisesti	Tuotanto niissä tuotantoyksiköissä, joista verkonhaltija on vastuussa	Verkonhaltija
Rajapistesummat	Vierekkäisten mittausalueiden väliset rajapistesummat, joissa verkonhaltija on osapuolena	Verkonhaltija
Rajapistesummien vahvistusraportti	Vierekkäisten mittausalueiden välisten rajapistesummien vastaavat arvot ja delta-arvot	Verkonhaltija
Sähkön myyjien kulutustiedot tyyppi- ja mittausaluekohtaisesti	Sähkön myyjien kulutus niillä mittausalueilla, joista verkonhaltija on vastuussa	Verkonhaltija
Sähkön myyjien kulutustiedot tyyppi- ja mittausaluekohtaisesti	Sähkön myyjien kulutus niillä sähkön myyjillä, joille tasevastaava on tasevastuussa	Tasevastaava
Sähkön myyjien yhdistetyt tuotantotiedot tyyppi- ja mittausaluekohtaisesti	Sähkön myyjien yhdistetty tuotanto niillä mittausalueilla, joista verkonhaltija on vastuussa	Verkonhaltija
Sähkön myyjien yhdistetyt tuotantotiedot tyyppi- ja mittausaluekohtaisesti	Sähkön myyjien yhdistetty tuotanto niillä sähkön myyjillä, joille tasevastaava on tasevastuussa	Tasevastaava
Tuotantosunnitelmat tasevastaava ja säätöobjektikohtaisesti		Tasevastaava
Tuotanto tuotantoyksikkökohtaisesti	Tuotanto niissä tuotantoyksiköissä, joiden sähkön myyjille tasevastaava on tasevastuussa	Tasevastaava
Kahdenväliset kaupat	Tasevastaavan taseessa olevat kahdenväliset kaupat	Tasevastaava
Kahdenvälisten kauppohen vahvistusraportti	Kahdenvälisten kauppohen vastaavat arvot ja delta-arvot kahden tasevastaavan välillä	Tasevastaava
Tasepoikkeamien hinnat markkinatasealuekohtaisesti		Tasevastaava ja tasepalvelun tarjoaja
FRR-M energiamarkkinan hinnat markkinatasealuekohtaisesti	Säätösähkön hinnat Pohjoismaiselta mFRR-energiemarkkinalta	Tasevastaava ja tasepalvelun tarjoaja
FRR-A energiamarkkinan volyymipainotetut keskihinnat markkinatasealuekohtaisesti	Volyympainotettu vartin keskihinta eurooppalaiselta aFRR-energiemarkkinalta (PICASSO) per taseselvitysjakso	Tasevastaava ja tasepalvelun tarjoaja
Tasepoikkeamat tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti (volyyymi ja summa)	Taseselvityksen tulokset volyymeinä (MWh) ja summina (EUR, DKK, NOK tai SEK)	Tasevastaava
Säätöpoikkeamat tasepalvelun tarjoaja- ja markkinatasealuekohtaisesti (volyyymi ja summa)	Säätöpoikkeaman tulokset volyymeinä (MWh) ja summina (EUR, DKK, NOK tai SEK)	Tasepalvelun tarjoaja
Aktivoidut reservit reservilajikohtaisesti (volyyymi ja summa tasepalvelun tarjoajalle, ja vain volyymit tasevastaavalle)		Tasepalvelun tarjoaja ja tasevastaava
Kapasiteettireservit alatyypikohtaisesti		Tasepalvelun tarjoaja
Sähköpörssikaupat	Tasevastaavan taseessa olevat Day-ahead, Intraday ja Day-ahead (NSL) kaupat	Tasevastaava
Kompensaatiot reservilajikohtaisesti	Kompensaation volyymit (MWh) ja summat reservilajikohtaisesti	Tasevastaava ja tasepalvelun tarjoaja

Taulukko 31. Spesifiset datapaketit.

Datapaketti	Markkinaosapuoli
Aggregoitu kulutus tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu kulutus tyyppi-, tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu kulutus myyjä- ja mittausaluekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu pientuotanto tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu tuotantosuunnitelma tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu kahdenvälisten kauppojen osto tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu kahdenvälisten kauppojen myynti tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu Day-ahead osto tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu Day-ahead myynti tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu Day-ahead (NSL) osto tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu Day-ahead (NSL) myynti tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu Intraday osto tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu Intraday myynti tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu Day-ahead tuonti tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu Day-ahead vienti tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu Day-ahead (NSL) tuonti tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu Day-ahead (NSL) vienti tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu Intraday tuonti tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu Intraday vienti tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu mittausalueen tasepoikkeaman ylijäämä tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu mittausalueen tasepoikkeaman alijäämä tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu kulutustaseen ylössäätö tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu kulutustaseen alassäätö tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu rajapistekauppojen tuonti tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu rajapistekauppojen vienti tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu pumppuvarastojen kulutus tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu normaali tuotanto tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu tuotantotaseen ylössäätö tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava
Aggregoitu tuotantotaseen alassäätö tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti	Tasevastaava

Taulukko 32. Geneeriset datapaketit.

Datapaketti	Kuvaus	Markkinaosapuoli
Alustava kuormituskäyräosuus mittausalue-, tasevastaava- ja tyyppikohtaisesti	Raportoidut alustavat kuormituskäyrät per mittausalue, tasevastaavat ja tyyppi (yleinen, häviöt) ml. mittausalueen kokonaiskuormituskäyräosuus	Tasevastaava
Kuormituskäyrät mittausaluekohtaisesti	Kaikki Ruotsin kuormituskäyrät per mittausalue	Tasevastaava ja verkonhaltija
Kuormituskäyrät omien mittausalueiden osalta	Kuormituskäyrät verkonhaltijan vastuulla olevilta mittausalueilta, tai Kuormituskäyrät mittausalueilta, joilla tasevastaavalla on kuormituskäyräosuuksia	Tasevastaava ja verkonhaltija
Lopullinen kuormituskäyräosuus mittausalue-, tasevastaava- ja tyyppikohtaisesti	Kaikki tasevastaavalle raportoidut lopulliset kuormituskäyrät per mittausalue ja tyyppi (yleinen, häviöt)	Tasevastaava
Kuormituskäyrän poikkeamat mittausaluekohtaisesti	Tasevastaavan vastuulle kuuluvat kuormituskäyrän poikkeaman per mittausalue	Tasevastaava
Tasotuslaskennan määrät ja summat mittausalue- ja tasevastaavakohtaisesti	Tasotuslaskennan määrät ja summat mittausalue- ja tasevastaavakohtaisesti kuukausitasolla	Tasevastaava
Tasotuslaskennan määrät ja summat maa- ja tasevastaavakohtaisesti	Tasotuslaskennan määrät ja summat maa- ja tasevastaavakohtaisesti kuukausitasolla	Tasevastaava
Lasketut tasotuslaskennan määrät ja summat mittausalue- ja tasevastaavakohtaisesti	Lasketut tasotuslaskennan määrät ja summat mittausalue- ja tasevastaavakohtaisesti kuukausitasolla SNT-ajassa	Tasevastaava
Profiilikulutus markkinatasealue- ja tasevastaavakohtaisesti	Yhteenlasketut tasevastaavan profiilikulutukset per markkinatasealue	Tasevastaava
Profiilikulutus mittausalue- ja tasevastaavakohtaisesti	Tasevastaavan profiilikulutukset per mittausalue	Tasevastaava
Kuukausitason profiilikulutus mittausalue- ja tasevastaavakohtaisesti	Kuukauden yhteenlasketut tasevastaavan profiilikulutukset per mittausalue	Tasevastaava
Tasotuslaskennan hinnat	Tasotuslaskennan hinta per markkinatasealue	Tasevastaava

Taulukko 33. UTILTS-datapaketit liittyen Ruotsin profilointiin ja tasotuslaskentaan.

10.3 Information Service

eSett antaa markkinaosapuolille mahdollisuuden hakea taseselvitystietoja (aikasarjatietoja) Information Servicen kautta. Information Service on perustettu järjestelmien väliseksi yhteydeksi markkinaosapuolten ja eSettin järjestelmien välille.

Palvelu on toteutettu verkkopalveluna, mikä antaa mahdollisuuden tietojen hakuihin ja tiedonsiirtoon, mutta myös tietoturva- ja turvallisuuden kahden järjestelmän välillä ja työkalut markkinaosapuolen tunnistamiseksi ja käyttöoikeuksien antamiseksi. Jos markkinaosapuoli haluaa käyttää Information Service rajapintaa, sen täytyy avata yhteys eSettin järjestelmään.

Markkinaosapuolten on ensiksi saatava oikeus käyttää verkkopalvelua. Käyttöoikeuksien saamisen jälkeen markkinaosapuoli voi hakea Information Servicen kautta aikasarjatietoja. Markkinaosapuoli voi hakea ainoastaan niitä tietoja, joihin on oikeutettu.

Markkinaosapuolen IT-järjestelmä voi lähettää Information Service rajapintaan pyynnön markkinaobjektiliityntätietojen (MEC) saamiseksi. Markkinaosapuoli voi tilata esimerkiksi seuraavat MEC-tiedot: tarkat tuotantosuunnitelmat, tarkat reservitiedot, taseselvitystiedot, taseselvitystulokset tai tasepoikkeamien hinnat. Information Service toimittaa pyydytetyt tiedot markkinaosapuolen järjestelmään, jos pyydytetyt tiedot ovat saatavilla.

Tiedot, joita voidaan lähettää ja vastaanottaa Information Servicen kautta, näkyvät seuraavassa taulukossa (**Taulukko 34**).

Information Servicen kautta saatavat tiedot	
Markkinaosapuoli	Tiedot
Tasevastaava	taseselvitystiedot (esim. aikasarjatiedot, jotka koskevat markkinaobjektiliityntätietoja, tarkkoja tuotantosuunnitelmia, tarkkoja reservitietoja, taseselvityslaskelmien tuloksia tai tasepoikkeamien hintoja)
Tasepalvelun tarjoaja, kantaverkkoyhtiö, nimitetty sähkömarkkinaoperaattori, sähkön myyjä	taseselvitystiedot (esim. aikasarjatiedot)

Taulukko 34. Information Servicen kautta saatavat tiedot markkinaosapuolittain.

Yksityiskohtaiset tiedot Information Service rajapinnasta ja tuetuista tietovirroista löytyvät Communication Guidelines -ohjeesta eSettin web-sivuilta <https://www.esett.com/customers/data-communications/>.

10.4 Tiedonvaihdon standardi

Yhteinen tiedostoformaattien syntaksi perustuu ENTSO-E- ja eBIX®-formaatteihin. Käytettävä tiedostoformaatti on määritelty tarkemmin asiakirjassa "A market model for data exchange, Business Requirement Specification for Data Exchange in NBS" (BRS). Pohjoismaisen taseselvitysjärjestelmän BRS:n painopisteenä ovat tiedonvaihdon liiketaloudelliset näkökohdat. Sen uusin versio on saatavilla osoitteessa <https://ediel.org/>.

Markkinaosapuolten, joiden vastuulla on tietojen raportointi eSettille, on käytettävä yhteistä standardia, kuten todetaan luvussa 5.1 Raportointivaatimukset.

Kantaverkkoyhtiöt ovat valmistelleet pohjoismaisen taseselvitysmallin käyttöopasta. "The User Guide for XML documents for NBS" on yksityiskohtainen pohjoismaisessa taseselvityksessä käytettävien ENTSO-E- ja eBIX® XML-asiakirjojen käyttöohje. Oppaan painopisteenä ovat vaihdettavien asiakirjojen tekniset näkökohdat. Lisäksi myös NMEG on valmistanut asiakirjan, jossa on XML-mallit ja esimerkit. Sen uusin versio on saatavilla osoitteessa <https://ediel.org/>.

10.4.1 Tiedonsiirron salaus, WS, SFTP ja SMTP kanavissa

Tiedonsiirto eSettin suuntaan voidaan salata tai lähettää ilman salausta, ja siirrossa markkinaosapuolten suuntaan salauksen käyttö riippuu vastaanottavan osapuolen valmiuksista. Tuetut protokollat (WS, SFTP, SMTP) sallivat tunnistamisen ja tiedonvaihdon salauksen käyttäen joko TLS- tai SSH-protokollaa. Siirtotekniikka (ja sen alaiset kirjastot) valvovat täysin tunnistamis- ja salausprosessia, ja turvatiedot (käyttäjätunnus/salasana) siirtyvät näihin tekniikoihin erityisten määritysten avulla. Ruotsissa vaaditaan TLS-salausprotokollan käyttöä lähetettäessä taseselvitystietoa eSettille.

10.4.2 Tiedonsiirron salaus ECP/EDX

Jokainen uusi viesti on salattu käyttämällä symmetrisen salauksen tuottamaa yksilöllistä avainta (istuntoavain) lähettäjän päätepisteessä. Käytetyn avaimen bittipituus saadaan konfiguraatiosta. Istuntoavain on salattu

vastaanottajan päätepisteellä käyttäen julkista X.509 avainta. Viestien salaaja saa julkisen X.509 avaimen komponenttihakemistosta. Salattu istuntoavain kuljetetaan yhdessä viestin kanssa lähettäjän päätepisteestä vastaanottajan päätepisteeseen.

Vastaanottajan päätepisteessä istuntoavaimen salaus puretaan käyttämällä vastaanottajan päätepisteen yksityistä X.509 avainta. Viestin salaaja saa yksityisen X.509 avaimen paikallisesta avainkaupasta. Viestin hyötykuorman salaus puretaan salauksesta puretulla istuntoavaimella.

Symmetrisenä salauksena käytetään AES-algoritmia. Tuetut näppäinkoot ovat 128, 192 ja 256 bittiä. Käytetyn symmetrisen salausavaimen koko voidaan asettaa eri tavalla kullekin päätepisteelle konfiguraatiossa. ECP käyttää 2048-bittiä pitkiä avaimia asymmetriseen salaukseen.

10.4.3 Markkinaosapuolten tiedonsiirron koodiskeemat

Markkinaosapuolen on käytettävä kaikessa tiedonsiirrossa eSettin suuntaan yhtä koodiskeemaa maata kohden. Tämä voi olla esimerkiksi EIC, GS1-koodit tai maakohtaiseen koodiskeemaan perustuva osapuolitunnus. Jos markkinaosapuoli on aktiivinen vain yhdessä maassa, se voi käyttää sen maan koodiskeemaa, mutta jos markkinaosapuoli on aktiivinen useammassa maassa, sen on käytettävä EIC- tai GS1-koodiskeeman mukaista osapuolitunnusta. Tiedonsiirron koodiskeemoista on tarkempaa tietoa BRS:ssä, joka on saatavilla osoitteessa <https://ediel.org/>.

Kuten luvussa 3.2.1 on mainittu, sähkön myynti- ja sähköverkkoliiketoiminnan eriyttämiseen liittyvistä syistä sähkön myyjän ja verkonhaltijan liiketoiminta on erotettu siten, että ne toimivat erillisinä yhtiöinä ja on tarpeellista mallintaa ne omiksi yhtiöiksi myös NBS-mallissa ja taseselvityksen IT-järjestelmässä. Tämän takia nämä yhtiöt eivät voi käyttää samaa osapuolitunnusta.

Sanomaliikenteeseen ja tietojen vaihtoon liittyen määritellään koodiskeema ja markkinaosapuolitunnus erikseen jokaiselle roolille.

Norjassa ja Ruotsissa samaa markkinaosapuolitunnusta voidaan käyttää sähkön myyjän, tasevastaavan ja tasepalvelun tarjoajan rooleissa, jotka ovat saman yhtiön alla. Jos yhtiö toimii verkonhaltijan roolissa saman yhtiön sisällä, osapuolitunnus ei voi olla sama.

Palvelutoimittajan osalta määritellään, mille markkinaosapuolelle palvelutoimittaja tekee taseselvityspalveluja. Kun palvelutoimittaja lähettää sanomia eSettille (harjoittaessaan asiakaspalvelua omalle asiakkaalleen), sen tulee käyttää asiakkaansa osapuolitunnusta oman osapuolitunnuksensa sijaan.

Suomessa sama markkinaosapuoli voi käyttää samaa kansallista koodia rooleille, jotka on liitetty kyseiseen yritykseen. Esimerkiksi tasevastaavana toimiva yritys voi käyttää samaa kansallista osapuolitunnusta tasevastaavana, tasepalvelun tarjoajana ja tarvittaessa myös sähkön myyjänä toimiessaan, kuten myös mittaustavastuullisena osapuolena/verkonhaltijana omille tuotantomittausalueilleen. GS1-tunnusta käytettäessä, DSO-rooli tarvitsee oman uniikin tunnuksen, mutta tasevastaava-, tasepalvelun tarjoaja- ja myyjäroolit voivat käyttää samaa tunnusta, jos ne ovat osa samaa yhtiötä.

Fingrid antaa vastuussa olevana toimijana maakohtaiset ja EIC-järjestelmät markkinaosapuolille, ja GS1 Finland Oy vastaa GS1-koodijärjestelmästä Suomessa. Jos suomalainen markkinaosapuoli on aktiivinen useammassa kuin yhdessä pohjoismaisen taseselvityksen käyttöönotaneessa maassa, suomalaisen markkinaosapuolen on käytettävä joko EIC- tai GS1-järjestelmää. Lisäksi Suomen Datahub vaatii, että osapuolet käyttävät Suomessa GS1 (GLN) -tunnusta, paitsi jos osapuoli toimii Datahubin toimintapiirin ulkopuolella.

Kaikilla Tanskan markkinaosapuolilla on GLN-koodi ja se on ainoa vaihtoehto verkonhaltijoille ja sähkön myyjille. Tasevastaavat ja tasepalvelun tarjoajat saavat myös käyttää EIC-koodia. Tanskassa sama markkinaosapuolikoodi voi olla käytössä samaan yritykseen kuuluvalla myyjällä, tasevastaavalla ja tasepalvelun tarjoajalla.

Taulukko 35 kokoaa yhteen osapuolitunnuksiin liittyvät vaatimukset kussakin NBS-maassa.

Sallitut osapuolitunnukset maittain			
Maa	GS1 (GLN)	EIC	Kansallinen
Tanska	X	X	
Suomi	X	X ⁶	X ⁶
Norja	X ⁷		
Ruotsi	X	X	X

Taulukko 35. Sallitut markkinaosapuolitunnukset maittain.

10.5 Avoin Data

Avoin Data on eSettin ensisijainen rajapinta muille sidosryhmille kuin markkinaosapuolille. Avoimeen dataan pääsee ilman käyttäjätiliä tai tunnistautumista. Se sisältää perustietoja taseselvityksestä ja siihen liittyvistä yrityksistä.

Avoin Data sisältää tiedot, jotka on esitelty seuraavassa taulukossa (**Taulukko 36**).

Avoin Data -palvelun tiedot
Luettelo aktiivisista markkinaosapuolista ja niiden rooleista
Luettelo aktiivisista mittausalueista, niiden verkonhaltijoista, tyypeistä ja markkinatasealueista
Sähkön myyjien tasevastaavat tyypeittäin eri mittausalueilla
Hyväksytyt selvityspankit
Tasepoikkeamien volyymit taseselvitysjaksoittain kullekin markkinatasealueelle (vain Suomi ja Norja)
Kulutuksen volyymit taseselvitysjaksoittain kullekin markkinatasealueelle mittaustyypeittäin
Tuotannon volyymit taseselvitysjaksoittain kullekin markkinatasealueelle tuotantolajeittain
Hintatiedot taseselvitysjaksoittain kullekin markkinatasealueelle
Maksut
Kuormituskäyrävolyymit taseselvitysjaksoittain kullekin mittausalueelle Ruotsissa (1.11.2023 alkaen)
Tasotuslaskennan hinnat kuukausittain kullekin markkinatasealueelle Ruotsissa (1.11.2023 alkaen)

Taulukko 36. Avoimen Datat sisältämät tiedot.

10.6 Online-palvelu

Online-palvelu on eSettin ensisijainen kommunikointikanava markkinaosapuolien suuntaan. Online-palveluun on kirjaututtava, ja se sisältää taseselvitystietoja, joita vain rekisteröityneet markkinaosapuolet voivat tarkastella.

Taseselvityksen IT-järjestelmän taseselvitystiedot julkaistaan Online-palvelussa. Markkinaosapuolet ja heidän hyväksymät palveluntarjoajat voivat tarkastella ja ladata itselleen tietoja, joihin heillä on käyttöoikeudet. Online-

⁶ Vain osapuolille kansallisen Datahubin toimintapiiriin ulkopuolella. Esimerkiksi tasevastaava tai myyjä, jolla on pelkkiä kauppvoja, tai verkonhaltija, jolla on vain tuotantoverkko ilman rajapistesummaa jakelu- tai kantaverkkoon.

⁷ Norjassa täytyy käyttää norjalaista GS1 (GLN) -tunnusta.

palvelu tarjoaa myös toiminnot rakenteellisten tietojen päivittämiseen ja taseselvitystietojen raportointiin. Käyttäjä pystyy myös seuraamaan markkinaosapuoleen liittyviä sanomia.

Online-palvelun painopiste on taseselvityksessä mukana olevien yritysten (ja markkinaosapuolten) tarpeissa ja siinä, että ne saavat kaiken omaan selvitykseensä liittyvän tiedon. Markkinaosapuolet pystyvät näkemään täydellisen yleiskatsauksen taseselvityksen raportoiduista tiedoista ja tuloksesta, ja siten tarkistamaan täysin koko selvityksensä.

Markkinaosapuolet ja niiden palveluntarjoajat pystyvät lähettämään ja päivittämään tietoja eSettin taseselvityksen IT-järjestelmään. Tämä koskee sekä aikasarjatietoja että rakenteellisia tietoja. Tarjolla on myös toimintoja vakuuksien ja laskutustietojen hallintaan, ja palvelusta voi ladata itselleen tietoja eri muodoissa. Toiminnot, jotka markkinaosapuolet voivat tehdä Online-palvelussa, näkyvät seuraavassa taulukossa (**Taulukko 37**).

Online-palvelun toiminnot	
Markkinaosapuoli	Toiminto
Sähkön myyjä	- yhteystietojen hallinta - nykyisten ja aikaisempien rakenteellisten tietojen tarkastelu - taseselvitystietojen tarkastelu ja lataaminen (aikasarjatiedot)
Tasevastaava	- yhteystietojen hallinta - rakenteellisten tietojen rekisteröinti, päivitys ja sulkeminen - nykyisten ja aiempien rakenteellisten tietojen tarkastelu - taseselvitystietojen antaminen, muuttaminen, tarkastelu ja lataaminen - laskutustietojen tarkastelu (maksut, hinnat, loppusummat) - Vakuuksien tietojen tarkastelu ja päivitys - kahtenvälisten kauppojen raportointi ja päivitys aikataulun mukaisesti - taseselvitystietojen tarkastelu ja lataaminen (aikasarjatiedot, taseraportit, tuotantosunnitelmat, taselaskennan tulokset ja mittausalueiden tasepoikkeamat) - markkinaseurannan ja suorituskykykymittareiden tietojen tarkastelu
Tasepalvelun tarjoaja	- yhteystietojen hallinta - nykyisten ja aikaisempien rakenteellisten tietojen tarkastelu - tasepalvelutietojen tarkastelu ja lataaminen (aikasarjatiedot) - laskutustietojen tarkastelu (maksut, hinnat ja loppusummat) - vakuuksien tietojen tarkastelu ja päivitys
Verkonhaltija	- yhteystietojen hallinta - rakenteellisten tietojen rekisteröinti, päivitys ja sulkeminen - taseselvitystietojen antaminen, muuttaminen, tarkastelu ja lataaminen - nykyisten ja aikaisempien rakenteellisten tietojen tarkastelu - rajapistesummien raportointi ja päivitys aikataulun mukaisesti - mittausalueiden tasepoikkeamien tarkastelu - taseselvitystietojen tarkastelu ja lataaminen (aikasarjatiedot, taseraportit ja mittausalueiden tasepoikkeamat)

Taulukko 37. Online-palvelun tarjoamat toiminnot markkinaosapuolille.

10.6.1 Online-palvelun käyttäjät

eSett myöntää käyttöoikeuden eli ensimmäisen pääsyn palveluun. Käytössä on kahdenlaisia käyttäjiä Online-palveluun:

- Online-palvelun pääkäyttäjä – käyttäjällä on pääsy käyttäjänhallintaan, palvelutoimittajien hallintaan ja yhtiön hallinnan toimintoihin

- Online-palvelun käyttäjä – käyttäjä on yhtiön tavallinen käyttäjä, jolla voi olla luku- ja/tai muokkaus oikeus taseselvitykseen liittyviin tietoihin, mukaan lukien vakuuksien hallinta.

Jokaisella Online-palvelun käyttäjällä on oltava henkilökohtainen käyttäjätili, kirjautumistiedot ja salasana, jotta pääsisi käyttämään palvelun yksityistä puolta. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä jokaisen käyttäjän on luettava, hyväksyttävä ja sitouduttava noudattamaan käyttöehtoja ([Terms of Use](#)).

Käyttäjä käyttää palvelua omalla riskillä ja on vastuussa kaikesta käytöstä, joka tapahtuu hänen tunnuksella ja salasanalla sekä käyttöehtojen mukaisesta toiminnasta. Käyttäjän tulee pitää käyttäjätunnus ja salasana luottamuksellisina.

Käyttäjän on sovellettavan lainsäädännön mukaisesti käytettävä palvelua vilpittömässä mielessä ja noudatettava aina hyviä liiketoimintatapoja.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvän käytännön vastaiseen materiaalien lähettämiseen tai välittämiseen, sekä olemaan yllyttämättä siihen tai edistämättä sitä. Käyttäjä ei saa paljastaa palvelussa julkaistuja tietoja kolmansille osapuolille. Käyttäjä on vastuussa kaikkien palvelun käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kuluista. Lisäksi käyttäjän vastuulla on varmistaa palveluun liittyvän yhteyden oikea ja turvallinen kokoonpano.

Käyttäjä on täysin vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat eSettille, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille käyttöehtojen, sovellettavan lain tai hyvien liiketapojen noudattamatta jättämisen seurauksena.

10.6.1.1 Online-palvelun pääkäyttäjä

Jokaisella yrityksellä (tai markkinaosapuolella) on oltava Online-palvelun pääkäyttäjä. Pääkäyttäjällä on pääsy käyttäjänhallintaan, palvelutoimittajien hallintaan ja yhtiön hallinnan toimintoihin sekä luku- ja muokkaus oikeus kaikkiin käyttäjän yritykseen liittyviin markkinaosiin ja toimintoihin.

10.6.1.2 Käyttäjien hallinta

eSett myöntää pääsyn Online-palveluun yhtiön pääkäyttäjälle. Pääkäyttäjä on vastuussa muiden käyttäjien pääsyn myöntämisestä ja palvelun käyttäjätilien ylläpidosta yrityksessä, jota palvelun pääkäyttäjä edustaa. Pääkäyttäjä varmistaa, että pääsy annetaan vain henkilöille, joilla on laillinen, työhön liittyvä tarve käyttää palvelua. Sekä pääkäyttäjä että muut käyttäjät ovat myös vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa luottamuksellisuuden varmistamisesta.

Pääkäyttäjä on velvollinen deaktivoimaan Online-palvelun käyttäjätilit, joita ei enää tarvita käyttäjän työsuhteen päättymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

eSett voi myös hallinnoida käyttäjätilejä ja varmistaa, että käyttäjät, jotka eivät enää käytä järjestelmää, tulevat poistumaan järjestelmästä ennalta määrätyn syklin mukaisesti. Käyttäjät, joiden salasana on vanhentunut, deaktivoidaan neljän (4) kuukauden kuluttua. Käyttäjät, jotka ovat olleet deaktivoituja kolmen (3) kuukauden ajan, voidaan poistaa automaattisesti. Yrityksen pääkäyttäjä Online-palvelussa voi uudelleen aktivoida yrityksen deaktivoituja käyttäjiä.

Yrityksen pääkäyttäjä luo Online-palveluun muut käyttäjät. Käyttäjätiliä varten vaaditaan seuraavat tiedot:

- nimi
- yhteystiedot (sähköposti, matkapuhelinnumero tekstiviestivarmennusta varten)
- yritys
- Online-palvelun käyttäjän käyttöoikeudet

Pääkäyttäjä määrittelee käyttäjille oikeat roolit ja käyttöoikeudet.

Kun käyttäjätili on luotu ja aktivoitu, uudelle Online-palvelun käyttäjälle lähetetään automaattisesti kutsu.

10.6.1.3 Käyttöoikeudet

Käyttäjällä on pääsy vain heidän yrityksensä rekisteröimiin markkinaosapuolten tietoihin tai vain niiden markkinaosapuolten tietoihin, joita yritys palvelee palvelutoimittajana. Palvelun käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joka vaatii kaksivaiheisen tunnistautumisen.

Taseselvitystietojen käyttöoikeudet ovat pohjoismaisten viranomaisten sääntelemät, ja IT-järjestelmän käytön hallinta on lainsäädännön mukaista. Järjestelmälle on määritelty seuraavat käyttöoikeudet:

- ensisijainen käyttöoikeus – käyttöoikeus käyttäjän yrityksen markkinaosapuolien tietoihin
- toissijainen käyttöoikeus – käyttöoikeus niiden markkinaosapuolien tietoihin, joille käyttäjän yritys tarjoaa palveluita. Nämä ovat olennaisia vain palveluntarjoajayritysten käyttäjille.

Käyttöoikeuksiin liittyvät seuraava markkinaosapuoliryhmät:

- markkinoilla aktiivisten ryhmä, johon kuuluvat tasevastaavat, tasepalvelun tarjoajat ja sähkön myyjät
- verkkoyhtiöiden ryhmät, johon kuuluvat verkonhaltijat

Eriyttämissäännöistä johtuen käyttäjä saa siirtyä osapuolten välillä vain yhden markkinaosapuoliryhmän sisällä kirjautumisen jälkeen.

- Käyttäjän tasolla päätetään, onko käyttäjällä vain lukuoikeus vai sekä luku- että kirjoitusoikeus

10.6.1.4 Käyttäjäroolit

Käyttäjäroolin avulla käyttäjä voi sallia pääsyn Online-palvelun ennalta määriteltyihin toimintoihin. Markkinaosapuoli voi liittää palveluntarjoajia näihin eri rooleihin.

- Markkinarooli: Käyttäjä voi käyttää yhden markkinaosapuolen taseselvitysrakenteisiin ja markkinaobjektiliityntöihin liittyviä toimintoja.
- Vakuusrooli: Käyttäjä voi käyttää pankkitileihin ja vakuustalletuksiin liittyviä toimintoja.
- Laskutusrooli: Käyttäjä voi käyttää laskuihin liittyviä toimintoja.
- Ulkoisen viestintäkanavan rooli: Käyttäjä voi lähettää sanomia suoraan palvelussa.


10.7 Esimerkki tietojen käyttöoikeuksista pohjoismaisessa taseselvitysmallissa

Seuraavan taulukon (**Taulukko 38**) esimerkki osoittaa, mitä mittausalueita koskevia tietoja tasevastaavat, verkonhaltijat ja sähkön myyjät voivat tarkastella ja päivittää pohjoismaisessa taseselvitysmallissa.

Tämä esimerkki perustuu seuraaviin oletuksiin:

- BRP1 on seuraavien tasevastaavat
 - sähkön myyjä RE1:n kulutukselle mittausalueella MGA1
 - sähkön myyjä RE2: tuotannolle mittausalueella MGA1
 - sähkön myyjä RE3:n mittausalueen MGA1 häviöille
 - mittausalueen MGA1 tasepoikkeamalle
 - sähkön myyjä RE2:n kulutukselle mittausalueella MGA2

- (sähkön myyjänä) kulutukselle mittausalueella MGA2
- BRP2 on seuraavien tasevastaava
 - sähkön myyjä RE4:n tuotannolle mittausalueella MGA2
 - sähkön myyjä RE5:n mittausalueen MGA2 häviöille
 - mittausalueen MGA2 tasepoikkeamalle.



Taulukko 38. Esimerkki Pohjoismaisen taseselvitysmallin tietojen käyttöoikeuksista.

10.8eSettin raportit

eSett tarjoaa osapuolten käyttöön sekä julkisia että rajattuja raportteja vastuunsa mukaisesti. Markkinaosapuolet voivat myös tilata niin sanottuja datapaketteja eSettiltä. Tilauksia hallinnoidaan Online-palvelun kautta.

Suurin osa datapaketeista sisältää arvoja aikavälille D-14...D-1, jossa D viittaa nykypäivään. Joistakin datapaketista on saatavilla neljä eri versiota:

- alustava (sisältää tietoja avoimesta jaksosta)
- lopullinen (sisältää tietoja suljetusta jaksosta)
- laskutettu (sisältää tietoja laskutusjaksosta)
- korjattu (laskituksen jälkeen on tehty korjauksia).

Markkinaosapuolten saatavilla olevia raportteja ovat ulkopuolisille tarkoitetut tilastoraportit, suoristuskymittariraportit, läpinäkyvyysraportit, raportit viranomaisille, taloudelliset raportit ja taseselvitystietojen datapaketit (esitelty edellä).

Raportit ovat joko kertaluonteisia raportteja tai säännöllisesti koottavia ja lähetettäviä raportteja. Jos raportti koetaan ja lähetetään säännöllisesti, eSett määrittelee sen lähetystiheyden. Osaa raporteista ei säilytetä järjestelmässä sen jälkeen, kun ne on koottu. Raportin jakelukanava voi olla manuaalinen nouto ja/tai automaattinen jakelu (lähetys ja/tai julkaisu).

11 Markkinakäyttämisen raportointi

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka eSett seuraa sähkömarkkinoita ja markkinaosapuolia keräämällä taseselvitystietoja ja käyttämällä suorituskykymittareita (KPI) sähkömarkkinoiden eri osa-alueiden laadun seuraamiseksi ja parantamiseksi.

Markkinoiden (ja markkinaosapuolten) käyttämisen seuranta on yksi eSettin tehtävistä, ja siinä on kolme päätavoitetta. Tarkoituksena on ensinnäkin seurata, että tasevastaavan tasepoikkeamat pysyvät mahdollisimman pieninä, toiseksi seurata mahdollisia markkinoiden väärinkäytöksiä ja kolmanneksi pienentää eSettin vastapuoliriskiä kutakin tasevastaavaa ja tasepalvelun tarjoajaa kohtaan.

Suoriutuakseen näistä tehtävistä eSett kerää vaaditut taseselvitystiedot ja käyttää suorituskykymittareita (KPI), jotka mittaavat eri markkinaosapuolten (lähinnä tasevastaavien ja verkonhaltijoiden) markkinakäyttämistä. Kun tiedot on kerätty, ne kootaan ja esitellään läpinäkyvällä ja tasavertaisella tavalla. eSett julkaisee julkisten ja

yrityskohtaisten suorituskykymittareiden luettelon, ja markkinaosapuoli voi nähdä oman sijoituksensa verrattuna muihin markkinaosapuoliin ja parhaisiin suoriutujiin.

Suorituskykymittareiden analysoinnissa otetaan huomioon eri maiden erilaiset käytännöt. Esimerkiksi etäluetun ja ei-automaattisen mittarinluennan erot huomioidaan suorituskyvyn laskennassa taseselvitysrakenteesta riippuen.

Viranomaiset, eri maiden kantaverkkoyhtiöt ja eSett tekevät yhteistyötä sanktioiden määrittämisessä tasevastaaville, joilla on systemaattisia tasepoikkeamia ja verkonhaltijoille, jotka eivät onnistu toimittamaan laadukkaita tietoja annettujen raportointimääräaikaisten sisällä. Jos suoritus on puutteellinen, eSett ryhtyy toimiin ja keskustele kyseisen markkinaosapuolen kanssa selvittääkseen syyn ja etsiäkseen parannusmahdollisuuksia. Jos keskustelu päättyy niin, ettei suoritusta voi edelleenkään hyväksyä, markkinaosapuoliin voidaan kohdistaa muita toimia ja mahdollisia sanktioita. Taseselvityssopimus voidaan esimerkiksi irtisanoa, jos kyseessä on tasevastaava.

11.1 Seuranta

eSett vastaa tasevastaavan toiminnan seurannasta. Seurantaprosessissa kerätään tietoja suorituskykymittareiden laskemista ja tasevastaavien ja verkonhaltijoiden suorituksen arviointia varten. eSett arvioi tulokset ja tunnistaa, mitkä markkinaosapuolet suoriutuvat heikosti, käyttävät markkinavoimaa väärin tai käyttäytyvät muuten epäammattimaisesti esim. säätösähkömarkkinoilla.

Jos suorituskykymittarit osoittavat esimerkiksi, että tietyn tasevastaavan tasepoikkeama on jatkuvasti epätydyttävällä tasolla, eSett voi irtisanoa kyseisen tasevastaavantaseselvityssopimuksen.

Kaikki suorituskykymittarit julkaistaan Online-palvelussa, jossa tasevastaavat, verkonhaltijat ja muut markkinaosapuolet voivat tarkastella niitä ja verrata omaa sijoitustaan muihin osapuoliin.

11.2 Suorituskykymittarit

Suorituskykymittareita käytetään mittaamaan eri markkinaosapuolten toimintaa. Suorituskykymittarit ovat läpinäkyvä tapa osoittaa, miten tasevastaavat suoriutuvat vastuistaan. eSett tarjoaa suorituskykymittareita, jotta kantaverkkoyhtiö voi seurata markkinakäyttämistä. Näiden suorituskykymittareiden lisäksi eSett kehittää

yhteistyössä markkinaosapuolten kanssa sellaisia suorituskykymittareita, jotka auttavat markkinaosapuolia parantamaan suoritustaan ja laatuaan.

Seuraavat suorituskykymittarit julkaistaan palvelussa:

- Tasevastaavien tasepoikkeaman suorituskykyraportti – Maa
 - Näkyy ainoastaan tasevastaaville, jotka toimivat Norjassa tai Ruotsissa
 - Raportti sisältää kaikkien kyseisessä maassa toimivien tasevastaavien tulokset
- Tasevastaavan tasepoikkeaman suorituskykyraportti – Omat tiedot
 - Näkyy kaikille tasevastaaville
 - Raportti sisältää tasevastaavan omat tiedot
- Laaja taseselvitysraportti – Kuukausi
- Laaja taseselvitysraportti – Viikko.
- Tuotantosuunnitelman suorituskykymittari
 - Näkyy vain tasevastaaville, jotka toimivat Suomessa, Norjassa tai Ruotsissa
 - Raportti sisältää tasevastaavan oman datan

11.2.1 Tasepoikkeamaindeksi

Jokaisella tasevastaavalla on fyysiset velvollisuudet ja oikeudet, ja niiden tulee saavuttaa suunnitelmien mukainen tasapaino. Tasevastaavien, joilla ei ole fyysisiä resursseja, katsotaan hallitsevan tasepoikkeamansa paremmin. Tämän vuoksi Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa näiden tasevastaavien pitäisi pystyä käymään kauppaa siten, ettei niille synny tasepoikkeamaa.

Kuukausittaisen nettotasepoikkeaman tulisi olla lähellä nollaa, eikä painottua positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. Tasepoikkeamat luokitellaan kolmeen ryhmään, punaiseen, keltaiseen ja vihreään. Ryhmän värin perusteella (**Taulukko 39**) eSett huomauttaa tasevastaavalle, jos taso ei ole riittävä. Kantaverkkoyhtiö voi ryhtyä toimenpiteisiin analysoituaan tasepoikkeamien syyt ja pohdittuaan, kuinka indeksiä saisi parannettua (ja tasepoikkeamien määrät minimoitua).

Ei hyväksytty pitkäaikaisesti	Hyväksytään väliaikaisesti	Hyväksytään
Tämän ryhmän tasevastaavat saattavat rikkoa taseselvityssopimusta. Tasevastaava saa kehotuksen parantaa tasettaan. Tasevastaava, joka luokitellaan tähän ryhmään liian pitkään, voidaan poistaa markkinoilta.	Tämän ryhmän tasevastaavat eivät suoriudu tasepoikkeamien suhteen niin hyvin kuin voisivat. Vaikka taseselvityssopimusta ei rikottaisi raportointijakson aikana, pitkäaikainen luokitus tähän ryhmään tai tasepoikkeamien kasvu tulevissa jaksoissa voivat johtaa luokitukseen <i>ei hyväksytty pitkäaikaisesti</i> .	Tähän ryhmään kuuluvien tasevastaavien tase on hyvässä tasapainossa. Vaikka tase on hyväksyttävällä tasolla, tasevastaava voi silti vähentää tasepoikkeamakulujaan parantamalla tasetta.

Taulukko 39. Tasepoikkeamaindeksin ryhmät.

11.2.2 Suorituskykymittareissa käytetyt laskentakaavat

Alla on esitetty kaikki eri kaavat ja kynnysarvot, jotka ovat käytössä eri suorituskykymittareissa:

- Tasepoikkeaman arvon kaava:

$$\left(\frac{\text{Day-ahead hinta} - \text{Tasepoikkeaman hinta}}{\text{Day-ahead hinta}} \right) \times \left(\frac{\text{eSettin tasepoikkeaman myynnin määrä} - \text{eSettin tasepoikkeaman oston määrä}}{\text{eSettin tasepoikkeaman myynnin määrä}} \right)$$

- Suhteellisen tasepoikkeaman arvon kaava:

$$\frac{\text{Tasepoikkeaman määrän itseisarvo}}{|\text{Kulutus}| + |\text{Myynnit}|}$$

jossa myynnit sisältävät intraday, day-ahead ja kahdenväliset kaupat tasevastaava ja markkinatasealuekohtaisesti.

- Tasepoikkeaman vinouman kaava:

JOS (eSettin tasepoikkeaman oston määrä > eSettin tasepoikkeaman myynnin määrä)

SILLOIN $\left(\frac{\text{eSettin tasepoikkeaman oston määrä}}{\text{eSettin tasepoikkeaman myynnin määrä}} \right)$



MUUTEN $-\left(\frac{\text{eSettin tasepoikkeaman myynnin määrä}}{\text{eSettin tasepoikkeaman oston määrä}} \right)$

- Tasepoikkeaman vinouma:

Vinouman arvon kaava	MIN/MAX sallittu tulos	Liian vinoutunut?
$\frac{\text{eSettin tasepoikkeaman oston määrä}}{\text{eSettin tasepoikkeaman myynnin määrä}}$	2,5 (max)	Kyllä, tasevastaavalla on ylijäämää
$-\frac{\text{eSettin tasepoikkeaman myynnin määrä}}{\text{eSettin tasepoikkeaman oston määrä}}$	-2,5 (min)	Kyllä, tasevastaavalla on alijäämää

- Tasevastaavan tasepoikkeaman suorituskykymittarin kaavat ja kynnyksarvot:

Mittatieto	Kynnys	Maan kynnysarvo			
		Tanska	Suomi	Norja	Ruotsi
Tasepoikkeaman itseisarvo	AI	1800 MWh	1800 MWh	1800 MWh	1800 MWh
Tasepoikkeaman vinouma	 IS ₁ – 1. kynnys	(-) 1,5	(-) 1,5	(-) 1,5	(-) 1,5
	 IS ₂ – 2. kynnys	(-) 2,5	(-) 2,5	(-) 2	(-) 2
	 IS ₃ – 3. kynnys	(-) 3	(-) 3	(-) 2,5	(-) 2,5
Suhteellinen tasepoikkeama	 RI ₁ – 1. kynnys	6 %	6 %	6 %	6 %
	 RI ₂ – 2. kynnys	12 %	12 %	10 %	10 %
	 RI ₃ – 3. kynnys	15 %	15 %	12,5 %	12,5 %



Kuva 29. Graafinen esitys tasevastaavan tasepoikkeaman suorituskyyvyn väleistä, jos Tasepoikkeaman itseisarvo ylittää raja-arvon.


- Tuotantosuunnitelman suorituskyyvymittarin kaava ja kynnysarvot tuotantosuunnitelman suorituskyyvymittarin väleille:

$$\frac{\text{Tuotanto} - \text{Pumppuvaraston kulutus} - \text{Tuotantosuunnitelma} - \text{Tuotannon tasepoikkeama-korjaus ylös} + \text{Tuotannon tasepoikkeama-korjaus alas}}{\text{Tuotantosuunnitelma} + \text{Tuotannon tasepoikkeama-korjaus ylös} - \text{Tuotannon tasepoikkeama-korjaus alas}}$$

Tyyppi	Kynnys	Maan kynnysarvo		
		Suomi	Norja	Ruotsi
Energiavarasto	 PP ₁ – 1. kynnys	3 %	3 %	3 %
	 PP ₂ – 2. kynnys	6 %	6 %	6 %
Vesivoima	 PP ₁ – 1. kynnys	3 %	3 %	3 %
	 PP ₂ – 2. kynnys	6 %	6 %	6 %
Ydinvoima	 PP ₁ – 1. kynnys	1 %	–	1 %
	 PP ₂ – 2. kynnys	2 %	–	2 %
Muu	 PP ₁ – 1. kynnys	3 %	3 %	3 %
	 PP ₂ – 2. kynnys	6 %	6 %	6 %
Aurinkovoima	 PP ₁ – 1. kynnys	10 %	10 %	10 %
	 PP ₂ – 2. kynnys	20 %	20 %	20 %
Lauhdevoima	 PP ₁ – 1. kynnys	3 %	3 %	3 %
	 PP ₂ – 2. kynnys	6 %	6 %	6 %
Tuulivoima (maa ja meri)	 PP ₁ – 1. kynnys	10 %	10 %	10 %
	 PP ₂ – 2. kynnys	20 %	20 %	20 %



Tuotantosuunnitelman suorituskymmittari < PP₁



VIHREÄ indikaattori = EPÄTOSI
JA
PUNAINEN indikaattori = EPÄTOSI



Tuotantosuunnitelman suorituskymmittari > PP₂

11.2.3 Laaja taseselvitysraportti

Kun taseselvitysjakso (viikko tai kuukausi) on päättynyt (lopulliset taseselvityksen tulokset laskettu), jokaiselle tasevastaavalle muodostetaan laaja taseselvitysraportti. Raportissa on yhteenveto tasevastaavan taseselvitystiedoista ja tuloksista päättyneeltä jaksolta sekä kansallisella, että markkinatasealuekohtaisella tasolla.

11.2.4 Tasevastaavan tasepoikkeaman suorituskymmittari

Tasevastaavilla on velvollisuus pyrkiä kaupoilla tasapainoon, eli minimoida tasepoikkeamat ja pitää niiden jakautuminen yli- ja alijäämään tasaisena.

Joka kuukausi taseselvitysjakson sulkeuduttua (lopullisen laskennan valmistuttua), tasevastaavan tasepoikkeaman tulokset ja ennalta määritetyt kynnysarvot lasketaan markkinatasealueittain edelliseltä kuukaudelta. Tämän jälkeen arvot kategorisoidaan punaiseksi, keltaiseksi tai vihreäksi, riippuen siitä, kuinka suuria ja vinoutuneita tasepoikkeamat ovat. Raportti näyttää edellisen 12 kuukauden tiedot suljetulta taseselvitysjaksolta.

11.2.5 Tuotantosuunnitelman suorituskykymittari

Tasevastaavien tulee raportoida tuotantosuunnitelmat säätöobjektikohtaisesti kantaverkkoyhtiöille ja heillä on myös velvollisuus pitää suunnitelmat ajan tasalla, eli raportoida päivitettyt arvot. Kantaverkkoyhtiöt myös raportoivat sitovat tuotantosuunnitelmat eSettille. Tuotantosuunnitelmia käytetään suorituskykymittarissa.

Koska tuotantosuunnitelmaa ei käytetä tasepoikkeaman laskennassa, suorituskykymittarilla monitoroidaan tuotantosuunnitelmien pitkän aikavälin laatua. Suorituskykymittarin raportti on saatavilla tasevastaaville, jotta he saisivat yleiskuvan tuotantosuunnitelmista, jotka on raportoitu säätöobjekteille. Suorituskykymittari on määritetty tasevastaava-, markkinatasealue- ja tuotantoyksikön tyyppikohtaisesti.

Tuotantosuunnitelman suorituskykymittari ei ole käytössä Tanskassa, koska tuotantosuunnitelmia ei raportoida eSettille.

11.3 Sanktiot ja valvonta

Tasevastaavien päätavoitteena on tasapainoinen tase ja tasepoikkeamien pysyminen minimitasolla. Jos tasevastaavalla esiintyy systemaattisesti tasepoikkeamia, on mahdollista määrätä sanktioita ja lopulta irtisanoa sopimus. Jos tietojen laatu on huono, tasevastaavien on vaikea tehdä luotettavia ennusteita, ja siksi eSett seuraa verkonhaltijoita. Kuitenkaan ei ole laillisesti mahdollista, että mikään kantaverkkoyhtiöstä tai eSett voisi määrätä sanktioita verkonhaltijoille. Kunkin maan viranomaiset käyttävät eSettin laskemia suorituskykymittareita sanktioiden määrittämiseksi verkonhaltijoille, jotka eivät yllä ennalta määritellyille minimitasoille.

Tasevastaavien sanktio- ja valvontaprosessissa on kolme vaihetta:

1. eSett arvioi tasevastaavan suoritusta markkinaseurantatietojen ja suorituskykymittareiden avulla.
2. Jos tasevastaavan suoritus ei ole hyväksyttävällä tasolla, eSett aloittaa keskustelun selvittääkseen syyn ja suorituksen parantamismahdollisuudet.
3. Kantaverkkoyhtiöt ja/tai viranomaiset voivat määrätä tasevastaavalle sanktioita.
4. Jos keskustelu päättyy tilanteeseen, jossa tasevastaavan suoritus on edelleen liian alhainen, käynnistetään prosessi taseselvityssopimuksen irtisanomiseksi.

12 Muutosluettelo

Versio	Päiväys	Muutokset
V 0	24.9.2013	Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirjan ensimmäinen versio markkinaosapuolille sidosryhmien arvioitavaksi.
V 1	18.3.2014 / 14.04.2014	Termejä on päivitetty. Lukua 1 on muokattu, viittaukset kansalliseen lainsäädäntöön on lisätty. Lukua 2 on muokattu, sähkön myyjän roolia ja aikavyöhykkeiden hallintaa on selvennetty. Lukua 3 on muokattu, uusia alakohtia on lisätty, niissä on nyt tarkemmat kuvaukset taseselvityksen rakenteellisista tiedoista. Luku 4 on lisätty, taseselvitysten mittaustietojen käsittely on nyt omana lukunaan ja tuotannon mittausta on selvennetty. Lukua 5 on muokattu, uusia alakohtia on lisätty, kuvauksiin on tehty muutoksia ja kulutuslajit on selvennetty. Lukua 6 on muokattu, uusia alakohtia on lisätty, kuvauksiin on tehty muutoksia ja kuvia on päivitetty. Lukua 7 on muokattu, uusia alakohtia on lisätty, kuvauksiin on tehty muutoksia. Lukua 8 on muokattu, uusia alakohtia on lisätty, Online-palvelua on selitetty tarkemmin ja lisätty taulukko pohjoismaisen taseselvitysmallin tietojen käyttöoikeuksista. Lukua 9 on muokattu, uusia alakohtia on lisätty ja tietoja on muokattu ja päivitetty. Liitettä 3 on muokattu, liitteen sisältöä taseselvitysmallin muuttumisesta eri maissa on selvennetty.
V 1.1	17.9.2014	Lukujen Viestintä ja Vakuuksien hallinta järjestys on vaihdettu. Vakuuksien hallinta on luku 8 ja Viestintä on luku 9. Termejä on päivitetty. Lukua 1 on muokattu, alakohtaan 1.2 on lisätty tieto siitä, kuinka markkinaosapuolille tiedotetaan käsikirjan uusista versioista. Kuvaa 2 eSettin ja markkinaosapuolten väliset suhteet on päivitetty. Lukua 2 on muokattu, kohdan 2.1 viittauksia on päivitetty, kohtaan 2.2.3 Verkonhaltija on päivitetty maakohtaisia tietoja. Kohdassa 2.2.5 Sähkön myyjä on selvennetty kuvaa 5. Kohtaa 2.3 Kalenteri ja aikavyöhykkeet on päivitetty, siihen on lisätty tietoja kesäajan alkamisesta ja päättymisestä. Kohtaa 2.4 Tasevastuut ja sopimukset on päivitetty. Lukua 3 on muokattu, kohdan 3.6.7 raportointiaikatauluja ja määräaikoja on tarkennettu. Lukua 5 on muokattu, kohta 5.1.1 Yksikkö ja pyöristystarkkuus on päivitetty, kohdan 5.2 Raportoinnin tietovirrat kuvia on päivitetty ja lisätty taulukko 6, josta käy ilmi, kuinka eSett raportoi tietoja ja minkä viestintäkanavan kautta. Kohdassa 5.3 Raportointiaikataulut on selvennetty kuvan 12 esimerkkiä. Kohtaa 5.4 Raportointivastuu on päivitetty ja selvennetty käsitettä toimituspäivä + 1 klo 12.00 CET. Kohtaa 5.4.2.1 Rajapistesummien raportointi on päivitetty, kohta 5.6 Raportointi häiriötilanteissa on lisätty. Lukua 6 on muokattu, kohdassa 6.2 Kulutustaseen tasepoikkeaman laskenta on päivitetty kuvaa 16. Kohtaa 6.6.3 Norjan toimintatapa on selvennetty ja lisätty kohta 6.7 Taseselvitys häiriötilanteissa. Lukua 7 on muokattu, selvennetty ja järjestetty uudelleen. Luvun 9 Viestintä alakohtaa 9.1 Tietojen viestintästandardit on päivitetty. Liitettä 4 Rakenteelliset osat vastuussa olevien markkinaosapuolien mukaan on päivitetty. Liite 5 Pohjoismainen kalenteri on lisätty.
V2.0	8.12.2014	Nimi on muutettu muotoon Pohjoismaisen taseselvityksen käsikirja, ohjeita ja sääntöjä markkinaosapuolille ja käsikirjan status on "Käyttöönottoa varten".

Versio	Päiväys	Muutokset
		Alkusanoja on muokattu. Termiluetteloa on päivitetty tasevastaavan, verkonhaltijan ja kantaverkkoyhtiön osalta. Lukua 1 on muokattu, markkinaosapuolille tiedotetaan käsikirjan päivityksistä verkkosivustolla ja uutiskirjeissä. Lukua 2 on muokattu, kohtaa 2.2.1 Taseselvitysyhtiö (eSett) on muokattu. Kohtaa 2.2.3 Verkonhaltija on päivitetty. Kohtaan 2.2.6 Markkinaoperaattori (Markkinaoperaattori) on lisätty: "Havaintojen ilmoittaminen eSettille, jos joku markkinaosapuoli käyttää markkinoita väärin tai käyttäytyy epänormaalisti". Kohdassa 2.4.1 Taseselvityssopimus taseselvityssopimuksen otsikoita on muokattu. Kohtaa 2.4.2 Sopimuksen tekeminen on muokattu. Lukua 3 on muokattu, esittelytekstiä on päivitetty ja lisätty taulukko, jossa on esimerkki rakenteellisten tietojen raportista. Kohtaan 3.1 Taseselvityksen rakenteelliset tiedot on lisätty kaavio, jossa on esimerkkikuva rakenteellisista tiedoista ja niiden välisistä suhteista. Kohtaan 3.6.7 Raportointiaikataulu ja määräajat on lisätty esimerkki rakenteellisten tietojen raportoinnin määräajoista. Lukua 4 on muokattu, kohdassa 4.1 Mittaustiedot on selvennetty häviöiden laskemista Suomessa. Lukua 5 on muokattu, kohdassa 5.2 Raportoinnin tietovirrat on päivitetty kuvia 10 ja 11 ja lisätty taulukko tietotyypeistä. Alakohtaan 5.4.2.2 on lisätty esimerkki rajapistemittauksen raportoinnista. Kohtaan 5.4.2.4 Kulutuksen raportointi Ruotsissa on lisätty laskelma mitatuista häviöistä. Lukua 6 on muokattu ja lisätty kohta 6.4 Taseselvitys, josta puuttuu tietoja. Luku 7 Hinnoittelu ja maksut on lisätty. Luku 8 laskutus on kirjoitettu uudelleen. Luku 9 Vakuudet ja riskinhallinta on kirjoitettu uudelleen. Lukua 10 on muokattu, kohta 10.1.1 Viestinnän koodijärjestelmät markkinaosapuolille on päivitetty. Liitettä 1 on muokattu.
V2.01	17.12.2014	Termiluettelon markkinaobjektiiitynnät: Markkinaosapuolen mitattu kulutus mittausalueella tai markkinaosapuolen "tuotantoyksikkökohtainen" tuotantosuunnitelma on korjattu säätöobjektikohtaiseksi.
V2.1	24.04.2015 / 19.5.2015	Alkusanat on muokattu. Termit: termejä tasevastaava, verkonhaltija, kantaverkkoyhtiö ja markkinatasealue on päivitetty. Luku 1: Asiakastoimikunta perustetaan, käsikirjan päivitysprosessi on kirjoitettu uudelleen. Lukua 2 on muokattu, kohdassa 2.2.3 on päivitetty verkonhaltijan roolia Norjassa. Lukua 3 on muokattu ja järjestetty uudelleen, kuvaa 7 ja taulukoita 2, 3, 4 ja 6 päivitetty sekä lisätty uusi taulukko 7, jossa on kantaverkkoyhtiön määräajat. Lukua 4 on muokattu, kohtaan 4.1 on lisätty uusi kulutuslaji tuotantoyksikön omakäyttö, kohdassa 4.4.3 pientuotannon raportointia Suomessa on selvennetty. Lukua 5 on muokattu, kahdenvälisten kauppajen raportointia Ruotsissa on selvennetty, kohtaa 5.1 on päivitetty raportointivaatimusten lainsäädännön osalta, kohdassa 5.2 kuvia 11 ja 12 on päivitetty, kohtaa 5.3 on päivitetty. Lukua 6 on muokattu, kohdassa 6.5 tasevirheiden käsittely määräajan jälkeen hoidetaan maakohtaisten toimintatapojen mukaisesti. Luvussa 8 on muokattu pankkeja koskevia vaatimuksia. Luvussa 9 on muokattu vakuusaikatauluja, vakuuskaavaa on selvennetty. Lukua 10 on muokattu ja lisätty alakohta 10.1.1 Viestinnän salaus. Liitteeseen 1 on lisätty rekisteröinti energiaverovelvolliseksi Ruotsissa. Liite 2 on poistettu. Liite 4 on poistettu. Kohdassa 5.1.1 Yksikkö ja pyörästystarkkuus Suomeen liittyviä vaatimuksia on selvennetty.

Versio	Päiväys	Muutokset
V2.11	03.07.2015	Termit: säätöobjektin määritelmää on päivitetty. Alkusanoihin on lisätty viittaus tietoliikenneyhteyden käyttöohjeeseen. Luvun 3 ks. Taulukko 3 on päivitetty käsitteitä säätöobjekti ja tuotantoyksikkö. Luvun 5 esittelytekstiin on päivitetty tieto siitä, mitä raportoinnista on säädetty Norjassa. Kohdan 5.2 kuvaan 11 on selvennetty tietoja vahvistusraporteista. Kuvaan 12 on selvennetty alustavan profiloituneen kulutuksen käsitettä. Kohdassa 5.3 on päivitetty Norjan raportointiaikataulua. Kohtaa 7.3 on muokattu ja päivitetty. Kohdassa 9.3.1 on muokattu vakiokaavan termejä S1 ja S2. Lukua 10 on muokattu ja päivitetty, kohta 10.1 Messaging Service on lisätty, kohta 10.1.1 Datapaketit on lisätty, kohtaa 10.2 Tietojen viestintästandardit on päivitetty. Liitettä 2 on muokattu ja päivitetty.
v.2.12	07.10.2015	Kohtaa 2.3 on muokattu ja päivitetty rakenteellisten tietojen hallinnan Suomen ja Ruotsin aikavyöhykkeiden osalta. Kohtaa 3.5.4 on muokattu. Kohtaa 5.3 on muokattu ja päivitetty. Kohtaa 5.4.1 on muokattu toisen määrääjän vaihtumisen osalta. Kohtaa 5.4.2.3 on muokattu.
v.2.13	11.03.2016	Yleisiä muutoksia; Connection guideline nimi muutettu Communication guidelines; Nord Pool Spot nimi muutettu Nord Pool Alkusanat; lisätty linkki dokumentaatioon Acknowledgements UserGuide 3.2 Muutettu alkusanoja Termit; päivitetty termi Markkinaoperaattori Luku 2.2.6 Markkinaoperaattori; lisätty kuvaus Markkinaoperaattorin vastuista ja roolista Luku 2.5 Yhtiötietojen malli lisätty Luku 3 Rakenteellisten tietojen hallinta; Yhtiö-Markkinaosapuoliroolien rakenteellisten tietojen suhteet määritelty ja lisätty sähkön myyjä – ja sähköverkkoliiketoiminnan eriyttämissäännöt Luku 3.2 Markkinaosapuolet; yrityksellä voi olla monta samalla roolilla toimivaa markkinaosapuolta Luku 3.5.5 MO; Käytetty termiä markkinaoperaattori Nord Pool Spotin sijasta Tarkennus lukuun 3.5.7 Raportointiaikataulu ja määrääjät: taulukot 5 ja 6; rakennetietojen raportoinnin määräaikoihin liittyen täytyy käyttää kokonaisia päiviä Luku 4.1 Mittaustiedot: tarkennus tuotantoyksiköiden omakäytön kulutustietojen tyyppiin (profiloitu tuntikulutus) Luku 5.1.3 Raportoitujen arvojen status: kuvausta tarkennettu Luku 5.2 Raportoinnin tietovirrat: puuttuva tieto rajapistesummien vahvistusraportista lisätty kuvaan 12, taulukot päivitetty Luku 5.3 Raportointiaikataulut; lisätty tarkennus Suomen lakimuutoksen vaikutuksesta verkonhaltijoiden raportointiaikatauluihin. Luku 5.4.3.1 eSettin raportointi tai julkaisu tasevastaaville tarkennettu kuvausta tasevastaavien aggregoinneista Luku 5.4.4.1 Sähköpörssikauppojen raportointi: Day-ahead ja Intraday kaupat voidaan raportoida myyjätasolla Luku 8.4 Tarvittavat pankkijärjestelyt; selvitystilin tietoja ylläpidetään tasevastaavan toimesta Online Servicen kautta; uutta tietoa MT101 and MT940 –sopimuksista lisätty lukuun Luku 9.3.1 Vakiokaava; Minimivakuus 40 000 € per maa lisätty Luku 9.8 Vakuuden vapauttaminen; päivitetty kuvausta proseduureista, joiden mukaan tasevastaavan täytyy ilmoittaa eSettille tilistä, jota käytetään vakuuksien hallintaan.

Versio	Päiväys	Muutokset
		Luku 9.9 Selvityspankkien seuranta; päivitetty määritykset edellytyksistä, jotka pankilla täytyy olla, mikäli se haluaa toimia selvityspankkina. Luku 10.1.1 Datapaketit; Spesifiset ja geneeriset datapaketit kuvattu Luku 10.1.4 Markkinaosapuolten tiedonsiirron koodiskeemat: lisätty tarkennus sanomaliikenteen osapuolitunnuksista ja koodiskeemoista, ne määritellään roolikohtaisesti. Kuvattu kansalliset käytännöt ja osapuolitunnukset Luku 10.2. Information Service; lisätty taulukko, joka kuvaa mitä tietoa Information Servicen kautta voi hakea Liite 3 Pohjoismainen kalenteri 2016 lisätty
v.2.2	21.11.2016	Yleisiä muutoksia; Markkinaoperaattori on muutettu Nimitetty sähkömarkkinaoperaattori, Elspot ja Elbas muutettu Day-ahead ja Intraday Alkusanat; Lukua muokattu Termit: Markkinatasealue ja Markkinaoperaattori muutettu Luku 1 Johdanto; muokattu; 1.6.2 ja 1.6.3; päivitetty linkit lakeihin ja asetuksiin Luku 2: Muokattu: 2.2.6 Päivitetty NEM; 2.3 selvennys Ruotsin taseselvitys rakenteeseen liittyen aikavyöhykkeeseen Luku 3.2.1 Sähkön myynti – ja sähköverkkoliiketoimintojen eriyttäminen; Selvennys Norjalaisille yhtiöille Luku 3.4 Markkinaobjektiliitynnät; Sähköpörssikaupat ja sähköpörssisiirrot päivitetty Luku 5 Taseselvitystietojen raportointi; muokattu 5.4.2.3 Tuotannon raportointi; tekstiä selvennetty alle 1 MW tuotantoyksiköiden raportoinnille Luku 6 Taseselvitys; muokattu; Kuvat 16 ja 17 päivitetty Luku 7 Hinnoittelu ja maksut; muokattu Luku 10 Kommunikointi; muokattu ja järjestetty uudelleen; 10.1 päivitetty käyttöliittymä, jota käytetään rakenteiden lähettämiseen eSettille 10.2 päivitetty käyttöliittymä, jota käytetään rakenteiden vastaanottamiseen eSettiltä. Luku 11 Markkinakäyttötymisen raportointi; muokattu Liite 3 Pohjoismainen kalenteri päivitetty vuodelle 2017
v.2.21	27.4.2017	Luku 3.5.7 Raportointiaikataulut ja määrääajat; Rakennemuutosten määrääikoja päivitetty (Taulukko 6.Rakennepäivitysten määrääajat). Luku 5.4.4 NEMO; Raportointiaikatauluja tarkennettu
v.2.22	27.11.2017	Ruotsin kahdenvälisten kauppohen raportointi muuttunut NBS-mallin mukaiseksi 26.9.2017 00:00 SNT. Kahdenvälisten kauppohen raportointi RE-tasolla suoraan eSettille. Muutoksia seuraaviin käsikirjan osioihin: Taulukko 6. Rakenteellisten tietojen raportoinnin määrääajat Kuva 11. Raportointi ennen käyttötuntia Luku 5.4.1.3 Kahdenvälisten kauppohen raportointi
v.2.23	15.3.2018	Termit: Muutos sähkön myyjän selityksessä Nord Pool, Elspot ja Elbas korvattu NEMO, day-ahead ja intraday -termeillä Luku 5.3: Raportointiaikataulut; Lisätty tieto DSO:n raportointiaikatulusta Ruotsissa Luku 5.4.1.3 Kahdenvälisten kauppohen raportointi Luku 10.4.1: Lisätty tieto sanomien salaamisesta Ruotsissa Luku 11.2.1 Tasepoikkeamaindeksi; Poistettu virheellistä tietoa Taulukko 27: Spesifiset Datapaketit Taulukko 28: Geneeriset Datapaketit
v.2.3	23.11.2018	Alkusanat poistettu ja merkityksellinen tieto on lisätty johdantoon. Taulukko- ja kuvanumerointi päivitetty. Termit päivitetty ja uusi termi "Mittaustietojen aggregaattori" lisätty. Luku 1 Päivitetty ja tarkennettu sekä vanhentunutta tietoa poistettu.

Versio	Päiväys	Muutokset
		Luku 2.1 Tarkennettu mittauksen ja raportoinnin eroavaisuuksia. Luku 2.2.8 Mittaustietojen aggregaattori lisätty. Luku 3.5.4 Lisätty Elhubia (Norjan datahub) koskevaa tietoa. Luku 3.5.5 Mittaustietojen aggregaattori lisätty. Luku 3.5.8 Taulukon 5 raportoinnin määräajat päivitetty. Uudet määräajat sallivat joidenkin muutosten tekemisen 7 päivää menneisyyteen. Luku 4 Johdantoa tarkennettu ja lisätty Elhubia (Norjan datahub) koskevaa tietoa. Luku 5.3 Kuvat 10-12 päivitetty. Luku 5.4.x Taulukot 10-13 ja niiden selitykset päivitetty ja tarkennettu. Luku 6.2. Kuva 16 päivitetty. Luku 6.2.1 Vaihdettu tietojen raportoijaksi mittaustietojen aggregaattori Luku 9.3.1 Intraday kaupat sisällytetty vakuuskaavaan. Luku 10.1 Tekstiä päivitetty. Luku 10.5.1 Tekstiä päivitetty. Luku 11.1 Päivitetty Markkinakäyttäytymisen seurantatietoa. Luku 11.2 Päivitetty tietoa suorituskykymittareista. Luku 11.2.2 Tietoa suorituskykymittareissa käytetyistä laskentakaavoista. Luku 11.2.3 Laaja tase selvitysraportti esitellään. Luku 11.2.4 Tasevastaavan tasepoikkeaman suorituskykyraportti esitellään. Liite 2 poistettu. Liite 3 uudelleennimetty → Liite 2. Liite 2 Pohjoismainen kalenteri päivitetty. Viimeisen sivun yhteystiedot päivitetty.
v.2.3.1	3.5.2019	Luku 2.1 Luetteloa tarkennettu kommunikoinnin ja uloslähtevän raportoinnin osalta. Luku 3.5.8 Päivitetty rakenteellisten tietojen raportoinnin määräajat Norjan osalta, koska Elhubille sovelletaan pidempää raportointijaksoa. Lisätty puuttuva määräaika mittausalueen ja verkonhaltijan välisen rakenteen osalta. Luku 5.3 Päivitetty; Elhub raportoi eSettille norjalaisten verkonhaltijoiden sijasta. Luku 5.4.2.3 Tarkennettu kuvausta tuotantoarvojen raportoinnista. Luku 6.4 Pieni tarkennus sen osalta, miten puuttuva tase selvitystiedot näkyvät Online-palvelussa. Luku 6.7.3 Elhub tekee tasotuslaskennan Norjassa. Luku 11.2.2 Suhteellisen kulutustaseen tasepoikkeaman kaava päivitetty
v.2.3.2	12.12.2019	Lisätty bilateraali kauppajen raportointi NEMOjen välillä taulukkoon 11 ja lukuihin 2.2.6, 3.5.6, 5.4.4.1 ja 5.4.4.3. Luku 5.4.2.1 Tarkennettu raportointiaikataulua tilanteessa, jossa mittausalueiden rajapistesummat sijaitsevat eri maissa. Liite 1 Poistettu → Rekisteröinti energiaverovelvolliseksi Ruotsissa. Vastuu siirtyi tasevastaavalta verkonhaltijalle 1.1.2018. Liite 2 Pohjoismainen kalenteri päivitetty vuodelle 2020.
v.2.4	23.4.2020	Yleiset muutokset: Valmistellessa Tanskan liittymistä pohjoismaiseen tase selvitysmalliin, kaikki Tanskan markkinoita koskevat merkitykselliset tiedot on sisällytetty pohjoismaisen tase selvityksen käsikirjaan. Siksi useat luvut, taulukot ja kuvat sisältävät Tanskaa koskevia tietoja. Tämä sisältää päivityksiä esimerkiksi Tanskan määräyksiin, eriyttämiseen, mittauksiin, raportointiin, täsmäytykseen, alv:n käsittelyyn ja koodiskeemoihin. Luku 1 Lisätty esittely siitä, miten Tanska liittyy mukaan pohjoismaiseen tase selvitysmalliin kahdessa vaiheessa. Luku 2.2.6 NEMO voi delegoida tase vastuuseen liittyviä tehtäviään NEMOn CCP:lle. Luku 3.4 Lisätty uusi markkinaobjektiiityntä yhdistetty tuotanto

Versio	Päiväys	Muutokset
		Luku 3.5.3 Korjattu kuvaus tasevastaavien kahdenvälisten kauppohen menettelystä. Luku 3.5.6 Jos NEMO delegoi vastuunsa CCP:lle, CCP kantaa kaiken vastuun NEMO:n puolesta. Luku 3.5.8 Päivitetty määräaikatietoja koskien sähkön myyjän ja tasevastaavan suhdetta; viisi päivää koskee kaikkia RBR-muutoksia pois lukien päättämisiä. Luku 4.1 Lisätty uusi kulutustyyppi joustomitattu kulutus (flex settled). Toistaiseksi käytössä vain Tanskassa. Luku 5 Uusi tietovirta TSO:n ja eSettin välillä, sovitut reservit (vain Tanskassa). Luku 5.4.3 Korjauksia ja lisäyksiä siihen mitä eSett julkaisee ja minne Luku 5.4.4.2 Päivitetty osio, joka kuvaa miten sähköpörssihinta lasketaan. Luku 6 Päivitetty taseselvityslaskennan kuvaaja, '± Mittausalueen tasepoikkeama' kuvastaa tarkemmin, miten sitä käytetään laskelmissa. Luku 8.1 Lisätty ostetut sovitut reservit esimerkkilaskulle (vain käytössä Tanskassa) Luku 9 Tasevastaavilta, jotka toimivat vain Tanskan markkinoilla, ei vaadita vakuuksia. Luku 9.9 Päivitetty taseselvityspankkien pankkiluokitusvaatimuksia. Luku 10.1 Lisätty uusi kanava ECP/EDX. Luku 10.2 Uusia datapaketteja listattu. Luku 10.4.2 Uusi luku koskien ECP/EDX kanavan salausta.
v.2.5	4.9.2020	Luku 3.5.8 Taulukon 5 raportoinnin määräajat päivitetty Ruotsissa. Uudet määräajat sallivat joidenkin muutosten tekemisen 10 päivää menneisyyteen.
v.2.6	7.12.2020	Uusi luku, 4.6 Energiavarastot, joka kuvaa energiavarastojen käsittelyn NBS-mallissa, sekä kansalliset eroavaisuudet. Luku 2.5 Korjattu taulukkoon esimerkin 3 kohdalle vaatimus kahdesta tasepalvelusopimuksesta (1 per maa). Luku 3 Korjattu ristiin menneet termit BRP ja DSO tekstissä. Luku 3.5.8 Päivitetty raportoinnin määräaika rajapistemittaussumman muutokselle 14 päivästä 7 täyteen päivään ennen raportointipäivää. Luku 5.4.2.4 Poistettu vanhentunut teksti, jonka mukaan eSett on Norjan osalta vastuussa niiden taseselvitystietojen antamisesta, joita on käytetty alkuperätkuiden ja sähkösertifikaattien julkaisemisessa. Selvennetty negatiivisten korkojen käsittelyä pantatuilla selvitystileillä lukuihin 8.5 Laskutusaikataulu ja 9.8 Vakuuden vapauttaminen. Luku 10 Päivitetty FTP → SFTP. Taulukkonumerointi päivitetty, koska uusi taulukko lisätty lukuun 4.6 Energiavarastot. Liite 2 Päivitetty Pohjoismainen kalenteri vuodelle 2021.
v.2.7	15.4.2021	Uusi luku 2.4.3 Sopimuksen irtisanominen, joka kuvaa siihen liittyvät prosessit sekä sähkön myyjien käsittelyn edellä mainitussa tapauksessa kussakin maassa. Tarkennettu vaatimuksia osapuolitunnusten käyttöön liittyen lukuun 10.4.3 Markkinaosapuolten tiedonsiirron koodiskeemat. Päivitetty ajantasainen luettelo saatavilla olevasta julkisesta datasta lukuun 10.5.1 Julkinen puoli. Harmonisoitu luku 10.5.3 Online-palvelun käyttäjätili vastaamaan Online-palvelun käyttöehtoja (Terms of Use).
v.3.0 (draft for Single Balance Model)	17.5.2021	Versiossa NBS-käsikirja on päivitetty ajan tasalle yksitasemallin ja varttitaseen muutosten osalta. Termit: uusi termi "taseselvitysjakso", ISP. Tuotanto- ja kulutustaseiden maininnat korvattu vastaamaan yksitasemallia kaikkialla käsikirjassa. Poistettu tai korvattu maininnat tunnin taseselvitysjaksosta.

Versio	Päiväys	Muutokset
		Taulukko- ja kuvanumeroinnit päivitetty, niistä osan poistuttua.
v.3.1	1.10.2021	Termien selityksiä päivitetty vastaamaan ja viittaamaan paremmin EBGL-dokumentissa käytettyihin termeihin. Päivitetyt termit: "tasepoikkeama", "markkinatasealue" ja "tuotantoyksikkö". Lisätty uudet termit: "tasepalvelu", "tasesähkö", "kannustinkomponentti" ja "vältetyn aktivoinnin arvo". Pieniä korjauksia ympäri käsikirjaa kohtiin, joita ei ollut päivitetty asianmukaisesti versiossa 3.0. Luku 1.4 Lainsäädäntö päivitetty lisäämällä viittaus Komission Asetukseen (EU) 2017/2195, sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista. Luku 4.4.3 Tarkennus Suomen poikkeustapauksiin. Luku 5.4.3.1 Tuotantosuunnitelmat palautettu listaan. Luku 7 Tarkennuksia ja korjauksia liittyen vältetyn aktivoinnin arvoon, kannustinkomponenttiin ja sähköpörssihintaan. Luku 8.1 Esimerkkilaskun asettelua muutettu vastaamaan paremmin todellisia PDF-laskuja. Luku 8.2 eSettin käyttämä e-lasku -formaatti päivitetty Finvoice 1.3:sta 3.0:aan. Luku 10.2 Lisätty uusia datapaketteja liittyen North Sea Link (NSL) -kaapelin sähköpörssikauppoihin ja -siirtoihin.
v.3.2	1.11.2021	Uusi luku 5.4.5.5 kantaverkkoyhtiön raportoinnista liittyen sitoviin day-ahead ja intraday -siirtoihin. Luku 5.4.5.3 Tuotantosuunnitelmia ei raportoida eSettille Tanskassa. Luku 11.2 Kansalliset tuotantosuunnitelman suorituskykymittarin raja-arvot lisätty.
v.3.3	26.1.2021	Uusi tilimalli, käteistilimalli, esitellään luvussa 8.4, ja sillä on pienempiä vaikutuksia myös lukuihin 8.5, 9.2, 9.6 ja 9.8. Terminologia: Uusi määritelmä kannustinkomponentille (IC). Luku 3.5: Tuotantoyksikön kapasiteetti, jonka verkonhaltijan tai mittaustietojen aggregaattorin tulee ilmoittaa, on tuotantoyksikön nimelliskapasiteetti. Luku 7.2.1: Uusi taulukko, joka selvittää Volyyimaksun muodostumista eri maissa. Luku 10.4.3: Korjattu tekstiä liittyen GLN-tunnusten käyttöön Suomessa. Luku 11.2.2: Pumppuvaraston kulutus sisällytetty tuotantosuunnitelman KPI-mittarin kaavaan. Pohjoismainen kalenteri päivitetty.
v.3.4	2.5.2022	Lisätty tietojen säilytyskäytäntö lukuun 10 Kommunikointi.
v.4.0 (draft for BSP Model)	31.1.2021	Dokumenttipohja päivitetty. Tämä versio päivittää käsikirjan BSP-mallin mukaiseksi erottamalla tasevastaavan (BRP) ja tasepalvelun tarjoajan (BSP) roolit kaikkialla käsikirjassa. Merkittävimmät muutokset on listattu alapuolella: Terminologia: Lisätty uusi osapuolirooli, tasepalvelun tarjoaja (BSP). Luku 2.2.5: BSP-rooli ja sen vastuut sekä vaatimukset lisätty. Luku 3.5.4: BSP:n rakenteellisten tietojen raportointivastuut. Luku 5.2: Päivitetty taseselvityksen raportoinnin tietovirrat (BSP lisätty). Luku 5.4.1: Poistettu tasevastaavalta tasepalveluiden raportointi. Luku 5.4.3: Lisätty BSP vastapuoleksi eSettin raportoinnille ja julkaisuille. Luvut 6.2 ja 7.3: Päivitetty taselaskennan ja laskutuksen esimerkit huomioimaan myös BSP:t. Luku 8.1: Lisätty BSP:n ja päivitetty BRP:n laskuesimerkit sisältöineen. Luku 8.2: Kuvattu laskujen käsittely yrityksille, joilla on BRP- ja BSP-roolit. Luku 9.11: Lisätty uutena BSP:n vakuuksien hallinta. Luku 10.5.2: Online-palvelun toimintolistaus päivitetty BSP:lle.

Versio	Päiväys	Muutokset
v.4.1	10.10.2022	Status päivitetty: "Sopimusliite". Terminologia: Lisätty alaviite termille "Taseselvitysjakso, ISP" kuvaamaan eri maiden vaiheittaista siirtymistä vartin taseselvitysjaksoon. Luvut 2.2.4 ja 2.2.5: Tarkennettu rooleja, vastuita ja vaatimuksia tapauksissa, joissa tasevastaavalla on myös sopimus kantaverkkoyhtiön kanssa tasepalveluiden toimittamisesta. Luku 7.2.2: Lisätty kuvaus kantaverkkoyhtiön mahdollisuudesta soveltaa "tuntinetotettua tasepoikkeaman volyymimaksua". Luku 8.1: Poistettu käytöstä poistuneita tuotteita Ruotsin tasoituslaskulta. Liite 1: Poistettu vanhentunut osio pankkijärjestelyihin liittyen, jotta se olisi yhdenmukainen luvun 8.4 ja aiemmin päivitetyn tilimallin kanssa.
v.4.2	1.12.2022	Luku 2.2.4: Päivitetty että suunnitelmat on tehtävä per taseselvitysjakso. Luvut 4.2 ja 5.1.1: Suomen Energiategollisuuden opas "Sähkön mittauksen periaatteita 2022" korvaa vanhan oppaan "Tuntimittauksen periaatteita 2016". Luku 5.4.1: Päivitetty kahdenvälisten kauppojen ensimmäinen määräaika Suomessa. Uusi määräaika 0 minuuttia on käytössä 22.5.2023 01:00 EEST alkaen. Luku 8.6: Päivitetty tieto mahdollisesti tarvittavan lisävuokuden asettamisesta. Jos päivitettyä vakuusvaadetta ei ole julkaistu klo 13 CET mennessä, lisävuokutta ei ole pakko asettaa samana päivänä. Luku 8.7: Lisätty kappale väliaikaisesta sähkön arvonlisäveron vähennyksestä Suomessa aikavälillä 1.12.2022-30.4.2023. Pohjoismainen kalenteri päivitetty.
v.4.3	19.4.2023	Luku 3.5.9: Korjattu aikataulu jälkimmäiseen esimerkkiin, jossa myyjä on jo voimassa oleva toimija markkinoilla ja tarvitsee vain tasevastaavan. Luku 5.1.1: Korjattu Suomea koskeva raportointitarkkuus aiemmasta 10 Wh:sta 1 Wh:iin. Luku 5.4.4.2: Pieni tarkennus tekstiin day-ahead aluehinnan laskennasta ja julkaisusta. Luku 11.2.2: Uusi graafinen esitysmuoto tasevastaavan tasepoikkeaman suorituskykyraportin kaavoille ja raja-arvoille.
v.4.4	28.6.2023	Päivitetty, että selvityspankit ja -tilit voivat olla Euroopan talousalueella (ETA) sen sijaan, että ne voisivat olla vain Tanskassa, Suomessa, Norjassa tai Ruotsissa. Luku 8.4 sekä Liite 1 on päivitetty vastaamaan muutosta.
v.4.5	1.10.2023	Pienempiä päivityksiä liittyen varattujen reservien laskutukseen Ruotsissa. Useita päivityksiä liittyen Ruotsin profiloinnin ja tasoituslaskennan siirtymiseen Svenska kraftnätiltä eSettille toimituspäivästä 1.11.2023 alkaen. Luku 1.4: Lisätty linkki tasepalvelun tarjoajan ehtoihin Suomessa ja päivitetty uusin asetus Ruotsin osalta. Luku 2.4: Lisätty Tasepalveluiden selvityssopimus osaksi lukua. Luku 3.5.9: Lisätty uuden mittausalueen raportoinnin aikamääre ja vaatimukset taulukkoon. Luku 8: Tarkennuksia liittyen tasepalvelun tarjoajaa koskeviin asioihin. Luku 9.3.1: Vakuuden vakiokaavaa päivitetty P-komponentin osalta. Negatiiviset hinnat käsitellään kaavassa kuin ne olisivat nollahintoja 2.10.2023 alkaen. Luku 10.5: Avoin Data (ent. Online-palvelun julkinen puoli) nostettu omaksi luvuksi ja päivitetty. Luku 10.6.1: Käyttäjänhallinta päivitetty – eSett voi poistaa deaktivoituja käyttäjiä. Luku 11.2: Tasepoikkeaman suhde ja tasepoikkeaman vinouma yhdistetty yhdeksi mittariksi: "tasepoikkeaman vinouma", joka tarjoaa paremman vertailtavuuden eri suuntiin (osto/myynti) vinoutuneiden tasepoikkeamien osalta. Pohjoismainen kalenteri päivitetty. Uusi Liite 3: Profilointi ja tasoituslaskenta Ruotsissa.

Versio	Päiväys	Muutokset
v.4.6	1.1.2024	Taulukko 8 Tietotyypit päivitetty, sillä Ruotsin tasotuslaskennan laskut tulevat saataville Online-palveluun alkaen toimituskuukaudesta marraskuu 2023. Luku 8.4: Poistettu yksi vanhentunut virke. Luku 8.6: Lisätty tieto, että muutos taseselvityksen laskutuspäivässä aiheuttaa myös mahdollisen Ruotsin tasotuslaskennan laskutuksen siirtymisen eteenpäin vastaavasti. Luku 10.6.1.2: Käyttäjä deaktivointiaikaa salasanan vanhenemisesta kasvatettu kahdesta (2) kuukaudesta neljään (4). Liite 3: Tasotuslaskennan laskutusta tarkennettu siten, että laskujen julkaisun aikamääre on 13 CET mennessä. Lisäksi, lomapäivä maanantaina ennen tasotuslaskennan laskutusta, siirtää laskutusta yhdellä päivällä eteenpäin, jotta taseselvityksen ja tasotuslaskennan laskutukset eivät osu samalle päivälle.
v.4.7	4.4.2024	Termit: Taseselvitysjakso (ISP) päivitetty ja viittaus tunnin taseselvitysjaksoon poistettu. Lisäksi alaviite vartin taseselvitysjakson käyttöön otosta päivitetty sekä Ruotsin että Norjan siirryttyä mittausdatan varttiraportointiin. Luku 2: Lisätty tarkennuksia liittyen BSP:n vastuisiin ja sopimuksiin, lähinnä että BSP ei tarvitse erikseen BSP-sopimusta, jos yhtiöllä on jo voimassa oleva taseselvityssopimus. Luku 3.3: Alle 1 MW:n tuotanto Ruotsissa on jatkossa tyyppiltään pientuotantoa sen sijaan että tyyppinä olisi "normal". Luvut 3.5.5 ja 3.5.6: Yhdistetty tuotanto on eriytetty selkeämmin omaksi kokonaisuudeksi. Luku 3.5.9: Yhdistetyn tuotannon raportoinnin määräajat lisätty taulukkoon. Luku 5.4.2.3: Päivitetty Ruotsia koskevaa tietoa siten, että alle 1 MW:n tuotanto raportoidaan yhdistettynä tuotantona. Luku 5.4.4.1: Intraday-huutokaupat lisätty tekstikappaleeseen. Luvut 7 ja 7.1: Päivitetty kuvausta tasepoikkeaman hinnoittelun komponenteista ja muodostumisesta tapauksissa, joissa kantaverkkoyhtiö on liittynyt eurooppalaiseen PICASSO-markkinapaikkaan, ja aFRR-energiamarkkinan volyymipainotetusta hinnasta tulee tasepoikkeaman hinnoittelun komponentti. Luku 7.2.1: Pientuotanto on osa volyymimaksun laskentaa Ruotsissa. Luku 10.2: Uusi spesifinen datapaketti 'FRR-A energiamarkkinan volyymipainotetut keskihinnat markkinatasealuekohtaisesti'. Liite 3: Lisätty vahva suositus, että verkonhaltijat raportoisivat alustavat lopulliset kuormituskäyräosuudet viimeistään 15. päivänä toista kuuta toimituskuukauden jälkeen.
v.4.8	2.9.2024	Luku 8.4: Tarkennuksia tarvittaviin pankkijärjestelyihin sekä edellytyksiin päästä toimimaan sähkömarkkinoiden taseselvityksessä. Luku 8.7: Päivitetty Suomen arvonlisävero tasolle 25,5 % 1.9.2024 alkaen. Luku 9.6: Lisätty tarkennus, että uusia vakuuksia ei julkaista Pohjoismaisen kalenterin mukaisina pyhäpäivinä. Luku 9.8: Lisätty tarkennus, että pyyntöjä vapauttaa ylimääräistä vakuutta ei käsitellä Pohjoismaisen kalenterin mukaisina pyhäpäivinä.
v.4.9	17.10.2024	Luku 2.4.4.3: Täsmennetty tekstiä myyjän jäädessä ilman tasevastaavaa. Luku 2.4.4.4: Ruotsissa myyjä maksuu itse tasevastaavan roolin (sen sijaan, että Svk ottaisi roolin) aikavälillä, jolloin heidän on saatava uusi tasevastaava. Luku 2.5.1: Uusi luku eri malleista tasepalvelun tarjoajana toimimisesta. Luku 3.2.1: Poistettu vanhentunut tieto Norjan eriyttämissäännöistä. Luku 5.4.5.1: Lisätty selitys ja kuva mFRR-energian aktivointivolyyymien rampista. Luku 5.4.5.2: Hinnat lasketaan hinnoittelumoduulissa mFRR EAM:n käyttöön oton jälkeen. Luvut 7 ja 7.1: Täsmennetty tasepoikkeaman hinnoittelua käsitteleviä lukuja uudistamalla rakennetta ja lisäämällä uusia alalukuja. Luku 9.3: Uusi vakiovakuuskaava kiinteällä 1/7 kertoimella Suomessa alkaen 30.11.2024. Luku 11.2: Lisätty maininta tasepoikkeamaindeksistä tasevastaaville, joilla ei ole fyysisiä resursseja portfolioissaan.

Versio	Päiväys	Muutokset
		Luku 11.2.5: Uudet harmonisoidut rajat tuotantosuunnitelman suorituskymittarille Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa alkaen marraskuusta 2024. Liite 2: Päivitetty Pohjoismainen kalenteri.
v.5.1	5.5.2025	Tasepalveluiden selvitys ja tasotuslaskenta Ruotsiin on sisällytetty kattavammin sisältöön läpi linjan. Useita muutoksia johtuen Suomen aFRR-energiamarkkinalla käyttöön otettavasta itsenäisen aggregaattorin mallista. Terminologia päivitetty uusilla termeillä: aggregointi, kompensatio, itsenäinen aggregointi ja säätöpoikkeama. Luku 1.4: Vanhentuneet linkit päivitetty. Luku 2: Taseselvitys, tasepalveluiden selvitys ja tasotuslaskenta eriytetty ja selitetty kattavammin. Luku 2.3.5: Uusia vastuita ja vaatimuksia tasepalvelun tarjoajalle itsenäisen aggregaattorin mallin myötä. Luku 2.6.1: Uusia datamalleja tasepalvelun tarjoajan roolissa toimimiselle. Luku 3.3: Säättöobjektin kuvausta päivitetty vastaamaan itsenäisen aggregaattorin mallia. Luku 3.4: Eri tasepalvelut lisätty markkinaobjektiiityntöjen luetteloon. Luku 3.5: Pieniä lisäyksiä ja tarkennuksia tasepalvelun tarjoajan ja verkonhaltijan rakenteellisten tietojen raportointivastuisiin ja aikatauluihin. Luku 4.5.1: Uusi luku koskien Ruotsin profilointia lisätty kulutuksen alle. Luku 4.6: Tarkennuksia energiavarastojen käsittelyyn tapauksissa, joissa energiavaraston voi/ei voi netottaa. Luku 5.2: Päivitetyt kuvat ja taulukot raportoinnin tietovirtojen osalta. Luku 5.4.2: Uusi luku koskien tasepalvelun tarjoajan raportointivastuita. Luku 5.4.6: Päivitetty kantaverkkoyhtiön tasepalveluiden raportointivastuita uusien tietovirtojen osalta. Luku 6: Nimetty uudelleen, ja tasepalveluiden selvitys sekä tasotuslaskenta huomioitu. Luku 6.1.3: Uusi luku tasepoikkeamakorjauksen laskennasta. Luku 6.3: Uusi luku tasepalveluiden selvityksen laskennasta. Luku 6.4: Uusi luku tasepalveluiden selvityksen laskennan esimerkistä. Luku 6.8.1: Lisätty Ruotsin tasotuslaskenta. Luku 7: Tanskan tasepoikkeamien hinnoittelumalli muuttunut vastaamaan Suomen kanssa samaa hinnoittelumallia. Luku 7.2: Uusi luku koskien kompensatian hinnoittelua. Luku 7.3: Uusi luku koskien tasotuslaskennan hinnoittelua. Luku 7.4: Uusi säätöpoikkeamamaksu sekä sille oma alaluku. Luku 7.5: Laskuesimerkki päivitetty huomioimaan mahdollinen tasevastaavan kompensatio. Luku 7.6: Uusi luku, jossa laskentaesimerkki tasepalvelun tarjoajalle. Luku 8.1: Laskujen esimerkkisällöt päivitetty. Luku 8.5: Päivitetty taulukko koskien viikkosykliä. Luku 8.5.1: Uusi luku koskien tasotuslaskennan aikataulua. Luku 9.6: Päivitetty aikataulu vakuuksien asettamiselle. Luku 9.11: Tasepalvelun tarjoajalta vaaditaan vakuus Suomessa, jos se tarjoaa itsenäistä aggregointia. Vakuuskaava ja -malli lisätty. Luku 10.2: Spesifisten datapakettien lista päivitetty.

Liitteet

- Liite 1 Tasevastaavaksi pyrkivää koskevat vaatimukset
- Liite 2 Pohjoismainen kalenteri
- Liite 3 Profilointi ja tasoituslaskenta Ruotsissa

Liite 1 Tasevastaavaksi pyrkivää koskevat vaatimukset

Liitteessä käydään läpi vaatimukset, jotka tasevastaavan roolia hakevan yrityksen on täytettävä, jotta se voi aloittaa tasevastaavana toimimisen.

Hakijayrityksen tietojen antaminen

Hakijan on annettava eSettille sähköisessä muodossa seuraavat tiedot:

- yrityksen nimi
- käynti- ja postiosoite
- y-tunnus
- voimassa olevan asiakirjan (esim. passin) kopio allekirjoituksen/allekirjoitusten todistamiseksi
- norjalaisilta vesivoimalaitoksilta ja energiajohtokunnilta (NVE) kopio kauppatoimiluvasta, jos tasevastaava hakee lupaa osallistua Norjan sähkön tukkumarkkinoille
- ALV-numero/numerot, joita voidaan käyttää maassa/maissa, joiden tukkumarkkinoille tasevastaavan on tarkoitus osallistua
- lisätiedot, joita eSett saattaa pyytää yrityksen tunnistamiseksi
- yhteystiedot, joista tavoittaa ympärivuorokautisesti, Fingrid Oyj:lle
- seuraavista asioista vastaavien henkilöiden yhteystiedot:
 - tasehallintasopimus
 - vakuudet
 - taseselvitys
 - tiedonvaihto ja raportointi
 - laskutusprosessit
- laskutuksen yksityiskohdat seuraavasti:
 - jos tasevastaava toivoo saavansa verkkolaskuja: tasevastaavan verkkolaskutusosoite ja tasevastaavan verkkolaskuoperaattorin tunnus
 - jos tasevastaava ei toivo verkkolaskuja: sähköpostiosoite, johon laskut lähetetään PDF-tiedostoina
- pankkitiedot, joihin sisältyvät
 - tasevastaavan selvityspankin nimi, BIC-koodi ja yhteystiedot, kuten käsikirjan kohdassa 8.3 on määritelty
 - tasevastaavan selvitystilin kansainvälinen tilinumero IBAN-muodossa, kuten käsikirjan kohdassa 8.3 on määritelty
- taloutta koskevat tiedot
 - kahden edellisen verovuoden tilinpäätökset
 - lisätiedot, joita eSett saattaa pyytää yrityksen talouden vakauden arvioimiseksi.

Selvitystilin avaus

Hakijan tulee avata pankkitili ("selvitystili") pankissa, jonka eSett on hyväksynyt käytettäväksi taseselvityksessä ("selvityspankki"), kuten kohdassa 8.4 on kuvattu. Selvitystilin on sijaittava jossakin Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvassa maassa. Tasevastaavan on myös tehtävä kaikki tarvittavat sopimukset selvityspankkiinsa kanssa, kuten nollapäiväärvomaksuja varten mahdollisesti vaadittavat sopimukset, jotta luvussa 8 mainittujen käytäntöjen ja aikataulujen mukaiset maksut voidaan suorittaa. Selvityspankilta saa tiedot vaadittavista sopimuksista.

Vakuuden asettaminen

Hakijan on asetettava vakuus selvityspankkiinsa taseselvityssopimuksen liitteessä 2 määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. eSett tekee hakijasta riskiarvion ratkaistakseen hakijalta vaadittavan vakuuden aloitussumman. Uuden tasevastaavan vakuuden minimisumma on 40 000 euroa. Vaadittu vakuuden aloitussumma on talletettava ennen kaupankäynnin aloittamista.

Tietoliikenteen testaus

Hakijan on testattava tietoliikenteensä toimivuutta eSettin antamien ohjeiden mukaisesti.

Sopimusten allekirjoittaminen

Voidakseen aloittaa tasevastaavana hakijan tulee tehdä eSettin kanssa taseselvityssopimus. eSettin edustajan ja hakijan on allekirjoitettava sopimus, ja sen on pysyttävä voimassa koko tasevastaavana toimimisen ajan. eSett ilmoittaa hakijalle, milloin taseselvityssopimus voidaan tehdä. Hakija allekirjoittaa sopimuksen, ja sen jälkeen eSett syöttää taseselvitysjärjestelmään päivämäärän, jolloin hakija aktivoidaan tasevastaavaksi.

eSettin kanssa tehdyn taseselvityssopimuksen lisäksi hakijan tulee allekirjoittaa tasehallintasopimus kantaverkkoyhtiön kanssa jokaisessa maassa, jossa sen on tarkoitus toimia. Tasehallintasopimus tai -sopimukset lisätään taseselvityssopimuksen liitteiksi. Tasehallintasopimuksen tai -sopimusten on oltava voimassa koko tasevastaavana toimimisen ajan.

Liite 2 Pohjoismainen kalenteri

Pohjoismainen kalenteri			
Kuukausi	Päivämäärä	Juhlapäivä	Maa
Tammikuu	1.1.2025	Uudenvuodenpäivä	Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi
	6.1.2025	Loppiainen	Suomi, Ruotsi
Huhtikuu	17.4.2025	Kiirastorstai	Tanska, Norja
	18.4.2025	Pitkäperjantai	Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi
	21.4.2025	2. pääsiäispäivä	Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi
Toukokuu	1.5.2025	Vappupäivä	Suomi, Norja, Ruotsi
	17.5.2025 (la)	Norjan kansallispäivä	Norja
	29.5.2025	Helatorstai	Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi
	30.5.2025	Helatorstain jälkeinen perjantai	Tanska
Kesäkuu	5.6.2025	Tanskan kansallispäivä	Tanska
	6.6.2025	Ruotsin kansallispäivä	Ruotsi
	9.6.2025	Toinen helluntaipäivä	Tanska, Norja
	20.6.2025	Juhannusaatto	Suomi, Ruotsi
Marraskuu	31.10.2025	Pyhäinpäivän aatto	Ruotsi
Joulukuu	6.12.2025 (la)	Itsenäisyyspäivä	Suomi
	24.12.2025	Jouluaatto	Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi
	25.12.2025	Joulupäivä	Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi
	26.12.2025	Tapaninpäivä	Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi
	31.12.2025	Uudenvuodenaatto	Tanska, Norja, Ruotsi

Liite 3 Profilointi ja tasoituslaskenta Ruotsissa

Liitteessä käydään läpi yleinen kuvaus Ruotsin profiloinnin ja tasoituslaskennan mallista eSettissä. Tämä koskee vain Ruotsissa toimivia tasevastaavia ja verkonhaltijoita, joilla on BRP-tason profiilikulutusta. Mallin ja tiedonvaihdon yksityiskohdat löytyvät dokumentista ”Svensk Elmarknadshandbok” sekä Ruotsin Ediel-portaalista.

- Svensk Elmarknadshandbok: <https://www.elmarknadshandboken.se/>
- Ediel-portaali: <https://www.ediel.se/Info/edielanvisningar>



Rakenteiden hallinta

Ruotsalaiset verkkoyhtiöt ovat vastuussa BRP-tason profiilikulutuksen aikasarjojen ylläpitämisestä mittausalueillaan. Tämä sisältää tarvittavien aikasarjojen luonnin ja päättämisen ennen toimituskuukautta. Hallinta tapahtuu samalla tavalla kuin myyjätason mitatun kulutuksen hallinnointi.

Jokaisella Ruotsin mittausalueella, jolla on BRP-tason profiilikulutusta, on automaattisesti myös aikasarja kuormituskäyrälle. Samoin, jokaiselle BRP-tason profiilikulutukselle löytyy sitä vastaava aikasarja alustavalle ja lopulliselle kuormituskäyräosuudelle. Kuormituskäyräosuuksien aikasarjat luodaan ja päätetään automaattisesti profiilikulutusta hallinnoimalla. Kuormituskäyrän poikkeama osoitetaan automaattisesti tasevastaavalle, joka on vastuussa mittausalueen häviöistä.

Profiloinnin ja tasoituslaskennan aikajana



Profilointi – toimituskuukautta ennen sekä avoimen tase selvitysjakson aikana

Verkonhaltija laskee kuormituskäyräosuudet ennen toimituskuukautta. eSett laskee tasevastaavan profiloidun kulutuksen mittausalueittain. Raportointi ja laskenta tehdään seuraavalla tavalla:

- Verkonhaltija raportoi kuormituskäyräosuudet mittausalueittain ja tasevastaavittain eSettille ja tasevastaavalle.
 - Raportointi tapahtuu viimeistään kaksi päivää ennen toimituskuukautta.
 - Raportointiin käytetään UTILTS-formaatin sanomatyyppiä S03.
 - Raportointi sisältää yhden kuormituskäyräosuuden häviöille per mittausalue.
- Verkonhaltija raportoi kuormituskäyrät mittausalueittain eSettille.
 - Mitattu data raportoidaan ennen klo 10:00 CE(S)T kaksi päivää toimituspäivän jälkeen.
 - Päivitetyt arvot raportoidaan ennen klo 24:00 SNT kolmesta (12) päivää toimituspäivän jälkeen.
 - Raportointiin käytetään UTILTS-formaatin sanomatyyppiä E31.
- eSett laskee profiloidun kulutuksen tasevastaava- ja mittausaluekohtaisesti.
 - Automaattinen laskenta perustuu eSettille raportoituihin alustaviin kuormituskäyräosuuksiin ja kuormituskäyriin.
 - Lasketut arvot näkyvät tasevastaavan profiilikulutuksen aikasarjoissa.
- eSett raportoi aggregoidun profiloidun kulutuksen tasevastaava- ja mittausaluekohtaisesti tasevastaavalle.
 - Tuloksia voi katsoa Online-palvelusta, tai tasevastaava voi tilata esimerkiksi seuraavia datapaketteja Online-palvelun kautta:
 - Profiilikulutus markkinatasealue- ja tasevastaavakohtaisesti per tasejakso – UTILTS S01
 - Profiilikulutus mittausalue- ja tasevastaavakohtaisesti per tasejakso – UTILTS S01
 - Profiilikulutus mittausalue- ja tasevastaavakohtaisesti per kuukausi – UTILTS S01
 - Aggregoitu kulutus tyyppi-, tasevastaava- ja markkinatasealuekohtaisesti per tasejakso – geneerinen datapaketti

Tasotuslaskenta – tase selvityksen valmistumisen jälkeen

Verkonhaltija raportoi lopulliset kuormituskäyräosuudet eSettille. eSett laskee tasevastaavan tasotuslaskentasähkön ja raportoi sen tasevastaavalle. Raportointi tehdään seuraavalla tavalla:


- Verkonhaltija raportoi lopulliset kuormituskäyräosuudet mittausalueittain ja tasevastaavittain eSettille.
 - Vahva suositus, että alustavat arvot raportoitaisiin viimeistään 15. päivänä toista kuukautta toimituskuukauden jälkeen.
 - Päivitettyjen arvojen raportointi tapahtuu kaksi kuukautta toimituskuukauden jälkeen ennen kuun päättymistä.
 - Raportointiin käytetään UTILTS-formaatin sanomatyyppiä E31.
 - Raportointi sisältää yhden kuormituskäyräosuuden häviöille per mittausalue.
- eSett laskee tasotuslaskentasähkön määrän tasevastaavittain ja mittausalueittain ja aggregoi sen markkinatasealueittain.
 - Automaattinen laskenta perustuu alustaviin profiilikulutuksiin, raportoituihin kuormituskäyriin sekä lopullisiin kuormituskäyräosuuksiin.
- eSett raportoi tasotuslaskentasähkön laadunvarmistustiedot mittausalueittain tasevastaavalle.

- Tuloksia voi katsoa Online-palvelusta, tai tasevastaava voi tilata esimerkiksi seuraavan datapaketin Online-palvelun kautta:
 - Kuormituskäyrän poikkeamat mittausaluekohtaisesti per kuukausi – UTILTS S01
- eSett julkaisee tasoituslaskentasähkön määrät mittausalue- ja tasevastaavakohtaisesti.
 - Tuloksia voi katsoa Online-palvelusta, tai tasevastaava voi tilata esimerkiksi seuraavan datapaketin Online-palvelun kautta:
 - Tasoituslaskennan määrät ja summat mittausalue- ja tasevastaavakohtaisesti per kuukausi – UTILTS S01
- eSett raportoi tasoituslaskentasähkön määrät ja mittausaluekohtaiset maksettavat summat tasevastaavalle.
 - Tuloksia voi katsoa Online-palvelusta, tai tasevastaava voi tilata esimerkiksi seuraavan datapaketin Online-palvelun kautta:
 - Tasoituslaskennan määrät ja summat maa- ja tasevastaavakohtaisesti per kuukausi – UTILTS S01
- eSett lähettää laskut tasevastaaville.

Tasoituslaskennan laskutus

Laskut lähetetään tasevastaaville, jotka ovat mukana Ruotsin tasoituslaskennassa. Laskut julkaistaan Online-palvelussa tiistaina viimeistään klo 13 CE(S)T. eSett käyttää samoja asiakasnumeroita ja vastaavaa logiikkaa kuin taseselvityksen laskutuksessa. Laskutus tehdään kuukausitasolla SNT-ajassa.

Laskutus tapahtuu kolme (3) kuukautta toimituskuukauden jälkeen ensimmäisenä tiistaina. Käytössä on suoraveloitusta käytössä olevilta taseselvityksen selvitystileiltä. Lisätietoja laskujen sisällöstä, jakelusta, tarvittavista pankkijärjestelyistä jne. löytyy luvusta 8 Laskutus. Esimerkki laskutuksen aikataulusta on esitetty alla olevassa kuvassa.



Jos maanantaille ennen laskutusta tai laskutussyklin (tiistaista perjantaihin) kohdalle osuu yksi tai useampi lomapäivä, lomapäivien aikaiset ja jälkeiset laskutustapahtumat siirtyvät eteenpäin vastaavasti. Tällöin tasoituslaskennan ja taseselvityksen laskutukset eivät osu samalle päivälle, ja tapahtumien välissä on aina sama lukumäärä työpäiviä. Laskutuspäivän ja saapuvien summien maksupäivän välissä on yksi työpäivä, ja laskutuspäivän ja lähtevien summien maksupäivän välissä on kaksi työpäivää. Lomapäivä missä tahansa pohjoismaisen taseselvityksen maassa katsotaan lomapäiväksi koko järjestelmässä.

Laskuihin sovelletaan korkoa, ja Svenska kraftnät ilmoittaa kulloisenkin korkotason eSettille. Korkotaso voi muuttua kaksi kertaa vuodessa: 1 tammikuuta ja 1 heinäkuuta. Korkoa lasketaan alkaen siitä, kun toimituskuukauden viimeinen taseselvitys on laskutettu siihen asti, että tasoituslaskennan laskutus tehdään. Esimerkiksi, marraskuun 2023 laskujen korko lasketaan pankkipäiviltä 18. joulukuuta 2023 - 6 helmikuuta 2024.

Yhteystiedot

eSett CEO

Minnakaisa Ahonen
Puh. (+358) 10 501 8502
minnakaisa.ahonen@esett.com

eSett

Jonni Laine
Puh. (+358) 10 501 8505
jonni.laine@esett.com

Fingrid

Jani Piipponen
Puh. (+358) 30 395 4186
jani.piipponen@fingrid.fi

Svenska kraftnät

Robert Thelander
Puh. (+46) 701 41 34 05
robert.thelander@svk.se

Statnett

Kristian Bernseter
Puh. (+47) 9 171 1627
kristian.bernseter@statnett.no

Energinet

Karsten Feddersen
Puh. (+45) 23 32 31 26
KAF@energinet.dk

ESETT OY

Läkkisepäntie 23
00620 HELSINKI
Suomi
Puh. (+358) 10 501 8500
settlement@esett.com

FINGRID OYJ

Läkkisepäntie 21
P.O. Box 580
00101 HELSINKI
Suomi
Puh. (+358) 30 395 5000

STATNETT SF

Husebybakken 28 B
P.O. Box 5192 Majorstuen
0302 OSLO
Norja
Puh. (+47) 23 90 30 00

SVENSKA KRAFTNÄT AB

Sturegatan 1
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Ruotsi
Puh. (+46) 10 475 80 00

ENERGINET

Tonne Kjærsvvej 65
7000 FREDERICIA
Tanska
Puh. (+45) 70 10 22 44